Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют"

Договор : 11128Т

Адрес : Сибгата Хакима, 31 ж/д

Тип расходомера : КМ-5

Тепловычислитель КМ-5 номер: 92235

Дата	Тр, час	t1, °С	М1, т	Р1, атм	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, атм	V2, м3	t3, °С	М3, т	ta, °С	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	70,41	35,660	7,90	36,46	50,39	36,371	2,62	36,81			-60,00	0,72	
20.07.2016	24,00	69,96	37,361	7,90	38,19	50,81	38,090	2,62	38,56			-60,00	0,72	
21.07.2016	24,00	70,66	36,861	7,90	37,69	50,61	37,643	2,62	38,10			-60,00	0,74	
22.07.2016	24,00	69,95	37,990	7,90	38,83	51,00	38,695	2,62	39,18			-60,00	0,72	
23.07.2016	24,00	69,07	39,865	7,90	40,73	51,17	40,443	2,62	40,95			-60,00	0,72	
24.07.2016	24,00	70,02	40,184	7,90	41,08	51,10	40,836	2,62	41,35			-60,00	0,76	
25.07.2016	24,00	69,93	37,275	7,90	38,10	51,12	37,875	2,62	38,35			-60,00	0,70	
26.07.2016	24,00	70,02	37,211	7,90	38,03	51,27	37,730	2,62	38,21			-60,00	0,70	
27.07.2016	24,00	70,07	38,268	7,90	39,12	51,44	38,764	2,62	39,25			-60,00	0,72	
28.07.2016	24,00	71,17	36,043	7,90	36,86	51,18	36,564	2,62	37,02			-60,00	0,72	
29.07.2016	24,00	73,14	30,674	7,90	31,41	50,75	31,174	2,62	31,55			-60,00	0,69	
30.07.2016	24,00	70,18	35,965	7,90	36,77	51,90	36,451	2,62	36,92			-60,00	0,66	
31.07.2016	24,00	70,26	36,588	7,90	37,41	52,20	37,104	2,62	37,58			-60,00	0,66	
01.08.2016	24,00	69,63	42,105	7,90	43,03	52,66	42,646	2,62	43,21			-60,00	0,72	
02.08.2016	24,00	69,72	40,521	7,90	41,41	52,63	41,078	2,62	41,61			-60,00	0,70	
03.08.2016	24,00	71,00	35,527	7,90	36,34	52,26	36,107	2,62	36,57			-60,00	0,67	
04.08.2016	24,00	70,14	38,723	7,90	39,59	52,67	39,232	2,62	39,74			-60,00	0,68	
05.08.2016	24,00	69,61	39,977	7,90	40,86	52,98	40,445	2,62	40,98			-60,00	0,67	
06.08.2016	24,00	69,92	37,227	7,90	38,05	53,00	37,713	2,62	38,22			-60,00	0,63	
07.08.2016	24,00	70,58	35,357	7,90	36,15	53,13	36,035	2,62	36,51			-60,00	0,62	
08.08.2016	24,00	69,56	38,715	7,90	39,57	53,55	39,477	2,62	40,01			-60,00	0,62	
09.08.2016	24,00	70,81	37,910	7,90	38,77	53,51	38,496	2,62	39,02			-60,00	0,66	
10.08.2016	24,00	69,69	43,217	7,90	44,17	53,92	44,098	2,62	44,71			-60,00	0,69	
11.08.2016	24,00	69,98	43,004	7,90	43,96	54,17	43,924	2,62	44,53			-60,00	0,68	
12.08.2016	24,00	69,87	43,021	7,90	43,96	54,27	43,951	2,62	44,56			-60,00	0,68	
13.08.2016	24,00	69,10	42,910	7,90	43,83	54,40	43,844	2,62	44,46			-60,00	0,64	
14.08.2016	24,00	69,54	40,273	7,90	41,15	54,27	41,219	2,62	41,79			-60,00	0,62	
15.08.2016	24,00	69,24	41,541	7,90	42,44	54,49	42,506	2,62	43,10			-60,00	0,62	
16.08.2016	24,00	68,49	24,758	7,90	25,29	53,53	25,529	2,62	25,87			-60,00	0,37	
17.08.2016	4,83	30,06	0,000	7,91	0,00	29,99	0,004	2,63	0,00			-60,00	0,00	
18.08.2016	0,00	29,40	0,000	7,91	0,00	29,44	0,000	2,63	0,00			-60,00	0,00	
Среднее		69,78	37,832	7,90	38,67	52,27	38,493	2,62	39,00			-60,00	0,67	
Итого	700,83		1104,732		1129,26		1124,045		1138,72				19,50	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 700,83

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

«Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ИНН 1660104777

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
Ул. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

22 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись СУЛТАНОВ М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют" **Договор :** 11128Т

Адрес : Сибгата Хакима, 33 ж/д **Тип расходомера :** КМ-5

Тепловычислитель КМ-5 номер: 92245

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	71,35	39,953	7,87	40,87	50,55	40,041	2,56	40,53			-60,00	0,83	
20.07.2016	24,00	71,10	39,646	7,87	40,55	50,94	39,662	2,56	40,14			-60,00	0,80	
21.07.2016	24,00	72,08	35,854	7,87	36,70	50,46	35,898	2,56	36,34			-60,00	0,78	
22.07.2016	24,00	70,99	39,643	7,87	40,54	51,03	39,645	2,56	40,14			-60,00	0,79	
23.07.2016	24,00	70,66	39,570	7,87	40,47	51,29	39,424	2,56	39,92			-60,00	0,77	
24.07.2016	24,00	71,27	39,941	7,87	40,85	51,10	39,854	2,56	40,35			-60,00	0,81	
25.07.2016	24,00	71,30	38,689	7,87	39,57	51,05	38,658	2,56	39,14			-60,00	0,79	
26.07.2016	24,00	71,26	39,791	7,87	40,70	51,23	39,801	2,56	40,29			-60,00	0,80	
27.07.2016	24,00	71,05	41,240	7,87	42,18	51,60	41,293	2,56	41,82			-60,00	0,81	
28.07.2016	23,73	72,52	36,430	7,87	37,29	50,76	36,400	2,56	36,84			-60,00	0,80	
29.07.2016	24,00	74,11	32,689	7,87	33,49	50,11	32,600	2,56	33,00			-60,00	0,79	
30.07.2016	24,00	71,04	42,133	7,87	43,10	52,02	42,135	2,56	42,68			-60,00	0,81	
31.07.2016	23,99	71,27	40,336	7,86	41,26	52,09	40,436	2,56	40,96			-60,00	0,78	
01.08.2016	24,00	70,52	42,959	7,86	43,93	52,95	43,082	2,56	43,65			-60,00	0,76	
02.08.2016	24,00	70,84	41,867	7,86	42,82	52,98	42,193	2,56	42,76			-60,00	0,75	
03.08.2016	24,00	71,82	38,285	7,86	39,17	52,56	38,484	2,56	39,00			-60,00	0,74	
04.08.2016	24,00	71,20	43,301	7,86	44,29	53,24	43,479	2,56	44,06			-60,00	0,78	
05.08.2016	24,00	70,35	44,213	7,86	45,21	53,88	44,467	2,56	45,08			-60,00	0,73	
06.08.2016	24,00	71,02	40,666	7,86	41,59	53,73	40,900	2,56	41,46			-60,00	0,71	
07.08.2016	24,00	71,66	40,672	7,86	41,62	53,75	40,879	2,56	41,43			-60,00	0,73	
08.08.2016	23,92	70,57	45,473	7,86	46,49	54,41	45,670	2,56	46,31			-60,00	0,74	
09.08.2016	24,00	71,62	39,777	7,86	40,70	54,17	39,855	2,56	40,41			-60,00	0,70	
10.08.2016	24,00	70,68	45,096	7,86	46,12	54,74	45,420	2,56	46,07			-60,00	0,72	
11.08.2016	24,00	70,80	47,143	7,86	48,21	55,02	47,531	2,56	48,21			-60,00	0,75	
12.08.2016	23,99	70,44	49,998	7,86	51,12	55,24	50,529	2,56	51,27			-60,00	0,76	
13.08.2016	24,00	70,03	47,826	7,86	48,89	55,51	48,264	2,56	48,97			-60,00	0,70	
14.08.2016	24,00	70,40	49,377	7,86	50,48	55,61	49,855	2,56	50,58			-60,00	0,74	
15.08.2016	24,00	70,19	51,783	7,86	52,94	55,63	51,895	2,56	52,65			-60,00	0,76	
16.08.2016	24,00	66,93	24,871	7,87	25,38	51,83	24,820	2,56	25,14			-60,00	0,38	
17.08.2016	16,32	41,76	1,641	7,87	1,65	30,97	1,574	2,56	1,59			-60,00	0,02	
18.08.2016	6,41	62,78	37,482	7,87	38,17	56,32	37,391	2,57	37,96			-60,00	0,20	
Среднее		70,26	40,417	7,87	41,34	52,28	40,546	2,56	41,09			-60,00	0,73	
Итого	718,37		1238,346		1266,35		1242,135		1258,73				22,02	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 718,37

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

22 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись СУЛТАНОВ М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Организация ООО"УК Уют" Номер договора 11128
Адрес ул.С.Хакима д35 Жилая часть Телефон 89274373731
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092234
Дата последующей поверки теплосчетчика 21,06,2016

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 19.07.2016 по 18.08.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С				Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	T1	T2	T1-T2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.07.16	0.862	47.47	47.48	-	0.01	70.8	52.7	18.1	-60.0	0.00	24.00	
20.07.16	0.830	48.00	48.03	-	0.03	70.3	53.1	17.2	-60.0	0.00	24.00	
21.07.16	0.829	43.87	43.95	-	0.08	71.2	52.4	18.8	-60.0	0.00	24.00	
22.07.16	0.809	44.94	44.91	0.03	-	70.7	52.8	17.9	-60.0	0.00	24.00	
23.07.16	0.770	45.88	45.90	-	0.02	69.9	53.2	16.7	-60.0	0.00	24.00	
24.07.16	0.732	40.22	40.23	-	0.01	70.7	52.6	18.1	-60.0	0.00	24.00	
25.07.16	0.838	45.97	45.97	-	-	70.9	52.8	18.1	-60.0	0.00	24.00	
26.07.16	0.777	44.83	44.84	-	0.01	70.3	53.1	17.2	-60.0	0.00	24.00	
27.07.16	0.860	49.07	49.05	0.02	-	70.5	53.0	17.4	-60.0	0.00	24.00	
28.07.16	0.771	40.91	40.82	0.09	-	71.2	52.5	18.8	-60.0	0.00	24.00	
29.07.16	0.774	35.18	35.07	0.11	-	73.3	51.4	21.9	-60.0	0.00	24.00	
30.07.16	0.823	47.11	47.08	0.03	-	70.5	53.2	17.4	-60.0	0.00	24.00	
31.07.16	0.809	46.71	46.65	0.06	-	70.6	53.4	17.2	-60.0	0.00	24.00	
01.08.16	0.779	49.44	49.57	-	0.13	69.8	54.2	15.6	-60.0	0.00	24.00	
02.08.16	0.785	49.68	49.76	-	0.08	70.0	54.3	15.7	-60.0	0.00	24.00	
03.08.16	0.812	45.28	45.49	-	0.21	71.3	53.4	17.8	-60.0	0.00	24.00	
04.08.16	0.798	48.67	49.02	-	0.35	70.4	54.1	16.3	-60.0	0.00	24.00	
05.08.16	0.736	47.15	47.44	-	0.29	69.7	54.2	15.5	-60.0	0.00	24.00	
06.08.16	0.728	45.30	45.43	-	0.13	70.2	54.2	16.0	-60.0	0.00	24.00	
07.08.16	0.714	42.08	42.23	-	0.15	70.8	54.0	16.9	-60.0	0.00	24.00	
08.08.16	0.699	46.05	46.22	-	0.17	69.7	54.6	15.1	-60.0	0.00	24.00	
09.08.16	0.782	46.78	46.90	-	0.12	71.1	54.4	16.6	-60.0	0.00	24.00	
10.08.16	0.784	49.14	49.48	-	0.34	69.9	54.0	15.9	-60.0	0.00	24.00	
11.08.16	0.726	45.45	45.75	-	0.30	70.0	54.1	15.9	-60.0	0.00	24.00	
12.08.16	0.784	49.74	49.90	-	0.16	70.1	54.4	15.7	-60.0	0.00	24.00	
13.08.16	0.741	50.55	50.68	-	0.13	69.3	54.8	14.5	-60.0	0.00	24.00	
14.08.16	0.713	47.65	47.83	-	0.18	69.7	54.9	14.9	-60.0	0.00	24.00	
15.08.16	0.727	49.77	49.95	-	0.18	69.5	54.9	14.5	-60.0	0.00	24.00	
16.08.16	0.372	25.89	25.94	-	0.05	68.9	54.7	14.3	-60.0	0.00	24.00	
17.08.16	0.001	0.05	0.04	0.01	-	52.8	29.9	22.9	-60.0	5.32	18.68	E
18.08.16	0.122	52.68	52.99	-	0.31	61.8	58.4	3.4	-60.0	20.74	3.26	E
Итого	22.286	1371.51	1374.60	0.35	3.44	70.0	53.8	16.2	-60.0	26.06	717.94	26.06

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
18.08.16 24:00	719.866	26850.79	26826.79	5352.77
19.07.16 00:00	697.580	25479.28	25452.19	4634.83
Итого	22.286	1371.51	1374.60	717.94

Период G1 > G1 max (G) 0.00 час. Период функционального отказа (E) 26.06 час.
Период G2 > G2 max (G) 0.00 час. Период отключения питания (U) 0.00 час.
Период G2 > G1 (G) 0.00 час. Отчетный период 744.00 час.
Период норм.работы 717.94 час.

Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации

«Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ОГРН 1071 ИНН 1660104771

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ПОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

22 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись СУЛТАНОВ М.Р.

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют" **Договор :** 11128Т

Адрес : Сибгата Хакима, 37 ТП-1 ж/д **Тип расходомера :** КМ-5

Тепловычислитель КМ-5 номер: 89787

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	71,62	34,295	7,90	35,09	53,61	34,285	2,68	34,75			-60,00	0,62	
20.07.2016	24,00	71,13	35,540	7,90	36,35	53,33	35,502	2,68	35,98			-60,00	0,64	
21.07.2016	24,00	72,15	32,541	7,90	33,30	52,79	32,455	2,68	32,88			-60,00	0,63	
22.07.2016	24,00	71,74	32,344	7,90	33,10	52,96	32,263	2,68	32,69			-60,00	0,61	
23.07.2016	24,00	70,89	36,698	7,90	37,53	53,51	36,666	2,68	37,16			-60,00	0,64	
24.07.2016	24,00	71,78	32,639	7,90	33,39	53,01	32,623	2,68	33,06			-60,00	0,62	
25.07.2016	24,00	71,62	32,776	7,90	33,53	52,95	32,762	2,68	33,20			-60,00	0,62	
26.07.2016	24,00	71,16	34,789	7,90	35,58	53,32	34,744	2,68	35,21			-60,00	0,62	
27.07.2016	24,00	71,25	33,878	7,90	34,64	53,21	33,846	2,68	34,30			-60,00	0,61	
28.07.2016	23,81	72,24	31,104	7,90	31,83	52,90	31,039	2,68	31,45			-60,00	0,60	
29.07.2016	24,00	74,49	26,974	7,90	27,65	52,01	26,963	2,68	27,31			-60,00	0,61	
30.07.2016	24,00	71,43	32,357	7,90	33,10	53,28	32,358	2,68	32,79			-60,00	0,59	
31.07.2016	24,00	71,44	33,518	7,90	34,29	53,37	33,510	2,68	33,97			-60,00	0,61	
01.08.2016	24,00	70,65	34,711	7,90	35,49	53,83	34,696	2,68	35,17			-60,00	0,59	
02.08.2016	24,00	70,68	35,680	7,90	36,49	53,97	35,630	2,68	36,12			-60,00	0,60	
03.08.2016	24,00	72,18	30,416	7,90	31,13	53,38	30,348	2,68	30,76			-60,00	0,57	
04.08.2016	24,00	71,22	34,078	7,90	34,87	53,75	34,096	2,68	34,56			-60,00	0,60	
05.08.2016	24,00	70,68	34,602	7,90	35,39	53,94	34,606	2,68	35,09			-60,00	0,58	
06.08.2016	24,00	70,99	33,809	7,90	34,57	53,87	33,790	2,68	34,26			-60,00	0,58	
07.08.2016	24,00	71,82	31,914	7,90	32,66	53,51	31,923	2,68	32,36			-60,00	0,59	
08.08.2016	24,00	70,63	35,340	7,90	36,14	53,80	35,378	2,68	35,86			-60,00	0,60	
09.08.2016	24,00	71,91	31,596	7,90	32,34	53,42	31,615	2,68	32,04			-60,00	0,59	
10.08.2016	24,00	70,58	34,408	7,90	35,19	54,22	34,486	2,68	34,97			-60,00	0,57	
11.08.2016	24,00	70,97	36,672	7,90	37,51	54,14	36,688	2,68	37,20			-60,00	0,62	
12.08.2016	24,00	70,79	33,719	7,90	34,49	53,86	33,716	2,68	34,18			-60,00	0,57	
13.08.2016	24,00	70,03	36,840	7,90	37,66	54,38	36,837	2,68	37,35			-60,00	0,58	
14.08.2016	24,00	70,51	35,180	7,90	35,97	54,19	35,188	2,68	35,68			-60,00	0,58	
15.08.2016	24,00	70,21	36,924	7,90	37,75	54,62	36,984	2,68	37,51			-60,00	0,58	
16.08.2016	24,00	69,65	22,988	7,90	23,50	52,71	22,984	2,68	23,29			-60,00	0,39	
17.08.2016	13,88	53,07	0,072	7,90	0,07	29,61	0,064	2,68	0,06			-60,00	0,00	
18.08.2016	2,80	62,43	27,582	7,89	28,08	58,18	27,676	2,68	28,12			-60,00	0,08	
Среднее		70,87	32,719	7,90	33,47	53,06	32,708	2,68	33,15			-60,00	0,58	
Итого	712,50		995,981		1018,69		995,722		1009,34				17,29	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 712,50

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата



Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31А тел: 520-67-69

22 АВГ 2016

Ведомость получил:

Подпись СУЛТАНОВ М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют" **Договор :** 11128Т

Адрес : Сибгата Хакима, 37 ТП-2 ж/д **Тип расходомера :** КМ-5

Тепловычислитель КМ-5 номер: 91037

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	71,56	39,689	7,67	40,61	53,19	39,764	2,63	40,30			-60,00	0,73	
20.07.2016	24,00	71,36	40,779	7,68	41,71	53,17	40,750	2,63	41,29			-60,00	0,75	
21.07.2016	24,00	72,37	34,459	7,67	35,28	52,76	34,395	2,63	34,84			-60,00	0,68	
22.07.2016	24,00	71,31	40,902	7,67	41,84	53,37	40,875	2,63	41,43			-60,00	0,74	
23.07.2016	24,00	71,09	39,311	7,67	40,21	53,71	39,266	2,63	39,81			-60,00	0,69	
24.07.2016	24,00	71,62	41,291	7,67	42,25	53,42	41,217	2,63	41,78			-60,00	0,76	
25.07.2016	24,00	71,68	42,199	7,67	43,18	53,60	42,096	2,63	42,67			-60,00	0,77	
26.07.2016	24,00	71,49	41,615	7,67	42,58	53,67	41,551	2,63	42,12			-60,00	0,75	
27.07.2016	24,00	71,33	43,133	7,67	44,12	53,71	43,127	2,63	43,71			-60,00	0,76	
28.07.2016	23,64	72,89	36,152	7,67	37,02	52,87	36,182	2,63	36,66			-60,00	0,73	
29.07.2016	24,00	74,41	33,926	7,67	34,77	52,27	33,900	2,63	34,34			-60,00	0,75	
30.07.2016	24,00	71,21	40,016	7,67	40,93	53,83	40,033	2,63	40,58			-60,00	0,70	
31.07.2016	24,00	71,49	37,426	7,67	38,29	53,74	37,465	2,63	37,97			-60,00	0,67	
01.08.2016	24,00	70,78	47,152	7,67	48,22	54,57	47,162	2,63	47,82			-60,00	0,77	
02.08.2016	24,00	71,12	41,354	7,67	42,30	53,89	41,320	2,63	41,89			-60,00	0,72	
03.08.2016	24,00	72,01	39,498	7,67	40,42	53,58	39,453	2,63	39,99			-60,00	0,73	
04.08.2016	24,00	71,37	40,686	7,67	41,62	54,13	40,660	2,63	41,22			-60,00	0,71	
05.08.2016	24,00	70,55	42,254	7,67	43,20	54,59	42,230	2,63	42,83			-60,00	0,68	
06.08.2016	24,00	71,26	40,639	7,67	41,57	54,30	40,613	2,63	41,18			-60,00	0,69	
07.08.2016	24,00	71,89	39,520	7,67	40,45	54,02	39,494	2,63	40,03			-60,00	0,71	
08.08.2016	24,00	70,76	42,912	7,67	43,88	54,79	42,877	2,63	43,48			-60,00	0,69	
09.08.2016	24,00	71,80	40,021	7,67	40,95	54,42	39,959	2,63	40,53			-60,00	0,70	
10.08.2016	24,00	70,81	40,258	7,67	41,18	54,33	40,203	2,63	40,76			-60,00	0,67	
11.08.2016	24,00	70,83	41,461	7,67	42,41	54,60	41,389	2,63	41,97			-60,00	0,68	
12.08.2016	24,00	70,56	41,121	7,67	42,05	54,75	41,039	2,63	41,62			-60,00	0,65	
13.08.2016	24,00	70,13	40,984	7,67	41,90	54,99	40,898	2,63	41,48			-60,00	0,62	
14.08.2016	24,00	70,51	42,398	7,67	43,35	55,05	42,305	2,63	42,91			-60,00	0,66	
15.08.2016	24,00	70,36	45,104	7,67	46,12	55,17	45,068	2,63	45,72			-60,00	0,69	
16.08.2016	20,34	69,61	20,098	7,67	20,54	52,92	20,068	2,63	20,34			-60,00	0,34	
17.08.2016														
18.08.2016	2,13	69,31	5,873	7,68	6,00	57,51	5,889	2,63	5,98			-60,00	0,07	
Среднее		71,32	39,876	7,67	40,79	53,93	39,842	2,63	40,39			-60,00	0,70	
Итого	694,11		1162,230		1188,93		1161,248		1177,26				20,23	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 694,11

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

ОГРН 1071690050376 «Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ИНН 1660104777

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31А тел: 520-57-69

22 АВГ 2016

Ведомость получил:

Подпись Султанов М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Август 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют" **Договор :** 11128 Т

Адрес : ул. Сибгата Хакима 39 **Тип расходомера :** ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 67294

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	М1, т	Р1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	М3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
19.07.2016	24,00	71,35	91,240	7,00	93,38	56,63	90,680	5,00	92,07			0,00	1,35		*
20.07.2016	24,00	71,06	89,960	7,00	92,06	56,58	89,260	5,00	90,60			0,00	1,30		*
21.07.2016	24,00	72,10	84,870	7,00	86,88	56,05	84,060	5,00	85,30			0,00	1,37		*
22.07.2016	24,00	71,08	87,710	7,00	89,73	56,70	87,110	5,00	88,44			0,00	1,27		*
23.07.2016	24,00	70,78	95,530	7,00	97,71	57,15	95,490	5,00	96,95			0,00	1,30		*
24.07.2016	24,00	71,47	86,610	7,00	88,64	56,57	86,490	5,00	87,80			0,00	1,29		*
25.07.2016	24,00	71,42	88,310	7,00	90,38	56,59	88,660	5,00	90,00			0,00	1,31		*
26.07.2016	24,00	71,24	92,140	7,00	94,26	56,92	92,860	5,00	94,26			0,00	1,32		*
27.07.2016	24,00	71,11	95,460	7,00	97,66	57,11	95,570	5,00	97,02			0,00	1,34		*
28.07.2016	24,00	72,42	82,540	7,00	84,53	56,32	81,980	5,00	83,22			0,00	1,33		*
29.07.2016	24,00	74,19	70,710	7,00	72,49	55,56	69,940	5,00	70,98			0,00	1,32		*
30.07.2016	24,00	71,00	90,500	7,00	92,59	57,29	89,720	5,00	91,11			0,00	1,24		*
31.07.2016	24,00	71,26	90,530	7,00	92,58	57,52	89,700	5,00	91,09			0,00	1,25		*
01.08.2016	24,00	70,46	100,330	7,00	102,58	58,09	99,430	5,00	101,04			0,00	1,25		*
02.08.2016	24,00	70,73	98,430	7,00	100,66	57,99	97,680	5,00	99,23			0,00	1,26		*
03.08.2016	24,00	71,83	83,670	7,00	85,66	57,08	82,930	5,00	84,16			0,00	1,24		*
04.08.2016	24,00	71,11	92,150	7,00	94,28	57,53	91,370	5,00	92,82			0,00	1,26		*
05.08.2016	24,00	70,34	100,850	7,00	103,14	58,14	100,120	5,00	101,70			0,00	1,24		*
06.08.2016	24,00	70,96	92,900	7,00	95,08	57,69	92,230	5,00	93,69			0,00	1,24		*
07.08.2016	24,00	71,62	83,860	7,00	85,83	57,38	83,230	5,00	84,51			0,00	1,20		*
08.08.2016	24,00	70,50	100,660	7,00	102,96	58,13	99,940	5,00	101,54			0,00	1,25		*
09.08.2016	24,00	71,60	87,680	7,00	89,73	57,26	87,050	5,00	88,39			0,00	1,26		*
10.08.2016	24,00	70,50	97,610	7,00	99,84	57,83	96,980	5,00	98,49			0,00	1,24		*
11.08.2016	24,00	70,80	102,160	7,00	104,51	58,23	101,430	5,00	103,05			0,00	1,29		*
12.08.2016	24,00	70,41	101,810	7,00	104,14	58,09	100,970	5,00	102,57			0,00	1,26		*
13.08.2016	24,00	69,91	106,880	7,00	109,27	58,57	106,120	5,00	107,83			0,00	1,22		*
14.08.2016	24,00	70,27	102,430	7,00	104,75	58,01	101,710	5,00	103,34			0,00	1,26		*
15.08.2016	24,00	70,05	110,220	7,00	112,67	58,68	109,490	5,00	111,25			0,00	1,26		*
16.08.2016	24,00	69,39	51,320	7,00	52,45	57,00	50,570	5,00	51,35			0,00	0,65		*
17.08.2016	24,00	31,88	3,010	7,00	3,01	31,66	0,000	5,00	0,00			0,00	0,00		*
18.08.2016	24,00	64,05	90,390	7,00	92,10	59,41	87,880	5,00	89,33			0,00	0,50		*
Среднее		69,58	88,789	7,00	90,82	56,57	88,085	5,00	89,46			0,00	1,19		
Итого	744,00		2752,470		2815,55		2730,650		2773,13			0,00	36,83		

Показания счетчиков :

Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
18.07.2016	63344,000	62803,650		65137,150	63807,620	174,300	1334,414		5895,000	1,000
18.08.2016	66096,470	65534,300		67952,700	66580,750	174,300	1371,242		6639,000	1,000

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Управляющая компания УЮТ для документов №2

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31А тел: 520-57-69

22 АВГ 2016

Ведомость получил:

Подпись Султанов М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют" **Договор :**

Адрес : Чистопольская, 68 ж/д **Тип расходомера :**

Тепловычислитель КМ-5 номер: 88413

Дата	Тр, час	t1, °С	М1, т	Р1, атм	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, атм	V2, м3	t3, °С	М3, т	ta, °С	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	71,42	38,035	7,80	38,91	52,50	38,193	2,65	38,69			-60,00	0,72	
20.07.2016	24,00	71,35	36,727	7,80	37,58	52,35	36,754	2,65	37,23			-60,00	0,70	
21.07.2016	24,00	72,40	34,010	7,80	34,81	52,05	34,043	2,65	34,48			-60,00	0,70	
22.07.2016	24,00	71,18	37,893	7,80	38,76	52,87	37,924	2,65	38,42			-60,00	0,70	
23.07.2016	24,00	71,14	38,932	7,80	39,83	52,91	38,793	2,65	39,31			-60,00	0,71	
24.07.2016	24,00	71,39	38,238	7,80	39,12	52,81	38,125	2,65	38,63			-60,00	0,71	
25.07.2016	24,00	71,63	37,738	7,80	38,61	52,72	37,629	2,65	38,12			-60,00	0,72	
26.07.2016	24,00	71,47	40,045	7,80	40,97	53,25	40,008	2,65	40,55			-60,00	0,73	
27.07.2016	24,00	71,26	38,277	7,80	39,16	53,09	38,227	2,65	38,73			-60,00	0,70	
28.07.2016	24,00	73,02	34,186	7,80	35,01	52,50	34,121	2,65	34,57			-60,00	0,71	
29.07.2016	24,00	74,18	32,113	7,80	32,90	52,31	32,051	2,65	32,47			-60,00	0,71	
30.07.2016	24,00	71,18	39,727	7,80	40,63	53,54	39,738	2,65	40,28			-60,00	0,70	
31.07.2016	24,00	71,40	35,664	7,80	36,49	53,45	35,670	2,65	36,15			-60,00	0,64	
01.08.2016	24,00	70,65	40,436	7,80	41,35	54,02	40,449	2,65	41,01			-60,00	0,68	
02.08.2016	24,00	71,18	37,088	7,80	37,94	53,70	37,504	2,65	38,02			-60,00	0,65	
03.08.2016	24,00	71,86	34,117	7,80	34,91	53,36	34,391	2,65	34,86			-60,00	0,63	
04.08.2016	24,00	71,27	34,980	7,80	35,78	53,77	35,332	2,65	35,82			-60,00	0,62	
05.08.2016	24,00	70,46	38,914	7,80	39,79	54,08	39,426	2,65	39,98			-60,00	0,64	
06.08.2016	24,00	71,19	33,584	7,80	34,35	53,69	34,008	2,65	34,47			-60,00	0,59	
07.08.2016	24,00	71,77	32,219	7,80	32,97	53,63	32,645	2,65	33,09			-60,00	0,59	
08.08.2016	24,00	70,70	36,154	7,80	36,97	54,04	36,615	2,65	37,12			-60,00	0,61	
09.08.2016	24,00	71,61	35,670	7,80	36,50	54,00	36,180	2,65	36,68			-60,00	0,63	
10.08.2016	24,00	70,90	37,979	7,80	38,84	53,90	38,369	2,65	38,90			-60,00	0,65	
11.08.2016	24,00	70,81	38,695	7,80	39,57	54,27	39,072	2,65	39,62			-60,00	0,64	
12.08.2016	23,85	70,32	41,045	7,80	41,96	54,39	41,342	2,65	41,92			-60,00	0,66	
13.08.2016	24,00	70,07	39,672	7,80	40,56	54,40	39,762	2,65	40,31			-60,00	0,63	
14.08.2016	24,00	70,36	38,697	7,80	39,56	54,45	38,836	2,65	39,38			-60,00	0,62	
15.08.2016	24,00	70,25	40,240	7,80	41,14	54,46	40,250	2,65	40,81			-60,00	0,64	
16.08.2016	13,25	69,79	15,563	7,80	15,91	54,74	15,584	2,65	15,80			-60,00	0,24	
17.08.2016	0,00	32,78	0,000	7,80	0,00	48,93	0,000	2,65	0,00			-60,00	0,00	
18.08.2016	3,43	69,24	11,037	7,81	11,28	58,48	11,047	2,65	11,22			-60,00	0,12	
Среднее		71,26	36,634	7,80	37,48	53,50	36,787	2,65	37,29			-60,00	0,65	
Итого	688,53		1067,674		1092,17		1072,086		1086,65				18,98	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 688,53

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Управляющая компания УЮТ для документов №2 ИНН 1660104777

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
ул. ЧЕТАЕВА, 31А тел: 520-57-69

22 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись: СУЛТАНОВ М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ" **Договор :**

Адрес : Чистопольская 70 ж/д **Тип расходомера :**

Тепловычислитель КМ-5 номер: 87380

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	71,74	48,051	7,64	49,15	52,86	48,355	2,52	48,97			-60,00	0,91	
20.07.2016	24,00	71,59	45,254	7,64	46,31	52,07	45,570	2,52	46,16			-60,00	0,89	
21.07.2016	24,00	72,69	40,590	7,64	41,57	51,92	40,871	2,52	41,40			-60,00	0,85	
22.07.2016	24,00	71,42	43,402	7,64	44,40	52,45	43,648	2,52	44,23			-60,00	0,83	
23.07.2016	24,00	71,33	41,953	7,64	42,92	52,45	42,160	2,52	42,70			-60,00	0,80	
24.07.2016	24,00	71,66	43,324	7,64	44,33	52,48	43,535	2,52	44,11			-60,00	0,83	
25.07.2016	24,00	71,87	44,852	7,64	45,89	52,31	45,020	2,52	45,61			-60,00	0,88	
26.07.2016	24,00	71,68	51,234	7,64	52,42	52,17	51,313	2,52	51,96			-60,00	1,00	
27.07.2016	24,00	71,45	46,695	7,64	47,77	52,55	46,809	2,52	47,43			-60,00	0,89	
28.07.2016	24,00	73,22	41,770	7,64	42,77	51,98	41,883	2,52	42,44			-60,00	0,89	
29.07.2016	24,00	74,56	39,344	7,64	40,33	51,70	39,469	2,52	39,97			-60,00	0,90	
30.07.2016	24,00	71,42	46,246	7,64	47,32	52,83	46,352	2,52	46,98			-60,00	0,86	
31.07.2016	24,00	71,67	46,844	7,64	47,92	52,81	46,906	2,52	47,52			-60,00	0,89	
01.08.2016	24,00	70,91	49,602	7,64	50,74	53,26	49,859	2,52	50,52			-60,00	0,88	
02.08.2016	24,00	71,32	45,941	7,64	46,99	53,12	46,355	2,52	46,97			-60,00	0,84	
03.08.2016	24,00	72,14	42,082	7,64	43,07	52,94	42,422	2,52	42,98			-60,00	0,81	
04.08.2016	24,00	71,52	43,434	7,64	44,45	53,18	44,004	2,52	44,59			-60,00	0,80	
05.08.2016	24,00	70,66	46,453	7,64	47,50	53,55	47,035	2,52	47,68			-60,00	0,80	
06.08.2016	24,00	71,40	43,266	7,64	44,25	53,38	43,793	2,52	44,40			-60,00	0,78	
07.08.2016	24,00	72,03	40,805	7,64	41,76	53,01	41,352	2,52	41,91			-60,00	0,78	
08.08.2016	24,00	70,90	44,992	7,64	46,02	53,60	45,605	2,52	46,23			-60,00	0,78	
09.08.2016	24,00	71,90	43,785	7,64	44,81	53,29	44,445	2,52	45,04			-60,00	0,82	
10.08.2016	24,00	71,05	47,070	7,64	48,15	53,66	47,789	2,52	48,44			-60,00	0,82	
11.08.2016	24,00	71,02	47,141	7,64	48,21	53,70	47,797	2,52	48,45			-60,00	0,82	
12.08.2016	24,00	70,53	50,047	7,64	51,18	53,95	50,703	2,52	51,40			-60,00	0,83	
13.08.2016	24,00	70,25	48,172	7,64	49,25	53,99	48,664	2,52	49,33			-60,00	0,79	
14.08.2016	24,00	70,61	48,402	7,64	49,49	53,77	48,625	2,52	49,29			-60,00	0,82	
15.08.2016	24,00	70,45	50,301	7,64	51,43	53,88	50,277	2,52	50,98			-60,00	0,84	
16.08.2016	15,79	70,01	19,051	7,64	19,46	54,25	19,063	2,52	19,32			-60,00	0,30	
17.08.2016	0,00	32,28	0,000	7,65	0,00	38,04	0,000	2,52	0,00			-60,00	0,00	
18.08.2016	2,64	69,16	11,324	7,66	11,57	58,82	11,438	2,52	11,63			-60,00	0,12	
Среднее		71,49	44,662	7,64	45,69	53,01	44,995	2,52	45,60			-60,00	0,83	
Итого	690,44		1301,426		1331,44		1311,117		1328,64				24,06	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 690,44

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

«Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ИНН 1660104777

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

22 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись СУЛТАНОВ М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ" **Договор :**

Адрес : Чистопольская, 72 ж/д **Тип расходомера :**

Тепловычислитель КМ-5 номер: 335151

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	71,22	48,352	7,91	49,46	49,35	48,605	2,77	49,16			-60,00	1,06	
20.07.2016	24,00	71,01	48,422	7,91	49,54	49,28	48,609	2,77	49,17			-60,00	1,06	
21.07.2016	24,00	72,03	45,117	7,91	46,17	49,02	45,305	2,77	45,83			-60,00	1,04	
22.07.2016	24,00	71,07	47,363	7,91	48,44	49,35	47,586	2,77	48,14			-60,00	1,03	
23.07.2016	24,00	70,55	46,227	7,91	47,27	49,65	46,410	2,77	46,94			-60,00	0,97	
24.07.2016	24,00	71,23	48,816	7,91	49,94	49,44	48,965	2,77	49,53			-60,00	1,07	
25.07.2016	24,00	71,28	46,832	7,91	47,90	49,34	46,984	2,77	47,54			-60,00	1,03	
26.07.2016	24,00	70,98	47,582	7,91	48,68	49,39	47,785	2,77	48,33			-60,00	1,03	
27.07.2016	24,00	70,83	46,496	7,91	47,55	49,32	46,656	2,77	47,20			-60,00	1,00	
28.07.2016	24,00	72,31	43,730	7,91	44,77	48,59	43,879	2,77	44,38			-60,00	1,04	
29.07.2016	24,00	74,02	38,660	7,91	39,60	47,65	38,773	2,77	39,20			-60,00	1,02	
30.07.2016	24,00	70,84	42,719	7,91	43,68	49,72	42,895	2,77	43,40			-60,00	0,91	
31.07.2016	24,00	71,12	46,992	7,91	48,06	49,73	47,172	2,77	47,73			-60,00	1,01	
01.08.2016	24,00	70,28	48,348	7,91	49,44	50,51	48,613	2,77	49,20			-60,00	0,96	
02.08.2016	24,00	70,54	43,863	7,91	44,85	50,40	44,109	2,77	44,66			-60,00	0,89	
03.08.2016	24,00	71,65	42,832	7,91	43,82	49,78	43,043	2,77	43,55			-60,00	0,94	
04.08.2016	24,00	70,87	43,438	7,91	44,43	50,33	43,676	2,77	44,20			-60,00	0,90	
05.08.2016	24,00	70,14	46,148	7,91	47,17	50,94	46,348	2,77	46,92			-60,00	0,89	
06.08.2016	24,00	70,67	41,676	7,91	42,61	50,63	41,859	2,77	42,37			-60,00	0,84	
07.08.2016	24,00	71,35	39,398	7,91	40,30	50,21	39,594	2,77	40,06			-60,00	0,84	
08.08.2016	24,00	70,27	44,508	7,91	45,50	50,97	44,668	2,77	45,21			-60,00	0,86	
09.08.2016	24,00	71,35	40,027	7,91	40,95	50,48	40,227	2,77	40,71			-60,00	0,84	
10.08.2016	24,00	70,46	47,980	7,91	49,05	51,27	48,160	2,77	48,77			-60,00	0,92	
11.08.2016	24,00	70,52	48,043	7,91	49,13	51,34	48,211	2,77	48,82			-60,00	0,93	
12.08.2016	23,85	70,23	47,273	7,91	48,35	51,38	47,469	2,77	48,07			-60,00	0,90	
13.08.2016	24,00	69,67	45,793	7,91	46,80	51,81	45,973	2,77	46,55			-60,00	0,82	
14.08.2016	24,00	70,09	47,031	7,91	48,08	51,69	47,199	2,77	47,81			-60,00	0,87	
15.08.2016	24,00	69,96	51,445	7,91	52,59	51,94	51,609	2,77	52,26			-60,00	0,93	
16.08.2016	24,00	69,44	24,383	7,91	24,91	51,75	24,469	2,77	24,79			-60,00	0,43	
17.08.2016	11,71	36,55	0,000	7,91	0,00	32,74	0,000	2,77	0,00			-60,00	0,00	
18.08.2016	2,40	67,80	12,730	7,91	13,00	57,32	12,816	2,77	13,02			-60,00	0,13	
Среднее		70,32	43,962	7,91	44,96	49,92	44,143	2,77	44,67			-60,00	0,91	
Итого	709,96		1312,227		1342,04		1317,668		1333,52				27,16	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 709,96

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

«Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ИНН 1660104777

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31А тел: 520-67-69

22 АВГ 2016

Ведомость получил:

Подпись Султанов М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ"

Договор :

Адрес : Чистопольская, 74 ТП-1 ж/д

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 87745

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	70,30	40,211	7,89	41,11	49,48	40,322	2,60	40,79			-60,00	0,84	
20.07.2016	24,00	70,00	39,967	7,89	40,86	49,81	40,092	2,60	40,56			-60,00	0,81	
21.07.2016	24,00	70,93	37,502	7,89	38,36	49,72	37,617	2,60	38,06			-60,00	0,80	
22.07.2016	24,00	70,18	38,396	7,89	39,25	50,03	38,506	2,60	38,96			-60,00	0,78	
23.07.2016	24,00	69,56	39,281	7,89	40,14	50,25	39,354	2,60	39,82			-60,00	0,76	
24.07.2016	24,00	70,37	39,732	7,89	40,62	49,71	39,881	2,60	40,35			-60,00	0,82	
25.07.2016	24,00	70,46	40,113	7,89	41,01	49,75	40,291	2,60	40,77			-60,00	0,83	
26.07.2016	24,00	70,11	40,824	7,89	41,73	49,72	41,008	2,60	41,49			-60,00	0,84	
27.07.2016	24,00	70,05	41,697	7,89	42,63	49,77	41,887	2,60	42,38			-60,00	0,85	
28.07.2016	24,00	71,30	38,328	7,89	39,22	49,47	38,496	2,60	38,95			-60,00	0,84	
29.07.2016	24,00	72,92	33,385	7,89	34,19	49,13	33,525	2,60	33,91			-60,00	0,80	
30.07.2016	24,00	69,94	38,727	7,89	39,59	50,31	38,904	2,60	39,37			-60,00	0,76	
31.07.2016	24,00	70,16	38,789	7,89	39,65	50,24	38,953	2,60	39,43			-60,00	0,78	
01.08.2016	24,00	69,37	41,287	7,89	42,19	50,66	41,469	2,60	41,98			-60,00	0,78	
02.08.2016	24,00	69,61	40,133	7,89	41,01	50,64	40,316	2,60	40,80			-60,00	0,76	
03.08.2016	24,00	70,60	35,719	7,89	36,53	50,48	35,859	2,60	36,31			-60,00	0,72	
04.08.2016	24,00	69,94	38,744	7,89	39,61	50,74	38,912	2,60	39,38			-60,00	0,75	
05.08.2016	24,00	69,27	40,707	7,89	41,59	51,28	40,869	2,60	41,38			-60,00	0,74	
06.08.2016	24,00	69,70	37,211	7,89	38,03	51,04	37,369	2,60	37,84			-60,00	0,70	
07.08.2016	24,00	70,41	38,068	7,89	38,92	50,62	38,219	2,60	38,69			-60,00	0,76	
08.08.2016	24,00	69,44	42,432	7,89	43,36	51,18	42,604	2,60	43,13			-60,00	0,78	
09.08.2016	24,00	70,54	39,818	7,89	40,71	50,61	39,967	2,60	40,46			-60,00	0,80	
10.08.2016	24,00	69,50	42,082	7,89	43,01	51,00	42,232	2,60	42,75			-60,00	0,78	
11.08.2016	24,00	69,69	41,311	7,89	42,22	50,95	41,479	2,60	41,99			-60,00	0,78	
12.08.2016	23,85	69,46	41,053	7,89	41,95	51,22	41,227	2,60	41,74			-60,00	0,75	
13.08.2016	24,00	68,82	39,713	7,89	40,56	51,56	39,887	2,60	40,39			-60,00	0,69	
14.08.2016	24,00	69,21	40,725	7,89	41,61	51,38	40,900	2,60	41,41			-60,00	0,73	
15.08.2016	24,00	69,02	41,150	7,89	42,04	51,63	41,299	2,60	41,82			-60,00	0,72	
16.08.2016	13,29	68,81	16,621	7,89	16,98	51,85	16,682	2,60	16,89			-60,00	0,28	
17.08.2016	0,00	28,71	0,006	7,90	0,01	28,83	0,000	2,60	0,00			-60,00	0,00	
18.08.2016	2,89	60,23	11,482	7,90	11,68	49,64	11,500	2,60	11,64			-60,00	0,12	
Среднее		69,97	38,979	7,89	39,84	50,47	39,131	2,60	39,61			-60,00	0,76	
Итого	688,02		1135,215		1160,36		1139,625		1153,47				22,14	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 688,02

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Управляющая компания УЮТ для документов №2

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
ул. ЧЕТАЕВА, 31А тел: 520-67-69

22 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись СУЛТАНОВ М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ" **Договор :**

Адрес : Чистопольская, 74 ТП-2 ж/д **Тип расходомера :**

Тепловычислитель КМ-5 номер: 91955

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	70,38	38,061	7,93	38,92	53,24	37,764	2,63	38,28			-60,00	0,66	
20.07.2016	24,00	70,04	36,256	7,93	37,06	53,47	35,973	2,63	36,46			-60,00	0,60	
21.07.2016	24,00	70,94	34,234	7,93	35,01	53,22	33,971	2,63	34,44			-60,00	0,61	
22.07.2016	24,00	70,23	36,719	7,93	37,54	53,55	36,436	2,63	36,93			-60,00	0,62	
23.07.2016	24,00	69,64	35,963	7,93	36,75	53,93	35,596	2,63	36,09			-60,00	0,57	
24.07.2016	24,00	70,38	36,818	7,93	37,65	53,94	36,531	2,63	37,03			-60,00	0,61	
25.07.2016	24,00	70,52	38,674	7,93	39,55	53,49	38,391	2,63	38,92			-60,00	0,66	
26.07.2016	24,00	70,18	38,094	7,93	38,94	53,99	37,824	2,63	38,34			-60,00	0,62	
27.07.2016	24,00	70,12	39,959	7,93	40,85	53,99	39,664	2,63	40,21			-60,00	0,65	
28.07.2016														
29.07.2016														
30.07.2016														
31.07.2016														
01.08.2016														
02.08.2016														
03.08.2016														
04.08.2016														
05.08.2016														
06.08.2016														
07.08.2016														
08.08.2016	31,15	69,73	43,693	7,94	44,69	51,16	43,381	2,64	43,95			-60,00	0,77	
09.08.2016	24,00	70,46	31,158	7,94	31,86	51,15	30,959	2,64	31,34			-60,00	0,60	
10.08.2016	24,00	69,45	32,951	7,94	33,67	51,42	32,717	2,64	33,13			-60,00	0,60	
11.08.2016	24,00	69,64	32,895	7,94	33,62	51,37	32,670	2,64	33,08			-60,00	0,60	
12.08.2016	20,90	69,48	27,748	7,94	28,35	51,54	27,584	2,64	27,93			-60,00	0,50	
13.08.2016	24,00	68,77	33,428	7,94	34,14	51,84	33,238	2,64	33,66			-60,00	0,57	
14.08.2016	24,00	69,13	32,234	7,94	32,94	51,84	32,037	2,64	32,45			-60,00	0,56	
15.08.2016	24,00	69,01	33,648	7,94	34,37	51,73	33,451	2,64	33,88			-60,00	0,58	
16.08.2016	23,37	67,93	14,170	7,94	14,46	50,90	14,109	2,64	14,29			-60,00	0,24	
17.08.2016	0,00	30,82	0,000	7,94	0,00	30,16	0,000	2,64	0,00			-60,00	0,00	
18.08.2016	2,88	63,65	6,439	7,94	6,56	49,76	6,371	2,64	6,45			-60,00	0,09	
Среднее		69,74	34,307	7,93	35,07	52,51	34,061	2,64	34,51			-60,00	0,59	
Итого	438,30		623,143		636,94		618,666		626,86				10,72	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 438,30

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Управляющая компания «УЮТ» для документов №2 ИНН 1660104777

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31А тел: 520-57-69

22 АВГ 2016

Ведомость получил:

Подпись Султанов М.Р.

®
Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Август 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ" **Договор :**

Адрес : Чистопольская, 76 **Тип расходомера :**

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 71296

Тхв, °С = 1

Дата	ВНР, час	t1, °С	М1, т	Р1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	М3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
19.07.2016	24,00	71,13	69,270	7,00	70,85	53,98	70,100	5,00	71,08			0,00	1,19		
20.07.2016	24,00	70,85	72,580	7,00	74,26	54,66	73,540	5,00	74,56			0,00	1,18		
21.07.2016	24,00	71,82	65,180	7,00	66,72	53,37	65,970	5,00	66,87			0,00	1,21		
22.07.2016	24,00	70,93	74,310	7,00	75,99	55,01	75,360	5,00	76,40			0,00	1,19		
23.07.2016	24,00	70,59	78,230	7,00	80,02	56,04	78,120	5,00	79,27			0,00	1,14		
24.07.2016	24,00	71,25	68,400	7,00	70,00	54,76	68,230	5,00	69,21			0,00	1,13		
25.07.2016	24,00	71,19	71,190	7,00	72,86	55,07	71,280	5,00	72,30			0,00	1,15		
26.07.2016	24,00	71,07	76,230	7,00	77,97	54,82	76,570	5,00	77,66			0,00	1,24		
27.07.2016	24,00	70,91	75,680	7,00	77,39	54,90	76,630	5,00	77,71			0,00	1,22		
28.07.2016	24,00	72,14	62,410	7,00	63,88	53,70	63,270	5,00	64,14			0,00	1,15		
29.07.2016	24,00	73,87	53,320	7,00	54,64	51,78	54,060	5,00	54,75			0,00	1,18		
30.07.2016	24,00	70,79	71,550	7,00	73,16	54,96	72,630	5,00	73,66			0,00	1,13		
31.07.2016	24,00	71,03	68,210	7,00	69,77	54,40	69,370	5,00	70,31			0,00	1,14		
01.08.2016	24,00	70,25	74,910	7,00	76,59	55,37	76,070	5,00	77,18			0,00	1,12		
02.08.2016	24,00	70,53	73,610	7,00	75,29	55,14	74,460	5,00	75,52			0,00	1,14		
03.08.2016	24,00	71,57	63,100	7,00	64,56	53,82	63,880	5,00	64,71			0,00	1,12		
04.08.2016	24,00	70,90	67,950	7,00	69,50	54,61	68,630	5,00	69,59			0,00	1,11		
05.08.2016	24,00	70,16	75,530	7,00	77,22	55,88	76,260	5,00	77,36			0,00	1,08		
06.08.2016	24,00	70,72	68,790	7,00	70,37	54,82	69,520	5,00	70,52			0,00	1,10		
07.08.2016	24,00	71,38	63,350	7,00	64,83	54,17	64,040	5,00	64,96			0,00	1,09		
08.08.2016	24,00	70,31	73,430	7,00	75,10	55,31	74,160	5,00	75,25			0,00	1,11		
09.08.2016	24,00	71,39	67,870	7,00	69,42	54,23	68,440	5,00	69,41			0,00	1,17		
10.08.2016	24,00	70,32	77,780	7,00	79,55	55,90	78,750	5,00	79,91			0,00	1,13		
11.08.2016	24,00	70,59	76,920	7,00	78,67	55,32	77,760	5,00	78,88			0,00	1,18		
12.08.2016	22,00	70,25	71,850	7,00	73,48	55,18	72,200	5,00	73,28			0,00	1,09		*
13.08.2016	24,00	69,75	83,600	7,00	85,46	56,29	84,200	5,00	85,44			0,00	1,13		
14.08.2016	24,00	70,10	76,330	7,00	78,06	56,06	77,190	5,00	78,33			0,00	1,07		
15.08.2016	24,00	69,85	81,710	7,00	83,53	56,31	82,410	5,00	83,67			0,00	1,11		
16.08.2016	24,00	69,21	39,550	7,00	40,42	54,19	41,010	5,00	41,57			0,00	0,58		*
17.08.2016	24,00	33,60	0,000	7,00	0,00	32,59	4,550	5,00	4,55			0,00	0,00		*
18.08.2016	24,00	68,96	30,560	7,00	31,23	58,67	33,990	5,00	34,54			0,00	0,21		*
Среднее		69,59	66,870	7,00	68,40	54,23	67,816	5,00	68,78			0,00	1,06		
Итого	742,00		2073,400		2120,79		2102,650		2132,59			0,00	32,76		

Показания счетчиков :

Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
18.07.2016	199378,380	195825,230		205054,260	198369,530	9,420	5436,525		27835,000	2514,000
18.08.2016	201451,780	197927,880		207175,050	200502,120	9,420	5469,284		28577,000	2516,000

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 742

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 2

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
Г. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

22 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись СУЛТАНОВ М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Август 2016г.

Абонент : ТСЖ "Уют+" **Договор :** 11738 Т

Адрес : ул.Нигматуллина 11/84 **Тип расходомера :** ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 58033

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	М1, т	Р1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	М3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
19.07.2016	24,00	70,54	97,660	7,00	99,88	47,84	99,000	4,00	100,08		0,000	0,00	2,22	0,00	*
20.07.2016	24,00	70,13	100,840	7,00	103,11	47,90	101,920	4,00	103,02		0,000	0,00	2,25	0,00	*
21.07.2016	24,00	71,15	94,770	7,00	96,95	47,80	95,400	4,00	96,43		0,000	0,00	2,22	0,00	*
22.07.2016	24,00	70,50	98,220	7,00	100,46	48,21	98,740	4,00	99,86		0,000	0,00	2,19	0,00	*
23.07.2016	24,00	69,78	100,790	7,00	103,04	49,02	102,250	4,00	103,45		0,000	0,00	2,10	0,00	*
24.07.2016	24,00	70,76	94,380	7,00	96,52	47,42	95,390	4,00	96,41		0,000	0,00	2,21	0,00	*
25.07.2016	24,00	70,64	95,170	7,00	97,33	46,69	96,110	4,00	97,12		0,000	0,00	2,28	0,00	*
26.07.2016	24,00	70,18	95,720	7,00	97,89	47,52	96,770	4,00	97,81		0,000	0,00	2,17	0,00	*
27.07.2016	24,00	70,24	98,220	7,00	100,43	47,09	99,110	4,00	100,17		0,000	0,00	2,28	0,00	*
28.07.2016	24,00	71,32	91,900	7,00	94,03	46,94	92,520	4,00	93,49		0,000	0,00	2,25	0,00	*
29.07.2016	24,00	73,40	81,430	7,00	83,40	46,46	81,340	4,00	82,15		0,000	0,00	2,20	0,00	*
30.07.2016	24,00	70,25	98,980	7,00	101,21	48,90	98,920	4,00	100,08		0,000	0,00	2,12	0,00	*
31.07.2016	24,00	70,38	94,090	7,00	96,22	48,59	94,000	4,00	95,06		0,000	0,00	2,06	0,00	*
01.08.2016	24,00	69,68	106,640	7,00	109,01	49,32	106,700	4,00	107,95		0,000	0,00	2,17	0,00	*
02.08.2016	24,00	69,94	118,590	7,00	121,24	50,57	118,580	4,00	120,03		0,000	0,00	2,31	0,00	*
03.08.2016	24,00	71,21	105,940	7,00	108,39	50,23	105,970	4,00	107,23		0,000	0,00	2,23	0,00	*
04.08.2016	24,00	70,32	105,920	7,00	108,32	50,62	105,930	4,00	107,21		0,000	0,00	2,09	0,00	*
05.08.2016	24,00	69,72	119,100	7,00	121,72	51,87	119,170	4,00	120,69		0,000	0,00	2,13	0,00	*
06.08.2016	24,00	70,18	115,390	7,00	118,00	51,84	115,370	4,00	116,82		0,000	0,00	2,12	0,00	*
07.08.2016	24,00	70,85	108,560	7,00	111,05	50,90	108,350	4,00	109,69		0,000	0,00	2,17	0,00	*
08.08.2016	24,00	69,77	119,110	7,00	121,78	51,20	119,120	4,00	120,61		0,000	0,00	2,22	0,00	*
09.08.2016	24,00	70,96	108,040	7,00	110,53	50,35	108,240	4,00	109,55		0,000	0,00	2,23	0,00	*
10.08.2016	24,00	69,78	121,840	7,00	124,55	51,69	122,410	4,00	124,00		0,000	0,00	2,21	0,00	*
11.08.2016	24,00	70,07	117,080	7,00	119,73	51,14	117,850	4,00	119,33		0,000	0,00	2,22	0,00	*
12.08.2016	24,00	69,96	118,250	7,00	120,88	51,26	119,080	4,00	120,58		0,000	0,00	2,21	0,00	*
13.08.2016	24,00	69,16	121,920	7,00	124,60	51,98	122,800	4,00	124,36		0,000	0,00	2,10	0,00	*
14.08.2016	24,00	69,61	120,180	7,00	122,86	51,52	120,730	4,00	122,24		0,000	0,00	2,18	0,00	*
15.08.2016	24,00	69,41	126,010	7,00	128,79	51,45	126,400	4,00	128,02		0,000	0,00	2,27	0,00	*
16.08.2016	24,00	67,04	55,460	7,00	56,60	52,60	51,310	4,00	51,99		0,000	0,00	0,87	0,00	*
17.08.2016	24,00	34,97	8,980	7,00	8,98	28,45	0,000	4,00	0,00		0,000	0,00	0,06	0,00	*
18.08.2016	24,00	61,37	158,380	7,00	161,17	57,15	151,740	4,00	154,09		0,000	0,00	0,89	0,00	*
Среднее		68,82	103,147	7,00	105,44	49,18	102,943	4,00	104,18		0,000	0,00	2,04	0,00	
Итого	744,00		3197,560		3268,67		3191,220		3229,52		0,000	0,00	63,23	0,00	

Показания счетчиков :

Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
18.07.2016										
18.08.2016	3637,100	3634,370	0,000	3718,100	3677,350	0,000	73,457	0,000	854,000	42,000

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
г. Чистая, 31а тел:520-57-69
22 АВГ 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ
Подпись СУЛТАНОВ М.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Август 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют" **Договор :** 11128 Т

Адрес : ул. Вишнеского 29/48 **Тип расходомера :**

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 91613

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	М1, т	Р1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	М3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
19.07.2016	24,00	27,00	0,000	9,00	0,00	26,00	0,030	5,00	0,03			0,00	0,00		*
20.07.2016	24,00	26,48	0,390	9,00	0,39	23,77	0,070	5,00	0,07			0,00	0,00		*
21.07.2016	24,00	26,39	0,000	9,00	0,00	26,06	0,000	5,00	0,00			0,00	0,00		*
22.07.2016	24,00	26,17	0,010	9,00	0,01	26,32	0,010	5,00	0,01			0,00	0,00		*
23.07.2016	24,00	26,18	0,000	9,00	0,00	25,88	0,000	5,00	0,00			0,00	0,00		*
24.07.2016	24,00	26,05	0,000	9,00	0,00	25,71	0,000	5,00	0,00			0,00	0,00		*
25.07.2016	24,00	26,18	0,350	9,00	0,35	24,21	0,080	5,00	0,08			0,00	0,00		*
26.07.2016	24,00	64,32	46,170	9,00	47,05	44,76	45,300	5,00	45,72			0,00	0,91		*
27.07.2016	24,00	68,83	60,490	9,00	61,79	48,94	59,240	5,00	59,94			0,00	1,21		
28.07.2016	24,00	70,68	52,880	9,00	54,06	47,77	51,800	5,00	52,34			0,00	1,22		
29.07.2016	24,00	69,77	56,960	9,00	58,23	47,62	55,780	5,00	56,39			0,00	1,27		
30.07.2016	24,00	69,79	57,300	9,00	58,56	47,72	56,110	5,00	56,72			0,00	1,27		
31.07.2016	24,00	69,11	58,770	9,00	60,04	48,38	57,630	5,00	58,26			0,00	1,22		
01.08.2016	24,00	69,95	53,620	9,00	54,83	47,94	52,700	5,00	53,25			0,00	1,18		
02.08.2016	24,00	70,69	52,550	9,00	53,77	48,33	52,750	5,00	53,36			0,00	1,18		
03.08.2016	24,00	70,08	52,720	9,00	53,92	47,43	52,070	5,00	52,60			0,00	1,20		
04.08.2016	24,00	69,57	52,640	9,00	53,83	47,49	52,000	5,00	52,53			0,00	1,17		
05.08.2016	24,00	70,18	51,740	9,00	52,91	47,32	51,130	5,00	51,66			0,00	1,19		
06.08.2016	24,00	70,47	48,110	9,00	49,21	48,04	47,660	5,00	48,14			0,00	1,08		
07.08.2016	24,00	70,34	49,930	9,00	51,05	47,46	49,440	5,00	49,95			0,00	1,14		
08.08.2016	24,00	70,24	49,740	9,00	50,85	48,00	49,320	5,00	49,81			0,00	1,11		
09.08.2016	24,00	70,24	51,460	9,00	52,64	47,66	51,060	5,00	51,56			0,00	1,17		
10.08.2016	24,00	69,96	52,280	9,00	53,46	47,68	51,840	5,00	52,39			0,00	1,17		
11.08.2016	24,00	70,34	51,480	9,00	52,65	47,62	60,120	5,00	60,77			0,00	1,17		
12.08.2016	24,00	70,25	52,200	9,00	53,34	45,06	139,060	5,00	140,43			0,00	1,32		
13.08.2016	24,00	69,72	51,230	9,00	52,38	46,25	132,710	5,00	134,08			0,00	1,20		
14.08.2016	24,00	70,59	51,950	9,00	53,13	46,89	107,660	5,00	108,78			0,00	1,23		
15.08.2016	24,00	70,88	49,300	9,00	50,42	46,16	130,680	5,00	132,01			0,00	1,22		
16.08.2016	24,00	70,13	51,280	9,00	52,44	47,36	84,960	5,00	85,86			0,00	1,20		
17.08.2016	24,00	70,16	51,400	9,00	52,56	47,48	68,860	5,00	69,60			0,00	1,17		
18.08.2016	24,00	70,28	49,680	9,00	50,80	47,45	63,600	5,00	64,27			0,00	1,14		
Среднее		60,03	40,536	9,00	41,44	42,41	52,376	5,00	52,92			0,00	0,91		
Итого	744,00		1256,630		1284,67		1623,670		1640,61			0,00	28,31		

Показания счетчиков :

Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
18.07.2016	51221,860	50574,800		52786,850	51155,200	2,090	1726,770		6046,000	13,000
18.08.2016	52478,490	52198,470		54071,520	52795,810	2,090	1755,079		6790,000	13,000

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата



Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Август 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Договор : 11128 Т

Адрес : ул.Минская 37 (ж/дом)

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 331345

Дата	Тр, час	t1, °С	М1, т	Р1, атм	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, атм	V2, м3	t3, °С	М3, т	ta, °С	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.07.2016	24,00	68,53	18,724	7,96	19,12	38,27	18,519	2,63	18,65			16,86	0,57	
20.07.2016	24,00	68,75	19,962	7,96	20,39	38,24	19,755	2,63	19,89			-44,30	0,61	
21.07.2016	24,00	68,03	17,791	7,96	18,16	38,43	17,606	2,63	17,73			-47,62	0,53	
22.07.2016	24,00	68,45	19,563	7,96	19,98	38,50	19,361	2,63	19,50			-50,31	0,59	
23.07.2016	24,00	68,28	18,068	7,96	18,45	38,80	17,870	2,63	18,00			-59,95	0,53	
24.07.2016	24,00	68,22	17,955	7,96	18,34	38,55	17,771	2,63	17,90			-58,72	0,53	
25.07.2016	23,63	64,92	23,625	7,96	24,09	40,33	23,407	2,63	23,59			-54,73	0,58	
26.07.2016	24,00	66,91	21,505	7,96	21,94	40,47	21,438	2,63	21,61			-53,15	0,57	
27.07.2016	24,00	67,97	18,602	7,96	18,99	39,39	18,552	2,63	18,69			-52,59	0,53	
28.07.2016	24,00	68,91	17,348	7,96	17,72	39,10	17,209	2,63	17,34			-52,66	0,52	
29.07.2016	24,00	69,23	18,802	7,96	19,21	39,07	18,674	2,63	18,81			-47,94	0,57	
30.07.2016	24,00	69,02	17,462	7,96	17,84	39,32	17,318	2,63	17,45			-48,85	0,52	
31.07.2016	24,00	67,73	17,737	7,96	18,11	39,71	17,588	2,63	17,72			-33,29	0,50	
01.08.2016	24,00	68,59	17,121	7,96	17,48	39,71	16,967	2,63	17,09			-4,04	0,50	
02.08.2016	24,00	69,89	17,278	7,96	17,66	39,21	17,120	2,63	17,24			-54,46	0,53	
03.08.2016	24,00	69,31	18,070	7,96	18,47	39,73	17,905	2,63	18,04			-54,47	0,54	
04.08.2016	23,98	68,86	18,869	7,96	19,28	40,10	18,717	2,63	18,86			-59,91	0,54	
05.08.2016	24,00	69,64	20,756	7,96	21,21	39,45	20,573	2,63	20,73			-60,00	0,63	
06.08.2016	24,00	69,63	14,852	7,96	15,18	39,97	14,685	2,63	14,80			-60,00	0,44	
07.08.2016	24,00	69,21	15,688	7,96	16,03	40,40	15,527	2,63	15,65			-60,00	0,45	
08.08.2016	24,00	69,35	17,310	7,96	17,68	40,21	17,146	2,63	17,28			-60,00	0,51	
09.08.2016	24,00	69,54	17,253	7,96	17,64	40,13	17,084	2,63	17,22			-60,00	0,51	
10.08.2016	24,00	69,47	17,748	7,96	18,14	40,40	17,581	2,63	17,73			-60,00	0,52	
11.08.2016	24,00	69,26	18,244	7,96	18,64	40,63	18,077	2,63	18,22			-60,00	0,52	
12.08.2016	24,00	69,60	19,190	7,96	19,61	40,88	19,049	2,63	19,20			-60,00	0,55	
13.08.2016	24,00	69,39	17,617	7,96	18,00	40,44	17,450	2,63	17,59			-60,00	0,51	
14.08.2016	24,00	69,18	16,926	7,96	17,29	39,78	16,762	2,63	16,89			-60,00	0,50	
15.08.2016	24,00	70,37	17,742	7,96	18,14	39,84	17,584	2,63	17,72			-60,00	0,54	
16.08.2016	24,00	69,53	17,900	7,96	18,29	40,04	17,735	2,63	17,87			-60,00	0,53	
17.08.2016	24,00	69,10	17,800	7,96	18,18	40,07	17,631	2,63	17,77			-60,00	0,52	
18.08.2016	24,00	69,70	17,758	7,96	18,15	40,14	17,590	2,63	17,72			-60,00	0,53	
Среднее		68,86	18,232	7,96	18,62	39,65	18,070	2,63	18,21			-51,62	0,53	
Итого	743,61		565,267		577,41		560,251		564,55				16,51	

Дата печати отчета : 19.08.2016

Период нормальной работы,ч : 743,61

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

«Управляющая компания УЮТ» для документов №2

Казанские тепловые сети
Южный эксплуатационный район
ул. Родины, 43А тел. 205-60-04

22 АВГ 2016

Ведомость получил:

Подпись Закиров М.М.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Август 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют" **Договор :**

Адрес : ул.Лядова 15 ТП-1 **Тип расходомера :** ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 214058

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
21.07.2016	24,00	71,48	34,910	7,00	35,72	54,25	35,580	3,00	36,13				0,60		
22.07.2016	24,00	70,52	36,700	7,00	37,55	54,61	37,390	3,00	37,92				0,59		
23.07.2016	24,00	70,84	34,570	7,00	35,36	54,54	35,170	3,00	35,67				0,56		
24.07.2016	24,00	70,52	37,830	7,00	38,69	54,92	38,450	3,00	39,02				0,59		
25.07.2016	24,00	71,25	36,000	7,00	36,81	54,51	36,610	3,00	37,12				0,60		
26.07.2016	24,00	71,17	36,880	7,00	37,75	54,56	37,520	3,00	38,07				0,61		
27.07.2016	24,00	70,80	38,130	7,00	38,99	54,71	38,780	3,00	39,34				0,62		
28.07.2016	24,00	72,97	30,690	7,00	31,42	53,15	31,230	3,00	31,65				0,62		
29.07.2016	24,00	72,81	28,840	7,00	29,55	53,18	29,370	3,00	29,77				0,57		
30.07.2016	24,00	70,62	34,690	7,00	35,49	54,33	35,360	3,00	35,88				0,57		
31.07.2016	24,00	70,72	34,030	7,00	34,78	54,71	34,710	3,00	35,21				0,55		
01.08.2016	24,00	70,31	37,000	7,00	37,85	54,93	37,770	3,00	38,33				0,57		
02.08.2016	24,00	71,26	33,110	7,00	33,89	54,35	33,660	3,00	34,16				0,56		
03.08.2016	24,00	71,53	30,800	7,00	31,52	54,11	31,420	3,00	31,85				0,54		
04.08.2016	24,00	70,93	34,750	7,00	35,51	54,48	35,350	3,00	35,86				0,57		
05.08.2016	24,00	70,51	34,260	7,00	35,04	54,72	34,930	3,00	35,43				0,54		
06.08.2016	24,00	71,37	30,590	7,00	31,26	54,19	31,100	3,00	31,55				0,53		
07.08.2016	24,00	71,31	31,710	7,00	32,43	54,33	32,350	3,00	32,80				0,54		
08.08.2016	24,00	71,08	34,360	7,00	35,14	54,50	35,240	3,00	35,78				0,57		
09.08.2016	24,00	71,31	34,330	7,00	35,12	54,34	35,140	3,00	35,61				0,58		
10.08.2016	24,00	71,28	33,870	7,00	34,65	54,30	34,490	3,00	35,02				0,58		
11.08.2016	24,00	71,10	32,740	7,00	33,50	54,32	33,410	3,00	33,92				0,55		
12.08.2016	24,00	70,17	37,720	7,00	38,56	55,11	38,480	3,00	39,05				0,57		
13.08.2016	24,00	70,66	32,940	7,00	33,68	54,57	33,620	3,00	34,10				0,53		
14.08.2016	24,00	70,26	36,500	7,00	37,28	55,12	37,330	3,00	37,85				0,56		
15.08.2016	24,00	70,79	33,760	7,00	34,51	54,74	34,550	3,00	35,07				0,54		
16.08.2016	24,00	70,02	37,940	7,00	38,78	55,22	38,870	3,00	39,43				0,56		
17.08.2016	24,00	70,59	34,740	7,00	35,49	54,92	35,390	3,00	35,93				0,55		
18.08.2016	24,00	70,40	36,300	7,00	37,09	55,03	36,980	3,00	37,54				0,56		
19.08.2016	24,00	69,92	37,330	7,00	38,15	55,38	38,120	3,00	38,66				0,54		
20.08.2016	24,00	68,97	37,780	7,00	38,61	56,03	38,900	3,00	39,46				0,49		
21.08.2016	24,00	70,38	34,360	7,00	35,11	55,27	35,280	3,00	35,80				0,52		
Среднее		70,87	34,692	7,00	35,48	54,61	35,392	3,00	35,91				0,56		
Итого	768,00		1110,160		1135,28		1132,550		1148,98				18,04		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
20.07.2016	47467,280	47849,010		48852,520	48347,650		1614,451		15114,000	41,000
21.08.2016	48577,440	48981,560		49987,800	49496,630		1632,494		15882,000	41,000

Дата печати отчета : 22.08.2016

Период нормальной работы,ч : 768

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Управляющая компания УЮТ для документов №2

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Август 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Договор : 11128 Т

Адрес : ул.Лядова 15 ТП-2

Тип расходомера : ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 214081

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
21.07.2016	24,00	70,37	37,210	7,00	38,05	52,92	33,470	3,00	33,94				0,65		
22.07.2016	24,00	69,38	39,770	7,00	40,66	53,48	36,150	3,00	36,65				0,63		
23.07.2016	24,00	69,68	36,030	7,00	36,84	53,30	32,280	3,00	32,75				0,59		
24.07.2016	24,00	69,46	39,440	7,00	40,35	53,39	35,800	3,00	36,29				0,63		
25.07.2016	24,00	69,98	37,120	7,00	37,93	53,13	33,400	3,00	33,83				0,63		
26.07.2016	24,00	69,90	37,580	7,00	38,40	53,08	33,830	3,00	34,29				0,63		
27.07.2016	24,00	69,54	37,110	7,00	37,93	53,28	33,290	3,00	33,74				0,61		
28.07.2016	24,00	71,34	31,710	7,00	32,49	52,33	27,990	3,00	28,34				0,60		
29.07.2016	24,00	71,41	31,040	7,00	31,77	52,19	27,300	3,00	27,63				0,60		
30.07.2016	24,00	69,25	33,770	7,00	34,53	53,72	29,870	3,00	30,33				0,53		
31.07.2016	24,00	69,50	34,750	7,00	35,55	53,54	30,910	3,00	31,33				0,56		
01.08.2016	24,00	69,07	36,610	7,00	37,42	53,79	32,730	3,00	33,22				0,56		
02.08.2016	24,00	69,93	34,690	7,00	35,47	53,32	30,780	3,00	31,20				0,58		
03.08.2016	24,00	70,21	32,900	7,00	33,65	52,97	29,030	3,00	29,41				0,57		
04.08.2016	24,00	69,64	35,100	7,00	35,89	53,43	31,190	3,00	31,62				0,57		
05.08.2016	24,00	69,27	35,280	7,00	36,05	53,69	31,330	3,00	31,81				0,55		
06.08.2016	24,00	69,93	32,780	7,00	33,53	53,30	28,880	3,00	29,27				0,54		
07.08.2016	24,00	70,04	34,070	7,00	34,81	53,20	30,140	3,00	30,55				0,57		
08.08.2016	24,00	69,72	35,480	7,00	36,30	53,52	31,600	3,00	32,02				0,58		
09.08.2016	24,00	69,99	33,510	7,00	34,26	53,36	29,540	3,00	29,93				0,56		
10.08.2016	24,00	69,89	32,860	7,00	33,62	53,14	28,820	3,00	29,19				0,56		
11.08.2016	24,00	69,76	34,880	7,00	35,66	53,43	30,870	3,00	31,27				0,57		
12.08.2016	24,00	69,06	38,460	7,00	39,33	53,96	34,590	3,00	35,05				0,58		
13.08.2016	24,00	69,41	35,800	7,00	36,60	53,65	31,790	3,00	32,25				0,56		
14.08.2016	24,00	69,14	37,080	7,00	37,89	53,96	33,040	3,00	33,47				0,57		
15.08.2016	24,00	69,54	35,070	7,00	35,84	53,65	30,960	3,00	31,40				0,56		
16.08.2016	24,00	68,82	37,140	7,00	37,96	54,32	32,930	3,00	33,42				0,54		
19.08.2016	24,00	68,85	37,980	7,00	38,82	54,39	33,770	3,00	34,25				0,55		
20.08.2016	24,00	68,24	40,290	7,00	41,18	55,02	36,030	3,00	36,56				0,54		
21.08.2016	24,00	69,27	36,810	7,00	37,61	54,31	32,530	3,00	32,97				0,55		
Среднее		69,65	35,744	7,00	36,55	53,49	31,828	3,00	32,27				0,58		
Итого	720,00		1072,320		1096,39		954,840		967,98				17,33		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
20.07.2016	47701,000	47337,480		49071,020	47856,490		1524,372		15119,000	37,000
21.08.2016	48773,320	48292,320		50167,410	48824,470		1541,706		15839,000	37,000

Дата печати отчета : 22.08.2016

Период нормальной работы,ч : 720

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Управляющая компания УЮТ для документов №2

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Посуточный протокол учета тепловой энергии воды

№ 01/08/2016 по 31/08/2016

Название потребителя ООО "УК "Уют" Телефон

Абонент No Адрес

Ответственное за учет лицо Сибгатуллин Ф.Ф.

Расход1 Ду

Расход2 Ду

Система учета 1, тип системы 'закрыт.'

Теплосчч. Малахит-ТСВс исп.06 зав.N10284 Верс.ПО 02.2..24 кс = 8739

Дата ДД/ММ	Q Гкал	T раб час.	M под тонн	M обр тонн	+(Mп-Mо) тонн	-(Mп-Mо) тонн	tпод °C	tобр °C	p под	p обр
01/08	3.350	23.67	710.375	719.938	0.000	9.563	65.0	60.2	0.5	0.8
02/08	3.334	23.56	715.063	724.875	0.000	9.813	65.3	60.6	0.5	0.8
03/08	3.438	23.95	740.500	750.625	0.000	10.125	65.9	61.3	0.6	0.8
04/08	3.453	23.67	753.750	764.188	0.000	10.438	66.7	62.1	0.6	0.8
05/08	3.402	23.77	767.125	777.938	0.000	10.813	66.6	62.1	0.6	0.8
06/08	3.391	23.62	806.438	817.875	0.000	11.438	66.7	62.4	0.6	0.8
07/08	3.396	23.88	795.500	806.750	0.000	11.250	66.8	62.4	0.6	0.8
08/08	3.476	23.65	725.938	736.000	0.000	10.063	65.9	61.2	0.5	0.8
09/08	3.377	23.68	766.375	777.250	0.000	10.875	67.0	62.5	0.6	0.8
10/08	3.402	23.63	723.875	734.063	0.000	10.188	65.9	61.2	0.5	0.8
11/08	3.332	23.68	680.563	690.000	0.000	9.438	66.0	61.1	0.5	0.8
12/08	3.194	23.83	616.875	625.188	0.000	8.313	66.1	60.9	0.5	0.8
13/08	3.212	23.95	685.500	695.063	0.000	9.563	66.1	61.4	0.5	0.8
14/08	3.206	24.00	674.438	683.938	0.000	9.500	66.1	61.2	0.5	0.8
15/08	3.360	23.95	654.813	664.063	0.000	9.250	66.6	61.5	0.5	0.8
16/08	3.298	23.82	640.563	649.500	0.000	8.938	66.4	61.2	0.5	0.8
17/08	3.372	23.82	663.563	673.000	0.000	9.438	65.9	60.7	0.5	0.8
18/08	3.496	24.00	708.250	718.563	0.000	10.313	66.4	61.4	0.5	0.8
19/08	3.422	23.72	732.875	743.750	0.000	10.875	66.3	61.6	0.6	0.8
20/08	3.429	23.88	799.875	811.813	0.000	11.938	66.8	62.4	0.6	0.8
21/08	3.434	23.82	791.500	803.313	0.000	11.813	67.0	62.6	0.6	0.8
22/08	3.453	23.83	747.625	758.813	0.000	11.188	66.6	62.0	0.6	0.8
23/08	3.404	23.83	725.000	735.688	0.000	10.688	66.1	61.4	0.5	0.8
24/08	3.489	23.77	756.875	768.188	0.000	11.313	66.2	61.5	0.6	0.8
25/08	3.454	23.78	732.375	743.375	0.000	11.000	66.3	61.5	0.5	0.8
26/08	3.513	23.95	727.688	738.563	0.000	10.875	66.6	61.7	0.5	0.8
27/08	3.457	24.00	751.500	762.750	0.000	11.250	66.2	61.5	0.6	0.8
28/08	3.615	24.00	786.313	798.125	0.000	11.813	66.1	61.3	0.6	0.8
29/08	3.719	23.72	796.313	808.375	0.000	12.063	67.0	62.3	0.6	0.8
30/08	3.739	23.92	778.500	790.000	0.000	11.500	66.0	61.1	0.6	0.8
31/08	3.801	23.93	723.813	734.313	0.000	10.500	65.8	60.6	0.5	0.8
Итого:	106.377	738.38	22679.750	23005.875	0.000	326.125	66.3	61.5	0.5	0.8

Показания интеграторов dt=tпр-tобр, °C: 4.75

31/08	10494.278	17371.57	684526.0	684963.4						
01/09	10545.550	18109.95	707205.8	707969.3						
Итого	106.377	738.38	22679.750	23005.875	0.000	326.125	66.3	61.5	0.5	0.8


Время работы теплосистемы 744.00 Тобщ = 738.38 Траб = 0.10 Terr = 0.00 Tm:n = 0.00 Tmax = 5.52 Tdt

Траб - нормальная работа, Terr - ошибки или 'нет питания', Tm:n - G<Gmin, Tmax - G>Gmax, Tdt - (tпод - tобр)< dtmin

Подпись Потребителя Подпись Поставщика

Печать создана (v1.0.0.3)





Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют"

Договор :

Адрес : Даурская, 35А

Тип расходомера : ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 229068

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.08.2016	23,00	59,03	160,020	6,00	162,64	54,96	160,840	5,00	163,15				0,65		*
02.08.2016	24,00	59,10	58,390	6,00	59,34	48,66	58,830	5,00	59,50				0,61		*
03.08.2016	24,00	59,67	51,750	6,00	52,60	47,69	52,200	5,00	52,74				0,62		*
04.08.2016	24,00	58,98	57,550	6,00	58,50	48,85	58,050	5,00	58,68				0,58		*
05.08.2016	24,00	55,21	82,380	6,00	83,55	47,92	82,850	5,00	83,75				0,60		*
06.08.2016	24,00	63,14	29,880	6,00	30,41	44,36	30,160	5,00	30,43				0,56		*
07.08.2016	24,00	62,72	31,580	6,00	32,14	44,12	31,900	5,00	32,17				0,59		*
08.08.2016	24,00	62,47	32,690	6,00	33,27	44,97	33,030	5,00	33,32				0,57		*
09.08.2016	24,00	58,37	52,290	6,00	53,15	46,97	52,720	5,00	53,25				0,60		*
10.08.2016	24,00	59,45	45,880	6,00	46,66	46,43	46,280	5,00	46,74				0,60		*
11.08.2016	24,00	59,80	42,820	6,00	43,55	46,15	43,200	5,00	43,63				0,58		*
12.08.2016	24,00	59,90	44,410	6,00	45,14	45,99	44,770	5,00	45,21				0,62		*
13.08.2016	24,00	57,48	60,320	6,00	61,26	47,99	60,740	5,00	61,40				0,57		
14.08.2016	24,00	59,13	48,000	6,00	48,78	46,91	48,370	5,00	48,86				0,59		*
15.08.2016	24,00	58,75	54,660	6,00	55,54	47,37	55,110	5,00	55,67				0,62		*
16.08.2016	24,00	61,86	40,210	6,00	40,93	47,48	40,690	5,00	41,12				0,58		*
17.08.2016	24,00	61,42	40,200	6,00	40,91	46,57	40,590	5,00	40,98				0,60		
18.08.2016	24,00	60,60	44,560	6,00	45,31	46,68	44,880	5,00	45,35				0,62		*
19.08.2016	24,00	61,82	35,690	6,00	36,34	45,67	36,070	5,00	36,39				0,57		*
20.08.2016	24,00	61,90	41,940	6,00	42,66	48,15	42,360	5,00	42,81				0,58		
21.08.2016	24,00	62,09	37,410	6,00	38,09	45,98	37,740	5,00	38,10				0,60		*
22.08.2016	24,00	62,59	33,950	6,00	34,56	44,33	34,290	5,00	34,57				0,62		
23.08.2016	24,00	62,25	35,260	6,00	35,88	45,90	35,590	5,00	35,90				0,58		*
24.08.2016	24,00	61,67	35,590	6,00	36,22	45,88	35,930	5,00	36,26				0,56		*
25.08.2016	24,00	61,67	36,970	6,00	37,63	45,88	37,320	5,00	37,68				0,58		
26.08.2016	24,00	62,30	35,270	6,00	35,89	45,33	35,620	5,00	35,92				0,60		
27.08.2016	24,00	62,27	35,480	6,00	36,14	45,43	35,830	5,00	36,16				0,60		*
28.08.2016	24,00	61,28	39,350	6,00	40,08	45,54	39,680	5,00	40,11				0,62		
29.08.2016	24,00	61,61	39,020	6,00	39,74	45,48	39,390	5,00	39,78				0,63		
30.08.2016	24,00	62,00	39,570	6,00	40,27	44,70	39,880	5,00	40,26				0,68		
31.08.2016	24,00	62,60	42,360	6,00	43,16	46,16	42,740	5,00	43,14				0,70		
Среднее		60,75	47,121	6,00	47,92	46,59	47,514	5,00	48,01				0,60		
Итого	743,00		1465,450		1490,34		1477,650		1493,03				18,67		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.07.2016	128518,170	128785,280		138909,300	138009,080		2149,147		15396,000	6385,000
31.08.2016	129983,620	130262,930		140399,640	139502,110		2167,818		16139,000	6386,000

Дата печати отчета : 01.09.2016

Период нормальной работы,ч : 743

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 1

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

АО «Казанский завод [illegible]» 420021, г. Казань, ул. [illegible] СЛУЖБА ЭНЕРГОСБЫТА 01 СЕН 2016 ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ Подпись

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Договор :

Адрес : ул. Спартаковская 165 (ж/дом тп-1)

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 191782

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.08.2016	24,00	67,28	84,850	7,00	86,61	43,83	83,980	4,00	84,76				1,99		*
02.08.2016	24,00	67,46	82,470	7,00	84,19	43,75	81,550	4,00	82,33				1,96		*
03.08.2016	24,00	67,40	81,640	7,00	83,33	43,71	80,730	4,00	81,47				1,94		*
04.08.2016	24,00	67,34	83,360	7,00	85,10	43,66	82,510	4,00	83,25				1,98		*
05.08.2016	24,00	67,32	79,800	7,00	81,46	43,83	78,890	4,00	79,62				1,88		*
06.08.2016	24,00	67,78	75,450	7,00	77,05	43,49	74,490	4,00	75,19				1,83		*
07.08.2016	24,00	61,60	104,080	7,00	105,94	43,77	103,250	4,00	104,19				1,86		*
08.08.2016	24,00	40,64	611,090	7,00	616,04	37,71	612,520	4,00	616,77				1,81		
09.08.2016	24,00	67,27	77,330	7,00	78,96	43,22	76,430	4,00	77,11				1,86		*
10.08.2016	24,00	67,10	80,000	7,00	81,64	43,29	79,120	4,00	79,82				1,91		*
11.08.2016	24,00	67,25	79,690	7,00	81,35	43,32	78,810	4,00	79,52				1,91		*
12.08.2016	24,00	67,32	78,110	7,00	79,74	43,33	77,220	4,00	77,92				1,88		*
13.08.2016	24,00	67,34	76,560	7,00	78,15	43,49	75,650	4,00	76,34				1,83		*
14.08.2016	24,00	67,33	78,310	7,00	79,94	43,31	77,440	4,00	78,13				1,88		*
15.08.2016	24,00	67,20	78,630	7,00	80,25	43,46	77,770	4,00	78,46				1,87		*
16.08.2016	24,00	67,41	75,930	7,00	77,53	43,27	75,050	4,00	75,72				1,84		*
17.08.2016	24,00	67,15	80,120	7,00	81,76	43,29	79,260	4,00	79,97				1,91		*
18.08.2016	24,00	67,19	79,120	7,00	80,75	43,30	78,260	4,00	78,97				1,89		*
19.08.2016	24,00	67,46	77,670	7,00	79,31	43,17	76,810	4,00	77,49				1,89		*
20.08.2016	24,00	67,45	76,160	7,00	77,77	43,22	75,290	4,00	75,97				1,85		*
21.08.2016	24,00	67,31	78,960	7,00	80,62	43,06	78,120	4,00	78,80				1,92		*
22.08.2016	24,00	67,28	78,810	7,00	80,45	43,08	77,930	4,00	78,63				1,91		*
23.08.2016	23,00	66,92	76,980	7,00	78,59	44,19	76,180	4,00	76,89				1,75		*
24.08.2016	24,00	66,66	81,590	7,00	83,26	43,76	80,720	4,00	81,47				1,87		*
25.08.2016	24,00	67,39	78,880	7,00	80,54	43,34	77,930	4,00	78,62				1,90		*
26.08.2016	24,00	67,14	81,230	7,00	82,91	43,37	80,420	4,00	81,11				1,93		*
27.08.2016	24,00	67,10	79,790	7,00	81,45	43,13	78,920	4,00	79,62				1,91		*
28.08.2016	24,00	66,69	88,180	7,00	90,00	43,19	87,440	4,00	88,20				2,07		*
29.08.2016	24,00	66,61	85,050	7,00	86,80	43,16	84,270	4,00	85,01				2,00		*
30.08.2016	24,00	66,33	92,270	7,00	94,12	43,17	91,500	4,00	92,31				2,14		*
31.08.2016	24,00	66,11	98,510	7,00	100,49	42,96	97,760	4,00	98,61				2,29		*
Среднее		66,12	98,759	7,00	100,55	43,22	97,972	4,00	98,81				1,92		
Итого	743,00		3060,620		3116,10		3036,220		3062,27				59,44		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.07.2016	756382,970	758420,280		770546,310	767961,110		9368,871		27584,000	54,000
31.08.2016	759443,590	761456,500		773662,410	771023,380		9428,309		28327,000	55,000

Дата печати отчета : 01.09.2016

Период нормальной работы,ч : 743

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 1

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата

АО «Казэнерго»
01 СЕН 2016

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Договор :

Адрес : ул.Волкова 70 (ж/дом)

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 332063

Дата	Тр, час	t1, °С	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °С	M3, т	ta, °С	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
01.08.2016	13,65	58,13	171,027	7,94	173,71	54,27	172,430	2,61	174,84			-60,00	0,41	
02.08.2016	20,32	63,02	124,230	7,94	126,50	57,27	125,305	2,61	127,25			-60,00	0,61	
03.08.2016	24,00	66,03	58,375	7,94	59,55	54,24	58,914	2,61	59,73			-60,00	0,69	
04.08.2016	24,00	65,52	63,949	7,94	65,20	54,78	64,535	2,61	65,46			-60,00	0,69	
05.08.2016	24,00	65,75	62,375	7,94	63,61	54,18	62,918	2,61	63,80			-60,00	0,73	
06.08.2016	24,00	66,58	54,012	7,94	55,09	53,61	54,441	2,61	55,17			-60,00	0,71	
07.08.2016	24,00	65,99	60,566	7,94	61,78	53,78	61,070	2,61	61,91			-60,00	0,75	
08.08.2016	24,00	65,62	62,484	7,94	63,69	54,51	63,055	2,61	63,95			-60,00	0,70	
09.08.2016	24,00	65,45	64,887	7,94	66,17	55,10	65,492	2,61	66,43			-60,00	0,68	
10.08.2016	24,00	64,80	76,586	7,94	78,06	55,59	77,305	2,61	78,44			-60,00	0,71	
11.08.2016	24,00	65,69	63,508	7,94	64,75	54,66	64,070	2,61	64,97			-60,00	0,71	
12.08.2016	24,00	65,96	61,273	7,94	62,49	54,35	61,820	2,61	62,69			-60,00	0,72	
13.08.2016	24,00	66,15	57,801	7,94	58,96	54,77	58,316	2,61	59,14			-60,00	0,66	
14.08.2016	24,00	66,00	60,160	7,94	61,36	55,06	60,750	2,61	61,62			-60,00	0,66	
15.08.2016	24,00	65,80	64,016	7,94	65,29	54,44	64,680	2,61	65,59			-60,00	0,73	
16.08.2016	24,00	65,62	66,000	7,94	67,30	55,24	66,652	2,61	67,63			-60,00	0,69	
17.08.2016	24,00	65,60	66,203	7,94	67,51	55,12	66,848	2,61	67,80			-60,00	0,70	
18.08.2016	24,00	65,56	65,848	7,94	67,15	55,31	66,496	2,61	67,45			-60,00	0,68	
19.08.2016	24,00	65,82	64,395	7,94	65,66	54,82	65,023	2,61	65,93			-60,00	0,71	
20.08.2016	24,00	65,91	63,363	7,94	64,62	54,87	64,043	2,61	64,95			-60,00	0,71	
21.08.2016	24,00	65,76	64,430	7,94	65,71	55,16	65,148	2,61	66,09			-60,00	0,69	
22.08.2016	24,00	65,40	70,070	7,94	71,43	55,05	70,832	2,61	71,85			-60,00	0,73	
23.08.2016	24,00	65,29	71,855	7,94	73,27	55,24	72,633	2,61	73,69			-60,00	0,73	
24.08.2016	24,00	65,17	73,023	7,94	74,45	55,55	73,719	2,61	74,80			-60,00	0,71	
25.08.2016	24,00	65,25	69,844	7,94	71,21	55,30	70,523	2,61	71,55			-60,00	0,70	
26.08.2016	24,00	65,61	67,625	7,94	68,95	55,14	68,324	2,61	69,29			-60,00	0,71	
27.08.2016	24,00	65,84	65,500	7,94	66,81	55,03	66,195	2,61	67,16			-60,00	0,71	
28.08.2016	24,00	65,51	70,242	7,94	71,62	55,49	70,984	2,61	72,00			-60,00	0,71	
29.08.2016	24,00	64,82	84,664	7,94	86,30	55,92	85,598	2,61	86,86			-60,00	0,76	
30.08.2016	24,00	64,61	91,465	7,94	93,21	56,11	92,457	2,61	93,82			-60,00	0,79	
31.08.2016	24,00	65,45	75,492	7,94	76,96	54,87	76,254	2,61	77,35			-60,00	0,81	
Среднее		65,39	70,440	7,94	71,81	54,99	71,123	2,61	72,14			-60,00	0,71	
Итого	729,97		2235,270		2278,35		2256,832		2289,20				21,72	

Дата печати отчета : 01.09.2016

Период нормальной работы,ч : 729,97

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата

ОГРН 1071690... ИНН 1660164771 УКУТ для документов

АО «Казань... 420021, г. Казань... СЛУЖБА ... 01 СЕН 2016 ПРИНЯТО ... Подпись ...

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ" **Договор :**

Адрес : Сибирский Тракт 23б ГВС **Тип расходомера :**

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 226867

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.08.2016	24,00	54,20	73,280	7,00	74,30	48,43	67,090	7,00	67,78			0,00	0,70	0,29	*
02.08.2016	24,00	55,63	78,570	7,00	79,70	49,92	73,950	7,00	74,81			0,00	0,67	0,24	*
03.08.2016	24,00	56,94	78,220	7,00	79,40	51,01	73,180	7,00	74,07			0,00	0,74	0,28	*
04.08.2016	24,00	56,65	82,170	7,00	83,40	50,80	77,440	7,00	78,36			0,00	0,75	0,29	*
05.08.2016	24,00	57,20	79,000	7,00	80,20	51,21	77,830	7,00	78,76			0,00	0,59	0,12	*
06.08.2016	24,00	56,67	79,790	7,00	81,00	50,57	76,970	7,00	77,89			0,00	0,67	0,19	*
07.08.2016	24,00	56,93	79,190	7,00	80,40	50,33	78,270	7,00	79,20			0,00	0,68	0,17	*
08.08.2016	24,00	57,06	82,730	7,00	84,00	51,32	76,900	7,00	77,83			0,00	0,77	0,31	*
09.08.2016	24,00	56,97	81,660	7,00	82,90	51,14	77,050	7,00	77,98			0,00	0,72	0,25	*
10.08.2016	24,00	57,06	82,740	7,00	84,00	51,14	77,080	7,00	78,01			0,00	0,79	0,31	*
11.08.2016	24,00	55,57	82,590	7,00	83,80	50,00	77,050	7,00	77,97			0,00	0,74	0,29	*
12.08.2016	24,00	54,95	80,970	7,00	82,10	49,42	75,660	7,00	76,54			0,00	0,72	0,30	*
13.08.2016	24,00	56,93	79,000	7,00	80,20	50,93	75,900	7,00	76,83			0,00	0,67	0,21	*
14.08.2016	24,00	57,00	79,990	7,00	81,20	50,97	76,300	7,00	77,23			0,00	0,71	0,24	*
15.08.2016	24,00	56,73	80,790	7,00	82,00	50,99	77,240	7,00	78,17			0,00	0,67	0,22	*
16.08.2016	24,00	56,91	81,080	7,00	82,30	50,97	76,100	7,00	77,02			0,00	0,74	0,27	*
17.08.2016	24,00	56,96	82,150	7,00	83,40	51,12	76,930	7,00	77,86			0,00	0,75	0,28	*
18.08.2016	24,00	57,19	81,650	7,00	82,90	51,22	77,190	7,00	78,13			0,00	0,75	0,28	*
19.08.2016	24,00	57,04	80,570	7,00	81,80	51,03	77,080	7,00	78,01			0,00	0,70	0,23	*
20.08.2016	24,00	56,85	80,490	7,00	81,70	50,91	76,350	7,00	77,28			0,00	0,72	0,26	*
21.08.2016	24,00	56,88	79,800	7,00	81,00	51,02	75,350	7,00	76,27			0,00	0,71	0,25	*
22.08.2016	24,00	57,39	81,360	7,00	82,60	51,55	75,970	7,00	76,91			0,00	0,76	0,30	*
23.08.2016	24,00	57,05	81,460	7,00	82,70	51,06	76,720	7,00	77,65			0,00	0,75	0,27	*
24.08.2016	24,00	56,93	81,450	7,00	82,70	51,05	76,760	7,00	77,69			0,00	0,75	0,28	*
25.08.2016	24,00	56,92	82,850	7,00	84,10	51,08	78,010	7,00	78,94			0,00	0,76	0,29	*
26.08.2016	24,00	56,89	79,970	7,00	81,20	50,86	75,700	7,00	76,62			0,00	0,71	0,23	*
27.08.2016	24,00	56,95	81,260	7,00	82,50	50,84	76,370	7,00	77,29			0,00	0,75	0,27	*
28.08.2016	24,00	56,90	81,760	7,00	83,00	50,79	77,040	7,00	77,97			0,00	0,76	0,27	*
29.08.2016	24,00	57,01	83,250	7,00	84,50	50,75	77,470	7,00	78,40			0,00	0,82	0,32	*
30.08.2016	24,00	56,82	82,550	7,00	83,80	50,09	76,420	7,00	77,35			0,00	0,89	0,35	*
31.08.2016	24,00	56,78	82,170	7,00	83,40	50,22	75,350	7,00	76,27			0,00	0,87	0,35	*
Среднее		56,71	80,791	7,00	82,01	50,73	76,217	7,00	77,13			0,00	0,73	0,26	
Итого	744,00		2504,510		2542,20		2362,720		2391,09			0,00	22,78	8,21	

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.07.2016	70169,840	45998,040		71273,520	46555,110	0,000	1612,962	1262,128	16357,000	0,000
31.08.2016	72674,350	48360,760		73815,720	48946,200	0,000	1635,740	1270,343	17101,000	0,000

Дата печати отчета : 01.09.2016

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

АО «Казанский...» 420021, г. Казань, ... СЛУЖБА ... ПРИНЯТО 01 СЕН 2016 Подпись

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru