

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Сити Хаус 31 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092235
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - мЗ/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - мЗ/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
01.04.16	3.215	95.5508	94.9063	0.6445	0.00	-	77.45	43.89	33.56	0.00	24.00	
02.04.16	3.362	102.7949	102.1328	0.6621	0.00	-	77.20	44.58	32.62	0.00	24.00	
03.04.16	3.436	103.7441	103.0400	0.7041	0.00	-	77.69	44.65	33.04	0.00	24.00	
04.04.16	3.390	101.4141	100.7500	0.6641	0.00	-	78.05	44.70	33.35	0.00	24.00	
05.04.16	3.360	103.8877	103.1387	0.7490	0.00	-	76.69	44.44	32.25	0.00	24.00	
06.04.16	3.296	100.8018	100.0928	0.7090	0.00	-	76.86	44.25	32.61	0.00	24.00	
07.04.16	3.161	98.4580	97.8047	0.6533	0.00	-	75.91	43.89	32.03	0.00	24.00	
08.04.16	2.991	91.2617	90.7344	0.5273	0.00	-	75.97	43.28	32.69	0.00	24.00	
09.04.16	3.044	91.6855	91.1738	0.5117	0.00	-	76.75	43.63	33.12	0.00	24.00	
10.04.16	2.921	93.9883	93.4590	0.5293	0.00	-	74.81	43.81	31.00	0.00	24.00	
11.04.16	2.908	92.8467	92.3076	0.5391	0.00	-	74.87	43.64	31.23	0.00	24.00	
12.04.16	2.913	97.9697	97.3125	0.6572	0.00	-	73.83	44.18	29.65	0.00	24.00	
13.04.16	2.829	93.4014	92.8145	0.5869	0.00	-	73.92	43.71	30.21	0.00	24.00	
14.04.16	2.710	89.4141	88.9219	0.4922	0.00	-	73.83	43.60	30.23	0.00	24.00	
15.04.16	2.643	88.9512	88.4775	0.4736	0.00	-	73.32	43.69	29.63	0.00	24.00	
16.04.16	2.783	103.0957	102.4893	0.6064	0.00	-	71.59	44.68	26.91	0.00	24.00	
17.04.16	2.574	102.0342	101.4297	0.6045	0.00	-	70.01	44.86	25.14	0.00	24.00	
18.04.16	2.639	94.6533	94.0859	0.5674	0.00	-	71.77	43.96	27.80	0.00	24.00	
19.04.16	2.696	101.3740	101.0313	0.3428	0.00	-	70.95	44.44	26.52	0.00	24.00	
20.04.16	2.589	93.9863	93.4004	0.5859	0.00	-	71.47	44.01	27.46	0.00	24.00	
21.04.16	2.657	94.8027	94.2109	0.5918	0.00	-	71.97	44.03	27.94	0.00	24.00	
22.04.16	2.650	98.0869	97.4521	0.6348	0.00	-	71.10	44.16	26.94	0.00	24.00	
23.04.16	2.671	97.3359	96.7061	0.6299	0.00	-	71.20	43.83	27.36	0.00	24.00	
24.04.16	2.626	96.6328	95.9883	0.6445	0.00	-	70.98	43.89	27.09	0.00	24.00	
25.04.16	1.709	62.5508	62.2432	0.3076	0.00	-	71.11	43.86	27.24	0.00	24.00	
Итого	71.772	2390.7227	2376.1035	14.6190	0.00	0.0000	74.02	44.09	29.94	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
25.04.16	24:00	504.782	14564.31	14485.98	0.00	2782.55
01.04.16	00:00	433.010	12173.58	12109.87	0.00	2182.55
Итого		71.772	2390.72	2376.10	0.00	600.00

Отчетный период 600.00 час. Период норм. работы 600.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Соблазг Хажица, 33 м/дан Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092245
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
01.04.16	4.816	244.1172	242.2207	1.8965	0.00	-	78.02	58.40	19.62	0.00	24.00	
02.04.16	4.862	178.8887	176.5391	2.3496	0.00	-	77.79	50.70	27.09	0.00	24.00	
03.04.16	5.046	183.3086	180.7148	2.5938	0.00	-	78.10	50.67	27.43	0.00	24.00	
04.04.16	4.838	166.1406	164.0156	2.1250	0.00	-	78.65	49.63	29.02	0.00	24.00	
05.04.16	4.779	187.6797	185.2324	2.4473	0.00	-	76.83	51.46	25.37	0.00	24.00	
06.04.16	4.763	175.7832	173.4180	2.3652	0.00	-	77.47	50.47	27.00	0.00	24.00	
07.04.16	4.505	177.8652	175.7383	2.1270	0.00	-	76.46	51.22	25.23	0.00	24.00	
08.04.16	4.141	155.8848	154.0098	1.8750	0.00	-	76.77	50.30	26.47	0.00	24.00	
09.04.16	4.125	156.2559	154.4395	1.8164	0.00	-	77.33	51.03	26.30	0.00	24.00	
10.04.16	4.008	234.4688	232.5645	1.9043	0.00	-	74.68	57.68	16.99	0.00	24.00	
11.04.16	3.955	180.9590	178.9414	2.0176	0.00	-	75.23	53.47	21.76	0.00	24.00	
12.04.16	4.187	217.6504	214.9824	2.6680	0.00	-	74.46	55.33	19.14	0.00	24.00	
13.04.16	3.784	189.2832	186.9785	2.3047	0.00	-	74.70	54.81	19.90	0.00	24.00	
14.04.16	3.579	199.9414	197.6855	2.2559	0.00	-	74.37	56.57	17.80	0.00	24.00	
15.04.16	3.474	211.5254	209.0938	2.4316	0.00	-	73.96	57.64	16.32	0.00	24.00	
16.04.16	2.935	640.3066	636.8066	3.5000	0.00	-	71.63	66.43	5.20	5.26	18.74	D
17.04.16	3.107	773.9180	769.8535	4.0645	0.00	-	70.74	66.21	4.53	6.77	17.23	D
18.04.16	3.717	406.7891	403.5898	3.1992	0.00	-	72.20	63.17	9.03	0.00	24.00	
19.04.16	3.599	379.6953	377.9102	1.7852	0.00	-	71.02	61.64	9.38	0.00	24.00	
20.04.16	3.391	117.8848	116.7441	1.1406	0.00	-	71.73	43.04	28.68	0.00	24.00	
21.04.16	3.498	117.2402	116.1680	1.0723	0.00	-	72.63	42.88	29.76	0.00	24.00	
22.04.16	3.329	116.6738	115.7129	0.9609	0.00	-	71.62	43.17	28.45	0.00	24.00	
23.04.16	3.563	123.4395	122.2480	1.1914	0.00	-	71.81	43.03	28.78	0.00	24.00	
24.04.16	3.591	129.3379	128.0664	1.2715	0.00	-	71.13	43.45	27.69	0.00	24.00	
25.04.16	2.014	69.0547	68.5039	0.5508	0.00	-	72.15	43.05	29.09	0.00	24.00	
Итого	97.606	5734.0918	5682.1777	51.9143	0.00	0.0000	73.83	56.74	17.09	12.03	587.97	12.03

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
25.04.16	24:00	636.071	23907.78	23621.67	0.00	2675.51
01.04.16	00:00	538.464	18173.69	17939.50	0.00	2087.54
Итого		97.606	5734.09	5682.18	0.00	587.97

Отчетный период 600.00 час. Период норм.работы 587.97 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 12.030 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Ситная Хакима, 35 м.г.г. Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092234
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тн Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Неаб.		
01.04.16	4.078	163.8037	163.0605	0.7432	0.00	-	77.73	52.94	24.79	0.00	24.00	
02.04.16	4.374	183.0186	181.9775	1.0410	0.00	-	77.59	53.80	23.80	0.00	24.00	
03.04.16	4.457	199.6064	198.6982	0.9082	0.00	-	77.68	55.45	22.23	0.00	24.00	
04.04.16	4.299	164.1895	163.3770	0.8125	0.00	-	78.42	52.34	26.08	0.00	24.00	
05.04.16	4.084	179.0156	178.1260	0.8896	0.00	-	76.80	54.08	22.72	0.00	24.00	
06.04.16	4.385	193.2305	192.4785	0.7520	0.00	-	77.17	54.58	22.59	0.00	24.00	
07.04.16	4.168	198.9258	198.0566	0.8691	0.00	-	76.33	55.48	20.85	0.00	24.00	
08.04.16	3.899	174.9395	174.4941	0.4453	0.00	-	76.52	54.33	22.19	0.00	24.00	
09.04.16	3.846	160.1172	159.3848	0.7324	0.00	-	77.12	53.20	23.92	0.00	24.00	
10.04.16	3.947	290.0039	289.2949	0.7090	0.00	-	74.74	61.23	13.51	0.00	24.00	
11.04.16	3.884	231.0820	230.7188	0.3633	0.00	-	75.42	58.71	16.71	0.00	24.00	
12.04.16	3.772	257.5781	257.3613	0.2168	0.00	-	74.27	59.73	14.54	0.00	24.00	
13.04.16	3.731	246.1816	246.8535	-	0.00	0.6719	74.65	59.60	15.05	0.00	24.00	
14.04.16	3.579	224.2695	224.2715	-	0.00	0.0020	74.42	58.56	15.86	0.00	24.00	
15.04.16	3.551	257.2090	257.3398	-	0.00	0.1309	73.97	60.27	13.70	0.00	24.00	
16.04.16	2.495	411.6250	412.0469	-	0.00	0.4219	71.73	65.23	6.50	4.19	19.81	ED
17.04.16	1.287	433.8984	435.8789	-	0.00	1.9805	70.71	66.98	3.72	9.88	14.12	ED
18.04.16	3.270	374.8242	374.8633	-	0.00	0.0391	72.43	63.76	8.67	0.44	23.56	D
19.04.16	3.146	259.1113	257.7266	1.3848	0.00	-	71.01	58.97	12.04	0.00	24.00	
20.04.16	3.104	119.4238	119.0879	0.3359	0.00	-	71.75	45.84	25.91	0.00	24.00	
21.04.16	3.146	118.1191	118.0645	0.0547	0.00	-	72.24	45.69	26.55	0.00	24.00	
22.04.16	3.116	121.7305	121.6367	0.0938	0.00	-	71.35	45.83	25.51	0.00	24.00	
23.04.16	3.189	125.6211	125.2051	0.4160	0.00	-	71.37	46.07	25.30	0.01	23.99	U
24.04.16	3.262	133.1895	132.8203	0.3691	0.00	-	71.20	46.79	24.41	0.00	24.00	
25.04.16	2.089	87.2266	86.9844	0.2422	0.00	-	71.73	47.87	23.86	0.24	23.76	D
Итого	88.158	5307.9404	5299.8076	11.3789	0.00	3.2463	74.13	57.50	16.62	14.76	585.24	14.76

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
25.04.16	24:00	621.201	20944.97	20898.54	0.00	2767.48
01.04.16	00:00	533.043	15637.03	15598.74	0.00	2182.24
Итого		88.158	5307.94	5299.81	0.00	585.24

Отчетный период 600.00 час. Период норм.работы 585.24 час.

Период отключения питания (U) 0.010 час. Период функц.отказа (E) 3.546 час.
 Период t1-t2 < min (D) 11.204 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____
 Адрес Система Холдинг, 37 м/аош (717-1) Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон _____
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 091037

Gпод.: 0 - мЗ/ч Ду= мм
 Gобр.: 0 - мЗ/ч Ду= мм
 Gп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Неаб. Тн		
01.04.16	1.367	59.8564	59.9243	-	0.00	0.0679	77.53	54.78	22.74	13.49	10.51	U
02.04.16	3.063	133.8838	133.8774	0.0063	0.00	-	77.75	54.98	22.78	0.00	24.00	
03.04.16	3.117	133.2002	133.2725	-	0.00	0.0723	78.12	54.82	23.31	0.00	24.00	
04.04.16	3.114	122.3750	122.1777	0.1973	0.00	-	78.69	53.35	25.35	0.00	24.00	
05.04.16	3.029	139.4844	139.5542	-	0.00	0.0698	77.19	55.58	21.62	0.00	24.00	
06.04.16	2.972	133.1680	133.1465	0.0215	0.00	-	77.38	55.16	22.22	0.00	24.00	
07.04.16	2.862	135.9023	136.1792	-	0.00	0.2769	76.78	55.82	20.96	0.00	24.00	
08.04.16	2.636	119.3496	119.8062	-	0.00	0.4565	76.65	54.66	21.99	0.00	24.00	
09.04.16	2.626	123.3477	123.3574	-	0.00	0.0098	77.50	56.31	21.19	0.00	24.00	
10.04.16	2.100	167.0273	167.0659	-	0.00	0.0386	74.97	62.28	12.69	0.77	23.23	D
11.04.16	2.413	136.5322	136.4043	0.1279	0.00	-	75.60	58.03	17.58	0.02	23.98	D
12.04.16	2.691	172.9189	172.6743	0.2446	0.00	-	74.62	59.16	15.47	0.03	23.97	D
13.04.16	2.184	162.6113	162.1523	0.4590	0.00	-	74.81	61.48	13.33	0.00	24.00	
14.04.16	1.961	135.7324	134.6982	1.0342	0.00	-	74.81	60.46	14.35	0.03	23.97	D
15.04.16	2.161	176.0029	174.3145	1.6885	0.00	-	74.27	62.08	12.19	0.07	23.93	D
16.04.16	1.825	307.7529	307.2617	0.4912	0.00	-	72.11	65.66	6.45	4.31	19.69	ED
17.04.16	0.849	410.1602	409.1401	1.0200	0.00	-	71.06	67.97	3.10	12.68	11.32	ED
18.04.16	2.101	277.4072	275.7695	1.6377	0.00	-	72.21	64.45	7.77	2.34	21.66	D
19.04.16	2.425	280.3613	281.2998	-	0.00	0.9385	71.44	62.89	8.55	0.00	24.00	
20.04.16	2.398	88.7129	88.5713	0.1416	0.00	-	72.29	45.34	26.95	0.00	24.00	
21.04.16	2.480	91.8496	91.6045	0.2451	0.00	-	72.62	45.70	26.92	0.00	24.00	
22.04.16	2.418	92.1055	91.9146	0.1909	0.00	-	71.80	45.63	26.17	0.00	24.00	
23.04.16	2.475	93.4707	93.4663	0.0044	0.00	-	71.86	45.46	26.40	0.00	24.00	
24.04.16	2.457	96.3545	96.2861	0.0684	0.00	-	71.64	46.22	25.41	0.00	24.00	
25.04.16	1.624	62.5898	62.4287	0.1611	0.00	-	71.93	46.04	25.89	0.09	23.91	D
Итого	59.346	3852.1572	3846.3477	7.7397	0.00	1.9303	74.15	58.64	15.51	33.83	566.17	33.83

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
25.04.16	24:00	342.217	12365.19	8301.38	0.00	2148.95
01.04.16	00:00	282.871	8513.03	4455.03	0.00	1582.78
Итого		59.346	3852.16	3846.35	0.00	566.17

Отчетный период 600.00 час. Период норм. работы 566.17 час.
 Период отключения питания (U) 13.492 час. Период функц.отказа (E) 7.133 час.
 Период t1-t2 < min (D) 13.206 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Синга Хонг, 37 м/гав (17-2) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 089787
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тн	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
01.04.16	3.388	145.0557	144.0205	1.0352	0.00	-	78.02	54.77	23.26	0.00	24.00	
02.04.16	3.558	168.4814	167.5742	0.9072	0.00	-	77.76	56.74	21.02	0.00	24.00	
03.04.16	3.638	169.8574	169.1191	0.7383	0.00	-	77.99	56.67	21.32	0.00	24.00	
04.04.16	3.514	144.3486	143.5625	0.7861	0.00	-	78.76	54.51	24.25	0.00	24.00	
05.04.16	3.528	182.0645	181.2998	0.7646	0.00	-	76.83	57.54	19.28	0.00	24.00	
06.04.16	3.342	149.4248	148.7939	0.6309	0.00	-	77.58	55.31	22.27	0.00	24.00	
07.04.16	3.267	171.0879	170.2725	0.8154	0.00	-	76.59	57.59	19.00	0.00	24.00	
08.04.16	3.105	144.6006	143.8496	0.7510	0.00	-	76.97	55.59	21.38	0.00	24.00	
09.04.16	3.202	157.3057	156.5889	0.7168	0.00	-	77.49	57.23	20.26	0.00	24.00	
10.04.16	3.275	259.8809	259.1934	0.6875	0.00	-	75.05	62.54	12.50	0.00	24.00	
11.04.16	3.058	187.5254	186.7725	0.7529	0.00	-	75.38	59.17	16.21	0.00	24.00	
12.04.16	3.057	213.3584	212.3730	0.9854	0.00	-	74.71	60.48	14.23	0.00	24.00	
13.04.16	2.943	189.9551	188.9336	1.0215	0.00	-	75.01	59.61	15.39	0.00	24.00	
14.04.16	2.928	216.5020	215.7256	0.7764	0.00	-	74.60	61.18	13.42	0.00	24.00	
15.04.16	2.886	213.5508	212.7227	0.8281	0.00	-	74.23	60.82	13.42	0.00	24.00	
16.04.16	2.874	381.3145	381.0977	0.2168	0.00	-	71.76	64.32	7.44	0.00	24.00	
17.04.16	2.952	462.1816	461.8789	0.3027	0.00	-	70.83	64.54	6.29	0.00	24.00	
18.04.16	2.924	330.4141	329.4707	0.9434	0.00	-	72.55	63.80	8.75	0.00	24.00	
19.04.16	2.786	249.0508	249.8145	-	0.00	0.7637	71.27	60.18	11.09	0.00	24.00	
20.04.16	2.651	104.7168	104.2012	0.5156	0.00	-	71.88	46.65	25.23	0.00	24.00	
21.04.16	2.778	105.0000	104.5215	0.4785	0.00	-	72.82	46.45	26.37	0.00	24.00	
22.04.16	2.686	106.1152	105.8301	0.2852	0.00	-	71.80	46.56	25.23	0.00	24.00	
23.04.16	2.764	110.4219	109.8770	0.5449	0.00	-	71.87	46.92	24.95	0.01	23.99	U
24.04.16	2.845	123.8672	123.2188	0.6484	0.00	-	71.13	48.25	22.89	0.00	24.00	
25.04.16	1.663	65.0801	65.0469	0.0332	0.00	-	72.55	47.08	25.47	0.00	24.00	
Итого	75.611	4751.1611	4735.7588	16.1660	0.00	0.7637	74.29	58.47	15.82	0.01	599.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тп
25.04.16	24:00	516.047	18888.74	18798.02	0.00	2783.96
01.04.16	00:00	440.436	14137.58	14062.26	0.00	2183.97
Итого		75.611	4751.16	4735.76	0.00	599.99

Отчетный период 600.00 час. Период норм.работы 599.99 час.

Период отключения питания (U) 0.010 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-25/04/16г.

Абонент: Сотата Хоккей, 39 Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С G3 max= 7.00 м3/ч G3 min= 0.20 м3/ч

Заводской номер 00067294 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14A8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	77.80	60.08	17.72	367.91	358.10	361.40	355.39	0.00	2.71	7.00	5.00	6.366	24	0	*
02/04/16	77.63	60.96	16.67	387.06	376.81	380.45	373.91	0.00	2.90	7.00	5.00	6.301	24	0	*
03/04/16	77.85	60.88	16.97	399.22	388.63	392.46	385.77	0.00	2.86	7.00	5.00	6.615	24	0	*
04/04/16	78.49	59.16	19.33	337.74	328.63	331.43	326.08	0.00	2.55	7.00	5.00	6.368	24	0	*
05/04/16	76.59	61.34	15.25	440.18	428.79	433.22	425.72	0.00	3.07	7.00	5.00	6.561	24	0	*
06/04/16	77.25	60.91	16.34	403.76	393.18	396.99	390.23	0.00	2.95	7.00	5.00	6.441	24	0	*
07/04/16	77.35	62.51	13.84	430.84	419.78	424.63	417.04	0.05	2.74	7.00	5.00	5.829	24	0	*
08/04/16	76.70	62.30	14.40	403.80	393.36	397.63	390.54	0.01	2.82	7.00	5.00	5.680	24	0	*
09/04/16	77.22	61.62	15.60	360.75	351.30	354.74	348.48	0.00	2.82	7.00	5.00	5.425	24	0	*
10/04/16	75.06	64.15	10.91	462.28	450.76	456.12	447.55	0.00	3.21	7.00	5.00	4.937	24	0	*
11/04/16	75.22	64.11	11.11	509.56	496.86	503.09	493.66	0.00	3.20	7.00	5.00	5.542	24	0	*
12/04/16	74.38	65.33	9.05	620.62	605.41	613.63	601.70	0.02	3.71	7.00	5.00	5.505	24	0	*
13/04/16	74.63	66.14	8.49	615.94	600.76	609.18	597.11	0.00	3.65	7.00	5.00	5.127	24	0	*
14/04/16	74.34	66.11	8.23	608.07	593.18	601.51	589.56	0.00	3.62	7.00	5.00	4.908	24	0	*
15/04/16	73.91	66.37	7.54	640.82	625.31	634.33	621.67	0.00	3.64	7.00	5.00	4.743	24	0	*
16/04/16	71.80	64.22	7.58	617.69	603.50	611.56	600.06	0.00	3.44	7.00	5.00	4.598	24	0	*
17/04/16	70.56	62.56	8.00	592.54	579.33	586.54	576.03	0.01	3.30	7.00	5.00	4.657	24	0	*
18/04/16	72.53	64.26	8.27	618.16	603.71	611.79	600.27	0.00	3.44	7.00	5.00	5.019	24	0	*
19/04/16	71.63	63.27	8.36	625.71	611.38	618.99	607.66	0.00	3.72	7.00	5.00	5.136	24	0	*
20/04/16	71.71	64.17	7.54	625.16	610.85	618.78	607.15	0.00	3.70	7.00	5.00	4.632	24	0	*
21/04/16	72.69	65.00	7.69	621.83	607.20	615.36	603.52	0.00	3.68	7.00	5.00	4.699	24	0	*
22/04/16	71.72	63.11	8.61	583.90	570.49	577.60	567.09	0.02	3.40	7.00	5.00	4.932	24	0	*
23/04/16	71.98	63.35	8.63	604.57	590.59	598.19	587.23	0.00	3.36	7.00	5.00	5.121	24	0	*
24/04/16	71.16	62.64	8.52	605.51	591.80	599.12	588.36	0.00	3.44	7.00	5.00	5.064	24	0	*
25/04/16	72.70	66.25	6.45	527.48	515.09	522.63	512.21	0.00	2.88	7.00	5.00	3.342	24	0	*
Итого:				13011.10	12694.80	12851.37	12613.99	0.11	80.81			133.548	600	0	*
Средние:	74.48	63.24	11.24							7.00	5.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
31/03/16 24:00	35662.74	34553.76	34641.50	34169.40	174.18	384.36	1070.576	3279	1
25/04/16 24:00	48673.84	47248.56	47492.87	46783.39	174.29	465.17	1204.124	3879	1
Итого:	13011.10	12694.80	12851.37	12613.99	0.11	80.81	133.548	600	0

Период нормальной работы 600ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3888ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Чистопольская, 68 м/дом Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 088413
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
01.04.16	3.285	104.7900	104.1758	0.6143	0.00	-	77.69	46.43	31.26	0.00	24.00	
02.04.16	3.229	105.5039	104.6992	0.8047	0.00	-	77.61	47.09	30.52	0.00	24.00	
03.04.16	3.517	118.3652	117.4746	0.8906	0.00	-	77.81	48.18	29.63	0.00	24.00	
04.04.16	3.237	101.8955	100.9805	0.9150	0.00	-	78.48	46.79	31.68	0.00	24.00	
05.04.16	3.216	109.4609	108.5332	0.9277	0.00	-	76.79	47.50	29.29	0.00	24.00	
06.04.16	3.148	102.8467	102.1729	0.6738	0.00	-	77.29	46.76	30.53	0.00	24.00	
07.04.16	2.877	97.9668	97.4951	0.4717	0.00	-	76.26	46.98	29.28	0.00	24.00	
08.04.16	2.867	97.2813	96.8389	0.4424	0.00	-	76.64	47.26	29.38	0.00	24.00	
09.04.16	2.851	92.1270	91.7666	0.3604	0.00	-	77.13	46.27	30.86	0.00	24.00	
10.04.16	2.767	107.4355	107.0840	0.3516	0.00	-	74.68	49.01	25.67	0.00	24.00	
11.04.16	2.761	100.8711	100.4844	0.3867	0.00	-	75.04	47.75	27.29	0.00	24.00	
12.04.16	2.830	109.9307	109.2998	0.6309	0.00	-	74.24	48.58	25.66	0.00	24.00	
13.04.16	2.563	95.3438	95.0244	0.3193	0.00	-	74.57	47.77	26.80	0.00	24.00	
14.04.16	2.494	96.9873	96.6572	0.3301	0.00	-	74.15	48.52	25.63	0.00	24.00	
15.04.16	2.532	100.8154	100.4873	0.3281	0.00	-	73.76	48.73	25.03	0.00	24.00	
16.04.16	2.486	127.9561	127.4736	0.4824	0.00	-	71.37	52.03	19.34	0.00	24.00	
17.04.16	2.531	172.4639	172.2529	0.2109	0.00	-	69.96	55.38	14.58	0.00	24.00	
18.04.16	2.549	112.2568	112.1533	0.1035	0.00	-	72.25	49.63	22.62	0.00	24.00	
19.04.16	2.515	106.1045	106.4824	-	0.00	0.3779	71.34	47.73	23.62	0.00	24.00	
20.04.16	2.452	96.6084	96.4570	0.1514	0.00	-	71.57	46.28	25.29	0.00	24.00	
21.04.16	2.412	86.9229	86.8760	0.0469	0.00	-	72.50	44.84	27.66	0.00	24.00	
22.04.16	2.459	94.8135	94.7773	0.0361	0.00	-	71.50	45.65	25.86	0.00	24.00	
23.04.16	2.536	99.0117	98.9932	0.0186	0.00	-	71.59	46.06	25.53	0.00	24.00	
24.04.16	2.557	105.9404	105.8506	0.0898	0.00	-	70.87	46.81	24.06	0.00	24.00	
25.04.16	1.507	63.7900	63.8213	-	0.00	0.0313	72.51	48.93	23.58	0.29	23.71	0.29
Итого	68.179	2607.4893	2598.3115	9.5869	0.00	0.4092	74.21	48.15	26.06	0.29	599.71	0.29

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
25.04.16	24:00	471.148	14365.14	14259.24	0.00	2783.70
01.04.16	00:00	402.970	11757.66	11660.92	0.00	2183.99
Итого		68.179	2607.49	2598.31	0.00	599.71

Отчетный период 600.00 час. Период норм. работы 599.71 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.290 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация Чиссоновский ГО Номер договора _____
 Адрес Чиссоновский ГО Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 087380
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	
01.04.16	4.529	299.6348	301.1035	-	0.00	2.4688	78.19	63.13	15.07	0.00	24.00
02.04.16	4.509	168.7461	169.1191	-	0.00	0.3730	77.78	51.15	26.63	0.00	24.00
03.04.16	4.602	171.1836	171.5254	-	0.00	0.3418	78.03	51.24	26.79	0.00	24.00
04.04.16	4.384	154.1758	154.3359	-	0.00	0.1602	78.62	50.28	28.34	0.00	24.00
05.04.16	4.438	180.0625	180.4141	-	0.00	0.3516	76.72	52.17	24.55	0.00	24.00
06.04.16	4.416	167.6738	168.0020	-	0.00	0.3281	77.41	51.17	26.25	0.00	24.00
07.04.16	4.302	177.6504	178.0645	-	0.00	0.4141	76.43	52.30	24.12	0.00	24.00
08.04.16	4.213	169.0078	169.4102	-	0.00	0.4023	76.82	51.98	24.84	0.00	24.00
09.04.16	4.147	163.8887	164.3301	-	0.00	0.4414	77.29	52.08	25.21	0.00	24.00
10.04.16	3.626	204.9238	206.2090	-	0.00	1.2852	74.82	57.16	17.67	0.22	23.78 D
11.04.16	3.953	190.0938	190.8516	-	0.00	0.7578	75.19	54.49	20.70	0.00	24.00
12.04.16	4.048	218.2559	219.3203	-	0.00	1.0645	74.41	55.96	18.45	0.00	24.00
13.04.16	3.792	203.9551	205.0137	-	0.00	1.0586	74.71	56.22	18.49	0.00	24.00
14.04.16	2.957	197.5898	198.8770	-	0.00	1.2871	74.32	59.45	14.87	0.00	24.00
15.04.16	3.282	228.2090	229.8750	-	0.00	1.6660	73.93	59.65	14.28	0.00	24.00
16.04.16	2.274	533.9492	538.7910	-	0.00	4.8418	71.51	66.51	5.00	6.12	17.88 ED
17.04.16	1.540	646.4375	653.1758	-	0.00	6.7383	70.59	67.18	3.41	11.38	12.62 ED
18.04.16	3.835	447.8340	451.6406	-	0.00	3.8066	72.22	63.76	8.46	0.00	24.00
19.04.16	3.686	317.2832	319.4043	-	0.00	2.1211	70.88	59.36	11.52	0.00	24.00
20.04.16	3.476	133.8926	134.0469	-	0.00	0.1543	71.72	45.84	25.88	0.00	24.00
21.04.16	3.509	129.6875	129.8184	-	0.00	0.1309	72.69	45.71	26.98	0.00	24.00
22.04.16	3.510	136.2832	136.4980	-	0.00	0.2148	71.70	46.02	25.68	0.00	24.00
23.04.16	3.570	137.8652	138.0488	-	0.00	0.1836	71.81	46.00	25.81	0.00	24.00
24.04.16	3.628	145.4883	145.6934	-	0.00	0.2051	71.05	46.19	24.85	0.00	24.00
25.04.16	1.916	78.5840	78.8984	-	0.00	0.3145	72.45	48.15	24.30	0.02	23.98 D
Итого	92.143	5601.3555	5632.4668	0.0000	0.00	31.1115	73.91	57.35	16.57	17.74	582.26 17.74

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
25.04.16	24:00	628.026	31203.06	31450.77	0.00	2766.25
01.04.16	00:00	535.883	25601.70	25818.31	0.00	2183.99
Итого		92.143	5601.36	5632.47	0.00	582.26

Отчетный период 600.00 час. Период норм. работы 582.26 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 5.411 час.

Период t1-t2 < min (D) 12.326 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Исходолевская, 72 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 335151
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Неаб. Тн	
01.04.16	5.701	400.5820	402.5527	-	0.00	1.9707	78.29	64.16	14.13	0.00	24.00
02.04.16	5.897	208.5195	209.0918	-	0.00	0.5723	77.61	49.42	28.19	0.00	24.00
03.04.16	6.185	219.9219	220.5742	-	0.00	0.6523	77.96	49.92	28.03	0.00	24.00
04.04.16	5.743	193.0156	193.2227	-	0.00	0.2070	78.49	48.82	29.66	0.00	24.00
05.04.16	5.598	205.7852	206.3984	-	0.00	0.6133	76.73	49.62	27.11	0.00	24.00
06.04.16	5.646	201.0273	200.6094	0.4180	0.00	-	77.29	49.30	28.00	0.00	24.00
07.04.16	5.439	204.3242	204.3750	-	0.00	0.0508	76.28	49.75	26.53	0.00	24.00
08.04.16	5.229	187.1797	187.9336	-	0.00	0.7539	76.60	48.75	27.85	0.00	24.00
09.04.16	5.415	197.8242	198.1328	-	0.00	0.3086	77.17	49.89	27.28	0.00	24.00
10.04.16	5.359	227.4141	228.5547	-	0.00	1.1406	75.05	51.58	23.48	0.00	24.00
11.04.16	4.972	202.6289	203.4844	-	0.00	0.8555	75.17	50.72	24.45	0.00	24.00
12.04.16	5.179	222.2422	222.6953	-	0.00	0.4531	74.31	51.10	23.21	0.00	24.00
13.04.16	5.153	220.4453	221.3320	-	0.00	0.8867	74.57	51.28	23.29	0.00	24.00
14.04.16	4.771	204.2227	204.4023	-	0.00	0.1797	74.26	50.98	23.27	0.00	24.00
15.04.16	4.897	220.0195	220.7734	-	0.00	0.7539	73.83	51.66	22.16	0.00	24.00
16.04.16	4.630	259.1094	260.8125	-	0.00	1.7031	71.61	53.84	17.77	0.00	24.00
17.04.16	4.751	352.0430	354.0938	-	0.00	2.0508	70.13	56.73	13.40	0.00	24.00
18.04.16	4.680	235.0273	235.9648	-	0.00	0.9375	72.36	52.54	19.82	0.00	24.00
19.04.16	4.569	220.0859	220.4219	-	0.00	0.3359	71.32	50.65	20.67	0.00	24.00
20.04.16	4.539	211.0195	211.2773	-	0.00	0.2578	71.70	50.28	21.42	0.00	24.00
21.04.16	4.629	215.5781	215.9727	-	0.00	0.3945	72.52	51.13	21.38	0.00	24.00
22.04.16	4.437	220.3516	220.4102	-	0.00	0.0586	71.52	51.47	20.05	0.00	24.00
23.04.16	4.786	245.1914	246.1719	-	0.00	0.9805	71.57	52.14	19.43	0.00	24.00
24.04.16	4.819	269.0313	270.3008	-	0.00	1.2695	70.99	53.17	17.82	0.00	24.00
25.04.16	2.865	149.6133	150.4648	-	0.00	0.8516	72.23	53.17	19.06	0.00	24.00
Итого	125.891	5692.2031	5710.0234	0.4180	0.00	18.2382	74.30	52.28	22.02	0.00	600.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
25.04.16	24:00	869.419	37806.11	37910.44	0.00	2783.99
01.04.16	00:00	743.528	32113.91	32200.41	0.00	2183.99
Итого		125.891	5692.20	5710.02	0.00	600.00

Отчетный период 600.00 час. Период норм. работы 600.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Исходильская д. 79 м/дом 77-1 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 087745
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп: 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
01.04.16	3.486	175.9492	175.9238	0.0254	0.00	-	77.64	57.93	19.71	0.00	24.00	
02.04.16	3.663	195.9277	195.3848	0.5430	0.00	-	77.46	58.87	18.59	0.00	24.00	
03.04.16	3.746	203.6611	203.1787	0.4824	0.00	-	77.54	59.25	18.29	0.00	24.00	
04.04.16	3.679	170.8018	170.6094	0.1924	0.00	-	78.33	56.89	21.44	0.00	24.00	
05.04.16	3.539	215.1807	214.3965	0.7842	0.00	-	76.37	60.02	16.34	0.00	24.00	
06.04.16	3.641	205.8203	205.1914	0.6289	0.00	-	77.11	59.53	17.59	0.00	24.00	
07.04.16	3.406	212.0117	211.2139	0.7979	0.00	-	76.18	60.22	15.96	0.00	24.00	
08.04.16	3.263	183.9316	183.5205	0.4111	0.00	-	76.55	58.91	17.64	0.00	24.00	
09.04.16	3.327	197.4619	196.8271	0.6348	0.00	-	77.03	60.29	16.74	0.00	24.00	
10.04.16	3.212	283.0967	282.3281	0.7686	0.00	-	74.85	63.61	11.24	0.00	24.00	
11.04.16	3.121	239.7568	239.4453	0.3115	0.00	-	75.03	62.11	12.91	0.00	24.00	
12.04.16	3.240	303.0830	302.2021	0.8809	0.00	-	74.29	63.70	10.58	0.00	24.00	
13.04.16	3.125	312.8955	312.1426	0.7529	0.00	-	74.70	64.76	9.94	0.28	23.72	D
14.04.16	3.047	311.5674	310.8281	0.7393	0.00	-	74.29	64.61	9.67	0.00	24.00	
15.04.16	3.043	340.1855	339.6357	0.5498	0.00	-	73.89	65.06	8.84	0.00	24.00	
16.04.16	1.876	387.3760	387.3975	-	0.00	0.0215	71.57	66.18	5.39	5.73	18.27	ED
17.04.16	2.969	460.9014	459.8281	1.0732	0.00	-	70.58	64.18	6.39	0.65	23.35	D
18.04.16	3.036	432.4043	431.1895	1.2148	0.00	-	72.45	65.53	6.91	0.00	24.00	
19.04.16	2.874	236.4512	236.3535	0.0977	0.00	-	70.81	58.76	12.06	0.00	24.00	
20.04.16	2.806	119.7617	120.0254	-	0.00	0.2637	71.43	48.09	23.34	0.00	24.00	
21.04.16	2.784	111.0938	111.3262	-	0.00	0.2324	72.23	47.26	24.98	0.00	24.00	
22.04.16	2.789	120.3750	120.5918	-	0.00	0.2168	71.22	48.13	23.08	0.00	24.00	
23.04.16	2.898	124.6992	125.0215	-	0.00	0.3223	71.40	48.25	23.15	0.00	24.00	
24.04.16	2.916	136.8594	137.0840	-	0.00	0.2246	70.72	49.50	21.22	0.00	24.00	
25.04.16	1.646	72.9160	73.0742	-	0.00	0.1582	71.79	49.30	22.49	0.00	24.00	
Итого	77.130	5754.1689	5744.7197	10.8888	0.00	1.4395	74.10	60.75	13.35	6.67	593.33	6.67

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
25.04.16	24:00	483.575	18172.95	18152.44	0.00	2775.20
01.04.16	00:00	406.445	12418.78	12407.72	0.00	2181.87
Итого		77.130	5754.17	5744.72	0.00	593.33

Отчетный период 600.00 час. Период норм. работы 593.33 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 4.054 час.
 Период t1-t2 < min (D) 2.616 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация Чистополевский филиал (77-2) Номер договора _____
 Адрес Чистополевский филиал (77-2) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 091955
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2016 по 25.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Неаб. Тн		
01.04.16	3.818	201.8623	200.8369	1.0254	0.00	-	77.87	59.06	18.81	0.00	24.00	
02.04.16	3.807	160.2734	158.9766	1.2969	0.00	-	77.52	53.86	23.65	0.00	24.00	
03.04.16	3.872	162.6025	161.3691	1.2334	0.00	-	77.77	54.06	23.71	0.00	24.00	
04.04.16	3.258	125.6514	124.4814	1.1699	0.00	-	78.23	52.39	25.83	0.00	24.00	
05.04.16	2.847	119.1006	117.8896	1.2109	0.00	-	76.48	52.67	23.81	0.00	24.00	
06.04.16	2.800	112.8691	111.7295	1.1396	0.00	-	77.00	52.29	24.71	0.00	24.00	
07.04.16	2.599	107.1396	106.1328	1.0068	0.00	-	76.04	51.88	24.16	0.00	24.00	
08.04.16	2.605	110.0264	109.0762	0.9502	0.00	-	76.42	52.83	23.58	0.00	24.00	
09.04.16	2.444	97.9541	96.9355	1.0186	0.00	-	76.94	52.09	24.85	0.00	24.00	
10.04.16	1.987	102.1582	101.4219	0.7363	0.00	-	74.96	55.61	19.35	0.00	24.00	
11.04.16	2.526	111.2080	110.2412	0.9668	0.00	-	74.95	52.33	22.62	0.00	24.00	
12.04.16	2.523	120.0635	119.0674	0.9961	0.00	-	74.20	53.29	20.92	0.00	24.00	
13.04.16	1.885	93.6260	92.9063	0.7197	0.00	-	74.48	54.44	20.04	0.00	24.00	
14.04.16	1.644	88.5713	88.0078	0.5635	0.00	-	74.03	55.57	18.46	0.00	24.00	
15.04.16	1.666	91.5146	90.8838	0.6309	0.00	-	73.69	55.57	18.11	0.00	24.00	
16.04.16	1.338	112.8525	112.2061	0.6465	0.00	-	71.41	59.66	11.75	0.00	24.00	
17.04.16	1.189	140.8408	140.1953	0.6455	0.00	-	70.16	61.78	8.38	0.22	23.78	D
18.04.16	1.799	104.9707	104.2686	0.7021	0.00	-	72.20	55.14	17.06	0.07	23.93	D
19.04.16	2.375	113.8740	113.1572	0.7168	0.00	-	71.14	50.38	20.76	0.00	24.00	
20.04.16	2.242	93.7529	92.8457	0.9072	0.00	-	71.37	47.55	23.83	0.00	24.00	
21.04.16	2.297	91.9531	91.1084	0.8447	0.00	-	72.24	47.35	24.89	0.00	24.00	
22.04.16	2.260	95.2139	94.4014	0.8125	0.00	-	71.29	47.64	23.65	0.00	24.00	
23.04.16	2.281	95.8213	94.9980	0.8232	0.00	-	71.39	47.67	23.72	0.00	24.00	
24.04.16	2.350	102.7764	101.8867	0.8896	0.00	-	70.77	47.99	22.78	0.00	24.00	
25.04.16	1.274	55.3281	54.9863	0.3418	0.00	-	71.59	48.63	22.96	0.16	23.84	D
Итого	59.687	2812.0049	2790.0098	21.9949	0.00	0.0000	74.50	53.37	21.13	0.46	599.54	0.46

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
25.04.16	24:00	389.800	12960.23	12873.55	0.00	2781.32
01.04.16	00:00	330.113	10148.23	10083.54	0.00	2181.78
Итого		59.687	2812.00	2790.01	0.00	599.54

Отчетный период 600.00 час. Период норм. работы 599.54 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.456 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-25/04/16г.

Абонент: ИЗГОНОСЛЬСКИЙ, 76
Адрес: ИЗГОНОСЛЬСКИЙ, 76
Теплоснабщик: БКТ7 сет. N 1

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

М сет.вод= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00071296 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x08AD ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	77.88	52.28	25.60	237.65	231.32	232.86	229.89	0.00	1.43	7.00	5.00	5.928	24	0	
02/04/16	77.74	52.17	25.57	242.69	236.26	237.74	234.71	0.02	1.55	7.00	5.00	6.052	24	0	
03/04/16	78.12	52.08	26.04	248.17	241.51	242.99	239.88	0.00	1.63	7.00	5.00	6.301	24	0	
04/04/16	78.51	53.86	24.65	247.41	240.73	242.54	239.25	0.02	1.48	7.00	5.00	5.945	24	0	
05/04/16	76.86	52.47	24.39	253.31	246.72	248.33	245.14	0.00	1.58	7.00	5.00	6.024	24	0	
06/04/16	77.33	52.49	24.84	241.80	235.42	237.00	233.95	0.03	1.47	7.00	5.00	5.853	24	0	
07/04/16	76.27	51.87	24.40	231.14	225.20	226.76	223.89	0.00	1.31	7.00	5.00	5.502	24	0	
08/04/16	76.57	51.64	24.93	219.99	214.29	215.84	213.15	0.03	1.14	7.00	5.00	5.349	24	0	
09/04/16	77.22	52.15	25.07	212.08	206.54	208.22	205.56	0.00	0.98	7.00	5.00	5.185	24	0	
10/04/16	75.15	51.95	23.20	211.22	205.93	207.80	205.16	0.04	0.77	7.00	5.00	4.783	24	0	
11/04/16	75.16	51.93	23.23	228.86	223.16	224.95	222.10	0.00	1.06	7.00	5.00	5.190	24	0	
12/04/16	74.25	52.53	21.72	246.14	240.12	242.13	238.97	0.03	1.15	7.00	5.00	5.229	24	0	
13/04/16	74.66	61.79	12.87	374.16	364.92	370.83	364.34	0.00	0.58	7.00	5.00	4.713	24	0	
14/04/16	74.30	61.42	12.88	370.34	361.30	367.12	360.78	0.04	0.52	7.00	5.00	4.669	24	0	
15/04/16	73.88	61.34	12.54	365.30	356.45	362.30	356.04	0.00	0.41	7.00	5.00	4.485	24	0	
16/04/16	71.75	59.66	12.09	376.18	367.54	373.18	367.05	0.03	0.49	7.00	5.00	4.456	24	0	
17/04/16	70.50	58.06	12.44	383.56	375.03	380.24	374.30	0.00	0.73	7.00	5.00	4.681	24	0	
18/04/16	72.53	61.29	11.24	441.36	431.03	437.80	430.27	0.04	0.76	7.00	5.00	4.860	24	0	
19/04/16	71.63	60.58	11.05	449.71	439.40	446.41	438.85	0.00	0.55	7.00	5.00	4.872	24	0	
20/04/16	71.71	61.19	10.52	436.64	426.65	433.75	426.28	0.04	0.37	7.00	5.00	4.509	24	0	
21/04/16	72.70	61.77	10.93	432.68	422.51	429.63	422.10	0.00	0.41	7.00	5.00	4.638	24	0	
22/04/16	71.72	59.97	11.75	407.08	397.75	403.84	397.13	0.04	0.62	7.00	5.00	4.687	24	0	
23/04/16	72.00	60.07	11.93	429.57	419.64	426.01	418.93	0.00	0.71	7.00	5.00	5.022	24	0	
24/04/16	71.17	59.76	11.41	432.76	422.99	429.34	422.25	0.04	0.74	7.00	5.00	4.845	24	0	
25/04/16	72.65	64.24	8.41	357.60	349.19	355.05	348.38	0.00	0.81	7.00	5.00	2.951	24	0	
Итого:				8077.40	7881.60	7982.66	7858.35	0.40	23.25			126.729	600	0	
Средние:	74.49	56.74	17.75							7.00	5.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
31/03/16 24:00	182905.16	177739.17	176440.20	174265.40	9.02	3473.77	5187.562	25220	2513
25/04/16 24:00	190982.56	185620.77	184422.86	182123.75	9.42	3497.02	5314.291	25820	2513
Итого:	8077.40	7881.60	7982.66	7858.35	0.40	23.25	126.729	600	0

Период нормальной работы 600ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28341ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-25/04/16г.

Абонент: Теплоэнергетическая компания №84
 Адрес: Теплоучаститель БКТ7 сет. N 1
 Договорные расходи: 1/84
 М сет. вода= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С
 Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 180.00 м3/ч G под min= 1.80 м3/ч
 G обр max= 180.00 м3/ч G обр min= 1.80 м3/ч
 G3 max= 12.00 м3/ч G3 min= 0.08 м3/ч

Заводской номер 00058033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х4А39 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВСС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01/04/16	77.35	45.29	32.06	400.07	389.57	387.89	384.11	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	12.513	0.013	24	0	*
02/04/16	77.25	45.25	32.00	399.56	389.08	387.37	383.62	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	12.475	0.011	24	0	*
03/04/16	77.67	45.15	32.52	407.93	397.15	395.28	391.45	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	12.933	0.011	24	0	*
04/04/16	78.09	45.12	32.97	393.20	382.67	380.83	377.15	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	12.636	0.010	24	0	*
05/04/16	76.34	45.54	30.80	416.65	405.95	404.15	400.15	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	12.521	0.011	24	0	*
06/04/16	76.90	45.30	31.60	403.47	392.97	391.09	387.28	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	12.439	0.010	24	0	*
07/04/16	75.84	45.14	30.70	396.67	386.61	384.82	381.08	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	11.889	0.011	24	0	*
08/04/16	76.05	44.66	31.39	340.51	331.81	330.11	327.00	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	10.438	0.011	24	0	*
09/04/16	76.74	44.11	32.63	339.75	330.96	329.70	326.65	0.17	0.17	0.17	7.00	4.00	10.621	0.012	24	0	*
10/04/16	74.61	43.75	30.86	322.72	314.76	313.62	310.74	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	9.731	0.012	24	0	*
11/04/16	74.68	45.07	29.61	378.86	369.51	368.36	364.79	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	10.962	0.012	24	0	*
12/04/16	73.83	45.62	28.21	411.69	401.72	400.74	396.78	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	11.348	0.010	24	0	*
13/04/16	73.91	44.53	29.38	354.91	346.33	345.25	341.99	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	10.195	0.011	24	0	*
14/04/16	73.63	44.49	29.14	330.89	322.93	321.95	318.89	0.17	0.17	0.17	7.00	4.00	9.431	0.012	24	0	*
15/04/16	73.16	44.61	28.55	325.13	317.38	316.48	313.48	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	9.082	0.011	24	0	*
16/04/16	71.17	46.61	24.56	368.08	359.77	359.42	355.71	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	8.856	0.012	24	0	*
17/04/16	69.82	47.91	21.91	430.04	420.64	420.87	416.28	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	9.241	0.010	24	0	*
18/04/16	71.87	46.02	25.85	415.63	406.07	405.73	401.64	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	10.520	0.011	24	0	*
19/04/16	70.88	47.11	23.77	427.19	417.64	417.67	413.28	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	9.951	0.010	24	0	*
20/04/16	71.19	46.24	24.95	381.69	373.04	372.97	369.17	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	9.328	0.012	24	0	*
21/04/16	72.04	45.82	26.22	376.81	368.08	367.73	364.07	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	9.669	0.011	24	0	*
22/04/16	71.12	46.43	24.69	414.29	404.95	404.92	400.79	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	10.020	0.010	24	0	*
23/04/16	71.28	47.06	24.22	448.07	437.91	438.07	433.48	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	10.624	0.010	24	0	*
24/04/16	70.72	47.01	23.71	454.77	444.60	445.12	440.46	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	10.563	0.012	24	0	*
25/04/16	71.21	46.34	24.87	214.43	209.59	210.11	207.96	0.03	0.03	0.03	7.00	4.00	5.224	0.002	24	0	*
Итого:				9553.01	9321.69	9300.25	9208.00	3.47	3.47	3.47			263.410	0.268	600	0	*
Средние:	73.89	45.61	28.28								7.00	4.00					

Период нормальной работы 600ч
 Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12214ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"
Адрес : ул Лядова 15 ТП-1
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 214058
Тхв, °C = 0

Договор : 11128 Т
Тип расходомера :

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °C	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.04.2016	24,00	77,95	87,440	7,00	89,83	44,36	87,320	3,00	88,17				2,94		
02.04.2016	24,00	78,01	87,390	7,00	89,79	44,49	87,320	3,00	88,16				2,94		
03.04.2016	24,00	78,09	94,380	7,00	96,98	44,86	94,260	3,00	95,18				3,14		
04.04.2016	24,00	78,74	86,010	7,00	88,43	44,22	85,990	3,00	86,79				2,97		
05.04.2016	24,00	76,89	92,890	7,00	95,36	44,67	92,790	3,00	93,64				3,00		
06.04.2016	24,00	77,27	88,960	7,00	91,35	44,43	88,860	3,00	89,70				2,93		
07.04.2016	24,00	76,49	87,500	7,00	89,79	44,57	87,420	3,00	88,26				2,80		
08.04.2016	24,00	77,12	78,020	7,00	80,14	43,37	77,990	3,00	78,74				2,64		
09.04.2016	24,00	77,18	77,580	7,00	79,68	44,16	77,620	3,00	78,34				2,57		
10.04.2016	24,00	75,07	90,780	7,00	93,06	46,26	90,740	3,00	91,67				2,62		
11.04.2016	24,00	75,24	79,510	7,00	81,54	44,81	79,550	3,00	80,30				2,42		
12.04.2016	24,00	74,36	83,770	7,00	85,87	45,59	83,810	3,00	84,65				2,41		
13.04.2016	24,00	74,87	85,130	7,00	87,27	46,08	85,180	3,00	86,06				2,46		
14.04.2016	24,00	74,33	82,280	7,00	84,33	46,31	82,390	3,00	83,26				2,31		
15.04.2016	24,00	74,17	83,850	7,00	85,94	46,54	83,940	3,00	84,83				2,32		
16.04.2016	24,00	71,41	97,340	7,00	99,61	48,31	97,480	3,00	98,57				2,26		
17.04.2016	23,00	70,50	101,330	7,00	103,63	49,19	101,450	3,00	102,63				2,16		*
18.04.2016	24,00	72,15	87,150	7,00	89,24	47,55	87,320	3,00	88,26				2,15		
19.04.2016	24,00	71,62	90,050	7,00	92,16	47,55	90,210	3,00	91,18				2,17		
20.04.2016	24,00	71,94	90,720	7,00	92,87	47,68	90,850	3,00	91,85				2,21		
21.04.2016	24,00	72,54	83,680	7,00	85,69	47,08	83,820	3,00	84,71				2,13		
22.04.2016	24,00	71,77	82,190	7,00	84,11	47,11	82,380	3,00	83,23				2,03		
23.04.2016	24,00	71,83	91,050	7,00	93,20	47,68	91,250	3,00	92,23				2,20		
24.04.2016	24,00	71,09	100,040	7,00	102,35	48,23	100,320	3,00	101,43				2,29		
25.04.2016	24,00	72,42	59,110	7,00	60,50	50,10	59,450	3,00	60,16				1,32		
Среднее		74,53	86,702	7,00	88,88	46,20	86,764	3,00	87,66				2,46		
Итого	599,00		2168,150		2222,72		2169,710		2192,00				61,39		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.03.2016	42108,270	42431,170		43367,740	42863,080		1500,956		12458,000	33,000
25.04.2016	44276,420	44600,880		45590,460	45055,080		1562,349		13057,000	34,000

Дата печати отчета : 26.04.2016

Период нормальной работы,ч : 599

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 1

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата



Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"
Адрес : ул. Лядова 15 ТП-2
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 214081
Тхв, °C = 0

Договор : 11128 Т
Тип расходомера :

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °C	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.04.2016	24,00	77,29	82,110	7,00	84,30	43,79	81,860	3,00	82,59				2,76		
02.04.2016	24,00	77,33	83,980	7,00	86,26	44,01	83,850	3,00	84,60				2,81		
03.04.2016	24,00	77,52	89,930	7,00	92,36	44,40	90,070	3,00	90,93				2,98		
04.04.2016	24,00	78,03	81,610	7,00	83,88	43,77	81,430	3,00	82,19				2,80		
05.04.2016	24,00	76,25	85,640	7,00	87,89	44,10	85,500	3,00	86,28				2,76		
06.04.2016	24,00	76,62	85,660	7,00	87,92	44,06	85,600	3,00	86,39				2,79		
07.04.2016	24,00	75,85	83,200	7,00	85,40	43,95	82,920	3,00	83,70				2,66		
08.04.2016	24,00	76,38	79,210	7,00	81,28	43,69	78,720	3,00	79,47				2,59		
09.04.2016	24,00	76,54	76,510	7,00	78,53	43,82	75,970	3,00	76,65				2,51		
10.04.2016	24,00	74,47	85,520	7,00	87,64	45,05	85,180	3,00	85,99				2,52		
11.04.2016	24,00	74,60	74,810	7,00	76,70	43,79	74,050	3,00	74,73				2,31		
12.04.2016	24,00	73,72	79,140	7,00	81,06	44,82	78,400	3,00	79,14				2,30		
13.04.2016	24,00	74,26	84,720	7,00	86,84	46,20	84,170	3,00	85,03				2,38		
14.04.2016	24,00	73,72	82,650	7,00	84,70	46,45	81,950	3,00	82,83				2,26		
15.04.2016	24,00	73,54	80,020	7,00	81,99	46,43	79,190	3,00	80,03				2,17		
16.04.2016	24,00	70,92	92,810	7,00	94,93	48,11	92,130	3,00	93,15				2,12		
17.04.2016	23,00	70,06	104,130	7,00	106,48	49,54	103,970	3,00	105,20				2,14		*
18.04.2016	24,00	71,59	87,120	7,00	89,14	47,54	86,390	3,00	87,35				2,10		
19.04.2016	24,00	71,10	88,030	7,00	90,08	47,25	87,360	3,00	88,28				2,11		
20.04.2016	24,00	71,35	85,620	7,00	87,58	47,30	84,790	3,00	85,71				2,06		
21.04.2016	24,00	72,02	84,950	7,00	86,96	47,04	84,200	3,00	85,10				2,13		
22.04.2016	24,00	71,19	81,960	7,00	83,86	46,93	81,020	3,00	81,88				1,99		
23.04.2016	24,00	71,31	90,000	7,00	92,11	47,33	89,530	3,00	90,50				2,16		
24.04.2016	24,00	70,59	98,200	7,00	100,44	48,10	98,000	3,00	99,11				2,21		
25.04.2016	24,00	71,62	55,880	7,00	57,16	49,68	53,610	3,00	54,27				1,23		
Среднее		73,92	84,103	7,00	86,19	45,88	83,560	3,00	84,41				2,35		
Итого	599,00		2103,410		2155,49		2089,860		2111,10				58,86		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.03.2016	42284,640	42242,370		43532,050	42700,160		1412,813		12466,000	26,000
25.04.2016	44388,050	44332,230		45687,540	44811,260		1471,675		13065,000	27,000

Дата печати отчета : 26.04.2016

Период нормальной работы,ч : 599

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 1

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата



ДОСУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВОДЫ

с 01/04/2016 по 27/04/2016

Название потребителя

ООО "М. Уор"

Телефон

Абонент №

Адрес

Ответственный за учет лицо

Соб. Дом, 13 и/гос.

Расход1

Ду

Расход2

Ду

Система учета 1, тип системы 'закрыт.'

Тепловыч. Малахит-ТС8с исп.06

зав.№10284

Верс.ПО 02.21.24

кв = 8739

Дата дд/мм	Q Гкал	T раб час.	M под тонн	M обр тонн	+(Mп-Mo) тонн	-(Mп-Mo) тонн	tпод °C	tобр °C	p под	p обр
01/04	15.963	24.00	1140.188	1144.375	0.000	4.188	69.6	55.6	0.6	0.8
02/04	16.438	24.00	1150.125	1154.438	0.000	4.313	69.2	54.9	0.6	0.8
03/04	16.835	24.00	1136.125	1140.875	0.000	4.750	69.6	54.8	0.6	0.8
04/04	16.513	24.00	1144.500	1149.375	0.000	4.875	69.7	55.2	0.6	0.8
05/04	16.632	24.00	1137.000	1141.813	0.000	4.813	69.1	54.4	0.6	0.8
06/04	16.430	24.00	1068.313	1073.000	0.000	4.688	69.3	53.9	0.6	0.8
07/04	15.437	24.00	1079.188	1083.938	0.000	4.750	68.9	54.6	0.6	0.8
08/04	14.548	24.00	1076.563	1081.250	0.000	4.688	68.3	54.7	0.6	0.8
09/04	14.262	24.00	1097.750	1102.750	0.000	5.000	68.7	55.6	0.6	0.8
10/04	13.292	24.00	1115.813	1121.125	0.000	5.313	68.0	56.1	0.6	0.8
11/04	13.757	24.00	1132.438	1138.125	0.000	5.688	68.3	56.1	0.6	0.8
12/04	14.558	24.00	1129.875	1135.375	0.000	5.500	68.5	55.6	0.6	0.8
13/04	12.866	24.00	1138.813	1144.625	0.000	5.813	67.8	56.5	0.6	0.8
14/04	12.227	24.00	1175.063	1181.250	0.000	6.188	67.9	57.5	0.6	0.8
15/04	11.763	24.00	1172.938	1178.250	0.000	5.313	68.3	58.2	0.6	0.8
16/04	11.354	24.00	1174.188	1179.438	0.000	5.250	66.0	56.3	0.6	0.8
17/04	11.374	24.00	1165.375	1170.750	0.000	5.375	66.0	56.2	0.6	0.8
18/04	12.231	24.00	1164.438	1170.250	0.000	5.813	66.5	56.0	0.6	0.8
19/04	12.346	24.00	1134.688	1140.063	0.000	5.375	67.6	56.7	0.6	0.8
20/04	11.592	24.00	1080.188	1084.875	0.000	4.688	67.6	56.8	0.6	0.8
21/04	11.876	24.00	1047.875	1052.125	0.000	4.250	67.8	56.4	0.6	0.8
22/04	12.021	24.00	1046.375	1050.813	0.000	4.438	67.8	56.3	0.6	0.8
23/04	12.697	24.00	1050.000	1054.313	0.000	4.313	67.3	55.2	0.6	0.8
24/04	12.700	24.00	1054.063	1058.563	0.000	4.500	67.3	55.2	0.6	0.8
25/04	7.370	23.30	983.250	987.813	0.000	4.563	67.1	58.7	0.6	0.8
26/04	5.031	24.00	935.438	941.000	0.000	5.563	70.2	64.2	0.6	0.8
27/04	5.081	24.00	861.938	867.750	0.000	5.813	70.4	64.5	0.6	0.8
Итого	347.192	647.30	29392.500	29528.313	0.000	135.813	68.3	56.5	0.6	0.8

Показания интерпраторов

dt=tnp-tobr, °C: 11.74

Дата	Q	T раб	M под	M обр	+(Mп-Mo)	-(Mп-Mo)	tпод	tобр	p под	p обр
01/04	9779.536	14868.28	590032.8	589756.1						
28/04	10126.729	15515.58	619425.3	619284.4						
Итого	347.192	647.30	29392.500	29528.313	0.000	135.813	68.3	56.5	0.6	0.8

Время работы теплосистемы

648.00

Тобш =

647.30

Траб +

0.13

Terr +

0.00

Tmin +

0.00

Tmax +

0.57

Tdt

Траб - нормальная работа,

Terr - ошибки или 'нет питания',

Tmin - G<Gmin,

Tmax - G>Gmax,

Tdt - (tпод - toбр)< dtmin


Подпись

Подпись

Поставщика

Потребителя

Отчет создан 28.04.2016 (Agat2 v1.0.0.3)



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г. - 27/04/16г.

Абонент:

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

Ткв = 5.00 Град С

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 1.20 м3/ч

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 1.20 м3/ч

Заводской номер 00229068

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0х2С6А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	65.55	147.46	18.09	240.73	236.03	239.46	236.91	-0.88	6.00	5.00	4.268	24	0	
02/04/16	68.17	146.23	21.94	193.41	189.35	192.03	190.09	-0.74	6.00	5.00	4.154	24	0	
03/04/16	66.94	146.60	20.34	225.50	220.90	224.06	221.76	-0.86	6.00	5.00	4.493	24	0	
04/04/16	68.26	146.21	22.05	193.69	189.60	192.31	190.38	-0.78	6.00	5.00	4.176	24	0	
05/04/16	68.71	145.95	22.76	190.78	186.73	189.34	187.44	-0.71	6.00	5.00	4.250	24	0	
06/04/16	69.09	145.58	23.51	176.83	173.05	175.45	173.74	-0.69	6.00	5.00	4.067	24	0	
07/04/16	68.99	144.75	24.24	165.35	161.79	164.03	162.48	-0.69	6.00	5.00	3.922	24	0	
08/04/16	69.41	144.67	24.74	143.24	140.12	142.09	140.74	-0.62	6.00	5.00	3.466	24	0	
09/04/16	68.57	144.42	24.15	139.16	136.20	138.08	136.79	-0.59	6.00	5.00	3.289	24	0	
10/04/16	68.31	143.75	24.56	128.29	125.59	127.30	126.16	-0.57	6.00	5.00	3.084	24	0	
11/04/16	68.20	144.54	23.66	141.98	139.00	140.92	139.59	-0.59	6.00	5.00	3.286	24	0	
12/04/16	68.27	145.17	23.10	148.53	145.43	147.41	145.98	-0.55	6.00	5.00	3.360	24	0	
13/04/16	68.31	144.28	24.03	127.38	124.68	126.43	125.25	-0.57	6.00	5.00	2.995	24	0	
14/04/16	69.29	139.74	10.55	229.15	226.30	228.96	227.18	-0.88	6.00	5.00	2.375	24	0	
15/04/16	67.87	144.75	23.12	124.25	121.66	123.38	122.23	-0.57	6.00	5.00	2.813	24	0	
16/04/16	67.41	144.82	22.59	122.77	120.25	121.93	120.77	-0.52	6.00	5.00	2.715	24	0	
17/04/16	68.42	144.24	24.18	117.21	114.75	116.31	115.24	-0.49	6.00	5.00	2.775	24	0	
18/04/16	68.69	144.44	24.25	125.81	123.16	124.83	123.67	-0.51	6.00	5.00	2.986	24	0	
19/04/16	68.12	145.24	22.88	130.39	127.69	129.46	128.22	-0.53	6.00	5.00	2.919	24	0	
20/04/16	68.28	144.40	23.88	118.90	116.41	118.02	116.93	-0.52	6.00	5.00	2.778	24	0	
21/04/16	68.20	143.70	24.50	118.43	115.96	117.53	116.48	-0.52	6.00	5.00	2.840	24	0	
22/04/16	68.49	144.20	24.29	125.16	122.50	124.21	123.05	-0.55	6.00	5.00	2.976	24	0	
23/04/16	68.71	144.68	24.03	141.50	138.48	140.41	139.08	-0.60	6.00	5.00	3.326	24	0	
24/04/16	68.53	144.41	24.12	135.70	132.85	134.67	133.42	-0.57	6.00	5.00	3.203	24	0	
25/04/16	67.61	147.16	20.45	88.83	86.99	88.45	87.51	-0.52	6.00	5.00	1.777	24	0	
26/04/16	61.36	154.26	7.10	149.84	147.25	150.06	147.99	-0.74	6.00	5.00	1.045	24	0	
27/04/16	63.62	154.42	9.20	114.11	112.01	114.18	112.60	-0.59	6.00	5.00	1.031	24	0	
Итого:				14056.92	13974.73	14031.31	13991.68	-16.95			184.369	648	0	
Средние:	67.13	145.56	21.57						6.00	5.00				

Итоговые параметры на 28/04/16г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28/04/16	125281.56	115118.77	124353.03	115325.90	-207.13	2085.039	13128	6382

Период нормальной работы 648ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19510ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



Организация ООО УК "Уют"

Адрес Сибирский тракт, 23Б ж/д

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора

Телефон 89274373731

Номер теплосчетчика 345861

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм

Гп: 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 01.04.2016 по 27.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час			Классиф
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	
01.04.16	3.105	192.6816	191.9004	0.7813	0.00	-	60.46	44.43	16.03	0.00	24.00	ошибок
02.04.16	3.320	256.8320	255.6523	1.1797	0.00	-	59.00	46.17	12.84	0.00	24.00	
03.04.16	3.343	250.3711	249.2051	1.1660	0.00	-	59.15	45.89	13.26	0.00	24.00	
04.04.16	3.416	232.6152	231.5801	1.0352	0.00	-	60.43	45.83	14.60	0.00	24.00	
05.04.16	3.476	261.3125	260.1289	1.1836	0.00	-	59.33	46.12	13.21	0.00	24.00	
06.04.16	3.366	240.6680	239.6133	1.0547	0.00	-	59.21	45.31	13.90	0.00	24.00	
07.04.16	3.158	222.6211	221.7012	0.9199	0.00	-	58.35	44.25	14.10	0.00	24.00	
08.04.16	2.904	193.5234	192.7656	0.7578	0.00	-	58.45	43.53	14.92	0.00	24.00	
09.04.16	2.647	193.2070	192.4492	0.7578	0.00	-	56.39	42.78	13.61	0.00	24.00	
10.04.16	2.306	176.0410	175.3574	0.6836	0.00	-	54.92	41.91	13.01	0.00	24.00	
11.04.16	2.311	253.5000	252.3848	1.1152	0.00	-	51.80	42.78	9.02	0.00	24.00	
12.04.16	2.086	279.2148	277.9746	1.2402	0.00	-	47.70	40.32	7.38	0.00	24.00	
13.04.16	1.986	284.8418	283.5273	1.3145	0.00	-	46.99	40.10	6.88	0.00	24.00	
14.04.16	1.879	279.6367	278.3125	1.3242	0.00	-	46.80	40.17	6.62	0.00	24.00	
15.04.16	1.870	300.2051	298.6406	1.5645	0.00	-	47.29	41.11	6.17	0.34	23.66 D	
16.04.16	1.472	263.9219	262.5664	1.3555	0.00	-	44.62	39.11	5.51	0.35	23.65 D	
17.04.16	1.445	253.1641	251.7871	1.3770	0.00	-	44.12	38.50	5.62	0.00	24.00	
18.04.16	1.635	244.1445	242.7754	1.3691	0.00	-	45.10	38.50	6.61	0.00	24.00	
19.04.16	1.653	248.6758	247.1855	1.4902	0.00	-	45.37	38.81	6.56	0.00	24.00	
20.04.16	1.579	256.8457	255.2383	1.6074	0.00	-	44.29	38.24	6.06	0.00	24.00	
21.04.16	1.672	254.5801	252.9375	1.6426	0.00	-	44.52	38.03	6.49	0.09	23.91 D	
22.04.16	1.895	270.6719	268.8594	1.8125	0.00	-	46.12	39.20	6.91	0.00	24.00	
23.04.16	2.064	273.7188	271.8418	1.8770	0.00	-	47.50	40.05	7.45	0.00	24.00	
24.04.16	2.070	274.0996	272.2207	1.8789	0.00	-	47.45	39.97	7.47	0.09	23.91 D	
25.04.16	0.688	83.5117	82.9336	0.5781	0.00	-	46.76	38.61	8.15	15.78	8.22 U	
26.04.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	- U	
27.04.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	- U	
Итого	57.348	6040.6055	6009.5391	31.0665	0.00	0.0000	50.95	41.54	9.41	64.65	583.35	64.65

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
27.04.16	24:00	516.441	24782.02	24682.43	0.00	2766.74
01.04.16	00:00	459.094	18741.41	18672.89	0.00	2183.39
Итого		57.348	6040.61	6009.54	0.00	583.35

Отчетный период 648.00 час. Период норм. работы 583.35 час.

Период отключения питания (U) 63.783 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.869 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель
абонентаПредставитель теплоснабжающей
организации

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Договор :

Адрес : ул. Спартаковская 165 (ж/дом тп-1)

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 191782

Тхв, °C = 0

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °C	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.04.2016	24,00	60,69	562,080	7,00	571,71	47,01	563,400	4,00	569,37				7,71		
02.04.2016	24,00	60,26	663,160	7,00	674,35	48,28	664,750	4,00	672,16				7,97		
03.04.2016	24,00	60,70	648,100	7,00	659,20	47,86	649,590	4,00	656,71				8,35		
04.04.2016	24,00	60,66	554,010	7,00	563,50	46,85	555,110	4,00	560,95				7,67		
05.04.2016	23,00	60,66	557,050	7,00	566,60	47,21	558,230	4,00	564,17				7,51		*
06.04.2016	23,00	60,68	566,160	7,00	575,86	47,24	567,270	4,00	573,34				7,63		*
07.04.2016	24,00	60,20	593,330	7,00	603,36	47,43	594,690	4,00	601,11				7,60		
08.04.2016	24,00	57,30	796,240	7,00	808,50	48,14	798,390	4,00	807,26				7,33		
09.04.2016	24,00	56,28	884,060	7,00	897,21	48,12	886,470	4,00	896,32				7,26		
10.04.2016	24,00	54,79	1137,250	7,00	1153,30	48,39	1140,740	4,00	1153,51				7,34		
11.04.2016	24,00	57,14	890,070	7,00	903,70	49,10	893,040	4,00	903,30				7,20		
12.04.2016	24,00	57,68	733,250	7,00	744,68	48,46	735,360	4,00	743,63				6,79		
13.04.2016	24,00	55,51	889,530	7,00	902,39	48,46	892,130	4,00	902,15				6,31		
14.04.2016	24,00	54,68	1155,360	7,00	1171,58	49,28	1159,640	4,00	1173,08				6,30		
15.04.2016	24,00	54,29	1134,840	7,00	1150,57	48,73	1138,590	4,00	1151,49				6,36		
16.04.2016	24,00	54,27	1133,520	7,00	1149,19	48,90	1136,880	4,00	1149,86				6,14		
17.04.2016	24,00	54,66	1054,440	7,00	1069,23	48,77	1057,460	4,00	1069,47				6,26		
18.04.2016	24,00	57,32	650,650	7,00	660,68	48,19	652,090	4,00	659,37				5,97		
19.04.2016	24,00	57,24	782,870	7,00	794,88	49,51	784,630	4,00	793,84				6,09		
20.04.2016	24,00	54,03	1084,830	7,00	1099,75	48,59	1088,390	4,00	1100,66				5,95		
21.04.2016	24,00	55,50	748,200	7,00	759,03	47,69	749,910	4,00	758,08				5,88		
22.04.2016	24,00	55,92	872,830	7,00	885,62	49,00	875,410	4,00	885,47				6,08		
23.04.2016	24,00	59,78	453,470	7,00	461,02	46,69	454,300	4,00	459,06				5,95		
24.04.2016	24,00	56,71	732,440	7,00	743,47	47,97	733,650	4,00	741,72				6,43		
25.04.2016	24,00	61,48	304,680	7,00	310,06	47,83	305,020	4,00	308,38				4,18		
Среднее		57,53	784,038	7,00	795,93	48,15	786,150	4,00	794,93				6,73		
Итого	598,00		9582,420		19879,44		9635,140		19854,46				168,27		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.03.2016	726212,680	728234,910		739873,600	737452,010		8994,349		24659,000	51,000
25.04.2016	745795,100	747870,050		759753,040	757306,470		9162,618		25257,000	53,000

Дата печати отчета : 26.04.2016

Период нормальной работы,ч : 598

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 2

Ответственный за учет :

(Должность , Ф.И.О.)

Подпись и дата



Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Договор :

Адрес : ул. Спартаковская 165 (ж/дом тп-2)

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 162724

Тхв, °C = 0

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °C	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.04.2016	24,00	61,56	77,900	7,00	79,26	41,33	77,800	4,00	78,45			0,00	1,58		
02.04.2016	24,00	61,33	77,940	7,00	79,31	41,46	77,940	4,00	78,58			0,00	1,55		
03.04.2016	24,00	61,56	78,170	7,00	79,53	41,19	78,120	4,00	78,77			0,00	1,60		
04.04.2016	24,00	61,57	78,650	7,00	80,04	41,38	78,610	4,00	79,26			0,00	1,59		
05.04.2016	23,00	61,55	76,310	7,00	77,65	41,41	76,300	4,00	76,91			0,00	1,54		*
06.04.2016	23,00	61,59	74,250	7,00	75,54	41,15	74,210	4,00	74,78			0,00	1,52		*
07.04.2016	24,00	61,27	65,210	7,00	66,37	39,58	65,140	4,00	65,65			0,00	1,42		
08.04.2016	24,00	59,14	67,250	7,00	68,34	39,25	67,070	4,00	67,58			0,00	1,34		
09.04.2016	24,00	58,10	65,120	7,00	66,16	38,55	64,980	4,00	65,47			0,00	1,28		
10.04.2016	24,00	55,55	64,420	7,00	65,38	37,77	64,270	4,00	64,75			0,00	1,15		
11.04.2016	24,00	58,64	61,860	7,00	62,85	38,51	61,700	4,00	62,15			0,00	1,25		
12.04.2016	24,00	59,65	61,170	7,00	62,17	39,64	61,050	4,00	61,53			0,00	1,23		
13.04.2016	24,00	57,00	50,930	7,00	51,67	38,02	50,830	4,00	51,17			0,00	0,97		
14.04.2016	24,00	55,38	53,760	7,00	54,49	37,86	53,650	4,00	54,04			0,00	0,94		
15.04.2016	24,00	55,01	53,980	7,00	54,70	37,90	53,890	4,00	54,29			0,00	0,92		
16.04.2016	24,00	54,99	53,400	7,00	54,12	38,04	53,300	4,00	53,70			0,00	0,91		
17.04.2016	24,00	55,53	51,950	7,00	52,67	38,02	51,860	4,00	52,24			0,00	0,91		
18.04.2016	24,00	59,18	45,870	7,00	46,65	38,25	45,860	4,00	46,17			0,00	0,96		
19.04.2016	24,00	58,77	50,700	7,00	51,52	39,18	50,680	4,00	51,03			0,00	0,99		
20.04.2016	24,00	54,90	55,180	7,00	55,90	37,96	55,020	4,00	55,46			0,00	0,94		
21.04.2016	24,00	57,45	48,140	7,00	48,87	37,84	48,070	4,00	48,39			0,00	0,95		
22.04.2016	24,00	57,29	48,720	7,00	49,46	37,89	48,800	4,00	49,11			0,00	0,94		
23.04.2016	24,00	60,82	43,690	7,00	44,45	38,12	43,780	4,00	44,05			0,00	0,99		
24.04.2016	24,00	58,44	48,690	7,00	49,43	38,03	48,740	4,00	49,04			0,00	0,99		
25.04.2016	24,00	61,06	12,550	7,00	12,76	37,91	12,550	4,00	12,62			0,00	0,29		*
Среднее		58,68	58,577	7,00	59,51	39,04	58,513	4,00	58,95			0,00	1,15		
Итого	598,00		1465,810		1489,29		1464,220		1475,19			0,00	28,73		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.03.2016	24029,760	24057,820		24520,750	24341,640	0,000	407,241		5038,000	58,000
25.04.2016	25495,570	25522,040		26010,040	25816,830	0,000	435,973		5636,000	60,000

Дата печати отчета : 26.04.2016

Период нормальной работы,ч : 598

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 2

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата



Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"
Адрес : ул. Вишнеского 29/48
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 91613
Тхв, °C = 0

Договор : 11128 Т
Тип расходомера :

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °C	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.04.2016	24,00	77,15	220,980	9,00	226,89	42,99	217,950	5,00	219,89			0,00	7,56		
02.04.2016	24,00	76,90	221,820	9,00	227,71	43,04	218,810	5,00	220,76			0,00	7,52		
03.04.2016	24,00	77,42	240,950	9,00	247,44	44,02	237,810	5,00	239,99			0,00	8,06		
04.04.2016	24,00	75,98	251,620	9,00	258,17	44,31	248,460	5,00	250,79			0,00	7,99		
05.04.2016	24,00	76,31	244,180	9,00	250,58	44,02	241,160	5,00	243,38			0,00	7,90		
06.04.2016	24,00	76,00	233,620	9,00	239,70	43,48	230,730	5,00	232,82			0,00	7,61		
07.04.2016	24,00	76,57	209,820	9,00	215,36	42,12	207,200	5,00	208,96			0,00	7,24		
08.04.2016	24,00	76,54	176,360	9,00	181,00	40,43	174,150	5,00	175,49			0,00	6,38		
09.04.2016	24,00	76,46	167,360	9,00	171,75	39,97	165,280	5,00	166,52			0,00	6,11		
10.04.2016	24,00	74,93	165,640	9,00	169,82	40,00	163,520	5,00	164,76			0,00	5,79		
11.04.2016	24,00	72,83	183,780	9,00	188,20	40,70	181,610	5,00	183,04			0,01	5,91		
12.04.2016	24,00	72,00	206,050	9,00	210,89	42,01	203,720	5,00	205,44			0,00	6,19		
13.04.2016	24,00	74,64	169,960	9,00	174,24	40,29	167,960	5,00	169,27			0,00	5,85		
14.04.2016	24,00	74,32	160,330	9,00	164,34	39,84	158,360	5,00	159,57			0,00	5,54		
15.04.2016	24,00	74,87	154,320	9,00	158,21	39,64	152,300	5,00	153,45			0,00	5,44		
16.04.2016	24,00	71,20	180,230	9,00	184,38	41,54	178,140	5,00	179,61			0,00	5,35		
17.04.2016	24,00	70,02	197,620	9,00	202,02	42,61	195,380	5,00	197,07			0,00	5,42		
18.04.2016	24,00	68,43	225,880	9,00	230,71	43,78	223,490	5,00	225,51			0,01	5,58		
19.04.2016	24,00	70,11	199,720	9,00	204,20	42,30	197,630	5,00	199,30			0,00	5,56		
20.04.2016	24,00	71,01	180,880	9,00	185,06	41,62	178,940	5,00	180,41			0,00	5,32		
21.04.2016	24,00	69,48	203,990	9,00	208,48	42,80	201,840	5,00	203,58			0,00	5,45		
22.04.2016	24,00	69,11	206,760	9,00	211,30	43,25	204,700	5,00	206,53			0,00	5,36		
23.04.2016	24,00	70,33	209,870	9,00	214,62	43,18	207,840	5,00	209,70			0,00	5,71		
24.04.2016	24,00	71,13	192,520	9,00	196,96	42,62	190,650	5,00	192,28			0,00	5,50		
25.04.2016	24,00	70,24	120,600	9,00	123,31	44,63	119,330	5,00	120,45			0,07	3,09		
Среднее		73,36	196,994	9,00	201,81	42,21	194,678	5,00	196,34			0,00	6,14		
Итого	600,00		4924,860		5045,34		4866,960		4908,57			0,09	153,44		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.03.2016	40953,880	40437,810		42281,000	40923,540	0,620	1450,091		3431,000	12,000
25.04.2016	45878,740	45304,770		47326,340	45832,110	0,710	1603,532		4031,000	12,000

Дата печати отчета : 26.04.2016

Период нормальной работы,ч : 600

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись и дата



Отчет о суточных параметрах теплоснабжения за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"
Адрес : ул.Минская 37 (ж/дом)
Тепловычислитель КМ-5 номер: 331345

Договор : 11128 Т
Тип расходомера :

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
01.04.2016	24,00	76,91	77,499	7,96	79,55	38,34	76,792	2,63	77,34			-60,00	2,99	
02.04.2016	24,00	77,54	77,755	7,96	79,84	38,41	77,093	2,63	77,65			-60,00	3,05	
03.04.2016	24,00	77,18	81,355	7,96	83,52	38,63	80,604	2,63	81,19			-60,00	3,14	
04.04.2016	24,00	77,03	78,528	7,96	80,61	38,16	78,039	2,63	78,59			-60,00	3,06	
05.04.2016	24,00	77,11	79,503	7,96	81,62	38,22	78,870	2,63	79,43			-60,00	3,10	
06.04.2016	24,00	75,73	81,214	7,96	83,30	39,08	80,451	2,63	81,06			-59,39	2,98	
07.04.2016	24,00	75,85	76,157	7,96	78,12	36,43	75,451	2,63	75,94			-60,00	3,01	
08.04.2016	24,00	75,45	79,272	7,96	81,29	36,47	78,522	2,63	79,04			-60,00	3,10	
09.04.2016	24,00	75,71	76,229	7,96	78,18	36,55	75,545	2,63	76,04			-60,00	2,99	
10.04.2016	24,00	74,03	77,682	7,96	79,59	36,20	76,963	2,63	77,46			-60,00	2,94	
11.04.2016	24,00	73,88	80,098	7,96	82,06	36,49	79,288	2,63	79,81			-60,00	3,00	
12.04.2016	24,00	73,79	79,903	7,96	81,86	36,67	79,104	2,63	79,63			-60,00	2,97	
13.04.2016	24,00	74,10	79,220	7,96	81,17	36,90	78,494	2,63	79,02			-60,00	2,95	
14.04.2016	24,00	72,34	80,717	7,96	82,62	36,63	79,881	2,63	80,40			-60,00	2,89	
15.04.2016	24,00	71,26	82,462	7,96	84,36	37,16	81,647	2,63	82,20			-60,00	2,82	
16.04.2016	24,00	71,21	79,634	7,96	81,46	37,37	79,053	2,63	79,59			-60,00	2,70	
17.04.2016	24,00	70,88	82,535	7,96	84,41	37,27	81,863	2,63	82,42			-60,00	2,78	
18.04.2016	24,00	70,80	80,904	7,96	82,73	37,38	80,243	2,63	80,79			-60,00	2,71	
19.04.2016	24,00	71,18	79,366	7,96	81,18	37,37	78,731	2,63	79,27			-60,00	2,69	
20.04.2016	24,00	70,89	79,011	7,96	80,81	37,39	78,421	2,63	78,96			-60,00	2,65	
21.04.2016	24,00	70,80	80,831	7,96	82,66	37,36	80,111	2,63	80,66			-60,00	2,71	
22.04.2016	24,00	69,81	80,784	7,96	82,56	37,32	80,005	2,63	80,55			-60,00	2,63	
23.04.2016	24,00	70,26	82,147	7,96	83,98	37,48	81,456	2,63	82,02			-60,00	2,70	
24.04.2016	24,00	69,92	81,800	7,96	83,61	37,54	81,142	2,63	81,70			-60,00	2,65	
25.04.2016	22,69	69,40	61,428	7,96	62,77	36,95	60,872	2,63	61,28			-58,52	2,00	
Среднее		73,33	79,080	7,96	80,99	37,35	78,384	2,63	78,92			-59,92	2,85	
Итого	598,69		1976,034		2023,85		1958,643		1972,04				71,21	

Дата печати отчета : 26.04.2016
Период нормальной работы, ч : 598,69
Ответственный за учет :

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись и дата



Отчет о суточных параметрах теплоснабжения за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"
Адрес : ул.Волкова 70 (ж/дом)
Тепловычислитель КМ-5 номер: 332063

Договор :
Тип расходомера :

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
01.04.2016	24,00	69,73	146,703	7,94	149,94	46,01	147,320	2,61	148,82			-60,00	3,49	
02.04.2016	24,00	69,83	154,797	7,94	158,22	46,26	155,371	2,61	156,97			-60,00	3,66	
03.04.2016	24,00	69,84	155,082	7,94	158,51	46,63	155,662	2,61	157,29			-60,00	3,61	
04.04.2016	24,00	69,86	156,090	7,94	159,54	46,30	156,736	2,61	158,35			-60,00	3,69	
05.04.2016	24,00	69,71	153,662	7,94	157,04	46,12	154,225	2,61	155,80			-60,00	3,64	
06.04.2016	24,00	69,84	153,402	7,94	156,79	45,92	154,004	2,61	155,57			-60,00	3,68	
07.04.2016	24,00	69,90	145,600	7,94	148,83	45,43	146,250	2,61	147,70			-60,00	3,58	
08.04.2016	24,00	69,82	153,646	7,94	157,04	46,46	154,289	2,61	155,90			-60,00	3,60	
09.04.2016	24,00	70,14	145,285	7,94	148,52	46,39	145,670	2,61	147,18			-60,00	3,46	
10.04.2016	24,00	69,72	142,516	7,94	145,65	45,92	143,307	2,61	144,76			-60,00	3,40	
11.04.2016	24,00	66,88	178,990	7,94	182,65	48,13	179,783	2,61	181,79			-60,00	3,37	
12.04.2016	24,00	69,86	150,088	7,94	153,40	47,10	150,748	2,61	152,35			-60,00	3,43	
13.04.2016	24,00	69,99	137,818	7,94	140,88	46,36	138,549	2,61	139,99			-60,00	3,27	
14.04.2016	24,00	65,69	183,717	7,94	187,36	48,58	184,479	2,61	186,57			-60,00	3,16	
15.04.2016	23,31	60,89	321,195	7,94	326,74	51,23	321,600	2,61	325,64			-60,00	3,10	
16.04.2016	24,00	64,69	241,865	7,94	246,51	51,87	242,455	2,61	245,56			-60,00	3,12	
17.04.2016	24,00	67,28	156,723	7,94	159,95	47,85	157,191	2,61	158,92			-60,00	3,06	
18.04.2016	24,00	66,97	171,223	7,94	174,73	48,91	171,539	2,61	173,50			-60,00	3,11	
19.04.2016	24,00	69,25	139,668	7,94	142,71	47,32	140,242	2,61	141,75			-60,00	3,08	
20.04.2016	24,00	66,31	168,891	7,94	172,29	48,61	169,439	2,61	171,36			-60,00	3,00	
21.04.2016	24,00	66,60	170,148	7,94	173,59	48,54	170,943	2,61	172,87			-60,00	3,09	
22.04.2016	24,00	68,65	151,547	7,94	154,79	47,74	152,441	2,61	154,12			-60,00	3,18	
23.04.2016	24,00	68,36	149,939	7,94	153,12	47,57	150,754	2,61	152,39			-60,00	3,13	
24.04.2016	24,00	68,45	153,789	7,94	157,07	48,18	154,684	2,61	156,41			-60,00	3,13	
25.04.2016	20,79	64,28	180,258	7,94	183,68	53,92	180,777	2,61	183,29			-60,00	1,78	
Среднее		68,13	166,253	7,94	169,73	47,70	166,887	2,61	168,74			-60,00	3,28	
Итого	596,10		4162,643		4249,54		4178,459		4224,84				81,84	

Дата печати отчета : 26.04.2016
Период нормальной работы, ч : 596,10
Ответственный за учет :

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись и дата

