

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128
 Адрес ул. Чистопольская д.68 жилая часть Телефон 89600505079
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 088413
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	3.560	131.2969	129.6348	1.6621	-	74.1	47.1	27.0	0.00	24.00	
31.10.15	3.578	125.2148	123.7852	1.4297	-	75.3	46.9	28.5	0.00	24.00	
01.11.15	3.589	119.0508	117.9531	1.0977	-	76.8	46.7	30.1	0.00	24.00	
02.11.15	3.359	121.4941	120.5723	0.9219	-	74.1	46.5	27.6	0.00	24.00	
03.11.15	2.829	92.8691	92.6055	0.2637	-	74.8	44.4	30.4	0.00	24.00	
04.11.15	2.844	96.1172	95.7578	0.3594	-	74.0	44.5	29.5	0.00	24.00	
05.11.15	3.031	95.8379	95.2930	0.5449	-	76.0	44.4	31.5	0.00	24.00	
06.11.15	3.273	109.3379	108.4102	0.9277	-	75.0	45.1	29.9	0.00	24.00	
07.11.15	3.459	117.7891	116.5352	1.2539	-	75.1	45.9	29.3	0.00	24.00	
08.11.15	3.674	126.1113	124.6309	1.4805	-	75.8	46.8	29.1	0.00	24.00	
09.11.15	3.838	140.3340	138.5996	1.7344	-	75.0	47.8	27.3	0.00	24.00	
10.11.15	3.889	147.3535	145.7559	1.5977	-	74.8	48.5	26.3	0.00	24.00	
11.11.15	3.558	131.0234	129.4551	1.5684	-	74.1	47.0	27.1	0.00	24.00	
12.11.15	3.577	124.0176	122.6016	1.4160	-	75.2	46.4	28.8	0.00	24.00	
13.11.15	3.471	110.7285	109.4629	1.2656	-	77.5	46.2	31.3	0.00	24.00	
14.11.15	4.096	124.8086	123.3398	1.4688	-	81.4	48.7	32.7	0.00	24.00	
15.11.15	4.521	136.6309	135.0742	1.5566	-	84.0	51.0	33.0	0.00	24.00	
16.11.15	4.086	116.4805	115.0527	1.4277	-	83.8	48.9	35.0	0.00	24.00	
17.11.15	4.107	116.6777	115.2266	1.4512	-	83.8	48.7	35.1	0.00	24.00	
18.11.15	4.195	122.9512	121.4355	1.5156	-	83.1	49.1	34.0	0.00	24.00	
19.11.15	4.209	124.2422	122.6445	1.5977	-	83.0	49.2	33.8	0.00	24.00	
20.11.15	4.437	146.9609	145.2813	1.6797	-	80.9	50.8	30.1	0.00	24.00	
21.11.15	4.157	153.4258	151.8711	1.5547	-	77.3	50.3	27.0	0.00	24.00	
22.11.15	3.532	118.6113	117.5000	1.1113	-	75.3	45.6	29.7	0.00	24.00	
23.11.15	2.927	92.0625	91.5840	0.4785	-	75.4	43.7	31.7	0.01	23.99	U
24.11.15	3.584	116.6797	115.3008	1.3789	-	76.6	45.9	30.6	0.00	24.00	
25.11.15	3.728	110.6953	109.5410	1.1543	-	79.9	46.3	33.6	0.00	24.00	
26.11.15	4.097	123.3887	121.8164	1.5723	-	81.3	48.2	33.1	0.00	24.00	
27.11.15	4.307	140.4121	138.8164	1.5957	-	80.8	50.2	30.6	0.00	24.00	
28.11.15	4.070	123.6035	122.0879	1.5156	-	81.3	48.5	32.8	0.00	24.00	
29.11.15	4.052	114.7305	113.3789	1.3516	-	82.6	47.3	35.2	0.00	24.00	
Итого	115.635	3770.9375	3731.0039	39.9338	0.0000	78.1	47.5	30.6	0.01	743.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15	24:00	796.697	29016.06	28854.41	7597.88
30.10.15	00:00	681.062	25245.12	25123.40	6853.89
Итого		115.635	3770.94	3731.00	743.99

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 743.99 час.

Период отключения питания (U) 0.01 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т
 Адрес ул. Чистопольская 70 жилая часть Телефон 89600505079
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 087380
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	4.552	157.6113	158.1328	-	0.5215	74.2	45.4	28.8	0.00	24.00	
31.10.15	4.693	155.5020	156.0078	-	0.5059	75.5	45.4	30.1	0.00	24.00	
01.11.15	4.628	144.1621	144.6445	-	0.4824	77.0	44.9	32.0	0.00	24.00	
02.11.15	4.348	148.9629	149.4648	-	0.5020	74.2	45.1	29.1	0.00	24.00	
03.11.15	3.914	127.0918	127.5566	-	0.4648	75.0	44.2	30.7	0.00	24.00	
04.11.15	4.046	134.9414	135.7656	-	0.8242	74.2	44.3	29.9	0.20	23.80	D
05.11.15	4.050	125.9434	126.8848	-	0.9414	76.2	44.1	32.1	0.00	24.00	
06.11.15	4.469	147.7383	148.7441	-	1.0059	75.1	45.0	30.2	0.00	24.00	
07.11.15	4.479	147.7422	148.5820	-	0.8398	75.3	45.0	30.2	0.00	24.00	
08.11.15	4.644	149.9277	150.7754	-	0.8477	76.0	45.1	30.9	0.00	24.00	
09.11.15	4.752	160.9922	161.7754	-	0.7832	75.2	45.8	29.4	0.00	24.00	
10.11.15	4.681	160.6797	161.4277	-	0.7480	74.9	45.9	29.1	0.00	24.00	
11.11.15	4.567	157.6113	158.3477	-	0.7363	74.3	45.4	28.9	0.00	24.00	
12.11.15	4.435	145.9473	146.5723	-	0.6250	75.3	45.0	30.3	0.00	24.00	
13.11.15	4.564	138.6289	139.2090	-	0.5801	77.6	44.8	32.8	0.00	24.00	
14.11.15	5.128	143.3535	143.9473	-	0.5938	81.5	45.8	35.7	0.00	24.00	
15.11.15	5.649	150.6855	151.1992	-	0.5137	84.1	46.7	37.4	0.00	24.00	
16.11.15	5.101	133.5391	134.0430	-	0.5039	84.0	45.9	38.1	0.00	24.00	
17.11.15	5.268	137.6641	138.2227	-	0.5586	83.9	45.8	38.2	0.00	24.00	
18.11.15	5.246	140.7852	141.3086	-	0.5234	83.3	46.1	37.2	0.00	24.00	
19.11.15	5.219	140.1797	140.7070	-	0.5273	83.2	46.0	37.1	0.00	24.00	
20.11.15	5.494	160.6953	161.4453	-	0.7500	81.0	46.9	34.1	0.00	24.00	
21.11.15	5.212	171.5391	172.3438	-	0.8047	77.3	47.0	30.3	0.00	24.00	
22.11.15	4.846	159.5000	160.3555	-	0.8555	75.4	45.1	30.3	0.00	24.00	
23.11.15	4.295	135.6914	136.3398	-	0.6484	75.6	44.1	31.6	0.00	24.00	
24.11.15	4.783	151.2305	151.9023	-	0.6719	76.7	45.1	31.5	0.00	24.00	
25.11.15	4.680	132.1641	132.7109	-	0.5469	80.0	44.7	35.3	0.00	24.00	
26.11.15	5.120	143.5664	144.0859	-	0.5195	81.4	45.8	35.6	0.00	24.00	
27.11.15	5.483	161.7656	162.3555	-	0.5898	80.9	47.1	33.8	0.00	24.00	
28.11.15	5.154	143.6484	144.0820	-	0.4336	81.5	45.7	35.8	0.00	24.00	
29.11.15	5.188	137.8984	138.3477	-	0.4492	82.7	45.2	37.5	0.00	24.00	
Итого	148.688	4547.3887	4567.2871	0.0000	19.8984	78.1	45.5	32.6	0.20	743.80	0.20

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15	24:00	1049.461	34823.74	35093.49	7601.14
30.10.15	00:00	900.773	30276.35	30526.20	6857.34
Итого		148.688	4547.39	4567.29	743.80

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 743.80 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.20 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель
абонента _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т
 Адрес ул.Чистопольская 72 жилая часть Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 335151
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	5.924	211.6719	211.3828	0.2891	-	74.1	46.2	27.9	0.00	24.00	
31.10.15	6.184	214.2188	213.1094	1.1094	-	75.2	46.4	28.8	0.00	24.00	
01.11.15	6.224	201.6719	201.1680	0.5039	-	76.9	46.1	30.8	0.00	24.00	
02.11.15	5.590	194.4492	193.6055	0.8438	-	74.0	45.4	28.7	0.00	24.00	
03.11.15	4.897	159.0234	155.9258	3.0977	-	74.8	44.0	30.7	0.00	24.00	
04.11.15	5.115	173.1406	173.0703	0.0703	-	74.0	44.5	29.5	0.00	24.00	
05.11.15	4.979	152.3320	152.4023	-	0.0703	76.0	43.4	32.6	0.00	24.00	
06.11.15	5.251	169.1914	168.9023	0.2891	-	75.0	44.0	31.0	0.00	24.00	
07.11.15	5.584	185.5820	184.4961	1.0859	-	75.0	45.0	30.0	0.00	24.00	
08.11.15	6.113	202.1836	201.2148	0.9688	-	76.0	45.9	30.2	0.00	24.00	
09.11.15	6.158	213.9336	212.6875	1.2461	-	75.0	46.3	28.7	0.00	24.00	
10.11.15	6.344	229.0898	227.7695	1.3203	-	74.8	47.2	27.6	0.00	24.00	
11.11.15	5.884	207.1406	206.0977	1.0430	-	74.1	45.8	28.3	0.00	24.00	
12.11.15	5.765	192.6289	191.3828	1.2461	-	75.0	45.2	29.8	0.00	24.00	
13.11.15	5.666	172.4844	171.5508	0.9336	-	77.3	44.6	32.8	0.00	24.00	
14.11.15	6.670	191.4453	190.6328	0.8125	-	81.2	46.4	34.8	0.00	24.00	
15.11.15	7.613	218.5977	217.1992	1.3984	-	83.9	49.2	34.7	0.00	24.00	
16.11.15	6.823	186.4805	185.1094	1.3711	-	83.8	47.3	36.5	0.00	24.00	
17.11.15	6.685	180.6953	179.5273	1.1680	-	83.8	46.9	36.9	0.00	24.00	
18.11.15	6.952	194.9297	193.5313	1.3984	-	83.0	47.4	35.6	0.00	24.00	
19.11.15	6.980	195.9805	195.0000	0.9805	-	83.0	47.5	35.5	0.00	24.00	
20.11.15	7.160	218.0703	216.6953	1.3750	-	81.0	48.3	32.7	0.00	24.00	
21.11.15	7.003	246.6797	245.1836	1.4961	-	77.3	49.0	28.3	0.00	24.00	
22.11.15	5.898	194.6836	193.7813	0.9023	-	75.2	45.0	30.2	0.00	24.00	
23.11.15	5.116	160.6680	159.6680	1.0000	-	75.4	43.6	31.8	0.01	23.99 U	
24.11.15	6.238	200.1367	198.7188	1.4180	-	76.4	45.3	31.1	0.00	24.00	
25.11.15	6.401	184.9375	183.6836	1.2539	-	79.8	45.3	34.5	0.00	24.00	
26.11.15	6.815	195.6914	194.6797	1.0117	-	81.3	46.5	34.7	0.01	23.99 U	
27.11.15	7.524	236.0586	234.0820	1.9766	-	80.7	48.9	31.8	0.00	24.00	
28.11.15	7.182	212.5391	211.1992	1.3398	-	81.4	47.7	33.7	0.00	24.00	
29.11.15	6.797	187.3203	186.0781	1.2422	-	82.6	46.4	36.2	0.00	24.00	
Итого	193.535	6083.6563	6049.5352	34.1916	0.0703	78.0	46.3	31.7	0.02	743.98	0.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15 24:00	1413.682	52129.93	52020.90	7612.51
30.10.15 00:00	1220.147	46046.28	45971.36	6868.53
Итого	193.535	6083.66	6049.54	743.98

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 743.98 час.

Период отключения питания (U) 0.02 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация ООО "УК Уют"

Номер договора 11128Т

Адрес Чистопольская 74 ТП-1 жилая часть

Телефон 89600505079

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 087745

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	3.523	125.6602	126.1992	-	0.5391	73.8	45.9	27.9	0.00	24.00	
31.10.15	3.728	128.0938	128.5879	-	0.4941	75.0	46.0	29.0	0.00	24.00	
01.11.15	3.660	118.3223	118.7969	-	0.4746	76.6	45.8	30.8	0.00	24.00	
02.11.15	3.378	119.3340	119.5723	-	0.2383	73.8	45.5	28.2	0.00	24.00	
03.11.15	3.004	99.7285	99.6309	0.0977	-	74.3	44.3	30.0	0.00	24.00	D
04.11.15	3.021	103.2832	103.6504	-	0.3672	73.7	44.5	29.2	0.00	24.00	
05.11.15	3.193	99.5781	100.1289	-	0.5508	75.6	43.7	32.0	0.00	24.00	
06.11.15	3.428	113.2773	113.7910	-	0.5137	74.7	44.5	30.2	0.00	24.00	
07.11.15	3.531	118.6543	119.1836	-	0.5293	74.7	45.1	29.7	0.00	24.00	
08.11.15	3.857	129.2578	129.6836	-	0.4258	75.8	46.0	29.8	0.00	24.00	
09.11.15	3.832	134.0645	134.3652	-	0.3008	74.8	46.3	28.5	0.00	24.00	
10.11.15	3.855	137.6465	137.7852	-	0.1387	74.6	46.7	27.9	0.00	24.00	
11.11.15	3.793	137.4180	137.7715	-	0.3535	73.9	46.4	27.5	0.00	24.00	
12.11.15	3.551	119.0703	119.4238	-	0.3535	74.8	45.1	29.7	0.00	24.00	
13.11.15	3.527	107.5703	107.9023	-	0.3320	77.0	44.3	32.7	0.00	24.00	
14.11.15	4.034	116.0020	116.0156	-	0.0137	80.8	46.1	34.7	0.00	24.00	
15.11.15	4.458	124.9141	124.9473	-	0.0332	83.6	48.0	35.6	0.00	24.00	
16.11.15	4.140	111.2402	111.5020	-	0.2617	83.4	46.3	37.1	0.00	24.00	
17.11.15	4.077	109.8535	110.0898	-	0.2363	83.4	46.4	37.0	0.00	24.00	
18.11.15	4.184	116.1387	116.4277	-	0.2891	82.6	46.7	35.9	0.00	24.00	
19.11.15	4.147	114.1309	114.3867	-	0.2559	82.7	46.5	36.2	0.00	24.00	
20.11.15	4.249	127.5098	127.5117	-	0.0020	80.7	47.5	33.2	0.00	24.00	
21.11.15	4.009	133.8906	133.6230	0.2676	-	77.2	47.3	29.9	0.00	24.00	
22.11.15	3.510	114.8145	115.1133	-	0.2988	75.0	44.5	30.5	0.00	24.00	
23.11.15	3.057	94.5059	94.6133	-	0.1074	75.0	42.8	32.3	0.01	23.99	U
24.11.15	3.449	107.4883	107.7480	-	0.2598	76.1	44.1	32.0	0.00	24.00	
25.11.15	3.645	102.1875	102.4473	-	0.2598	79.4	43.8	35.6	0.00	24.00	
26.11.15	3.872	106.0547	106.2012	-	0.1465	80.9	44.4	36.4	0.00	24.00	
27.11.15	4.211	123.3223	123.4434	-	0.1211	80.4	46.3	34.1	0.00	24.00	
28.11.15	3.944	109.9336	110.1055	-	0.1719	81.0	45.2	35.8	0.00	24.00	
29.11.15	3.958	103.6523	103.8848	-	0.2324	82.1	44.0	38.1	0.00	24.00	
Итого	115.826	3606.5977	3614.5332	0.3653	8.3010	77.6	45.6	32.0	0.02	743.98	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15	24:00	841.361	30629.03	30667.77	7659.56
30.10.15	00:00	725.534	27022.43	27053.23	6915.58
Итого		115.826	3606.60	3614.53	743.98

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.98 час.

Период отключения питания (U) 0.01 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель
абонентаПредставитель теплоснабжающей
организации

Организация ООО "УК Уют"

Номер договора 11128Т

Адрес ул. Чистопольская 74 ТП-2 жилая часть

Телефон 89600505079

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 091955

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	2.991	125.5918	125.1074	0.4844	-	73.9	50.1	23.7	0.00	24.00	
31.10.15	2.989	120.7695	120.3008	0.4688	-	75.0	50.3	24.7	0.00	24.00	
01.11.15	3.005	112.7891	112.2813	0.5078	-	76.6	50.1	26.5	0.00	24.00	
02.11.15	2.902	120.5938	120.0352	0.5586	-	73.8	49.8	24.0	0.00	24.00	
03.11.15	2.488	93.1191	92.6953	0.4238	-	74.3	47.7	26.6	0.00	24.00	
04.11.15	2.550	97.6211	97.2070	0.4141	-	73.7	47.6	26.0	0.00	24.00	
05.11.15	2.704	96.8711	96.4648	0.4063	-	75.6	47.8	27.8	0.00	24.00	
06.11.15	2.780	105.6484	105.2520	0.3965	-	74.7	48.5	26.2	0.00	24.00	
07.11.15	2.929	115.4023	114.8691	0.5332	-	74.7	49.4	25.3	0.00	24.00	
08.11.15	3.211	124.5859	124.0469	0.5391	-	75.8	50.1	25.7	0.00	24.00	
09.11.15	3.248	135.2832	134.7109	0.5723	-	74.8	50.9	23.9	0.00	24.00	
10.11.15	3.200	137.8340	137.2832	0.5508	-	74.6	51.5	23.1	0.00	24.00	
11.11.15	3.098	129.9883	129.4668	0.5215	-	73.9	50.2	23.7	0.00	24.00	
12.11.15	2.982	117.4609	116.9121	0.5488	-	74.8	49.5	25.3	0.00	24.00	
13.11.15	2.996	107.4375	106.8945	0.5430	-	77.0	49.3	27.8	0.00	24.00	
14.11.15	3.281	110.3105	109.8223	0.4883	-	80.8	51.2	29.6	0.00	24.00	
15.11.15	3.701	122.4082	121.9199	0.4883	-	83.6	53.5	30.1	0.00	24.00	
16.11.15	3.349	104.3516	103.8516	0.5000	-	83.4	51.4	32.0	0.00	24.00	
17.11.15	3.327	104.3262	103.8945	0.4316	-	83.4	51.6	31.8	0.00	24.00	
18.11.15	3.427	111.0078	110.5527	0.4551	-	82.7	51.9	30.8	0.00	24.00	
19.11.15	3.543	114.2539	113.6445	0.6094	-	82.7	51.8	30.9	0.00	24.00	
20.11.15	3.603	132.3477	132.0273	0.3203	-	80.7	53.6	27.1	0.00	24.00	
21.11.15	3.411	140.2383	139.7148	0.5234	-	77.3	53.0	24.2	0.00	24.00	
22.11.15	3.049	115.9219	115.3477	0.5742	-	75.0	48.8	26.2	0.00	24.00	
23.11.15	2.633	94.4629	94.0039	0.4590	-	75.0	47.2	27.8	0.00	24.00	
24.11.15	3.202	119.0000	118.4434	0.5566	-	76.1	49.3	26.8	0.00	24.00	
25.11.15	3.129	104.0117	103.5352	0.4766	-	79.5	49.5	30.0	0.00	24.00	
26.11.15	3.185	104.8359	104.3281	0.5078	-	80.9	50.6	30.3	0.00	24.00	
27.11.15	3.549	127.9336	127.3379	0.5957	-	80.4	52.7	27.6	0.00	24.00	
28.11.15	3.438	115.2852	114.7754	0.5098	-	81.0	51.3	29.7	0.00	24.00	
29.11.15	3.448	106.2344	105.7402	0.4941	-	82.2	49.8	32.4	0.00	24.00	
Итого	97.349	3567.9258	3552.4668	15.4592	0.0000	77.6	50.4	27.2	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15	24:00	665.198	25448.17	25212.17	6802.47
30.10.15	00:00	567.850	21880.24	21659.70	6058.47
Итого		97.349	3567.93	3552.47	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G < min (g) 0.00 час.

Период G > max (G) 0.00 час.

Представитель
абонентаПредставитель теплоснабжающей
организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

30/10/15г. 29/11/15г.

Абонент: ЧУДОПОВОДСКАЯ ГР

Договор №:

Адрес: Тепловычислитель ВКП7 с.с.М 1

Тип расходомера:

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды: т.сут Мгвс: т.сут

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

Тхв: 0.00 Град С

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

G3 max= 2.00 м3/ч G3 min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00071296

ВСОД 1

СХЕМА ПОДКОУЧЕНИЯ 1

ФТ=0 Т3=1

КС=0х06АД ПО 1.7

Дата	t1	t2	t3	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Gr	P1	P2	Qo	ВНР	ВСО	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	
30/10/15	174.14	150.29	123.85	293.17	276.30	277.46	274.16	0.00	0.00	2.14	7.00	5.00	6.598	24	0	
31/10/15	175.47	151.65	124.82	290.69	283.39	283.33	280.52	0.00	0.00	2.87	7.00	5.00	7.043	24	0	
01/11/15	176.93	151.47	125.46	276.05	268.86	263.20	265.87	0.00	0.00	2.89	7.00	5.00	6.854	24	0	
02/11/15	174.15	149.90	124.25	255.42	249.20	250.03	247.09	0.00	0.00	2.11	7.00	5.00	6.049	24	0	
03/11/15	174.40	148.57	125.83	206.71	201.62	202.45	200.21	0.00	0.00	1.41	7.00	5.00	5.214	24	0	
04/11/15	174.01	147.62	126.49	215.20	210.00	209.01	206.79	0.02	0.00	3.21	7.00	5.00	5.567	24	0	
05/11/15	175.90	148.13	127.77	210.35	204.99	203.89	201.65	0.00	0.00	3.34	7.00	5.00	6.158	24	0	
06/11/15	175.01	145.30	126.71	236.30	230.44	230.59	228.04	0.00	0.00	2.40	7.00	5.00	6.635	24	0	
07/11/15	175.20	148.98	126.22	259.25	252.78	253.24	250.39	0.00	0.00	2.39	7.00	5.00	6.850	24	0	
08/11/15	175.89	149.57	126.32	266.77	259.99	260.67	257.67	0.00	0.00	2.32	7.00	5.00	7.172	24	0	
09/11/15	175.09	150.45	124.64	298.10	290.75	291.45	287.93	0.00	0.00	2.76	7.00	5.00	6.894	24	0	
10/11/15	174.88	151.00	123.88	295.56	288.22	289.03	285.49	0.00	0.00	2.73	7.00	5.00	6.494	24	0	
11/11/15	174.13	149.13	125.00	265.99	259.52	260.23	257.27	0.00	0.00	2.25	7.00	5.00	6.365	24	0	
12/11/15	175.22	149.62	125.60	254.70	248.43	248.85	245.95	0.00	0.00	2.48	7.00	5.00	6.499	24	0	
13/11/15	177.46	150.59	126.89	248.02	241.47	241.84	238.94	0.00	0.00	2.53	7.00	5.00	7.742	24	0	
14/11/15	181.51	153.74	127.77	286.56	278.33	278.65	274.93	0.00	0.00	3.43	7.00	5.00	8.668	24	0	
15/11/15	183.26	154.30	128.66	279.88	271.38	270.55	266.84	0.00	0.00	4.54	7.00	5.00	7.466	24	0	
16/11/15	183.86	152.43	131.43	244.73	237.30	235.47	232.46	0.00	0.00	4.86	7.00	5.00	7.553	24	0	
17/11/15	185.64	152.37	131.27	247.79	240.31	239.35	236.28	0.00	0.00	4.83	7.00	5.00	7.799	24	0	
18/11/15	185.15	154.33	128.82	278.41	270.10	270.21	266.43	0.00	0.00	3.81	7.00	5.00	7.965	24	0	
19/11/15	183.02	154.14	128.88	283.72	275.25	273.40	271.45	0.00	0.00	3.70	7.00	5.00	8.181	24	0	
20/11/15	180.90	155.02	125.85	323.83	314.42	315.14	310.70	0.00	0.00	3.12	7.00	5.00	7.243	24	0	
21/11/15	177.27	153.32	123.95	310.04	301.82	301.26	298.24	0.00	0.00	3.68	7.00	5.00	6.439	24	0	
22/11/15	175.28	150.53	124.95	264.49	257.86	257.02	253.95	0.00	0.00	3.91	7.00	5.00	5.570	24	0	
23/11/15	175.43	150.28	125.15	226.96	221.26	220.66	217.02	0.04	0.00	3.24	7.00	5.00	6.819	24	0	
24/11/15	176.67	151.41	125.66	279.37	271.84	271.04	268.42	0.00	0.00	3.42	7.00	5.00	6.918	24	0	
25/11/15	179.96	152.20	127.16	255.87	248.77	248.22	245.02	0.00	0.00	3.75	7.00	5.00	7.469	24	0	
26/11/15	181.22	153.55	127.67	274.19	270.21	270.16	266.53	0.00	0.00	3.69	7.00	5.00	8.144	24	0	
27/11/15	180.88	154.99	125.89	323.27	314.66	314.76	310.34	0.00	0.00	3.72	7.00	5.00	7.594	24	0	
28/11/15	181.39	153.54	127.85	279.01	271.77	270.91	267.28	0.00	0.00	4.49	7.00	5.00	7.512	24	0	
29/11/15	182.55	155.30	129.29	264.11	256.33	255.80	251.43	0.00	0.00	4.90	7.00	5.00				
Итого:				18284.97	18067.07	18067.17	17965.46	0.00	0.00	100.61			214.5191744	0		
Средние:	178.02	151.41	126.81							7.00	5.00					

Итоговые параметры на 30/11/15г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Gr	Qo	ВНР	ВСО
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	ч
30/11/15	150297.03	146168.02	144695.26	142962.58	7.88		3205.44	4216.618	22280	2513

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24/03ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т
 Адрес ул. Сибгата Хакима 31 жилая часть Телефон 89600505079
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092235
 Дата следующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	3.757	140.7246	140.5645	0.1602	-	73.9	47.3	26.6	0.01	23.99	U
31.10.15	3.883	141.2305	140.7188	0.5117	-	74.8	47.4	27.4	0.00	24.00	
01.11.15	3.825	125.6465	125.3809	0.2656	-	77.0	46.7	30.4	0.00	24.00	
02.11.15	3.580	129.1426	128.7676	0.3750	-	73.9	46.2	27.6	0.00	24.00	
03.11.15	3.050	99.0488	98.9277	0.1211	-	74.7	44.0	30.7	0.00	24.00	
04.11.15	3.035	100.4414	100.5000	-	0.0586	73.7	43.5	30.1	0.00	24.00	
05.11.15	3.127	97.1758	97.1855	-	0.0098	75.8	43.7	32.1	0.00	24.00	
06.11.15	3.478	114.8438	114.8516	-	0.0078	74.9	44.7	30.2	0.00	24.00	
07.11.15	3.560	123.8848	123.7344	0.1504	-	74.5	45.9	28.7	0.00	24.00	
08.11.15	3.801	128.0195	127.8672	0.1523	-	76.1	46.5	29.6	0.00	24.00	
09.11.15	3.991	145.5352	145.5781	-	0.0430	74.9	47.5	27.3	0.00	24.00	
10.11.15	4.096	158.6348	159.2383	-	0.6035	74.7	49.0	25.7	0.00	24.00	
11.11.15	3.726	136.1699	136.6270	-	0.4570	74.1	46.8	27.3	0.00	24.00	
12.11.15	3.662	129.1504	129.5801	-	0.4297	74.5	46.2	28.3	0.00	24.00	
13.11.15	3.692	117.8223	118.1191	-	0.2969	77.1	45.9	31.2	0.00	24.00	
14.11.15	4.153	126.8164	127.5898	-	0.7734	80.4	47.8	32.7	0.00	24.00	
15.11.15	4.807	151.5039	153.1055	-	1.6016	83.6	52.0	31.6	0.00	24.00	
16.11.15	4.424	129.3887	129.9395	-	0.5508	83.5	49.4	34.1	0.00	24.00	
17.11.15	4.376	126.2363	126.7930	-	0.5566	83.8	49.2	34.6	0.00	24.00	
18.11.15	4.444	134.2207	135.1055	-	0.8848	82.6	49.6	33.0	0.00	24.00	
19.11.15	4.486	134.6211	135.4727	-	0.8516	83.0	49.7	33.2	0.00	24.00	
20.11.15	4.571	149.4434	150.6641	-	1.2207	81.1	50.6	30.5	0.00	24.00	
21.11.15	4.557	171.4629	173.2598	-	1.7969	77.8	51.3	26.5	0.00	24.00	
22.11.15	3.681	123.1602	123.3887	-	0.2285	75.0	45.2	29.8	0.00	24.00	
23.11.15	3.265	102.5000	102.4297	0.0703	-	75.1	43.4	31.8	0.01	23.99	U
24.11.15	3.809	126.2871	126.5957	-	0.3086	75.9	45.9	30.1	0.00	24.00	
25.11.15	3.891	117.8281	118.0879	-	0.2598	79.4	46.5	32.9	0.00	24.00	
26.11.15	4.195	126.8965	127.5762	-	0.6797	81.0	48.0	33.0	0.00	24.00	
27.11.15	4.648	156.7168	158.4551	-	1.7383	80.3	50.7	29.6	0.00	24.00	
28.11.15	4.364	137.5879	139.0938	-	1.5059	81.2	49.6	31.6	0.00	24.00	
29.11.15	4.171	120.1387	121.0078	-	0.8691	82.4	47.8	34.6	0.00	24.00	
Итого	122.102	4022.2793	4036.2051	1.8066	15.7326	77.9	47.6	30.3	0.02	743.98	0.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15 24:00	791.104	28377.36	28519.01	7372.73
30.10.15 00:00	669.002	24355.08	24482.80	6628.75
Итого	122.102	4022.28	4036.21	743.98

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.98 час.

Период отключения питания (U) 0.02 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G < min (g) 0.00 час.

Период G > max (G) 0.00 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Г
 Адрес ул. Сибгата Хакима 33 жилая часть Телефон 89600505079
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092245
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	4.948	177.6484	176.3750	1.2734	-	74.3	46.5	27.8	0.00	24.00	
31.10.15	5.105	175.8594	174.6270	1.2324	-	75.5	46.5	28.9	0.00	24.00	
01.11.15	5.013	160.7031	159.2715	1.4316	-	77.1	46.0	31.1	0.00	24.00	
02.11.15	4.801	169.9434	167.9902	1.9531	-	74.2	46.1	28.2	0.00	24.00	
03.11.15	4.238	136.9551	135.8105	1.1445	-	75.0	44.2	30.9	0.08	23.92	D
04.11.15	4.339	141.0156	138.8242	2.1914	-	74.3	43.6	30.7	0.10	23.90	D
05.11.15	4.565	145.1250	144.1367	0.9883	-	76.2	44.9	31.4	0.00	24.00	
06.11.15	4.725	161.2930	159.8789	1.4141	-	75.2	46.0	29.2	0.00	24.00	
07.11.15	4.858	168.7637	166.8027	1.9609	-	75.2	46.5	28.7	0.00	24.00	
08.11.15	5.014	167.6777	165.8262	1.8516	-	76.2	46.4	29.8	0.00	24.00	
09.11.15	5.187	183.1953	180.8555	2.3398	-	75.2	47.0	28.2	0.00	24.00	
10.11.15	5.144	185.8828	183.5586	2.3242	-	75.0	47.5	27.6	0.00	24.00	
11.11.15	5.002	179.1621	177.1113	2.0508	-	74.3	46.5	27.8	0.00	24.00	
12.11.15	4.923	167.1875	165.3984	1.7891	-	75.3	45.9	29.4	0.00	24.00	
13.11.15	5.182	168.2285	166.7969	1.4316	-	77.6	46.9	30.7	0.00	24.00	
14.11.15	5.421	159.1250	157.6797	1.4453	-	81.5	47.5	34.0	0.00	24.00	
15.11.15	5.844	164.0176	162.5391	1.4785	-	84.2	48.6	35.5	0.00	24.00	
16.11.15	5.541	150.5508	148.8926	1.6582	-	83.9	47.2	36.7	0.00	24.00	
17.11.15	5.562	151.1602	149.6250	1.5352	-	84.0	47.3	36.7	0.00	24.00	
18.11.15	5.601	157.1328	155.0234	2.1094	-	83.3	47.7	35.5	0.00	24.00	
19.11.15	5.664	159.0859	158.1309	0.9551	-	83.2	47.7	35.5	0.00	24.00	
20.11.15	5.849	183.4883	181.6152	1.8730	-	81.2	49.4	31.8	0.00	24.00	
21.11.15	5.564	193.3887	191.1094	2.2793	-	77.5	48.8	28.7	0.00	24.00	
22.11.15	5.134	175.3320	173.5156	1.8164	-	75.5	46.3	29.2	0.00	24.00	
23.11.15	4.451	138.9609	138.2012	0.7598	-	75.6	43.7	31.9	0.00	24.00	
24.11.15	5.223	172.3320	170.6426	1.6895	-	76.6	46.4	30.2	0.00	24.00	
25.11.15	5.119	150.0195	148.5840	1.4355	-	80.1	46.1	34.0	0.00	24.00	
26.11.15	5.504	161.8984	159.6426	2.2559	-	81.5	47.6	33.9	0.00	24.00	
27.11.15	5.851	185.0742	182.9277	2.1465	-	80.9	49.4	31.5	0.00	24.00	
28.11.15	5.655	166.8711	164.8223	2.0488	-	81.5	47.7	33.8	0.00	24.00	
29.11.15	5.520	154.4141	152.3730	2.0410	-	82.8	47.2	35.7	0.00	24.00	
Итого	160.544	5111.4922	5058.5879	52.9042	0.0000	78.1	46.8	31.3	0.17	743.83	0.17

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15 24:00	1030.088	33873.91	32894.81	7336.93
30.10.15 00:00	869.545	28762.42	27836.22	6593.10
Итого	160.544	5111.49	5058.59	743.83

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 743.83 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.17 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т
 Адрес ул. Сибгата Хакима 35 жилая часть Телефон 89600505079
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092234
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	4.903	181.8008	182.1777	-	0.3770	74.0	47.1	26.9	0.05	23.95	UE
31.10.15	5.018	181.1250	182.1914	-	1.0664	74.9	47.3	27.6	0.06	23.94	E
01.11.15	4.982	163.7246	163.9395	-	0.2148	77.1	46.8	30.3	0.01	23.99	E
02.11.15	4.591	164.2402	164.9219	-	0.6816	73.9	46.0	27.9	0.04	23.96	E
03.11.15	4.118	135.4297	135.9473	-	0.5176	74.5	44.2	30.3	0.00	24.00	
04.11.15	4.058	134.0645	134.5098	-	0.4453	73.6	43.4	30.2	0.00	24.00	
05.11.15	4.134	126.6230	126.9961	-	0.3730	75.9	43.4	32.6	0.00	24.00	
06.11.15	4.352	142.3398	142.6699	-	0.3301	74.9	44.4	30.5	0.00	24.00	
07.11.15	4.730	163.1133	163.3477	-	0.2344	74.7	45.8	28.9	0.00	24.00	
08.11.15	4.885	162.9688	163.0195	-	0.0508	76.2	46.3	29.9	0.00	24.00	
09.11.15	5.111	183.1055	183.1250	-	0.0195	74.9	47.1	27.8	0.00	24.00	
10.11.15	5.147	192.5664	192.5273	0.0391	-	74.8	48.1	26.6	0.00	24.00	
11.11.15	4.967	181.3203	181.3750	-	0.0547	74.2	46.9	27.3	0.00	24.00	
12.11.15	4.693	164.6250	164.5313	0.0938	-	74.6	46.2	28.4	0.00	24.00	
13.11.15	4.672	146.4180	146.4102	0.0078	-	77.2	45.4	31.8	0.00	24.00	
14.11.15	5.150	152.9453	152.8555	0.0898	-	80.6	47.0	33.6	0.00	24.00	
15.11.15	5.894	176.6563	176.2461	0.4102	-	83.7	50.5	33.3	0.00	24.00	
16.11.15	5.555	159.2031	158.8945	0.3086	-	83.6	48.8	34.8	0.00	24.00	
17.11.15	5.466	154.7891	154.5234	0.2656	-	83.9	48.7	35.2	0.00	24.00	
18.11.15	5.576	163.1953	162.8516	0.3438	-	82.7	48.7	34.1	0.00	24.00	
19.11.15	5.409	153.8320	153.8750	-	0.0430	83.1	48.0	35.1	0.00	24.00	
20.11.15	5.445	162.1953	161.9297	0.2656	-	81.1	47.7	33.5	0.00	24.00	
21.11.15	5.427	184.9414	184.7031	0.2383	-	77.7	48.4	29.3	0.00	24.00	
22.11.15	4.458	141.7852	141.8633	-	0.0781	75.1	43.7	31.4	0.00	24.00	
23.11.15	3.885	117.6836	118.2266	-	0.5430	75.2	42.2	32.9	0.03	23.97	UE
24.11.15	4.404	136.8320	137.0703	-	0.2383	76.0	43.9	32.1	0.00	24.00	E
25.11.15	4.615	129.8984	129.9297	-	0.0313	79.5	44.1	35.4	0.00	24.00	
26.11.15	5.029	139.6406	139.5508	0.0898	-	81.1	45.1	35.9	0.00	24.00	
27.11.15	5.579	170.8359	170.7617	0.0742	-	80.3	47.8	32.6	0.00	24.00	
28.11.15	5.388	157.0273	156.7773	0.2500	-	81.3	47.1	34.2	0.00	24.00	
29.11.15	5.178	139.7500	139.6172	0.1328	-	82.5	45.5	37.0	0.00	24.00	
Итого	152.823	4864.6758	4867.3652	2.6094	5.2989	77.8	46.5	31.3	0.19	743.81	0.19

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15	24:00	1065.832	36579.73	36432.47	7643.33
30.10.15	00:00	913.009	31715.05	31565.10	6899.52
Итого		152.823	4864.68	4867.37	743.81

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 743.81 час.

Период отключения питания (U) 0.02 час. Период функц.отказа (E) 0.17 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация ООО "УК Уют"

Номер договора 11128Т

Адрес ул.Сибгата Хакима 37П-1 жилая часть

Телефон 89600505079

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 091037

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	3.325	118.3984	118.4023	-	0.0039	74.3	46.3	28.0	0.00	24.00	
31.10.15	3.375	115.8086	115.6563	0.1523	-	75.1	46.1	29.1	0.00	24.00	
01.11.15	3.398	107.3633	107.0898	0.2734	-	77.6	46.0	31.6	0.00	24.00	
02.11.15	3.211	112.3457	112.0859	0.2598	-	74.3	45.8	28.5	0.00	24.00	
03.11.15	2.717	86.1836	85.0059	1.1777	-	75.2	43.7	31.5	0.00	24.00	
04.11.15	2.721	90.1602	89.5645	0.5957	-	74.0	43.9	30.1	0.00	24.00	
05.11.15	2.879	87.2559	87.2012	0.0547	-	76.3	43.4	32.9	0.00	24.00	
06.11.15	3.087	98.3438	98.1094	0.2344	-	75.4	44.1	31.3	0.00	24.00	
07.11.15	3.174	105.1934	105.1367	0.0566	-	74.9	44.8	30.1	0.00	24.00	
08.11.15	3.452	110.9316	110.8750	0.0566	-	76.7	45.6	31.0	0.00	24.00	
09.11.15	3.685	129.0547	128.8281	0.2266	-	75.3	46.8	28.5	0.00	24.00	
10.11.15	3.696	134.9102	134.8730	0.0371	-	75.2	47.8	27.3	0.00	24.00	
11.11.15	3.455	120.7617	120.6816	0.0801	-	74.6	46.1	28.5	0.00	24.00	
12.11.15	3.365	114.6914	114.4629	0.2285	-	74.9	45.6	29.3	0.00	24.00	
13.11.15	3.446	105.0273	104.8867	0.1406	-	77.7	45.0	32.7	0.00	24.00	
14.11.15	3.801	111.6250	111.8125	-	0.1875	80.7	46.7	34.0	0.00	24.00	
15.11.15	4.481	133.7266	133.4629	0.2637	-	84.0	50.6	33.4	0.00	24.00	
16.11.15	4.027	110.0195	109.9707	0.0488	-	84.0	47.5	36.5	0.00	24.00	
17.11.15	4.029	108.8711	108.6777	0.1934	-	84.5	47.6	36.9	0.00	24.00	
18.11.15	4.051	115.4570	115.1855	0.2715	-	83.2	48.2	35.0	0.00	24.00	
19.11.15	4.150	117.5098	117.3926	0.1172	-	83.5	48.3	35.2	0.00	24.00	
20.11.15	4.224	129.0742	129.4063	-	0.3320	81.6	49.0	32.6	0.00	24.00	
21.11.15	3.465	123.0117	122.9258	0.0859	-	78.2	50.1	28.1	4.16	19.84	U
22.11.15	3.433	112.6230	112.6309	-	0.0078	75.5	45.1	30.4	0.00	24.00	
23.11.15	3.100	97.7676	97.5938	0.1738	-	75.7	44.1	31.6	0.00	24.00	
24.11.15	3.503	112.4277	112.2031	0.2246	-	76.4	45.3	31.1	0.00	24.00	
25.11.15	3.659	106.9863	106.9043	0.0820	-	79.9	45.8	34.1	0.00	24.00	
26.11.15	3.857	111.5000	111.4648	0.0352	-	81.4	46.9	34.5	0.00	24.00	
27.11.15	4.210	134.3457	134.4355	-	0.0898	80.7	49.4	31.2	0.00	24.00	
28.11.15	4.067	121.4258	121.2773	0.1484	-	81.8	48.4	33.4	0.00	24.00	
29.11.15	3.884	107.0605	106.9785	0.0820	-	82.9	46.8	36.2	0.00	24.00	
Итого	110.927	3489.8613	3485.1816	5.3006	0.6210	78.3	46.6	31.7	4.16	739.84	4.16

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15	24:00	732.462	25648.72	25597.68	7302.26
30.10.15	00:00	621.535	22158.86	22112.50	6562.42
Итого		110.927	3489.86	3485.18	739.84

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 739.84 час.

Период отключения питания (U) 4.16 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период Q>max (G) 0.00 час.

Представитель
абонента _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____

Организация ООО "УК Уют"

Номер договора 11128Т

Адрес ул.Сибгата Хакима 37 ТП-2 жилая часть

Телефон

Тип теплосчетчика КМ-5-2

Версия 02.30

Номер теплосчетчика 089787

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.10.15	3.808	146.5391	145.4980	1.0410	-	74.4	48.5	25.9	0.02	23.98	U
31.10.15	3.885	144.9902	144.8457	0.1445	-	75.6	48.9	26.7	0.00	24.00	
01.11.15	4.029	142.6777	142.2988	0.3789	-	77.2	49.0	28.2	0.00	24.00	
02.11.15	3.807	146.9531	146.4492	0.5039	-	74.4	48.5	25.8	0.00	24.00	
03.11.15	3.177	112.3887	111.7480	0.6406	-	75.1	46.9	28.2	0.00	24.00	
04.11.15	3.221	117.4980	117.0918	0.4063	-	74.3	47.0	27.3	0.00	24.00	
05.11.15	3.304	110.8848	110.5996	0.2852	-	76.3	46.5	29.7	0.00	24.00	
06.11.15	3.582	128.3574	128.0781	0.2793	-	75.3	47.5	27.8	0.00	24.00	
07.11.15	3.714	135.3730	135.3164	0.0566	-	75.4	48.0	27.4	0.00	24.00	
08.11.15	4.060	148.5391	148.4395	0.0996	-	76.2	49.0	27.2	0.00	24.00	
09.11.15	4.223	165.1328	165.1113	0.0215	-	75.4	49.9	25.5	0.00	24.00	
10.11.15	4.179	167.6074	167.4980	0.1094	-	75.1	50.3	24.8	0.00	24.00	
11.11.15	4.005	157.2930	157.2090	0.0840	-	74.5	49.1	25.4	0.00	24.00	
12.11.15	3.998	147.3828	147.0742	0.3086	-	75.4	48.4	27.0	0.00	24.00	
13.11.15	3.916	131.5547	131.2148	0.3398	-	77.7	48.0	29.7	0.00	24.00	
14.11.15	4.436	142.1211	141.9844	0.1367	-	81.6	50.5	31.1	0.00	24.00	
15.11.15	5.115	162.6387	162.1445	0.4941	-	84.3	52.9	31.3	0.00	24.00	
16.11.15	4.563	135.6680	135.4121	0.2559	-	84.1	50.5	33.5	0.00	24.00	
17.11.15	4.534	135.9180	135.5918	0.3262	-	84.1	50.8	33.3	0.00	24.00	
18.11.15	4.648	144.3750	143.9746	0.4004	-	83.4	51.3	32.1	0.00	24.00	
19.11.15	4.707	147.9336	147.2656	0.6680	-	83.3	51.6	31.7	0.03	23.97	U
20.11.15	4.928	173.0469	172.8125	0.2344	-	81.3	52.9	28.4	0.00	24.00	
21.11.15	4.470	177.3262	177.2012	0.1250	-	77.7	52.6	25.1	0.00	24.00	
22.11.15	3.966	145.7266	145.4258	0.3008	-	75.6	48.5	27.1	0.00	24.00	
23.11.15	3.349	115.2539	115.1133	0.1406	-	75.7	46.8	29.0	0.01	23.99	U
24.11.15	4.166	148.8340	148.5703	0.2637	-	76.8	48.9	27.9	0.00	24.00	
25.11.15	4.127	131.1211	130.7949	0.3262	-	80.2	48.8	31.4	0.00	24.00	
26.11.15	4.389	139.7578	139.4961	0.2617	-	81.6	50.3	31.3	0.00	24.00	
27.11.15	4.873	168.8516	168.4141	0.4375	-	81.1	52.3	28.8	0.00	24.00	
28.11.15	4.567	149.1250	148.6543	0.4707	-	81.6	51.1	30.5	0.00	24.00	
29.11.15	4.578	138.4805	137.9902	0.4902	-	82.9	49.9	33.0	0.00	24.00	
Итого	128.324	4459.3496	4449.3184	10.0313	0.0000	78.4	49.7	28.7	0.06	743.94	0.06

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
29.11.15	24:00	868.464	32639.74	32436.36	7554.28
30.10.15	00:00	740.140	28180.39	27987.04	6810.34
Итого		128.324	4459.35	4449.32	743.94

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 743.94 час.

Период отключения питания (U) 0.06 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель
абонентаПредставитель теплоснабжающей
организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 30/10/15г.-29/11/15г.

Абонент: С. Хокмис, 39

Адрес: Теплоэлектростанция БКГГ с/ст. N 1

Договорные расходы:

М с/ст. воды: Т. с/ст. Мгвс: Т. с/ст.

Тхв = 0.60 Град С

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G сбр max = 72.00 м3/ч G сбр min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00067294

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ЕД 1 ФТ=0 Т3=1 ПО 2,7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	MP	P1	P2	Qo	ВНГ	ВНС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
30/10/15	174.14	145.85	128.30	221.39	215.99	216.82	214.70	0.61	1.29	7.00	5.00	6.152	24	0	
31/10/15	175.31	146.67	128.64	220.87	215.33	215.05	213.70	0.01	1.63	7.00	5.00	6.389	24	0	
01/11/15	176.98	145.12	131.86	204.21	199.49	199.52	197.62	0.03	1.37	7.00	5.00	6.359	24	0	
02/11/15	176.10	144.41	129.69	201.60	196.39	197.21	195.37	0.02	1.52	7.00	5.00	5.848	24	0	
03/11/15	174.36	142.86	131.70	152.65	158.76	155.26	154.26	0.02	1.51	7.00	5.00	4.941	24	0	
04/11/15	173.88	142.91	130.97	173.43	169.43	169.40	167.93	0.02	1.50	7.00	5.00	5.247	24	0	
05/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
06/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
07/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
08/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
09/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
10/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
11/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
12/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
13/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
14/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
15/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
16/11/15	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.
17/11/15	183.93	147.41	136.52	197.74	192.21	193.12	191.08	0.03	1.13	7.00	5.00	6.215	24	0	
18/11/15	183.75	147.96	135.79	205.71	199.48	199.76	197.59	0.06	1.49	7.00	5.00	7.151	24	0	
19/11/15	183.09	148.63	134.40	222.18	215.55	216.02	213.62	0.02	1.93	7.00	5.00	7.423	24	0	
20/11/15	182.97	148.91	134.16	219.36	212.80	213.34	210.95	0.06	1.85	7.00	5.00	7.278	24	0	
21/11/15	180.92	149.87	131.05	249.44	242.35	243.67	240.79	0.02	1.56	7.00	5.00	7.536	24	0	
22/11/15	177.34	148.10	129.24	251.08	244.49	245.74	242.93	0.03	1.56	7.00	5.00	6.915	24	0	
23/11/15	175.23	146.41	128.82	222.04	216.49	216.71	214.49	0.01	2.00	7.00	5.00	6.241	24	0	
24/11/15	175.35	145.23	130.11	184.54	179.20	179.50	178.22	0.03	1.68	7.00	5.00	5.419	24	0	
25/11/15	176.43	147.17	129.26	231.02	225.14	225.42	223.05	0.05	2.09	7.00	5.00	6.592	24	0	
26/11/15	179.85	147.00	132.85	208.15	202.36	202.40	200.37	0.01	2.09	7.00	5.00	6.652	24	0	
27/11/15	181.24	148.39	132.85	220.47	214.16	214.39	212.03	0.02	2.14	7.00	5.00	7.044	24	0	
28/11/15	180.67	149.96	130.71	246.22	241.75	242.85	240.02	0.01	1.73	7.00	5.00	7.434	24	0	
29/11/15	181.29	148.26	133.03	216.23	211.97	212.31	210.03	0.05	1.97	7.00	5.00	7.007	24	0	
30/11/15	182.54	147.74	134.80	203.25	202.14	202.26	200.10	0.03	2.04	7.00	5.00	7.040	24	0	
Итого:				14269.24	14153.88	14162.33	14118.70	0.48	34.98				130.588	1496	0
Средние:	178.67	146.92	131.75										110.59	5.54	

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Qo	ВНГ	ВНС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
29/10/15 24:00	18947.81	1827.2	18214.67	18043.65	1.78	83.80	161.645	4973	1
29/11/15 24:00	22816.85	2280.1	22577.00	22162.35	2.16	118.56	612.533	5469	1

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

130, 888 : 20 x 3/2 = 202, 876

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

4229/10/15г. - 09/11/15г.

Абонент: ООО ЧП "Восток"

Договор №: 11128Т

Адрес: Восток, 29/48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв = 0,00°С

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Заводской номер 00070763

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ЕД 1

4T=0 T3=2 КС=0x7F1B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
29/10/15	74.93	44.32	30.61	262.70	256.22	256.16	253.77	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.861	0.000	24	0	*
30/10/15	73.24	46.42	26.82	322.03	314.39	314.70	311.47	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.451	0.000	24	0	*
31/10/15	64.83	46.63	18.20	476.16	467.02	467.31	462.50	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.520	0.000	24	0	*
01/11/15	74.88	45.61	29.27	301.93	294.47	293.93	291.03	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.642	0.000	24	0	*
02/11/15	74.66	45.02	29.64	284.56	277.56	276.97	274.31	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.249	0.000	24	0	*
03/11/15	73.94	42.69	31.25	225.55	220.11	219.56	217.64	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	6.892	0.000	24	0	*
04/11/15	73.58	42.73	30.85	233.35	227.79	227.21	225.25	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.042	0.000	24	0	*
05/11/15	74.01	43.22	30.79	238.10	232.35	231.82	229.76	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.168	0.000	24	0	*
06/11/15	72.98	44.76	28.22	281.73	275.08	274.66	272.03	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.782	0.000	24	0	*
07/11/15	73.64	45.74	27.90	308.01	300.66	300.23	297.24	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.412	0.000	24	0	*
08/11/15	74.17	46.38	27.79	323.57	315.71	315.45	312.25	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.800	0.000	24	0	*
09/11/15	76.05	47.08	28.97	157.40	153.41	153.26	151.67	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	4.457	0.000	13	11	*
Итого:				3415.0	3334.77	3331.2	3298.92	0.00	0.00	0.00			92.276	0.000	277	11	
Средние:	73.40	45.05	28.35								9.00	4.00					

Итоговые значения на 11/11/15г. 13 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
11/11/15	9974.58	9742.28	7672.25	7598.77	0.00	0.00	0.00	266.560	0.000	865	48


Период нормальной работы: 277ч

Период отсутств. счета тепл. энергии: 14ч

Время работы прибора после сброса: 13ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 ОПЕРАЦИОННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ. ТРОИЦКАЯ, 2 КД-277-32-83

24 НОЯ 2015

Видимость получил:

Подпись:

ГАЛМАСКАРОВ Р К

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/11/15г. - 19/11/15г.

Абонент: 000 УИ "УИ" 29/48

Адрес: Восточный БК77 сат. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Интегр = т.сут

Тхв = 0.00 Град С

Договор N: 111287

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Заводской номер 00091613

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ΔT=0 T3=1

КС=0хАА2С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВРС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
11/11/15	176.90	146.13	30.77	276.43	269.24	268.78	266.07	0.36	1.67	9.00	4.54	8.302	23	1	*
12/11/15	176.55	145.48	31.07	277.26	270.15	269.66	267.04	0.00	3.11	9.00	5.00	8.412	24	0	
13/11/15	176.30	145.76	30.54	284.06	276.78	276.37	273.62	0.00	3.16	9.00	5.00	8.468	24	0	
14/11/15	180.00	148.09	31.91	305.08	296.59	296.14	292.89	0.00	3.70	9.00	5.00	9.482	24	0	
15/11/15	183.03	150.46	32.57	340.96	330.85	330.46	326.48	0.00	4.37	9.00	5.00	10.800	24	0	
16/11/15	184.02	148.69	35.33	287.99	279.26	278.76	275.67	0.00	3.59	9.00	5.00	9.887	24	0	
17/11/15	183.75	148.82	34.93	293.29	284.41	283.94	280.75	0.00	3.66	9.00	5.00	9.956	24	0	
18/11/15	183.46	148.80	34.66	297.45	288.52	288.04	284.81	0.00	3.71	9.00	5.00	10.020	24	0	
Итого:				2362.52	2295.80	2292.15	2267.33	0.36	26.97			75.327	191	1	
Средние:	180.50	147.78	32.72							9.00	4.94				

Итоговые параметры на 19/11/15г. 13 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВРС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/11/15	3011.37	2927.40	2923.28	2891.55	0.36	28.94	94.147	239	1

Период нормальной работы 191ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 14ч

Время работы прибора после сброса 240ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Поднятая - 9,7 м³КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Центральный эксплуатационный район
ул. С. С. Мухоморова, 2 тел. 277-32-83

20 ИЮН 2015

Ведомость получил:

Ведомость

ГАЛИМСКАРОВ Р. К.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: Жилищно-коммунальное хозяйство 23/48
Адрес: Тепловычислитель БК77 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Заводской номер 00091613 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ З ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАА2С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/11/15	82.99	49.90	33.09	319.59	310.07	309.92	306.30	0.00	3.77	9.00	5.00	10.286	24	0	
20/11/15	81.07	52.04	29.03	381.08	370.21	370.47	365.75	0.00	4.46	9.00	5.00	10.780	24	0	
21/11/15	78.01	50.86	27.15	373.10	363.21	363.62	359.18	0.01	4.03	9.00	5.00	9.890	24	0	
22/11/15	76.00	44.60	31.40	278.08	271.00	270.54	267.98	0.00	3.02	9.00	5.00	8.523	24	0	
23/11/15	75.87	42.32	33.55	220.92	215.32	214.79	212.97	0.00	2.35	9.00	5.00	7.234	24	0	
24/11/15	76.01	45.23	30.78	283.17	276.00	275.59	272.92	0.00	3.08	9.00	5.00	8.507	24	0	
25/11/15	79.80	45.24	34.56	257.98	250.84	250.21	247.77	0.00	3.07	9.00	5.00	8.685	24	0	
26/11/15	81.20	47.26	33.94	286.47	278.27	277.77	274.86	0.00	3.41	9.00	5.00	9.467	24	0	
27/11/15	80.12	50.26	29.86	353.56	343.70	343.71	339.63	0.01	4.07	9.00	5.00	10.291	24	0	
28/11/15	82.96	47.89	35.07	285.83	277.35	276.97	273.98	0.00	3.37	9.00	5.00	9.750	24	0	
29/11/15	82.26	46.56	35.70	269.84	261.97	261.42	258.73	0.00	3.24	9.00	5.00	9.369	24	0	
Итого:				3309.62	3217.94	3215.01	3180.07	0.02	37.87			1102.782	264	0	
Средние:	79.66	47.47	32.19							9.00	5.00				

Итоговые параметры на 30/11/15г. 15 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
30/11/15	6342.69	6166.60	6159.46	6092.61	0.38	67.08	197.538	505	1

Период нормальной работы 264ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 506ч

Представитель абонента  Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: Видное Водоканал 29/48
Адрес: Видное Водоканал 29/48
Теплоснабщик: ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды: _____ т.сут Мгас: _____ т.сут
Тхв: 0.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч
G3 max= 7.00 м3/ч G3 min= 0.01 м3/ч

Заводской номер 00091613 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хAA2C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/11/15	192.99	149.90	133.09	319.59	310.07	309.92	306.30	0.00	3.77	9.00	5.00	10.286	24	0	
20/11/15	181.07	152.04	129.03	381.08	370.21	370.47	365.75	0.00	4.46	9.00	5.00	10.780	24	0	
21/11/15	178.01	150.86	127.15	373.10	363.21	363.62	359.18	0.01	4.03	9.00	5.00	9.890	24	0	
22/11/15	176.00	144.60	131.40	278.08	271.00	270.54	267.98	0.00	3.02	9.00	5.00	8.523	24	0	
23/11/15	175.87	142.32	133.55	220.92	215.32	214.79	212.97	0.00	2.35	9.00	5.00	7.234	24	0	
24/11/15	176.01	145.23	130.78	283.17	276.00	275.59	272.92	0.00	3.08	9.00	5.00	8.507	24	0	
25/11/15	179.80	145.24	134.56	257.98	250.84	250.21	247.77	0.00	3.07	9.00	5.00	8.685	24	0	
26/11/15	181.20	147.26	133.94	286.47	278.27	277.77	274.86	0.00	3.41	9.00	5.00	9.467	24	0	
27/11/15	180.12	150.26	129.86	353.56	343.70	343.71	339.63	0.01	4.07	9.00	5.00	10.291	24	0	
28/11/15	182.96	147.89	135.07	285.83	277.35	276.97	273.98	0.00	3.37	9.00	5.00	9.750	24	0	
29/11/15	182.26	146.56	135.70	269.84	261.97	261.42	258.73	0.00	3.24	9.00	5.00	9.369	24	0	
Итого:				3309.62	3217.94	3215.01	3180.07	0.02	37.87			102.782	264	0	
Средние:	179.66	147.47	132.19							9.00	5.00				

Итоговые параметры на 30/11/15г. 15 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
30/11/15	6342.69	6166.60	6159.46	6092.61	0.38	67.08	197.538	505	1

Период нормальной работы 264ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 506ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

Организация ООО УК "Уют" Номер договора _____
 Адрес Минская, 37 жилая часть Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 331345
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 30.10.2015 по 29.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2				
30.10.15	2.968	78.5117	77.6777	0.8340	0.00	-	75.97	38.25	37.72	0.00	24.00		
31.10.15	3.140	82.3242	81.4648	0.8594	0.00	-	76.32	38.25	38.07	0.00	24.00		
01.11.15	3.070	82.5039	81.6191	0.8848	0.00	-	75.59	38.45	37.14	0.00	24.00		
02.11.15	2.936	78.5020	77.6738	0.8281	0.00	-	75.67	38.33	37.33	0.00	24.00		
03.11.15	2.946	80.8711	80.0977	0.7734	0.00	-	74.98	38.63	36.35	0.00	24.00		
04.11.15	2.939	81.0098	80.2461	0.7637	0.00	-	74.70	38.49	36.21	0.00	24.00		
05.11.15	2.990	83.3066	82.5547	0.7520	0.00	-	74.40	38.58	35.82	0.00	24.00		
06.11.15	2.886	79.8125	79.0645	0.7480	0.00	-	74.67	38.57	36.09	0.00	24.00		
07.11.15	2.847	79.1074	78.3340	0.7734	0.00	-	74.35	38.43	35.92	0.00	24.00		
08.11.15	3.007	80.9160	80.1289	0.7871	0.00	-	75.69	38.60	37.10	0.00	24.00		
09.11.15	2.946	78.2129	77.4668	0.7461	0.00	-	75.87	38.27	37.60	0.00	24.00		
10.11.15	2.996	78.3770	77.5254	0.8516	0.00	-	76.34	38.20	38.14	0.00	24.00		
11.11.15	2.950	77.7734	76.9668	0.8066	0.00	-	76.14	38.28	37.86	0.00	24.00		
12.11.15	2.893	76.7656	75.8574	0.9082	0.00	-	75.82	38.21	37.61	0.00	24.00		
13.11.15	3.056	80.3418	79.3457	0.9961	0.00	-	76.05	38.09	37.96	0.00	24.00		
14.11.15	3.160	73.2520	72.3848	0.8672	0.00	-	81.14	38.08	43.06	0.00	24.00		
15.11.15	3.669	84.3867	83.3457	1.0410	0.00	-	83.34	39.95	43.39	0.00	24.00		
16.11.15	3.168	69.3945	68.5840	0.8105	0.00	-	83.38	37.81	45.57	0.00	24.00		
17.11.15	3.247	72.9297	72.0566	0.8730	0.00	-	82.54	38.09	44.44	0.00	24.00		
18.11.15	3.540	81.7227	80.7383	0.9844	0.00	-	83.38	40.15	43.23	0.00	24.00		
19.11.15	4.099	98.6582	97.5840	1.0742	0.00	-	84.13	42.68	41.45	0.00	24.00		
20.11.15	4.453	118.1973	116.9512	1.2461	0.00	-	82.83	45.25	37.58	0.00	24.00		
21.11.15	4.457	115.7598	114.6504	1.1094	0.00	-	83.62	45.21	38.41	0.00	24.00		
22.11.15	3.643	101.5020	100.7070	0.7949	0.00	-	76.25	40.44	35.82	0.00	24.00		
23.11.15	3.218	87.2031	86.4863	0.7168	0.00	-	76.02	39.19	36.83	0.00	24.00		
24.11.15	3.636	103.0254	102.1387	0.8867	0.00	-	76.70	41.49	35.21	0.00	24.00		
25.11.15	3.808	105.8086	104.7441	1.0645	0.00	-	77.95	42.04	35.91	0.00	24.00		
26.11.15	4.176	114.9258	113.8008	1.1250	0.00	-	80.45	44.20	36.24	0.00	24.00		
27.11.15	4.464	119.8691	118.6855	1.1836	0.00	-	82.64	45.49	37.15	0.00	24.00		
28.11.15	4.334	111.4512	110.4023	1.0488	0.00	-	83.31	44.51	38.79	0.00	24.00		
29.11.15	4.325	113.6875	112.6797	1.0078	0.00	-	81.31	43.36	37.95	0.00	24.00		
Итого	105.967	2770.1094	2741.9629	28.1464	0.00	0.0000	78.71	40.54	38.17	0.00	744.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
29.11.15	24:00	783.178	20101.71	19896.80	0.00	7509.42
30.10.15	00:00	677.212	17331.60	17154.84	0.00	6765.42
Итого		105.967	2770.11	2741.96	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения за Ноябрь 2015г.

Абонент: *ООО УК "Ульяновск"*
Адрес: *Волжская, 40 микрорайон*
Тепловычислитель КМ-5 номер: *332063*

Договор:
Тип расходомера:


Дата	Тр. час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qвс, Гкал
01.11.2015	24,00	66,47	238,398	7,94	243,20	47,31	246,957	2,61	249,60			-60,00	4,59	
02.11.2015	24,00	62,76	278,430	7,94	283,48	47,68	287,969	2,61	291,10			-60,00	4,22	
03.11.2015	24,00	66,55	146,484	7,94	149,45	43,54	152,141	2,61	153,53			-60,00	3,38	
04.11.2015	24,00	66,03	149,625	7,94	152,61	42,83	155,621	2,61	157,01			-60,00	3,48	
05.11.2015	24,00	66,78	155,430	7,94	158,59	43,69	160,781	2,61	162,27			-60,00	3,60	
06.11.2015	24,00	67,64	171,621	7,94	172,19	44,84	177,953	2,61	179,67			-60,00	3,93	
07.11.2015	24,00	67,52	203,777	7,94	208,02	46,48	211,086	2,61	213,29			-60,00	4,31	
08.11.2015	24,00	67,81	232,059	7,94	236,90	47,98	240,445	2,61	243,09			-60,00	4,62	
09.11.2015	24,00	67,07	241,684	7,94	246,63	48,01	250,313	2,61	253,06			-60,00	4,63	
10.11.2015	24,00	66,26	274,305	7,94	279,79	49,15	283,988	2,61	287,28			-60,00	4,72	
11.11.2015	24,00	66,64	218,566	7,94	222,98	46,36	226,371	2,61	228,76			-60,00	4,34	
12.11.2015	24,00	67,45	201,156	7,94	205,32	46,40	208,465	2,61	210,61			-60,00	4,25	
13.11.2015	24,00	67,49	203,184	7,94	207,41	46,36	210,453	2,61	212,62			-60,00	4,31	
14.11.2015	24,00	68,18	258,973	7,94	261,45	48,42	268,242	2,61	271,30			-60,00	5,01	
15.11.2015	24,00	73,17	266,191	7,94	272,30	52,06	273,738	2,61	279,30			-60,00	5,65	
16.11.2015	24,00	74,15	211,953	7,94	217,15	49,87	219,320	2,61	222,43			-60,00	5,16	
17.11.2015	24,00	72,68	211,063	7,94	216,07	49,16	219,051	2,61	221,58			-60,00	4,98	
18.11.2015	24,00	72,76	230,379	7,94	235,87	50,12	239,059	2,61	241,93			-60,00	5,24	
19.11.2015	24,00	73,75	214,656	7,94	218,89	49,82	222,930	2,61	225,56			-60,00	5,16	
20.11.2015	24,00	74,20	230,684	7,94	236,38	50,77	239,574	2,61	242,51			-60,00	5,43	
21.11.2015	24,00	73,82	229,250	7,94	234,87	51,01	237,957	2,61	240,90			-60,00	5,25	
22.11.2015	24,00	70,39	165,984	7,94	169,71	45,44	172,551	2,61	174,27			-60,00	4,15	
23.11.2015	24,00	70,90	135,262	7,94	138,35	43,72	140,617	2,61	141,91			-60,00	3,69	
24.11.2015	23,61	72,00	181,203	7,94	185,46	46,98	188,402	2,61	190,40			-60,00	4,55	
25.11.2015	24,00	72,32	185,977	7,94	190,36	47,42	193,683	2,61	195,97			-60,00	4,65	
26.11.2015	24,00	71,92	224,574	7,94	229,82	49,32	233,363	2,61	236,08			-60,00	5,10	
27.11.2015	24,00	72,70	253,648	7,94	259,67	51,22	263,371	2,61	266,66			-60,00	5,47	
28.11.2015	24,00	73,46	223,160	7,94	228,57	50,22	231,543	2,61	234,33			-60,00	5,21	
29.11.2015	24,00	72,10	206,895	7,94	211,75	48,75	214,691	2,61	217,31			-60,00	4,85	
30.11.2015	24,00	72,64	214,926	7,94	220,04	49,45	223,145	2,61	225,76			-60,00	5,00	
Среднее		69,92	212,000	7,94	216,70	47,85	219,906	2,61	222,35			-60,00	4,63	
Итого	719,61		6359,496		6500,61		6596,680		6670,09				138,92	

Дата печати отчета: 01.12.2015

Период нормальной работы, ч: 719,61

Ответственный за учет:

(Должность, Ф.И.О.)



Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Ноябрь 2015г.

Абонент: *ООО УК "Ую"*

Договор:

Адрес: *Саржаковская, 165 м/д 7П-1*

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 191782

Тхв, °C = 1,2

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °C	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.11.2015	24,00	60,70	570,860	7,00	580,66	45,63	571,060	4,00	576,76				8,62		
02.11.2015	24,00	60,67	513,940	7,00	522,75	45,34	513,690	4,00	518,76				7,89		
03.11.2015	24,00	60,60	450,150	7,00	457,35	44,59	449,880	4,00	454,19				7,22		
04.11.2015	24,00	60,63	433,580	7,00	441,00	43,94	403,710	4,00	437,73				7,25		
05.11.2015	24,00	60,62	434,790	7,00	442,20	44,08	434,940	4,00	438,99				7,21		
06.11.2015	24,00	60,64	453,820	7,00	451,60	44,18	454,010	4,00	458,30				7,48		
07.11.2015	24,00	60,69	511,510	7,00	520,31	45,01	511,820	4,00	516,82				8,04		
08.11.2015	24,00	60,71	575,090	7,00	584,97	45,69	575,510	4,00	581,26				8,66		
09.11.2015	24,00	60,74	579,670	7,00	589,64	45,99	580,140	4,00	586,00				8,57		
10.11.2015	24,00	60,75	655,510	7,00	666,79	47,34	656,450	4,00	663,51				8,82		
11.11.2015	24,00	60,70	540,800	7,00	550,07	45,38	541,150	4,00	546,48				8,31		
12.11.2015	24,00	60,68	512,650	7,00	521,45	45,15	512,930	4,00	517,94				7,98		
13.11.2015	24,00	60,68	518,030	7,00	526,90	45,06	518,220	4,00	523,28				8,11		
14.11.2015	24,00	62,23	690,790	7,00	703,20	48,36	691,820	4,00	699,57				9,61		
15.11.2015	24,00	64,06	886,910	7,00	903,78	51,80	889,110	4,00	900,47				10,92		
16.11.2015	25,00	61,19	738,990	7,00	751,84	48,12	739,870	4,00	748,07				9,69		
17.11.2015	24,00	60,88	711,130	7,00	723,41	47,89	711,950	4,00	719,73				9,26		
18.11.2015	24,00	61,69	726,960	7,00	739,85	48,29	727,850	4,00	735,98				9,77		
19.11.2015	24,00	62,51	735,550	7,00	748,89	49,07	736,650	4,00	745,10				9,91		
20.11.2015	24,00	65,11	759,840	7,00	774,73	50,90	761,280	4,00	770,69				10,82		
21.11.2015	24,00	64,26	654,840	7,00	667,38	49,63	655,560	4,00	663,29				9,61		
22.11.2015	24,00	60,67	531,240	7,00	540,35	45,03	531,310	4,00	536,48				8,33		
23.11.2015	24,00	60,64	452,760	7,00	460,51	44,32	452,700	4,00	456,96				7,41		
24.11.2015	24,00	60,70	581,410	7,00	591,38	45,90	581,470	4,00	587,34				8,63		
25.11.2015	24,00	60,72	577,010	7,00	586,91	45,88	577,200	4,00	582,99				8,59		
26.11.2015	24,00	61,09	697,650	7,00	709,74	47,62	698,270	4,00	705,84				9,43		
27.11.2015	24,00	64,71	803,740	7,00	819,31	51,38	805,410	4,00	815,54				10,75		
28.11.2015	24,00	61,65	761,540	7,00	775,01	49,00	762,590	4,00	771,34				9,66		
29.11.2015	24,00	60,90	682,790	7,00	694,57	47,08	683,220	4,00	690,48				9,46		
30.11.2015	24,00	61,91	670,690	7,00	682,62	48,01	671,280	4,00	678,66				9,35		
Среднее		61,46	613,982	7,00	624,83	46,86	614,542	4,00	621,13				8,85		
Итого	721,00		18414,240		18739,67		18431,050		18628,55				265,36		

Показания счетчиков:

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.10.2015	617109,240	618910,670		628624,970	626757,040		7472,995		21016,000	45,000
30.11.2015	635523,480	637341,720		647364,640	645385,590		7738,355		21737,000	45,000


Дата печати отчета: 01.12.2015

Период нормальной работы, ч: 721

Период отсутств. счета тепловой энергии, ч: 0

Ответственный за учет:

(Должность, Ф.И.О.)



Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Ноябрь 2015г.

Абонент: ООО УК "Уют"

Адрес: Спасская, 165 м/д ТП-2

Договор:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 162724

Тхв, °C = 1, ...

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	P1, кгс/см ²	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, кгс/см ²	V2, м3	t3, °C	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.11.2015	24,00	61,74	188,430	7,00	191,75	49,16	189,020	4,00	191,18			0,00	2,38		
02.11.2015	24,00	61,69	153,800	7,00	156,52	47,85	154,040	4,00	155,74			0,00	2,14		
03.11.2015	24,00	61,63	92,990	7,00	94,59	43,99	92,760	4,00	93,62			0,00	1,64		
04.11.2015	24,00	61,61	97,720	7,00	99,46	43,70	97,870	4,00	98,75			0,00	1,75		
05.11.2015	24,00	61,63	111,830	7,00	113,81	45,01	112,000	4,00	113,09			0,00	1,87		
06.11.2015	24,00	61,65	136,310	7,00	138,72	46,66	136,500	4,00	137,92			0,00	2,05		
07.11.2015	24,00	61,72	177,620	7,00	180,76	48,89	176,200	4,00	180,20			0,00	2,29		
08.11.2015	24,00	61,75	198,250	7,00	201,73	49,78	198,960	4,00	201,31			0,00	2,38		
09.11.2015	24,00	61,79	252,820	7,00	257,31	51,80	253,520	4,00	256,76			0,00	2,54		
10.11.2015	24,00	61,82	273,740	7,00	278,58	52,72	274,070	4,00	277,66			0,00	2,50		
11.11.2015	24,00	61,73	183,980	7,00	187,22	49,60	184,730	4,00	186,90			0,00	2,24		
12.11.2015	24,00	61,71	161,510	7,00	164,35	48,59	162,250	4,00	164,09			0,00	2,13		
13.11.2015	24,00	61,72	177,880	7,00	181,08	49,32	178,770	4,00	180,81			0,00	2,21		
14.11.2015	24,00	63,21	286,250	7,00	291,57	53,67	286,540	4,00	290,47			0,00	2,75		
15.11.2015	24,00	65,18	346,100	7,00	352,90	56,57	345,930	4,00	351,16			0,00	3,00		
16.11.2015	25,00	62,48	241,550	7,00	245,95	52,41	241,700	4,00	244,88			0,00	2,45		
17.11.2015	24,00	61,89	150,960	7,00	153,68	47,60	151,600	4,00	153,25			0,00	2,16		
18.11.2015	24,00	62,66	155,600	7,00	158,44	48,26	156,230	4,00	157,96			0,00	2,25		
19.11.2015	24,00	63,54	150,160	7,00	152,95	48,43	150,730	4,00	152,40			0,00	2,27		
20.11.2015	24,00	66,23	149,730	7,00	152,77	49,72	150,320	4,00	152,08			0,00	2,48		
21.11.2015	24,00	65,82	117,670	7,00	120,01	47,81	117,870	4,00	119,18			0,00	2,13		
22.11.2015	24,00	61,60	81,750	7,00	83,22	41,46	81,560	4,00	82,28			0,00	1,65		
23.11.2015	24,00	61,52	61,480	7,00	62,59	39,20	61,540	4,00	61,97			0,00	1,38		
24.11.2015	24,00	61,66	105,470	7,00	107,33	43,83	105,470	4,00	106,41			0,00	1,88		
25.11.2015	24,00	61,69	111,290	7,00	113,23	44,28	111,250	4,00	112,33			0,00	1,94		
26.11.2015	24,00	62,08	143,420	7,00	146,02	46,80	143,810	4,00	145,30			0,00	2,20		
27.11.2015	24,00	65,70	151,240	7,00	154,26	49,28	151,800	4,00	153,52			0,00	2,49		
28.11.2015	24,00	62,68	131,800	7,00	134,19	46,36	132,150	4,00	133,53			0,00	2,15		
29.11.2015	24,00	61,89	127,640	7,00	129,91	45,50	127,850	4,00	129,13			0,00	2,10		
30.11.2015	24,00	62,94	135,020	7,00	137,51	46,66	135,320	4,00	136,73			0,00	2,20		
Среднее		62,50	161,911	7,00	164,86	47,84	162,256	4,00	164,13			0,00	2,19		
Итого	721,00		4854,010		4942,41		4864,360		4920,61			0,00	65,58		

Показания счетчиков:

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.10.2015	2564,130	2567,740		2609,060	2591,080	0,000	46,525		1398,000	49,000
30.11.2015	7418,140	7432,100		7551,470	7511,690	0,000	112,101		2119,000	49,000


Дата печати отчета: 01.12.2015

Период нормальной работы, ч: 721

Период отсутств. счета тепловой энергии, ч: 0

Ответственный за учет:

(Должность, Ф.И.О.)



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТОКОЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВОДЫ

№ 01/11/2015 по 0001/11

Наименование потребителя

Адрес: №

Город: район: кв. дом: этаж: дата: время: подпись: печать: телефон: факс: e-mail:

Телефон

89274313731

Расход1

Расход2

Ду

Ду

Система учета 1, тип системы 'акрит.'

Теплоузел: Малахит-ТТ32 исп.06

сдв.№16784

Верс.№: 02.11.24

ка: 9734

Дата	Темп	Темп	Темп	Темп	Темп	Темп	Темп	Темп	Темп	Темп	Темп
дд.мм	град	град	град	град	град	град	град	град	град	град	град
01.11	18.911	24.00	1086.218	1084.068	2.158	0.000	65.5	48.4	0.6	0.8	
02.11	18.914	24.00	1117.684	1116.408	1.276	0.000	65.3	48.2	0.6	0.8	
03.11	18.919	24.00	1181.085	1179.588	0.506	0.000	65.4	50.6	0.6	0.8	
04.11	18.921	24.00	1155.806	1154.781	1.125	0.000	65.4	51.1	0.6	0.8	
05.11	18.946	24.00	1154.344	1152.504	1.840	0.000	65.2	51.0	0.6	0.8	
06.11	18.947	24.00	1176.781	1175.131	1.650	0.000	65.3	50.3	0.6	0.8	
07.11	18.961	24.00	1169.000	1168.408	0.592	0.000	65.4	49.2	0.6	0.8	
08.11	18.964	24.00	1121.281	1119.718	1.563	0.000	65.1	48.4	0.6	0.8	
09.11	18.995	24.00	1094.594	1092.718	1.876	0.000	65.1	48.2	0.6	0.8	
10.11	18.986	24.00	1103.313	1101.594	1.719	0.000	65.5	48.4	0.6	0.8	
11.11	18.989	24.00	1203.250	1201.813	1.438	0.000	65.0	49.9	0.6	0.8	
12.11	18.982	24.00	1203.618	1201.393	2.225	0.000	65.0	49.1	0.6	0.8	
13.11	18.972	24.00	1227.281	1224.844	2.438	0.000	65.0	49.4	0.6	0.8	
14.11	18.977	24.00	1064.718	1063.125	1.594	0.000	65.1	47.9	0.6	0.8	
15.11	18.945	24.00	991.965	990.156	1.813	0.000	67.9	48.4	0.6	0.8	
16.11	18.982	24.00	1175.448	1173.469	1.979	0.000	68.1	50.2	0.6	0.8	
17.11	18.976	24.00	1177.194	1175.468	1.726	0.000	65.3	49.2	0.6	0.8	
18.11	18.917	24.00	1206.594	1205.813	1.781	0.000	68.3	50.5	0.6	0.8	
19.11	18.970	24.00	1223.688	1221.909	1.779	0.000	69.0	50.6	0.6	0.8	
20.11	18.967	24.00	1174.000	1172.813	1.188	0.000	68.4	49.3	0.6	0.8	
21.11	18.916	24.00	1090.875	1089.644	1.231	0.000	68.5	48.7	0.6	0.8	
22.11	18.985	24.00	1014.600	1012.718	1.881	0.000	67.6	48.5	0.6	0.8	
23.11	18.901	24.00	1079.718	1078.544	1.175	0.000	68.2	50.1	0.6	0.8	
24.11	18.988	24.00	1150.906	1148.156	2.750	0.000	65.9	49.1	0.6	0.8	
25.11	18.977	24.00	1234.125	1231.931	2.194	0.000	65.9	49.5	0.6	0.8	
26.11	18.954	24.00	1223.858	1221.156	2.700	0.000	66.0	49.3	0.6	0.8	
27.11	18.890	24.00	1147.604	1144.750	2.854	0.000	66.1	48.7	0.6	0.8	
28.11	18.919	24.00	1377.844	1375.994	2.750	0.000	66.1	49.9	0.6	0.8	
29.11	18.965	24.00	1375.875	1373.994	2.781	0.000	66.2	50.2	0.6	0.8	
30.11	18.979	24.00	1279.281	1276.658	2.625	0.000	66.1	49.8	0.6	0.8	
Итого	582.908	719.95	34976.531	34920.563	56.969	0.000	66.2	49.5	0.6	0.8	

Наименование интегратора

Статус-тогр, °C: 16.70

01.11	6441.474	11278.83	419507.3	419464.9							
01.12	6877.332	11940.79	419448.8	419395.5							
Итого	582.908	719.95	34976.531	34920.563	56.969	0.000	66.2	49.5	0.6	0.8	

Время работы теплосистемы

Тотал =

Траб =

Тотт =

Тмин =

Тмак =

Тдт =

720.00

719.95

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Траб - нормальная работа,

Тотт - ошибки или 'нет питания',

Тмин = G<Gmin,

Тмак = G>Gmax, Тдт = (tпол - tобр) < dmin

Подпись


Потребитель

Подпись

Поставщик

Итого: 582.908

719.95



Организация ООО "УК Уют"

Номер договора 6260

Адрес ул. Сибирский тракт 236 жилая часть

Телефон 89600505079

Тип теплосчетчика КМ-5-2

Версия 02.30

Номер теплосчетчика 345861

Дата последней поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 01.11.2015 по 30.11.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C				Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	T1	T2	T1-T2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.11.15	4.405	296.76	294.97	1.79	-	63.8	49.1	14.8	-60.0	0.00	24.00	
02.11.15	3.999	236.38	235.07	1.31	-	64.0	47.2	16.8	-60.0	0.00	24.00	
03.11.15	3.313	236.54	235.29	1.25	-	57.7	43.8	13.9	-60.0	0.00	24.00	
04.11.15	3.207	296.69	295.12	1.57	-	54.3	43.5	10.7	-60.0	0.13	23.87	E
05.11.15	3.290	305.42	303.82	1.60	-	54.6	43.9	10.7	-60.0	0.00	24.00	
06.11.15	3.527	304.76	303.11	1.65	-	56.2	44.7	11.5	-60.0	0.00	24.00	
07.11.15	4.135	331.69	329.80	1.89	-	60.2	47.8	12.4	-60.0	0.00	24.00	
08.11.15	4.168	320.08	318.23	1.85	-	60.3	47.4	12.9	-60.0	0.00	24.00	
09.11.15	4.028	297.21	295.55	1.66	-	60.6	47.1	13.5	-60.0	0.00	24.00	
10.11.15	3.275	243.98	242.66	1.32	-	58.7	45.3	13.4	-60.0	4.85	19.15	E
11.11.15	4.325	318.95	317.15	1.80	-	61.8	48.4	13.5	-60.0	0.00	24.00	
12.11.15	3.987	290.78	289.20	1.58	-	60.8	47.1	13.6	-60.0	0.00	24.00	
13.11.15	4.002	316.41	314.64	1.77	-	59.6	47.1	12.6	-60.0	0.00	24.00	
14.11.15	4.551	301.13	299.40	1.73	-	63.8	48.8	15.0	-60.0	0.00	24.00	
15.11.15	5.221	289.22	287.51	1.71	-	70.2	52.3	18.0	-60.0	0.00	24.00	
16.11.15	4.864	248.14	246.80	1.34	-	69.2	49.7	19.5	-60.0	0.00	24.00	
17.11.15	4.885	272.27	270.74	1.54	-	67.8	50.0	17.9	-60.0	0.00	24.00	
18.11.15	5.072	255.24	253.84	1.40	-	70.7	50.9	19.8	-60.0	0.00	24.00	
19.11.15	5.092	256.32	254.94	1.38	-	71.1	51.3	19.8	-60.0	0.00	24.00	
20.11.15	5.075	271.97	270.50	1.47	-	69.9	51.3	18.6	-60.0	-0.00	24.00	
21.11.15	4.681	213.02	212.01	1.01	-	72.1	50.2	21.9	-60.0	0.00	24.00	
22.11.15	3.919	216.22	215.24	0.98	-	63.8	45.7	18.0	-60.0	0.00	24.00	
23.11.15	3.554	201.83	201.02	0.81	-	61.0	43.5	17.5	-60.0	0.00	24.00	
24.11.15	4.375	282.55	281.14	1.41	-	63.2	47.8	15.4	-60.0	0.00	24.00	
25.11.15	4.481	289.54	288.06	1.48	-	64.2	48.8	15.4	-60.0	0.00	24.00	
26.11.15	4.599	278.25	276.84	1.41	-	66.0	49.6	16.4	-60.0	0.00	24.00	
27.11.15	4.983	302.32	300.76	1.56	-	67.7	51.3	16.4	-60.0	0.00	24.00	
28.11.15	5.057	243.82	242.66	1.16	-	71.6	51.0	20.7	-60.0	0.00	24.00	
29.11.15	4.786	220.15	219.21	0.94	-	70.5	48.8	21.7	-60.0	0.00	24.00	
30.11.15	4.794	226.01	225.00	1.01	-	70.4	49.3	21.1	-60.0	0.00	24.00	
Итого	129.649	8163.65	8120.28	43.38	0.00	63.9	48.1	15.8	-60.0	4.98	715.02	4.98

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
30.11.15	24:00	781.884	38289.16	38097.87	4341.12
01.11.15	00:00	652.235	30125.51	29977.59	3626.10
Итого		129.649	8163.65	8120.28	715.02


Период G1 > G1 max (G) 0.00 час Период функционального отказа (E) 4.98 час

Период G2 > G2 max (G) 0.00 час Период отключения питания (U) 0.00 час

Период G2 > G1 (G) 0.00 час Отчетный период 720.00 час

Период норм. работы 715.02 час

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 30/10/15г.-29/11/15г.

Абонент: Ногинский
Адрес: Восточный
Тел. абонента: Восточный
Договорные расходы: Восточный
М.сет. воды: Восточный
Т.сет. воды: Восточный
Т.сет. воды: Восточный
Т.сет. воды: Восточный

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max = 130.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч
G обр max = 160.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч
G3 max = 12.00 м³/ч G3 min = 0.00 м³/ч

Заводской номер 00050033

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0х4А39 ПД 2.7

Дата	t1	t2	dL	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНГ	ВСС	НС
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
30/10/15173.46	145.19	128.67	467.52	456.03	461.74	457.25	0.62	0.62	0.62	7.00	4.00	113.112	0.036	24	0		
31/10/15175.08	143.93	131.15	437.70	426.80	430.21	426.27	0.45	0.45	0.45	7.00	4.00	113.329	0.027	24	0		
01/11/15176.90	145.43	131.47	463.26	451.22	452.91	448.46	0.40	0.40	0.40	7.00	4.00	114.232	0.025	24	0		
02/11/15173.83	143.04	130.79	413.70	403.72	404.93	401.33	0.29	0.29	0.29	7.00	4.00	112.456	0.019	24	0		
03/11/15174.33	144.48	129.85	435.14	424.50	425.81	421.82	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	112.692	0.013	24	0		
04/11/15173.87	143.40	130.47	409.91	400.00	400.73	397.13	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	112.006	0.011	24	0		
05/11/15175.72	144.56	131.16	420.70	410.06	412.45	408.55	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	112.206	0.011	24	0		
06/11/15174.71	142.95	131.76	391.96	382.30	387.44	384.04	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	112.795	0.010	24	0		
07/11/15174.75	141.71	133.04	364.75	355.75	359.39	355.13	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	112.160	0.010	24	0		
08/11/15175.64	141.16	134.48	359.13	350.07	351.16	348.29	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	111.775	0.011	24	0		
09/11/15174.90	147.82	127.08	592.73	568.26	576.73	564.54	0.09	0.09	0.09	7.00	4.00	115.418	0.008	24	0		
10/11/15174.61	148.99	125.62	626.34	612.87	615.70	608.72	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	115.739	0.011	24	0		
11/11/15173.86	147.04	126.84	565.46	551.76	553.96	548.14	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	114.838	0.011	24	0		
12/11/15174.69	146.00	128.89	510.23	497.57	499.48	494.45	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	114.397	0.011	24	0		
13/11/15177.21	146.36	130.85	480.83	467.95	469.88	465.11	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	114.799	0.009	24	0		
14/11/15181.09	147.79	133.30	485.22	471.36	473.44	468.39	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	114.464	0.009	24	0		
15/11/15183.64	148.73	134.91	501.68	486.50	488.91	483.30	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	115.926	0.008	24	0		
16/11/15183.55	148.62	134.93	497.84	473.12	475.42	470.15	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	117.024	0.011	24	0		
17/11/15183.45	149.19	134.26	503.02	487.85	490.23	484.67	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	116.558	0.009	24	0		
18/11/15182.86	149.74	133.12	531.78	515.96	518.64	512.59	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	116.750	0.008	24	0		
19/11/15182.73	149.78	132.97	531.68	515.92	518.57	512.59	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	116.127	0.009	24	0		
20/11/15180.63	151.55	129.08	620.91	609.16	612.58	604.32	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	117.047	0.009	24	0		
21/11/15177.12	149.68	127.44	607.30	591.43	594.34	587.39	0.17	0.17	0.17	7.00	4.00	117.760	0.008	24	0		
22/11/15174.99	148.48	130.31	487.74	475.64	477.42	472.88	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	116.268	0.011	24	0		
23/11/15175.11	142.85	132.26	397.85	387.94	389.41	385.91	0.16	0.16	0.16	7.00	4.00	114.533	0.010	24	0		
24/11/15176.30	147.00	129.30	523.39	508.99	512.06	506.70	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	114.974	0.008	24	0		
25/11/15179.64	148.70	132.94	475.59	462.43	464.17	459.27	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	115.258	0.009	24	0		
26/11/15180.97	149.32	131.65	536.43	521.17	523.39	517.28	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	116.929	0.007	24	0		
27/11/15180.55	151.76	128.79	638.61	620.74	623.53	615.67	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	117.917	0.006	24	0		
28/11/15181.07	148.92	132.15	524.57	509.57	511.48	505.70	0.18	0.18	0.18	7.00	4.00	116.416	0.010	24	0		
29/11/15182.29	147.93	138.36	497.48	482.80	484.44	479.15	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	116.626	0.009	24	0		
Итого:			15288.19	14880.54	14953.33	14795.99	5.67	5.67	5.67				460.652	0.364	744	0	
Средние:	137.75	146.65	131.16							7.00	4.00						

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 30/10/15г.-29/11/15г.

Абонент: Аргон-15 (ТН-1) Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
М сет. воды= _____ т.сут Мгас= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00214058 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7245 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
30/10/15	74.41	43.51	30.90	116.36	113.51	115.45	114.36	-0.85	7.00	3.00	3.513	24	0	
31/10/15	76.00	43.38	32.62	111.83	109.00	110.88	109.87	-0.87	7.00	3.00	3.562	24	0	
01/11/15	77.08	42.96	34.12	108.54	105.69	107.52	106.58	-0.89	7.00	3.00	3.612	24	0	
02/11/15	74.65	42.87	31.78	106.38	103.74	105.56	104.66	-0.92	7.00	3.00	3.303	24	0	
03/11/15	75.01	42.30	32.71	92.05	89.78	91.33	90.59	-0.81	7.00	3.00	2.941	24	0	
04/11/15	75.45	42.16	33.29	92.89	90.57	92.08	91.30	-0.73	7.00	3.00	3.021	24	0	
05/11/15	75.98	42.31	33.67	92.66	90.30	91.82	91.05	-0.75	7.00	3.00	3.044	24	0	
06/11/15	75.11	42.57	32.54	102.23	99.69	101.35	100.47	-0.78	7.00	3.00	3.248	24	0	
07/11/15	75.54	43.01	32.53	106.24	103.57	105.25	104.33	-0.76	7.00	3.00	3.373	24	0	
08/11/15	75.75	43.09	32.66	109.75	106.99	108.70	107.74	-0.75	7.00	3.00	3.502	24	0	
09/11/15	75.19	43.14	32.05	107.01	104.35	106.07	105.13	-0.78	7.00	3.00	3.350	23	1	
10/11/15	74.81	42.51	32.30	111.40	108.64	110.40	109.46	-0.82	7.00	3.00	3.513	24	0	
11/11/15	74.20	42.69	31.51	109.07	106.44	108.17	107.18	-0.74	7.00	3.00	3.358	24	0	
12/11/15	75.70	42.65	33.05	103.12	100.52	102.18	101.28	-0.76	7.00	3.00	3.326	24	0	
13/11/15	77.83	42.99	34.84	96.42	93.87	95.48	94.63	-0.76	7.00	3.00	3.278	24	0	
14/11/15	82.24	43.90	38.34	101.27	98.31	99.94	99.00	-0.69	7.00	3.00	3.776	24	0	
15/11/15	84.32	44.57	39.75	104.71	101.48	103.26	102.30	-0.82	7.00	3.00	4.043	24	0	
16/11/15	84.39	43.89	40.50	96.32	93.34	94.99	94.13	-0.79	7.00	3.00	3.788	24	0	
17/11/15	84.12	44.02	40.10	97.89	94.89	96.50	95.60	-0.71	7.00	3.00	3.812	24	0	
18/11/15	83.72	44.18	39.54	101.75	98.70	100.29	99.35	-0.65	7.00	3.00	3.909	24	0	
19/11/15	83.47	44.39	39.08	104.21	101.10	102.84	101.86	-0.76	7.00	3.00	3.959	24	0	
20/11/15	81.31	45.49	35.82	121.32	117.83	120.00	118.81	-0.98	7.00	3.00	4.228	24	0	
21/11/15	77.11	45.08	32.03	125.80	122.52	124.72	123.53	-1.01	7.00	3.00	3.932	24	0	
22/11/15	75.74	42.77	32.97	108.23	105.50	107.34	106.41	-0.91	7.00	3.00	3.483	24	0	
23/11/15	76.09	42.27	33.82	95.56	93.14	94.81	94.02	-0.88	7.00	3.00	3.155	24	0	
24/11/15	77.43	43.20	34.23	108.61	105.78	107.65	106.70	-0.92	7.00	3.00	3.625	24	0	
25/11/15	80.43	43.03	37.40	98.07	95.32	97.01	96.15	-0.83	7.00	3.00	3.570	24	0	
26/11/15	81.52	43.96	37.56	106.09	103.02	104.83	103.87	-0.85	7.00	3.00	3.880	24	0	
27/11/15	81.46	45.20	36.26	120.03	116.55	118.63	117.48	-0.93	7.00	3.00	4.233	24	0	
28/11/15	81.95	43.82	38.13	104.13	101.10	102.89	101.97	-0.87	7.00	3.00	3.861	24	0	
29/11/15	82.90	43.27	39.63	101.50	98.46	100.21	99.35	-0.89	7.00	3.00	3.911	24	0	
Итого:				3261.44	3173.70	3228.15	3199.16	-25.46			111.109	743	1	
Средние:	76.42	43.39	35.03						7.00	3.00				

Итоговые параметры на 30/11/15г. 16 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/11/15	30531.15	29685.68	30261.62	29958.30	-272.62	999.575	9524	31

Период нормальной работы 743ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 9555ч

Представитель абонента  Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 30/10/15г. -29/11/15г.Абонент: Алфед, Б (ТН-2)
Адрес: Тепловычислитель ВК77 сет. N 1
Договорные Расходы:
М сет. воды = _____ Т.сут Мгас = _____ Т.сут
Тхв = 9.00 Град СДоговор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/чВ конце каждого месяца акт дозачисления -
вписываете показания на конец текущего
месяца, распечатываете в 3-х экз.
подписываете со стороны потребителя и
отвозите в ЗРЭС (ул. Новостроительная, 22).
Далее ежемесячно в ячейках, где дата и
показания, нужно изменять запись
соответствующим текущим датам и
показаниям.

Заводской номер 00214081 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 KC=0xAlDF ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	Ч	С
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
30/10/15	73.89	44.60	29.29	108.88	106.26	108.44	107.42	-1.16	7.00	3.00	3.118	24	0	0
31/10/15	75.46	44.49	30.97	105.59	102.97	105.10	104.12	-1.15	7.00	3.00	3.197	24	0	0
01/11/15	76.48	44.09	32.39	101.02	98.42	100.44	99.50	-1.08	7.00	3.00	3.193	24	0	0
02/11/15	74.07	44.22	29.85	100.89	98.42	100.21	99.28	-0.86	7.00	3.00	2.940	24	0	0
03/11/15	74.35	43.45	30.90	88.67	86.51	87.53	86.75	-0.24	7.00	3.00	2.676	24	0	0
04/11/15	74.83	43.13	31.70	91.72	89.44	90.89	90.06	-0.62	7.00	3.00	2.841	24	0	0
05/11/15	75.39	43.57	31.82	88.59	86.39	87.64	86.87	-0.48	7.00	3.00	2.752	24	0	0
06/11/15	74.54	43.93	30.61	96.06	93.66	95.42	94.54	-0.86	7.00	3.00	2.871	24	0	0
07/11/15	74.96	44.03	30.93	99.85	97.40	99.42	98.49	-1.09	7.00	3.00	3.018	24	0	0
08/11/15	75.25	43.93	31.32	105.17	102.55	104.98	104.04	-1.49	7.00	3.00	3.216	24	0	0
09/11/15	74.63	44.23	30.40	104.98	102.38	104.75	103.77	-1.39	7.00	3.00	3.119	24	0	0
10/11/15	74.36	44.32	30.04	110.44	107.75	110.48	109.43	-1.68	7.00	3.00	3.244	24	0	0
11/11/15	73.67	44.09	29.58	103.17	100.71	102.82	101.66	-1.15	7.00	3.00	2.983	24	0	0
12/11/15	75.05	43.57	31.48	97.09	94.66	96.53	95.65	-0.99	7.00	3.00	2.983	24	0	0
13/11/15	77.16	43.63	33.53	92.34	89.92	91.67	90.85	-0.93	7.00	3.00	3.021	24	0	0
14/11/15	81.52	44.40	37.12	94.64	91.92	94.39	93.52	-1.60	7.00	3.00	3.417	24	0	0
15/11/15	83.68	44.95	38.73	97.81	94.84	97.92	96.99	-2.15	7.00	3.00	3.679	24	0	0
16/11/15	83.60	44.23	39.37	88.50	85.84	88.12	87.30	-1.46	7.00	3.00	3.385	24	0	0
17/11/15	83.31	44.21	39.10	88.83	86.15	88.48	87.68	-1.53	7.00	3.00	3.371	24	0	0
18/11/15	82.98	44.26	38.72	92.19	89.47	91.94	91.06	-1.59	7.00	3.00	3.472	24	0	0
19/11/15	82.72	44.47	38.25	94.42	91.63	94.27	93.38	-1.75	7.00	3.00	3.512	24	0	0
20/11/15	80.67	45.31	35.36	108.29	105.20	108.70	107.63	-2.43	7.00	3.00	3.728	24	0	0
21/11/15	76.63	45.03	31.60	116.27	113.28	116.74	115.62	-2.34	7.00	3.00	3.584	24	0	0
22/11/15	75.24	43.17	32.07	101.51	98.98	101.22	100.31	-1.33	7.00	3.00	3.180	24	0	0
23/11/15	75.47	42.91	32.56	90.09	87.83	89.27	88.47	-0.64	7.00	3.00	2.866	24	0	0
24/11/15	76.82	43.74	33.08	99.51	96.96	99.24	98.34	-1.38	7.00	3.00	3.212	24	0	0
25/11/15	79.80	43.29	36.51	90.78	88.26	90.29	89.49	-1.23	7.00	3.00	3.229	24	0	0
26/11/15	80.89	44.21	36.68	96.98	94.22	96.86	95.97	-1.75	7.00	3.00	3.462	24	0	0
27/11/15	80.89	45.62	35.27	108.55	105.48	108.99	107.89	-2.41	7.00	3.00	3.726	24	0	0
28/11/15	81.40	44.43	36.97	98.45	95.63	98.46	97.52	-1.69	7.00	3.00	3.542	24	0	0
29/11/15	82.24	43.62	38.62	92.29	89.58	92.09	91.26	-1.68	7.00	3.00	3.463	24	0	0
Итого:				3053.57	2972.73	3043.30	3015.06	-42.33			100.000	744	0	0
Средние:	77.80	44.10	33.70						7.00	3.00				

Итоговые параметры на 30/11/15г. 16 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/11/15	31917.83	31038.32	31141.02	30797.42	240.90	960.187	9533	23

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9556ч

Представитель абонента Алфед Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/15г. 30/11/15г.Абонент: ООО УК "Уссурийск"Адрес: Уссурийск, 35А

Тепловычислитель ВКТ7 сет.М 1

Договорные расходы:

И сет.воды: т.сут Мгис= т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Адрес: _____

Проектная мощность:

С под макс= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч

G обр макс= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00229068

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ΔT=0 T3=0

КС=0х27Е1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	ВНР	БРС	НС
°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
01/11/15	66.50	46.26	20.24	252.17	248.21	252.26	249.71	-1.50	6.00	5.00	5.022	24	0	
02/11/15	66.45	45.45	21.00	228.93	224.35	227.98	225.77	-1.42	6.00	5.00	4.712	24	0	
03/11/15	64.92	44.79	20.13	214.70	210.58	213.96	211.96	-1.38	6.00	5.00	4.240	24	0	
04/11/15	64.26	44.52	19.74	220.10	215.97	219.41	217.35	-1.38	6.00	5.00	4.263	24	0	
05/11/15	65.15	45.18	19.97	222.52	218.23	221.74	219.59	-1.36	6.00	5.00	4.356	24	0	
06/11/15	64.06	46.07	17.99	261.77	256.88	261.06	258.43	-1.55	6.00	5.00	4.619	24	0	
07/11/15	64.38	46.77	17.61	274.03	268.86	273.34	270.51	-1.65	6.00	5.00	4.736	24	0	
08/11/15	64.29	46.96	17.33	298.43	292.83	297.71	294.61	-1.78	6.00	5.00	5.072	24	0	
09/11/15	64.14	47.67	16.47	329.16	323.02	328.47	324.99	-1.97	6.00	5.00	5.321	24	0	
10/11/15	64.22	47.82	16.40	322.41	316.35	321.70	318.22	-1.87	6.00	5.00	5.189	24	0	
11/11/15	64.33	46.89	17.44	293.82	288.30	293.05	290.00	-1.70	6.00	5.00	5.025	24	0	
12/11/15	63.39	46.88	16.51	305.52	299.91	304.91	301.75	-1.84	6.00	5.00	4.952	24	0	
13/11/15	64.09	47.10	16.98	307.17	301.44	303.44	300.24	-1.80	6.00	5.00	5.116	24	0	
14/11/15	65.68	48.38	17.30	336.06	329.19	338.15	331.48	-2.00	6.00	5.00	5.703	24	0	
15/11/15	68.45	48.96	19.49	312.56	305.98	309.41	305.93	-0.05	6.00	5.00	5.968	24	0	
16/11/15	67.86	47.68	20.18	282.73	276.85	281.47	278.48	-1.53	6.00	5.00	5.584	24	0	
17/11/15	68.62	47.61	21.01	274.79	268.98	273.43	270.45	-1.51	6.00	5.00	5.652	24	0	
18/11/15	68.95	47.75	21.19	277.12	271.19	275.75	272.80	-1.51	6.00	5.00	5.746	24	0	
19/11/15	68.28	47.85	20.43	287.56	281.52	286.27	283.17	-1.65	6.00	5.00	5.751	24	0	
20/11/15	68.31	48.64	19.67	309.06	303.37	308.54	305.10	-1.73	6.00	5.00	5.965	24	0	
21/11/15	68.35	47.71	20.64	275.33	269.53	274.06	271.09	-1.56	6.00	5.00	5.562	24	0	
22/11/15	67.17	44.95	22.22	237.69	232.94	236.50	234.23	-1.39	6.00	5.00	5.170	24	0	
23/11/15	65.51	44.64	20.87	218.94	214.67	218.05	215.02	-1.35	6.00	5.00	4.480	24	0	
24/11/15	66.01	46.30	19.71	269.89	264.55	268.85	265.13	-1.58	6.00	5.00	5.212	24	0	
25/11/15	67.90	46.10	21.80	246.32	241.19	245.08	241.63	-1.44	6.00	5.00	5.258	24	0	
26/11/15	67.81	47.30	20.51	276.04	270.32	274.60	271.90	-1.58	6.00	5.00	5.546	24	0	
27/11/15	68.74	48.44	20.30	293.59	287.34	292.22	289.06	-1.72	6.00	5.00	5.833	24	0	
28/11/15	68.55	46.83	21.72	261.36	255.81	260.06	257.38	-1.57	6.00	5.00	5.552	24	0	
29/11/15	68.70	46.38	22.32	252.26	246.90	250.94	248.39	-1.49	6.00	5.00	5.507	24	0	
30/11/15	67.73	47.12	20.61	277.56	271.82	276.26	273.35	-1.53	6.00	5.00	5.529	24	0	

Итого: | | | | 18221.49 | 18057.27 | 18189.01 | 18103.76 | -46.49 | | | 1156.71 | 1720 | 0 |

Средние: | 66.43 | 46.83 | 19.60 | | | | | | 6.00 | 5.00 | | | |

Итоговые параметры на 01/12/15г. 0 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	ВНР	БРС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

01/12/15 | 85476.03 | 83691.38 | 84443.44 | 83807.31 | -115.93 | 1433.703 | 10205 | 5729

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1214ч

Представитель абонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____

ОАО «Канонер»
420021, г.Казань, ул.Гукая, 162
СЛУЖБА ЭНЕРГОСБЫТА

01 ДЕК 2015

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Подпись _____