Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128

Адрес ул. Чистопольская д.68 жилая часть Телефон 89600505079

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 088413

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.15	0.882	49.1582	49.0918	0.0664	-	70.3	52.5	17.8	0.00	24.00	
02.10.15	0.867	58.6309	58.7813	-	0.1504	68.6	53.9	14.7	0.00	24.00	
03.10.15	0.925	49.5527	49.6152	-	0.0625	70.6	52.0	18.6	0.00	24.00	
04.10.15	0.990	66.7090	66.7969	-	0.0879	68.4	53.7	14.7	0.00	24.00	
05.10.15	1.939	93.7539	93.6426	0.1113	-	68.8	48.2	20.6	0.00	24.00	
06.10.15	2.508	107.0059	107.1992	-	0.1934	69.7	46.3	23.4	0.00	24.00	
07.10.15	3.034	130.4063	130.5273	-	0.1211	70.3	47.1	23.2	0.00	24.00	
08.10.15	3.347	137.9551	137.5723	0.3828	-	72.2	48.0	24.2	0.00	24.00	
09.10.15	3.414	120.8301	120.5996	0.2305	-	75.8	47.7	28.2	0.00	24.00	
10.10.15	3.529	130.7695	130.5488	0.2207	-	75.1	48.2	26.9	0.00	24.00	
11.10.15	3.504	122.8398	122.8125	0.0273	-	75.9	47.5	28.4	0.00	24.00	
12.10.15	3.304	113.6172	113.2656	0.3516	-	76.0	47.0	29.0	0.00	24.00	
13.10.15	2.905	93.6328	93.3965	0.2363	-	75.9	44.9	31.0	0.00	24.00	
14.10.15	2.617	95.9902	95.7129	0.2773	-	72.5	45.3	27.2	0.00	24.00	
15.10.15	2.798	110.6309	110.5469	0.0840	-	70.9	45.7	25.2	0.00	24.00	
16.10.15	2.626	101.1484	100.9805	0.1680	-	71.3	45.4	25.9	0.00	24.00	
17.10.15	2.580	98.9609	99.0137	-	0.0527	71.2	45.2	26.0	0.00	24.00	
18.10.15	2.591	103.5371	103.5195	0.0176	-	70.7	45.8	24.9	0.00	24.00	
19.10.15	2.169	92.8555	92.3613	0.4941	-	70.1	46.8	23.3	0.00	24.00	D
20.10.15	3.282	135.6426	134.4570	1.1855	-	71.3	47.2	24.1	0.02	23.98	U
21.10.15	3.424	127.1172	126.1758	0.9414	-	73.9	47.1	26.8	0.00	24.00	
22.10.15	3.324	121.3809	120.6172	0.7637	-	74.3	47.0	27.3	0.00	24.00	
23.10.15	3.321	120.0488	119.4590	0.5898	-	74.3	46.7	27.6	0.00	24.00	
24.10.15	3.297	125.7188	125.0801	0.6387	-	73.2	47.1	26.1	0.00	24.00	
25.10.15	3.391	125.6094	125.5098	0.0996	-	73.7	46.8	26.9	0.00	24.00	
26.10.15	3.310	135.8320	134.9727	0.8594	-	71.7	47.4	24.3	0.00	24.00	
27.10.15	2.992	111.7598	111.6289	0.1309	-	72.8	46.1	26.7	0.00	24.00	
28.10.15	3.097	123.4023	123.2246	0.1777	-	72.1	47.0	25.0	0.05	23.95	D
29.10.15	3.416	124.0664	123.3320	0.7344	-	73.9	46.4	27.5	0.00	24.00	
Итого	79.385	3128.5625	3120.4414	8.7890	0.6680	72.5	47.2	25.3	0.08	695.92	0.08

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
29.10.15 24:00	681.062	25245.12	25123.40	6853.89
01.10.15 00:00	601.677	22116.56	22002.96	6157.97
Итого	79.385	3128.56	3120.44	695.92

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 695.92 час.

Период отключения питания (U) 0.02 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.05 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т

Адрес ул. Чистопольская 70 жилая часть Телефон 89600505079

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 087380

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
	Гкал	M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.15	1.192	60.9414	61.5703	-	0.6289	70.6	51.1	19.5	0.00	24.00	
02.10.15	1.199	71.9922	72.7070	-	0.7148	68.9	52.3	16.6	0.00	24.00	
03.10.15	1.226	60.8574	61.5371	-	0.6797	70.8	50.7	20.1	0.00	24.00	
04.10.15	1.310	78.8145	79.5684	-	0.7539	68.6	52.1	16.5	0.00	24.00	
05.10.15	2.708	122.0645	122.7461	-	0.6816	69.0	46.9	22.1	0.00	24.00	
06.10.15	3.582	147.8691	148.3223	-	0.4531	69.9	45.7	24.1	0.00	24.00	
07.10.15	4.168	173.6523	174.3379	-	0.6855	70.4	46.5	23.9	0.00	24.00	
08.10.15	4.380	168.7852	169.5117	-	0.7266	72.5	46.6	25.9	0.00	24.00	
09.10.15	4.286	142.2598	142.6152	-	0.3555	75.9	45.9	30.0	0.00	24.00	
10.10.15	4.455	152.7012	152.9980	-	0.2969	75.2	46.1	29.1	0.00	24.00	
11.10.15	4.629	154.4727	154.8457	-	0.3730	76.1	46.2	29.9	0.00	24.00	
12.10.15	4.462	148.0703	148.4648	-	0.3945	76.1	46.1	30.1	0.00	24.00	
13.10.15	3.992	127.1191	127.4980	-	0.3789	76.1	44.7	31.3	0.00	24.00	
14.10.15	3.768	134.8379	135.3359	-	0.4980	72.9	45.0	27.9	0.00	24.00	
15.10.15	3.889	151.8105	152.3848	-	0.5742	71.0	45.5	25.5	0.00	24.00	
16.10.15	3.777	142.6152	143.0430	-	0.4277	71.6	45.1	26.4	0.00	24.00	
17.10.15	3.882	149.6855	150.2090	-	0.5234	71.3	45.5	25.9	0.00	24.00	
18.10.15	3.907	155.8164	156.4355	-	0.6191	70.9	45.9	25.0	0.00	24.00	
19.10.15	2.998	121.0410	121.5762	-	0.5352	70.4	45.7	24.7	0.06	23.94	D
20.10.15	4.402	170.8477	171.6074	-	0.7598	71.4	45.8	25.7	0.00	24.00	
21.10.15	4.403	153.1563	153.7324	-	0.5762	74.1	45.4	28.7	0.00	24.00	
22.10.15	4.515	156.9805	157.5332	-	0.5527	74.4	45.8	28.7	0.00	24.00	
23.10.15	4.318	146.9395	147.4941	-	0.5547	74.5	45.1	29.3	0.00	24.00	
24.10.15	4.276	151.6543	152.2637	-	0.6094	73.3	45.2	28.1	0.00	24.00	
25.10.15	4.522	157.8945	158.5117	-	0.6172	73.9	45.3	28.6	0.00	24.00	
26.10.15	4.334	164.8438	165.4219	-	0.5781	71.8	45.6	26.2	0.00	24.00	
27.10.15	4.027	143.0020	143.4941	-	0.4922	72.9	44.9	28.1	0.00	24.00	
28.10.15	4.020	149.5527	150.2891	-	0.7363	72.6	45.8	26.8	0.11	23.89	D
29.10.15	4.362	150.6465	151.1875	-	0.5410	74.0	45.2	28.9	0.00	24.00	
Итого	106.990	4010.9238	4027.2422	0.0000	16.3181	72.7	46.1	26.6	0.16	695.84	0.16

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
29.10.15 24:00	900.773	30276.35	30526.20	6857.34
01.10.15 00:00	793.783	26265.43	26498.96	6161.50
Итого	106.990	4010.92	4027.24	695.84

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 695.84 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.16 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

Организация ООО "УК Уют"
Адрес ул.Чистопольская 72 жилая часть
Номер договора 11128Т
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
Телефон
Дата последующей поверки теплосчетчика
Номер теплосчетчика 335151

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	Температура, °C t1	t2	t1-t2	Время, час Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
01.10.15	1.517	89.4258	90.3672	-	0.9414	70.2	53.3	16.9	0.00	24.00	
02.10.15	1.546	105.1328	106.0625	-	0.9297	68.8	54.2	14.6	0.00	24.00	
03.10.15	1.625	90.7461	91.4063	-	0.6602	70.4	52.6	17.8	0.00	24.00	
04.10.15	1.744	128.3359	129.3242	-	0.9883	68.5	55.0	13.5	0.00	24.00	
05.10.15	3.120	153.6602	153.5586	0.1016	-	68.9	48.6	20.2	0.00	24.00	
06.10.15	4.268	180.5273	181.3164	-	0.7891	69.7	46.1	23.6	0.00	24.00	
07.10.15	4.932	207.8164	208.1133	-	0.2969	70.3	46.7	23.7	0.00	24.00	
08.10.15	5.490	216.6367	216.0117	0.6250	-	72.5	47.3	25.3	0.00	24.00	
09.10.15	5.603	199.2461	198.7578	0.4883	-	75.2	47.2	28.0	0.00	24.00	
10.10.15	5.865	210.5430	209.3555	1.1875	-	75.2	47.4	27.8	0.00	24.00	
11.10.15	6.051	211.0234	210.1953	0.8281	-	76.0	47.4	28.6	0.00	24.00	
12.10.15	5.896	205.8633	205.1875	0.6758	-	75.9	47.3	28.6	0.00	24.00	
13.10.15	5.021	161.8164	161.4648	0.3516	-	75.9	45.0	31.0	0.00	24.00	
14.10.15	4.704	171.7461	171.6523	0.0938	-	72.8	45.5	27.3	0.00	24.00	
15.10.15	4.792	192.4141	192.0859	0.3281	-	70.8	46.0	24.8	0.00	24.00	
16.10.15	4.689	180.1133	180.0625	0.0508	-	71.4	45.5	26.0	0.00	24.00	
17.10.15	4.731	183.2461	183.1680	0.0781	-	71.2	45.4	25.7	0.00	24.00	
18.10.15	4.694	189.9492	189.9570	-	0.0078	70.8	46.1	24.6	0.00	24.00	
19.10.15	3.673	154.1602	153.6406	0.5195	-	70.2	46.5	23.7	1.62	22.38	D
20.10.15	5.447	217.7344	217.3906	0.3438	-	71.2	46.3	24.9	0.00	24.00	
21.10.15	5.795	209.2148	208.5352	0.6797	-	73.9	46.2	27.6	0.00	24.00	
22.10.15	5.961	215.9102	215.7422	0.1680	-	74.3	46.8	27.5	0.00	24.00	
23.10.15	5.666	200.1758	200.1719	0.0039	-	74.3	46.1	28.2	0.00	24.00	
24.10.15	5.465	196.6914	196.6445	0.0469	-	73.2	45.5	27.7	0.00	24.00	
25.10.15	5.540	195.8477	195.9531	-	0.1055	73.7	45.5	28.2	0.00	24.00	
26.10.15	5.354	206.4688	206.4648	0.0039	-	71.7	45.8	25.8	0.00	24.00	
27.10.15	4.973	178.5273	178.4219	0.1055	-	72.7	44.9	27.8	0.00	24.00	
28.10.15	5.089	189.0195	182.1875	6.8320	-	72.7	45.8	26.8	0.00	24.00	
29.10.15	5.435	187.3047	187.3477	-	0.0430	73.9	44.9	28.9	0.00	24.00	
Итого	134.687	5229.2969	5220.5469	13.5119	4.7619	72.5	46.9	25.7	1.62	694.38	1.62

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Тр
29.10.15 24:00	1220.147	46046.28	45971.36	6868.53
01.10.15 00:00	1085.460	40816.98	40750.82	6174.16
Итого	134.687	5229.30	5220.55	694.38

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 694.38 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
Период t1-t2 < min (D) 1.62 час. Период G<min (g) 0.00 час.
Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т
Адрес Чистопольская 74 ТП-1 жилая часть Телефон 89600505079
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 087745
Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.15	0.894	55.6641	55.6699	-	0.0059	69.4	53.4	16.0	0.00	24.00	
02.10.15	0.904	63.9492	64.1289	-	0.1797	68.3	54.3	14.0	0.00	24.00	
03.10.15	0.950	55.1465	55.3555	-	0.2090	69.7	52.6	17.1	0.00	24.00	
04.10.15	1.018	77.0566	77.2500	-	0.1934	67.9	54.8	13.1	0.00	24.00	
05.10.15	2.015	101.6230	99.2188	2.4043	-	68.5	48.8	19.7	0.00	24.00	
06.10.15	2.683	116.0176	116.4219	-	0.4043	69.4	46.4	23.0	0.00	24.00	
07.10.15	3.050	126.6855	126.9648	-	0.2793	70.2	46.2	24.0	0.00	24.00	
08.10.15	3.362	129.6504	129.5625	0.0879	-	72.4	46.5	25.8	0.00	24.00	
09.10.15	3.456	119.3398	119.4082	-	0.0684	75.2	46.3	28.9	0.00	24.00	
10.10.15	3.588	127.2656	127.4512	-	0.1855	75.0	46.9	28.1	0.00	24.00	
11.10.15	3.648	125.1699	125.2578	-	0.0879	75.8	46.7	29.1	0.00	24.00	
12.10.15	3.360	114.1914	114.2148	-	0.0234	75.6	46.3	29.3	0.00	24.00	
13.10.15	2.944	94.3984	94.8223	-	0.4238	75.5	44.4	31.1	0.00	24.00	
14.10.15	2.738	100.6465	100.8906	-	0.2441	72.5	45.4	27.1	0.00	24.00	
15.10.15	2.875	116.5078	117.1270	-	0.6191	70.6	46.0	24.6	0.00	24.00	
16.10.15	2.732	106.3340	106.5566	-	0.2227	71.2	45.6	25.6	0.00	24.00	
17.10.15	2.843	114.6289	114.9648	-	0.3359	71.0	46.3	24.7	0.00	24.00	
18.10.15	2.847	117.4492	117.6953	-	0.2461	70.6	46.4	24.2	0.00	24.00	
19.10.15	2.072	84.2188	84.5938	-	0.3750	69.8	45.3	24.5	3.86	20.14	D
20.10.15	3.257	129.5059	129.9688	-	0.4629	71.1	46.0	25.1	0.02	23.98	U
21.10.15	3.341	119.5996	119.7695	-	0.1699	73.6	45.8	27.9	0.00	24.00	
22.10.15	3.437	122.6895	122.9473	-	0.2578	74.1	46.1	27.9	0.00	24.00	
23.10.15	3.292	114.6367	114.8750	-	0.2383	74.1	45.4	28.6	0.00	24.00	
24.10.15	3.245	118.7852	119.0410	-	0.2559	73.0	45.7	27.2	0.00	24.00	
25.10.15	3.446	125.5840	126.0078	-	0.4238	73.5	46.1	27.4	0.00	24.00	
26.10.15	3.304	130.1484	130.6445	-	0.4961	71.5	46.2	25.3	0.00	24.00	
27.10.15	3.113	115.5820	115.7656	-	0.1836	72.5	45.6	26.8	0.00	24.00	
28.10.15	3.257	124.8438	124.0742	0.7695	-	72.2	46.2	26.0	0.00	24.00	
29.10.15	3.423	121.8320	122.1328	-	0.3008	73.6	45.6	28.0	0.00	24.00	
Итого	81.093	3169.1504	3172.7813	3.2617	6.8926	72.2	46.7	25.5	3.88	692.12	3.88

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
29.10.15 24:00	725.534	27022.43	27053.23	6915.58
01.10.15 00:00	644.441	23853.28	23880.45	6223.46
Итого	81.093	3169.15	3172.78	692.12

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 692.12 час.

Период отключения питания (U) 0.02 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
Период t1-t2 < min (D) 3.86 час. Период G<min (g) 0.00 час.
Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т
Адрес ул. Чистопольская 74 ТП-2 жилая часть Телефон 89600505079
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 091955
Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.15	0.816	55.1113	55.1270	-	0.0156	69.4	54.7	14.7	0.00	24.00	
02.10.15	0.775	59.8320	59.7793	0.0527	-	68.4	55.5	12.8	0.00	24.00	
03.10.15	0.779	51.8945	51.9023	-	0.0078	69.6	54.6	14.9	0.01	23.99	E
04.10.15	0.830	66.7441	66.6914	0.0527	-	67.9	55.5	12.3	0.00	24.00	
05.10.15	1.650	92.9414	91.6660	1.2754	-	68.5	50.8	17.7	0.17	23.83	U
06.10.15	2.282	109.6250	108.8145	0.8105	-	69.5	48.7	20.7	0.00	24.00	
07.10.15	2.696	131.2188	130.3926	0.8262	-	70.2	49.7	20.5	0.00	24.00	
08.10.15	2.951	134.7910	133.9219	0.8691	-	72.4	50.6	21.8	0.00	24.00	
09.10.15	3.015	122.7754	121.9063	0.8691	-	75.1	50.6	24.5	0.00	24.00	
10.10.15	3.025	125.6660	124.7793	0.8867	-	75.0	51.0	24.0	0.00	24.00	
11.10.15	3.190	125.9043	125.0254	0.8789	-	75.7	50.5	25.2	0.00	24.00	
12.10.15	3.014	117.7500	116.9004	0.8496	-	75.6	50.1	25.5	0.00	24.00	
13.10.15	2.653	96.3027	95.6094	0.6934	-	75.6	48.1	27.5	0.00	24.00	
14.10.15	2.378	96.1309	95.6621	0.4688	-	72.5	47.9	24.6	0.00	24.00	
15.10.15	2.569	116.6563	115.8887	0.7676	-	70.6	48.7	21.9	0.00	24.00	
16.10.15	2.446	105.8965	105.2344	0.6621	-	71.2	48.2	23.0	0.00	24.00	
17.10.15	2.467	108.6387	107.8965	0.7422	-	70.8	48.2	22.6	0.00	24.00	
18.10.15	2.474	111.7520	111.0332	0.7188	-	70.5	48.4	22.1	0.00	24.00	
19.10.15	1.841	86.4531	85.9902	0.4629	-	69.9	48.7	21.2	6.46	17.54	D
20.10.15	2.832	133.4629	132.7695	0.6934	-	71.1	50.0	21.1	0.02	23.98	U
21.10.15	2.891	121.0000	120.2422	0.7578	-	73.6	49.8	23.8	0.00	24.00	
22.10.15	2.947	122.3848	121.8555	0.5293	-	74.0	50.1	24.0	0.00	24.00	
23.10.15	2.831	115.4551	114.9492	0.5059	-	74.1	49.6	24.4	0.00	24.00	
24.10.15	2.782	118.8320	118.1621	0.6699	-	73.0	49.7	23.3	0.00	24.00	
25.10.15	2.874	118.4492	117.8945	0.5547	-	73.5	49.4	24.2	0.00	24.00	
26.10.15	2.843	132.3145	131.6074	0.7070	-	71.5	50.1	21.4	0.00	24.00	
27.10.15	2.616	110.3672	109.9023	0.4648	-	72.5	48.8	23.6	0.00	24.00	
28.10.15	2.652	113.6094	112.1387	1.4707	-	72.3	49.1	23.3	0.00	24.00	D
29.10.15	2.805	114.6484	114.2266	0.4219	-	73.6	49.2	24.4	0.00	24.00	
Итого	69.922	3116.6074	3097.9688	18.6621	0.0234	72.3	49.9	22.3	6.67	689.33	6.67

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
29.10.15 24:00	567.850	21880.24	21659.70	6058.47
01.10.15 00:00	497.928	18763.64	18561.73	5369.14
Итого	69.922	3116.61	3097.97	689.33

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 689.33 час.

Период отключения питания (U) 0.20 час. Период функц.отказа (E) 0.01 час.
Период t1-t2 < min (D) 6.46 час. Период G<min (g) 0.00 час.
Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/10/15г.-29/10/15г.

Договор N: _____

Абонент: _____

Адрес: Чкаловский, 76

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 Зав.N 1

Предель измерений:

Договорные расходы:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

М сет.воды= _____ т.с/г Мгвс= _____ т.с/г

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00071296 ПВОЛ 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 Т1=0 Т3=1 КС=0Х03АD ПО 3.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01/10/15	170.12	154.83	15.29	96.03	93.60	95.96	92.67	0.00	1.23	7.00	5.00	1.437	24	0	
02/10/15	169.21	156.48	12.76	115.65	112.54	115.60	110.80	0.00	1.68	7.00	5.00	1.442	24	0	
03/10/15	170.34	157.41	12.93	110.54	106.48	106.48	104.86	0.00	3.04	7.00	5.00	1.997	24	0	
04/10/15	168.30	155.26	13.13	127.24	124.88	124.88	121.50	0.00	3.21	7.00	5.00	1.834	24	0	
05/10/15	168.85	148.35	20.50	164.33	161.33	163.40	160.82	0.00	1.60	7.00	5.00	3.401	24	0	
06/10/15	169.77	147.67	22.1	232.12	227.63	229.63	225.25	0.00	1.93	7.00	5.00	5.025	24	0	
07/10/15	170.45	148.97	21.48	299.32	293.60	296.32	290.20	0.00	3.40	7.00	5.00	6.286	24	0	
08/10/15	172.49	150.36	22.13	306.35	300.63	302.62	296.95	0.04	2.24	7.00	5.00	6.781	24	0	
09/10/15	175.64	150.08	25.54	271.76	266.58	268.15	262.89	0.00	1.89	7.00	5.00	6.851	24	0	
10/10/15	175.27	150.34	24.93	281.74	276.60	278.15	272.86	0.06	1.81	7.00	5.00	7.019	24	0	
11/10/15	176.03	150.77	25.26	284.78	279.34	278.06	274.14	0.15	2.65	7.00	5.00	6.956	24	0	
12/10/15	175.96	150.09	25.87	259.61	254.81	253.32	250.34	0.09	2.67	7.00	5.00	5.617	24	0	
13/10/15	175.87	147.60	28.27	203.81	199.83	198.91	196.73	0.00	1.84	7.00	5.00	5.068	24	0	
14/10/15	172.93	147.08	25.85	200.63	196.90	196.17	194.31	0.02	1.79	7.00	5.00	5.467	24	0	
15/10/15	170.86	146.47	24.39	229.17	224.96	224.68	223.40	0.00	1.66	7.00	5.00	5.110	24	0	
16/10/15	171.46	146.74	24.72	211.36	206.93	207.04	205.51	0.01	1.62	7.00	5.00	4.988	24	0	
17/10/15	171.09	146.65	24.43	208.81	204.12	206.58	202.48	0.00	1.64	7.00	5.00	4.959	24	0	
18/10/15	170.74	146.39	24.35	208.20	203.54	203.85	201.77	0.01	1.77	7.00	5.00	4.191	24	0	
19/10/15	170.26	146.88	23.38	183.23	179.18	179.42	177.53	0.21	1.65	7.00	5.00	6.379	24	0	
20/10/15	171.43	148.50	22.93	284.47	278.30	278.01	275.92	0.00	2.08	7.00	5.00	6.551	24	0	
21/10/15	173.90	149.73	24.17	277.59	270.55	271.35	268.81	0.00	2.04	7.00	5.00	6.495	24	0	
22/10/15	174.31	150.19	24.12	275.77	269.33	269.84	266.65	0.00	2.38	7.00	5.00	6.228	24	0	
23/10/15	174.44	149.68	24.76	257.69	251.46	251.99	249.07	0.00	2.29	7.00	5.00	6.001	24	0	
24/10/15	173.23	148.79	24.44	261.35	254.33	253.12	252.38	0.01	2.91	7.00	5.00	6.563	24	0	
25/10/15	173.72	148.82	24.90	269.87	263.48	263.47	260.51	0.00	2.87	7.00	5.00	6.046	24	0	
26/10/15	171.82	148.66	23.16	267.03	260.92	260.80	258.28	0.00	2.52	7.00	5.00	5.665	24	0	
27/10/15	172.87	148.56	24.31	238.39	233.26	232.99	230.40	0.03	2.36	7.00	5.00	5.554	24	0	
28/10/15	172.26	148.68	23.58	241.04	235.31	236.36	233.71	0.03	1.70	7.00	5.00	6.345	24	0	
29/10/15	173.88	149.50	24.38	266.49	260.02	259.98	255.00	0.00	5.02	7.00	5.00	6.345	24	0	
Итого:				6628.43	6472.66	6482.54	6408.39	1.03	64.27			151.684	647	0	
Средние:	172.33	149.64	22.69							7.00	5.00				

Итоговые параметры на 30/10/15г. 0 ч

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/10/15	141988.32	138082.28	138594.84	134979.28	7.82	3104.00	4001.149	21534	2913

Период нормальной работы 697ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24047ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т
Адрес ул. Сибгата Хакима 31 жилая часть Телефон 89600505079
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092235
Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	Температура, °C t1	t2	t1-t2	Время, час Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
01.10.15	0.930	49.6270	49.9277	-	0.3008	69.3	50.7	18.6	0.00	24.00	
02.10.15	0.912	50.6855	51.0801	-	0.3945	68.8	50.9	17.9	0.00	24.00	
03.10.15	0.935	48.6934	49.1387	-	0.4453	69.4	50.3	19.1	0.00	24.00	
04.10.15	0.940	55.5156	55.9492	-	0.4336	68.0	51.1	16.8	0.00	24.00	
05.10.15	1.809	84.0625	84.5156	-	0.4531	68.7	47.2	21.4	0.00	24.00	
06.10.15	2.736	113.9629	114.5430	-	0.5801	69.3	45.3	23.9	0.00	24.00	
07.10.15	3.128	130.8047	131.1816	-	0.3770	70.2	46.4	23.8	0.00	24.00	
08.10.15	3.534	143.2695	143.8047	-	0.5352	72.4	47.8	24.6	0.00	24.00	
09.10.15	3.606	135.0566	135.6289	-	0.5723	74.5	47.9	26.6	0.00	24.00	
10.10.15	3.759	138.9316	139.7168	-	0.7852	75.3	48.4	27.0	0.00	24.00	
11.10.15	3.757	134.9355	135.4199	-	0.4844	75.8	48.1	27.8	0.00	24.00	
12.10.15	3.713	136.0098	136.5703	-	0.5605	75.6	48.4	27.2	0.00	24.00	
13.10.15	3.159	103.9277	104.6309	-	0.7031	75.7	45.4	30.3	0.00	24.00	
14.10.15	2.919	101.5918	102.4238	-	0.8320	73.4	44.7	28.7	0.00	24.00	
15.10.15	2.922	115.8809	116.6973	-	0.8164	70.4	45.3	25.1	0.00	24.00	
16.10.15	2.909	109.6289	110.5918	-	0.9629	71.5	45.0	26.4	0.00	24.00	
17.10.15	2.937	113.3105	114.2129	-	0.9023	70.9	45.0	25.8	0.00	24.00	
18.10.15	2.885	112.3164	113.2422	-	0.9258	70.7	45.1	25.6	0.00	24.00	
19.10.15	2.187	85.5820	86.1797	-	0.5977	70.0	44.5	25.5	0.00	24.00	D
20.10.15	3.415	136.4824	136.7441	-	0.2617	71.2	46.2	24.9	0.00	24.00	
21.10.15	3.558	134.8477	135.1055	-	0.2578	73.3	47.0	26.3	0.00	24.00	
22.10.15	3.613	134.2441	134.4590	-	0.2148	74.0	47.1	26.8	0.00	24.00	
23.10.15	3.455	121.8301	122.1367	-	0.3066	74.5	46.2	28.3	0.00	24.00	
24.10.15	3.417	127.3730	127.6426	-	0.2695	72.9	46.2	26.7	0.00	24.00	
25.10.15	3.483	123.5371	123.8906	-	0.3535	73.7	45.6	28.1	0.00	24.00	
26.10.15	3.494	135.6250	136.0195	-	0.3945	71.8	46.2	25.7	0.00	24.00	
27.10.15	3.126	113.8125	114.5352	-	0.7227	72.2	44.8	27.4	0.00	24.00	
28.10.15	3.270	119.2520	119.9063	-	0.6543	72.7	45.4	27.3	0.00	24.00	
29.10.15	3.422	120.8828	120.6270	0.2559	-	73.6	45.4	28.2	0.00	24.00	
Итого	83.927	3231.6797	3246.5215	0.2559	15.0976	72.4	46.6	25.9	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Тр
29.10.15 24:00	669.002	24355.08	24482.80	6628.75
01.10.15 00:00	585.075	21123.40	21236.28	5932.76
Итого	83.927	3231.68	3246.52	696.00

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 696.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т

Адрес ул. Сибгата Хакима 33 жилая часть Телефон 89600505079

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092245

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.15	1.131	51.9297	51.9434	-	0.0137	70.3	48.6	21.7	0.00	24.00	
02.10.15	1.145	58.9766	59.1074	-	0.1309	69.0	49.7	19.3	0.00	24.00	
03.10.15	1.231	54.5508	54.7324	-	0.1816	70.6	48.1	22.5	0.00	24.00	
04.10.15	1.275	66.7871	67.0742	-	0.2871	68.5	49.5	19.0	0.00	24.00	
05.10.15	2.377	101.0020	98.7871	2.2148	-	69.0	45.6	23.4	0.00	24.00	
06.10.15	3.552	140.7246	139.7578	0.9668	-	70.0	44.8	25.2	0.00	24.00	
07.10.15	4.446	194.1133	191.1484	2.9648	-	70.6	47.8	22.8	0.00	24.00	
08.10.15	4.767	199.1973	196.0488	3.1484	-	72.5	48.7	23.8	0.00	24.00	
09.10.15	4.841	172.7305	170.0527	2.6777	-	75.8	47.9	27.9	0.00	24.00	
10.10.15	4.921	182.0820	179.3945	2.6875	-	75.4	48.4	26.9	0.00	24.00	
11.10.15	5.142	182.2012	179.3672	2.8340	-	76.2	48.1	28.1	0.00	24.00	
12.10.15	4.948	175.8613	173.2227	2.6387	-	76.2	48.1	28.0	0.00	24.00	
13.10.15	4.470	149.0938	147.2129	1.8809	-	76.1	46.2	29.9	0.00	24.00	
14.10.15	4.016	140.8105	139.4688	1.3418	-	73.1	44.7	28.4	0.00	24.00	
15.10.15	4.261	168.7461	166.7090	2.0371	-	71.1	45.9	25.2	0.00	24.00	
16.10.15	3.987	148.9063	147.5762	1.3301	-	71.6	45.0	26.7	0.00	24.00	
17.10.15	3.856	142.9570	141.6563	1.3008	-	71.3	44.4	26.9	0.00	24.00	
18.10.15	3.963	146.3164	145.0996	1.2168	-	71.0	44.0	27.0	0.00	24.00	
19.10.15	3.140	125.4961	124.2539	1.2422	-	70.5	45.6	24.9	6.35	17.65	D
20.10.15	4.755	194.7754	192.6602	2.1152	-	71.6	47.2	24.3	0.00	24.00	
21.10.15	4.748	173.6055	171.9766	1.6289	-	74.1	46.9	27.3	0.00	24.00	
22.10.15	4.816	174.9082	173.2656	1.6426	-	74.5	47.0	27.4	0.00	24.00	
23.10.15	4.734	168.4629	166.9043	1.5586	-	74.6	46.5	28.0	0.00	24.00	
24.10.15	4.697	173.8125	172.1758	1.6367	-	73.4	46.5	26.9	0.00	24.00	
25.10.15	4.841	172.8535	171.3672	1.4863	-	74.0	46.1	27.9	0.00	24.00	
26.10.15	4.755	191.9805	189.9961	1.9844	-	72.0	47.3	24.7	0.00	24.00	
27.10.15	4.500	163.9648	162.5938	1.3711	-	72.9	45.6	27.4	0.00	24.00	
28.10.15	4.419	164.7793	163.6816	1.0977	-	72.7	45.9	26.7	0.68	23.32	D
29.10.15	4.854	176.4805	174.7148	1.7656	-	74.1	46.7	27.4	0.00	24.00	
Итого	114.587	4358.1055	4311.9492	46.7695	0.6133	72.9	46.7	26.2	7.02	688.98	7.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
29.10.15 24:00	869.545	28762.42	27836.22	6593.10
01.10.15 00:00	754.958	24404.32	23524.28	5904.12
Итого	114.587	4358.11	4311.95	688.98

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 688.98 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 7.02 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т

Адрес ул. Сибгата Хакима 35 жилая часть Телефон 89600505079

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092234

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.15	1.056	49.7129	49.7656	-	0.0527	69.0	47.9	21.2	0.11	23.89	E
02.10.15	1.111	53.2832	53.3711	-	0.0879	68.7	47.9	20.8	0.03	23.97	E
03.10.15	1.165	52.7305	52.8223	-	0.0918	69.4	47.4	22.0	0.05	23.95	E
04.10.15	1.218	62.8086	62.9805	-	0.1719	67.9	48.6	19.3	0.01	23.99	E
05.10.15	2.120	88.6133	88.4199	0.1934	-	68.6	44.7	23.8	0.01	23.99	E
06.10.15	3.167	122.1973	122.2891	-	0.0918	69.3	43.4	25.8	0.05	23.95	E
07.10.15	4.059	164.8066	165.2734	-	0.4668	70.3	45.8	24.5	0.03	23.97	E
08.10.15	4.358	173.3750	172.9766	0.3984	-	72.5	47.4	25.0	0.06	23.94	E
09.10.15	4.644	169.9746	169.8379	0.1367	-	74.8	47.5	27.2	0.00	24.00	
10.10.15	4.686	169.4434	169.5156	-	0.0723	75.3	47.7	27.6	0.00	24.00	
11.10.15	4.727	167.0020	167.1602	-	0.1582	75.9	47.7	28.2	0.00	24.00	
12.10.15	4.757	171.3555	171.2441	0.1113	-	75.7	48.0	27.7	0.00	24.00	
13.10.15	4.249	140.0527	140.0742	-	0.0215	75.9	45.6	30.3	0.00	24.00	
14.10.15	3.748	127.8496	128.0059	-	0.1563	73.4	44.2	29.2	0.00	24.00	
15.10.15	3.805	147.1797	147.4238	-	0.2441	70.5	44.8	25.8	0.00	24.00	
16.10.15	3.801	138.3711	138.3809	-	0.0098	71.6	44.2	27.4	0.00	24.00	
17.10.15	3.712	138.1328	138.0605	0.0723	-	70.9	44.1	26.8	0.00	24.00	
18.10.15	3.613	135.1621	135.0781	0.0840	-	70.7	44.0	26.7	0.00	24.00	
19.10.15	2.851	109.5195	109.5957	-	0.0762	70.1	44.2	26.0	0.00	24.00	
20.10.15	4.578	181.1504	181.3906	-	0.2402	71.3	46.1	25.2	0.00	24.00	
21.10.15	4.852	180.4727	180.5703	-	0.0977	73.5	46.7	26.8	0.00	24.00	
22.10.15	4.727	171.1680	171.3066	-	0.1387	74.1	46.6	27.5	0.00	24.00	
23.10.15	4.553	157.1387	157.2734	-	0.1348	74.6	45.7	28.9	0.00	24.00	
24.10.15	4.587	167.9160	167.9805	-	0.0645	73.0	45.8	27.2	0.03	23.97	E
25.10.15	4.529	159.6172	159.5879	0.0293	-	73.7	45.4	28.3	0.00	24.00	
26.10.15	4.427	168.7070	168.6934	0.0137	-	71.9	45.7	26.2	0.00	24.00	
27.10.15	4.229	152.5527	152.6191	-	0.0664	72.4	44.8	27.6	0.00	24.00	
28.10.15	4.178	151.9473	152.3711	-	0.4238	72.4	45.0	27.4	0.03	23.97	E
29.10.15	4.468	157.3301	157.8887	-	0.5586	73.6	45.3	28.3	0.02	23.98	E
Итого	107.976	4029.5703	4031.9570	1.0391	3.4260	72.6	45.9	26.7	0.43	695.57	0.43

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
29.10.15 24:00	913.009	31715.05	31565.10	6899.52
01.10.15 00:00	805.033	27685.48	27533.15	6203.95
Итого	107.976	4029.57	4031.96	695.57

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 695.57 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.43 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т
Адрес ул.Сибгата Хакима 37ТП-1 жилая часть Телефон 89600505079
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 091037
Дата.последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.15	0.906	48.8945	49.0645	-	0.1699	70.2	51.7	18.4	0.00	24.00	
02.10.15	0.848	46.0176	46.2637	-	0.2461	70.0	51.7	18.3	0.00	24.00	
03.10.15	0.898	48.4219	48.7441	-	0.3223	69.8	51.4	18.4	0.00	24.00	
04.10.15	0.952	57.2520	57.4355	-	0.1836	68.7	52.2	16.5	0.00	24.00	
05.10.15	1.526	75.3027	74.0781	1.2246	-	69.1	49.0	20.2	0.00	24.00	
06.10.15	2.275	95.3613	95.8164	-	0.4551	69.7	45.9	23.8	0.00	24.00	
07.10.15	2.598	105.1699	106.0234	-	0.8535	70.6	46.0	24.6	0.00	24.00	
08.10.15	3.020	116.8574	117.2383	-	0.3809	72.6	46.8	25.8	0.00	24.00	
09.10.15	3.175	112.7734	112.9980	-	0.2246	74.9	46.8	28.1	0.00	24.00	
10.10.15	3.373	117.3887	117.6191	-	0.2305	75.9	47.3	28.6	0.00	24.00	
11.10.15	3.339	114.3965	114.7168	-	0.3203	76.1	47.0	29.1	0.00	24.00	
12.10.15	3.266	112.5430	112.7441	-	0.2012	76.0	47.0	28.9	0.00	24.00	
13.10.15	2.793	87.3555	87.6113	-	0.2559	76.3	44.4	31.9	0.00	24.00	
14.10.15	2.530	84.7246	84.8770	-	0.1523	74.1	44.3	29.8	0.00	24.00	
15.10.15	2.628	103.5313	103.4238	0.1074	-	70.8	45.5	25.3	0.00	24.00	
16.10.15	2.598	96.8945	97.2441	-	0.3496	71.9	45.2	26.7	0.00	24.00	
17.10.15	2.566	98.3594	98.5547	-	0.1953	71.3	45.3	26.0	0.00	24.00	
18.10.15	2.517	97.6621	97.5469	0.1152	-	71.2	45.5	25.7	0.00	24.00	
19.10.15	2.009	81.9805	80.5391	1.4414	-	70.6	46.2	24.4	0.01	23.99	D
20.10.15	3.007	118.8418	119.1328	-	0.2910	71.5	46.3	25.2	0.00	24.00	
21.10.15	3.164	115.8027	115.7500	0.0527	-	73.4	46.2	27.2	0.00	24.00	
22.10.15	3.122	111.3223	111.2324	0.0898	-	74.4	46.4	28.0	0.00	24.00	
23.10.15	3.031	101.1016	100.9238	0.1777	-	75.3	45.4	29.9	0.00	24.00	
24.10.15	3.096	114.7988	114.8809	-	0.0820	73.2	46.3	26.9	0.00	24.00	
25.10.15	3.050	106.3809	106.2734	0.1074	-	74.1	45.5	28.6	0.00	24.00	
26.10.15	3.119	120.1504	120.0996	0.0508	-	72.3	46.4	25.9	0.00	24.00	
27.10.15	2.758	99.6270	99.5352	0.0918	-	72.5	44.9	27.6	0.00	24.00	
28.10.15	2.972	106.7598	103.1875	3.5723	-	73.1	45.4	27.8	0.00	24.00	
29.10.15	3.050	106.6816	103.2227	3.4590	-	73.8	45.3	28.5	0.00	24.00	
Итого	74.186	2802.3535	2796.7773	10.4901	4.9141	72.8	46.4	26.4	0.01	695.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Тр
29.10.15 24:00	621.535	22158.86	22112.50	6562.42
01.10.15 00:00	547.349	19356.50	19315.72	5866.43
Итого	74.186	2802.35	2796.78	695.99

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 695.99 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.01 час. Период G<min (g) 0.00 час.
Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т
Адрес ул.Сибгата Хакима 37 ТП-2 жилая часть Телефон
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 089787
Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 01.10.2015 по 29.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.15	0.980	56.6309	56.8281	-	0.1973	70.4	53.2	17.2	0.00	24.00	
02.10.15	1.044	68.3672	68.5430	-	0.1758	69.2	54.1	15.2	0.00	24.00	
03.10.15	1.065	59.7520	59.8516	-	0.0996	70.8	53.1	17.7	0.00	24.00	
04.10.15	1.182	86.0664	86.3301	-	0.2637	68.7	55.1	13.6	0.00	24.00	
05.10.15	1.913	98.5762	98.4785	0.0977	-	69.1	49.8	19.3	0.00	24.00	
06.10.15	2.683	120.6699	120.2441	0.4258	-	70.0	47.8	22.1	0.00	24.00	
07.10.15	3.009	133.9590	133.3652	0.5938	-	70.6	48.2	22.4	0.00	24.00	
08.10.15	3.429	143.1953	142.5527	0.6426	-	72.7	48.8	23.9	0.00	24.00	
09.10.15	3.553	129.2617	128.7109	0.5508	-	75.9	48.5	27.4	0.00	24.00	
10.10.15	3.697	139.7637	139.4102	0.3535	-	75.5	49.1	26.4	0.00	24.00	
11.10.15	3.832	139.9297	139.4609	0.4688	-	76.3	49.0	27.3	0.00	24.00	
12.10.15	3.455	123.7422	122.9160	0.8262	-	76.3	48.4	27.8	0.00	24.00	
13.10.15	3.008	100.4023	99.6094	0.7930	-	76.2	46.3	29.9	0.00	24.00	
14.10.15	2.852	109.0781	108.4102	0.6680	-	73.0	47.0	26.1	0.00	24.00	
15.10.15	2.968	125.9961	125.4473	0.5488	-	71.2	47.7	23.5	0.00	24.00	
16.10.15	2.917	120.9805	120.3555	0.6250	-	71.7	47.7	24.0	0.00	24.00	
17.10.15	2.845	116.1270	115.4512	0.6758	-	71.5	47.0	24.4	0.00	24.00	
18.10.15	2.950	127.6816	126.9297	0.7520	-	71.1	48.0	23.0	0.00	24.00	
19.10.15	2.105	85.0762	84.7324	0.3438	-	70.7	46.0	24.7	3.06	20.94	UD
20.10.15	3.027	117.5977	117.3086	0.2891	-	71.5	45.9	25.7	0.00	24.00	
21.10.15	3.198	111.1719	110.7266	0.4453	-	74.2	45.5	28.7	0.00	24.00	
22.10.15	3.167	109.3320	108.8633	0.4688	-	74.6	45.7	28.9	0.00	24.00	
23.10.15	3.059	103.7402	103.2285	0.5117	-	74.5	45.1	29.4	0.00	24.00	
24.10.15	3.182	114.3730	113.9609	0.4121	-	73.4	45.7	27.7	0.00	24.00	
25.10.15	3.265	114.0996	113.5449	0.5547	-	74.0	45.5	28.5	0.00	24.00	
26.10.15	3.198	122.4102	122.1055	0.3047	-	72.0	45.9	26.0	0.00	24.00	
27.10.15	2.862	101.7520	101.2949	0.4570	-	73.0	44.9	28.1	0.00	24.00	
28.10.15	3.052	112.9102	112.0664	0.8438	-	72.8	45.8	26.9	0.00	24.00	
29.10.15	3.239	113.0918	112.6777	0.4141	-	74.2	45.6	28.6	0.00	24.00	
Итого	80.734	3205.7344	3193.4043	13.0669	0.7364	72.8	47.7	25.1	3.06	692.94	3.06

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
29.10.15 24:00	740.140	28180.39	27987.04	6810.34
01.10.15 00:00	659.405	24974.65	24793.64	6117.40
Итого	80.734	3205.73	3193.40	692.94

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 692.94 час.

Период отключения питания (U) 0.01 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.
Период t1-t2 < min (D) 3.05 час. Период G<min (g) 0.00 час.
Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент:
Адрес: г. Хакасия, 39
Договор N:
Тип расходомера:
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Пределы измерений:
Договорные расходы:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00067294 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x14A8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mp	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	69.89	46.40	23.49	66.58	65.12	65.67	64.37	0.00	0.15	7.00	5.00	1.531	24	0	*
02/10/15	68.94	46.90	22.04	70.74	69.23	69.93	69.20	0.00	0.02	7.00	5.00	1.525	24	0	*
03/10/15	70.10	46.20	23.90	65.71	64.26	64.96	64.31	0.00	-0.05	7.00	5.00	1.538	24	0	*
04/10/15	68.19	46.52	21.67	80.41	78.75	79.65	78.86	0.00	-0.11	7.00	5.00	1.709	24	0	*
05/10/15	68.82	43.66	25.16	126.61	126.05	126.23	125.11	0.41	0.94	7.00	5.00	3.177	24	0	*
06/10/15	69.76	42.92	26.84	177.25	173.42	173.10	171.62	0.24	1.80	7.00	5.00	4.658	24	0	*
07/10/15	70.40	45.48	24.92	236.95	231.70	232.33	230.07	0.03	1.63	7.00	5.00	5.778	24	0	*
08/10/15	72.53	46.22	26.31	236.34	230.83	231.72	229.38	0.02	1.45	7.00	5.00	6.074	24	0	*
09/10/15	75.59	45.78	29.81	213.96	208.56	209.15	207.07	0.02	1.49	7.00	5.00	6.220	24	0	*
10/10/15	75.27	46.27	29.00	224.48	218.88	219.67	217.46	0.04	1.42	7.00	5.00	6.354	24	0	*
11/10/15	76.03	46.23	29.80	226.83	220.88	220.35	218.53	0.03	1.55	7.00	5.00	6.565	24	0	*
12/10/15	75.96	45.73	30.23	207.97	202.71	203.07	201.08	0.03	1.63	7.00	5.00	6.133	24	0	*
13/10/15	75.90	43.19	32.71	168.90	164.81	164.30	162.85	0.03	1.76	7.00	5.00	5.385	24	0	*
14/10/15	72.94	42.68	30.26	164.11	160.85	160.04	158.67	0.02	1.58	7.00	5.00	4.851	24	0	*
15/10/15	70.88	43.90	26.98	198.18	193.73	194.09	192.32	0.02	1.41	7.00	5.00	5.229	24	0	*
16/10/15	71.44	42.81	28.63	172.04	168.14	167.91	166.46	0.03	1.68	7.00	5.00	4.815	24	0	*
17/10/15	71.06	42.68	28.38	163.85	160.15	159.96	158.59	0.01	1.56	7.00	5.00	4.545	24	0	*
18/10/15	70.72	42.81	27.91	174.58	170.44	170.86	169.37	0.02	1.60	7.00	5.00	4.771	24	0	*
19/10/15	70.10	44.39	25.71	159.56	156.09	156.17	154.72	0.05	1.36	7.00	5.00	4.014	24	0	*
20/10/15	71.39	45.28	26.11	235.20	229.86	230.28	228.06	0.00	1.80	7.00	5.00	6.005	24	0	*
21/10/15	73.96	45.51	28.45	219.99	214.62	215.06	213.00	0.05	1.62	7.00	5.00	6.110	24	0	*
22/10/15	74.31	45.73	28.58	218.51	213.15	213.52	211.44	0.02	1.71	7.00	5.00	6.097	24	0	*
23/10/15	74.41	44.43	29.98	197.13	192.29	192.15	190.35	0.04	1.94	7.00	5.00	5.765	24	0	*
24/10/15	73.29	44.04	29.25	200.09	195.31	195.02	193.24	0.03	2.07	7.00	5.00	5.714	24	0	*
25/10/15	73.85	44.25	29.60	204.87	199.92	199.69	197.82	0.02	2.09	7.00	5.00	5.919	24	0	*
26/10/15	71.82	44.57	27.25	215.05	210.11	210.11	208.15	0.03	1.96	7.00	5.00	5.728	24	0	*
27/10/15	72.76	43.64	29.12	189.12	184.64	184.60	182.95	0.01	1.74	7.00	5.00	5.379	24	0	*
28/10/15	72.19	44.28	27.91	195.35	190.81	190.79	189.02	0.05	1.79	7.00	5.00	5.330	24	0	*
29/10/15	73.96	44.64	29.32	203.22	198.41	198.52	196.64	0.00	1.67	7.00	5.00	5.818	24	0	*
Итого:				5215.08	5041.59	5044.38	5001.62	1.25	41.26			142.737	696	0	*
Средние:	72.29	44.73	27.56							7.00	5.00				

Итоговые параметры на 30/10/15г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mp	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
30/10/15	108493.20	90774.52	89.63 [illegible]4	89491.40	1.57	85.86	479.791	4984	1

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4985ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

СЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/15г.-31/10/15г.

Абонент:
Адрес: Винтевского 29/48
Договор N:
Тип расходомера:
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Пределы измерений:
Договорные расходы:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Заводской номер 00070763 ВВОД 1 СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ 1 #T=0 T3=2 X=0x7F1B DO 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	dV1	V2	M2	V3	M3	Mт	P1	P2	Q0	Qг	ВВР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01/10/15	69.37	50.13	19.24	79.52	77.77	77.06	76.15	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	1.504	0.000	24	0	*
02/10/15	69.73	49.41	20.32	69.76	68.25	67.47	66.71	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	1.395	0.000	24	0	*
03/10/15	70.08	49.16	20.92	65.99	64.56	63.89	63.10	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	1.357	0.000	24	0	*
04/10/15	70.62	48.78	21.84	61.76	60.41	59.76	59.07	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	1.324	0.000	24	0	*
05/10/15	69.97	0.01	69.96	178.33	174.42	65.99	65.23	0.00	0.00	0.00	29.72	13.20	3.797	0.000	48	0	*
06/10/15	69.36	43.83	25.53	207.15	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	5.195	0.000	24	0	*
07/10/15	70.69	44.23	26.46	227.03	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	5.819	0.000	24	0	*
08/10/15	70.13	46.10	24.03	318.99	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.511	0.000	24	0	*
09/10/15	73.58	46.92	26.66	321.88	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.399	0.000	24	0	*
10/10/15	76.34	46.74	29.60	296.30	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.555	0.000	24	0	*
11/10/15	75.23	46.71	28.52	304.56	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.487	0.000	24	0	*
12/10/15	75.74	44.65	31.09	337.73	319.45	13.51	13.09	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	9.136	0.000	24	0	*
13/10/15	71.83	45.80	26.03	302.33	295.40	293.58	290.64	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.709	0.000	24	0	*
14/10/15	75.68	42.72	32.96	211.22	205.90	204.23	202.46	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	6.802	0.000	24	0	*
15/10/15	70.53	43.31	27.22	238.64	233.35	231.80	229.71	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	6.370	0.000	24	0	*
16/10/15	69.66	44.01	25.65	269.90	264.06	262.69	260.27	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	6.789	0.000	24	0	*
17/10/15	70.03	43.38	26.65	235.57	234.33	233.04	230.64	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	6.261	0.000	24	0	*
18/10/15	70.41	42.89	27.52	218.53	213.72	212.48	210.62	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	5.894	0.000	24	0	*
19/10/15	70.02	43.32	26.70	243.78	238.15	237.26	235.14	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	6.386	0.000	24	0	*
20/10/15	70.02	45.10	24.92	456.41	446.44	444.25	439.96	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	11.154	0.000	36	0	*
21/10/15	71.36	47.95	23.41	295.00	288.33	287.51	284.34	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	6.775	0.000	24	0	*
22/10/15	70.77	44.90	25.87	306.87	300.09	298.80	295.94	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.780	0.000	24	0	*
23/10/15	73.42	45.46	27.96	296.34	289.79	288.43	285.61	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.110	0.000	24	0	*
24/10/15	72.54	45.49	27.05	300.75	295.53	294.38	291.50	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.960	0.000	24	0	*
25/10/15	72.85	44.92	27.93	294.37	287.44	286.07	284.54	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.046	0.000	24	0	*
26/10/15	74.07	45.09	28.98	282.07	276.23	275.27	272.61	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.990	0.000	24	0	*
27/10/15	73.96	43.39	30.57	242.28	236.44	236.35	234.22	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.247	0.000	24	0	*
28/10/15	74.48	43.77	30.71	247.62	241.50	241.44	239.08	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.430	0.000	24	0	*
29/10/15	74.93	44.32	30.61	260.20	254.24	254.16	251.77	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	7.861	0.000	24	0	*
30/10/15	73.24	46.42	26.82	312.03	305.94	311.70	311.47	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.481	0.000	24	0	*
31/10/15	64.83	46.63	18.20	476.16	467.02	467.31	462.50	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	8.523	0.000	24	0	*
Итого:				7965.55	7782.71	5673.35	5607.91	0.00	0.00	0.00			206.109	0.000	780	0	*
Средние:	71.79	44.05	27.74								9.62	4.00					

Итоговые параметры на 02/11/15г. 15 ч

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Октябрь 2015г.

Абонент :

Адрес : Мотская 37 (жилой сектор)

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 214081

Тхв, °С = 1

Дата	ВНР, час	t1, °С	М1, т	Р1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	М3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.10.2015	24,00	69,14	41,450	7,00	42,37	53,23	38,270	3,00	38,76				0,66		
02.10.2015	24,00	67,63	50,020	7,00	51,09	53,91	47,080	3,00	47,72				0,69		
03.10.2015	24,00	69,32	41,840	7,00	42,78	52,94	38,690	3,00	39,18				0,69		
04.10.2015	24,00	67,51	52,670	7,00	53,77	53,55	49,800	3,00	50,46				0,74		
05.10.2015	24,00	68,72	85,020	7,00	86,84	46,35	83,960	3,00	84,80				1,90		
06.10.2015	24,00	69,81	103,580	7,00	105,91	44,49	103,810	3,00	104,82				2,63		
07.10.2015	24,00	70,20	114,050	7,00	116,63	44,89	114,810	3,00	115,93				2,89		
08.10.2015	24,00	72,04	113,640	7,00	116,33	45,34	114,820	3,00	115,94				3,04		
09.10.2015	24,00	76,45	97,980	7,00	100,56	44,76	99,150	3,00	100,09				3,11		
10.10.2015	24,00	74,99	106,200	7,00	108,88	45,02	107,450	3,00	108,49				3,19		
11.10.2015	24,00	75,62	106,770	7,00	109,53	44,61	108,120	3,00	109,15				3,32		
12.10.2015	24,00	75,98	102,920	7,00	105,61	44,69	104,070	3,00	105,07				3,23		
13.10.2015	24,00	75,73	90,990	7,00	93,37	43,87	91,260	3,00	92,09				2,90		
14.10.2015	24,00	72,17	94,150	7,00	96,37	43,88	93,560	3,00	94,43				2,67		
15.10.2015	24,00	71,04	100,340	7,00	102,66	44,03	99,880	3,00	100,79				2,71		
16.10.2015	24,00	71,06	95,650	7,00	97,86	43,98	95,160	3,00	96,06				2,60		
17.10.2015	24,00	71,01	89,190	7,00	91,24	43,65	88,850	3,00	89,67				2,44		
18.10.2015	24,00	70,68	94,320	7,00	96,45	43,88	94,040	3,00	94,93				2,53		
19.10.2015	24,00	70,24	104,450	7,00	106,80	45,03	104,480	3,00	105,53				2,64		
20.10.2015	24,00	71,10	115,130	7,00	117,80	45,23	116,080	3,00	117,21				2,98		
21.10.2015	24,00	73,94	101,920	7,00	104,45	44,91	102,580	3,00	103,57				2,96		
22.10.2015	24,00	74,20	100,180	7,00	102,70	44,92	100,880	3,00	101,86				2,94		
23.10.2015	24,00	73,81	100,380	7,00	102,87	44,58	101,050	3,00	102,04				2,94		
24.10.2015	24,00	73,01	102,100	7,00	104,57	44,52	102,740	3,00	103,74				2,92		
25.10.2015	24,00	73,31	101,380	7,00	103,85	44,17	102,030	3,00	102,97				2,96		
26.10.2015	24,00	71,53	106,530	7,00	109,01	44,69	107,120	3,00	108,15				2,87		
27.10.2015	24,00	72,72	98,050	7,00	100,41	44,11	98,330	3,00	99,25				2,81		
28.10.2015	24,00	73,20	94,640	7,00	96,96	43,94	94,960	3,00	95,85				2,77		
29.10.2015	23,00	73,91	97,990	7,00	100,44	44,34	98,830	3,00	99,79				2,90		
Среднее		72,07	93,218	7,00	95,44	45,78	93,159	3,00	94,07				2,54		
Итого	695,00		2703,530		2768,11		2701,860		2728,34				73,63		

Показания счетчиков :

Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
30.09.2015	25301,720	25019,110		26034,020	25307,410		784,319		8078,000	22,000
29.10.2015	28005,250	27720,970		28802,130	28035,750		857,947		8773,000	23,000

Дата печати отчета : 30.10.2015

Период нормальной работы,ч : 695

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 1

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

30.10.15 г.

Подпись и дата

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Октябрь 2015г.

Абонент : ООО УК «Уют»

Адрес : Волкова, 70 теплов 29056

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 332063

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
01.10.2015	24,00	63,34	55,641	7,94	56,65	49,18	57,602	2,61	58,26			-60,00	0,79	
02.10.2015	24,00	65,06	47,484	7,94	48,40	48,49	49,371	2,61	49,93			-60,00	0,79	
03.10.2015	24,00	63,45	55,969	7,94	57,00	49,02	58,344	2,61	59,01			-60,00	0,81	
04.10.2015	24,00	62,67	62,859	7,94	63,99	49,03	65,520	2,61	66,28			-60,00	0,86	
05.10.2015	24,00	63,12	77,270	7,94	78,69	48,23	80,207	2,61	81,11			-60,00	1,16	
06.10.2015	24,00	67,14	104,375	7,94	106,53	47,79	105,805	2,61	106,96			-60,00	2,03	
07.10.2015	24,00	67,67	170,273	7,94	173,81	48,21	171,770	2,61	173,68			-60,00	3,33	
08.10.2015	23,65	60,24	335,215	7,94	340,87	48,27	343,090	2,61	346,93			-60,00	4,01	
09.10.2015	24,00	61,69	322,613	7,94	328,27	48,20	333,973	2,61	337,69			-60,00	4,38	
10.10.2015	24,00	64,91	268,145	7,94	273,32	48,65	277,609	2,61	280,77			-60,00	4,38	
11.10.2015	24,00	67,80	230,105	7,94	234,91	48,28	238,535	2,61	241,20			-60,00	4,51	
12.10.2015	24,00	70,67	188,332	7,94	192,58	47,90	194,188	2,61	196,32			-60,00	4,31	
13.10.2015	24,00	70,83	142,656	7,94	145,88	44,63	147,953	2,61	149,38			-60,00	3,75	
14.10.2015	24,00	67,47	139,223	7,94	142,11	43,07	144,395	2,61	145,70			-60,00	3,41	
15.10.2015	24,00	65,54	165,738	7,94	168,99	43,83	171,711	2,61	173,31			-60,00	3,61	
16.10.2015	24,00	65,33	151,875	7,94	154,84	43,28	157,520	2,61	158,94			-60,00	3,36	
17.10.2015	24,00	65,29	153,480	7,94	156,48	43,33	159,023	2,61	160,46			-60,00	3,38	
18.10.2015	24,00	64,98	148,090	7,94	150,96	42,92	153,629	2,61	155,00			-60,00	3,28	
19.10.2015	24,00	65,01	157,793	7,94	160,85	43,31	163,680	2,61	165,16			-60,00	3,44	
20.10.2015	24,00	64,68	225,484	7,94	229,80	46,17	233,781	2,61	236,18			-60,00	4,19	
21.10.2015	24,00	68,36	211,039	7,94	215,54	47,36	219,008	2,61	221,35			-60,00	4,45	
22.10.2015	24,00	66,69	246,895	7,94	251,91	48,09	256,004	2,61	258,84			-60,00	4,61	
23.10.2015	24,00	66,59	214,430	7,94	218,76	46,99	222,313	2,61	224,68			-60,00	4,22	
24.10.2015	24,00	66,47	187,988	7,94	191,79	45,34	194,750	2,61	196,67			-60,00	3,99	
25.10.2015	24,00	66,02	193,852	7,94	197,72	45,34	201,070	2,61	203,05			-60,00	4,03	
26.10.2015	24,00	65,55	202,449	7,94	206,43	45,59	210,086	2,61	212,18			-60,00	4,06	
27.10.2015	24,00	66,34	166,586	7,94	169,94	44,30	172,898	2,61	174,54			-60,00	3,69	
28.10.2015	24,00	66,65	179,688	7,94	183,32	45,06	186,402	2,61	188,23			-60,00	3,90	
29.10.2015	24,00	66,23	194,031	7,94	197,91	45,40	201,281	2,61	203,27			-60,00	4,06	
Среднее		65,72	172,317	7,94	175,72	46,39	178,245	2,61	180,09			-60,00	3,34	
Итого	695,65		4999,578		5098,23		5171,516		5225,06				96,79	

Дата печати отчета : 02.11.2015

Период нормальной работы,ч : 695,65

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Октябрь 2015г.

Абонент : ООО УК "Уют"
Адрес : Сафаковская, 165 (ТП-1)

Договор :
Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 191782

Тхв, °С =

Дата	ВНР, час	t1, °С	М1, т	P1, кгс/см2	V1, м3	t2, °С	М2, т	P2, кгс/см2	V2, м3	t3, °С	М3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.10.2015	24,00	63,19	141,350	7,00	143,96	45,09	141,200	4,00	142,58				2,57		
02.10.2015	24,00	55,79	245,330	7,00	248,96	45,72	245,440	4,00	247,91				2,47		
03.10.2015	24,00	58,38	438,840	7,00	445,80	52,37	439,520	4,00	445,25				2,66		
04.10.2015	24,00	59,02	429,290	7,00	436,27	52,51	428,840	4,00	435,49				2,81		
05.10.2015	24,00	55,74	704,070	7,00	714,33	49,58	706,100	4,00	713,36				4,38		
06.10.2015	24,00	55,75	937,160	7,00	950,84	49,03	938,500	4,00	949,29				6,35		
07.10.2015	24,00	60,64	520,190	7,00	529,07	46,26	520,250	4,00	525,61				7,50		
08.10.2015	24,00	60,68	582,680	7,00	592,65	46,91	582,850	4,00	589,00				8,05		
09.10.2015	24,00	60,68	583,690	7,00	593,68	46,85	583,820	4,00	589,95				8,10		
10.10.2015	24,00	60,71	603,770	7,00	614,15	47,08	603,930	4,00	610,33				8,25		
11.10.2015	24,00	60,72	631,710	7,00	642,55	47,16	631,740	4,00	638,46				8,59		
12.10.2015	24,00	60,90	622,040	7,00	632,76	47,61	622,100	4,00	628,83				8,30		
13.10.2015	24,00	60,64	483,820	7,00	492,11	45,67	483,600	4,00	488,44				7,26		
14.10.2015	24,00	60,58	464,840	7,00	472,78	45,74	464,790	4,00	469,43				6,92		
15.10.2015	24,00	60,64	476,530	7,00	484,69	45,64	476,510	4,00	481,25				7,17		
16.10.2015	24,00	60,60	460,290	7,00	468,16	45,40	460,230	4,00	464,78				7,01		
17.10.2015	24,00	58,65	594,090	7,00	603,65	47,38	594,430	4,00	600,83				6,72		
18.10.2015	24,00	60,61	404,760	7,00	411,67	43,60	404,540	4,00	408,23				6,90		
19.10.2015	24,00	60,62	412,440	7,00	419,48	43,92	412,270	4,00	416,09				6,90		
20.10.2015	24,00	60,63	479,610	7,00	487,84	44,83	479,530	4,00	484,15				7,60		
21.10.2015	24,00	60,67	534,180	7,00	543,33	45,48	534,290	4,00	539,58				8,13		
22.10.2015	24,00	61,15	561,530	7,00	571,26	46,41	561,710	4,00	567,50				8,30		
23.10.2015	24,00	60,63	488,560	7,00	496,93	44,95	488,650	4,00	493,36				7,68		
24.10.2015	24,00	60,63	474,280	7,00	482,42	44,51	474,330	4,00	478,83				7,66		
25.10.2015	24,00	60,64	492,080	7,00	500,51	44,60	492,160	4,00	496,86				7,91		
26.10.2015	24,00	60,63	471,990	7,00	480,06	44,58	472,090	4,00	476,57				7,59		
27.10.2015	24,00	60,62	463,040	7,00	470,96	44,46	463,130	4,00	467,49				7,50		
28.10.2015	24,00	60,66	481,440	7,00	489,69	44,61	481,570	4,00	486,14				7,74		
29.10.2015	24,00	60,66	493,010	7,00	501,45	44,74	493,170	4,00	497,88				7,87		
30.10.2015	24,00	60,71	562,550	7,00	572,23	45,77	562,860	4,00	568,51				8,42		
31.10.2015	24,00	60,72	583,480	7,00	593,51	46,10	583,820	4,00	589,73				8,55		
Среднее		60,09	510,408	7,00	518,96	46,28	510,580	4,00	515,86				6,90		
Итого	744,00		15822,640		16087,75		15827,970		15991,71				213,83		

Показания счетчиков :

Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
30.09.2015	601286,600	603082,700		612537,220	610765,330		7259,168		20272,000	45,000
31.10.2015	617109,240	618910,670		628624,970	626757,040		7472,995		21016,000	45,000

Дата печати отчета : 02.11.2015

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Октябрь 2015г.

Абонент : ООО УК, Уют

Адрес : Сакмарская, 165 (ТП-2)

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 162724

Тхв, °С =

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.10.2015	24,00	20,66	0,000	7,00	0,00	20,47	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
02.10.2015	24,00	20,32	0,000	7,00	0,00	20,17	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
03.10.2015	24,00	19,81	0,000	7,00	0,00	19,80	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
04.10.2015	24,00	19,27	0,000	7,00	0,00	19,31	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
05.10.2015	24,00	56,30	40,980	7,00	41,59	36,78	40,580	4,00	41,15			0,00	0,80		*
06.10.2015	24,00	57,40	67,590	7,00	68,62	37,78	67,600	4,00	68,07			0,00	1,32		
07.10.2015	24,00	61,62	90,400	7,00	91,97	42,12	90,300	4,00	91,09			0,00	1,76		
08.10.2015	24,00	61,67	109,070	7,00	110,99	43,94	109,180	4,00	110,18			0,00	1,94		
09.10.2015	24,00	61,67	103,860	7,00	105,67	43,49	103,950	4,00	104,86			0,00	1,89		
10.10.2015	24,00	61,70	111,020	7,00	113,00	44,10	111,160	4,00	112,18			0,00	1,96		
11.10.2015	24,00	61,71	115,900	7,00	117,95	44,47	115,970	4,00	117,09			0,00	2,00		
12.10.2015	24,00	61,93	104,050	7,00	105,88	44,11	104,170	4,00	105,10			0,00	1,86		
13.10.2015	24,00	61,56	66,040	7,00	67,21	39,55	66,060	4,00	66,61			0,00	1,45		
14.10.2015	24,00	61,46	53,260	7,00	54,22	37,59	53,410	4,00	53,73			0,00	1,27		
15.10.2015	24,00	61,55	62,700	7,00	63,84	38,71	62,740	4,00	63,19			0,00	1,43		
16.10.2015	24,00	61,49	56,410	7,00	57,37	37,83	56,280	4,00	56,76			0,00	1,34		
17.10.2015	24,00	60,31	56,180	7,00	57,14	37,43	56,240	4,00	56,61			0,00	1,29		
18.10.2015	24,00	61,50	53,430	7,00	54,39	37,24	53,520	4,00	53,86			0,00	1,29		
19.10.2015	24,00	61,53	62,260	7,00	63,35	38,55	62,230	4,00	62,75			0,00	1,43		
20.10.2015	24,00	61,61	95,260	7,00	96,94	42,22	95,320	4,00	96,15			0,00	1,85		
21.10.2015	24,00	61,66	105,930	7,00	107,83	43,19	106,040	4,00	106,98			0,00	1,96		
22.10.2015	24,00	62,24	109,090	7,00	111,08	44,21	109,220	4,00	110,27			0,00	1,97		
23.10.2015	24,00	61,61	91,440	7,00	93,05	42,09	91,600	4,00	92,37			0,00	1,79		
24.10.2015	24,00	61,59	87,120	7,00	88,64	41,79	87,270	4,00	87,98			0,00	1,73		
25.10.2015	24,00	61,61	87,710	7,00	89,25	41,64	87,880	4,00	88,60			0,00	1,75		
26.10.2015	24,00	61,59	84,940	7,00	86,46	41,48	85,120	4,00	85,80			0,00	1,71		
27.10.2015	24,00	61,55	69,040	7,00	70,26	39,81	69,200	4,00	69,74			0,00	1,50		
28.10.2015	24,00	61,64	99,190	7,00	100,90	43,07	99,330	4,00	100,20			0,00	1,84		
29.10.2015	24,00	61,70	168,120	7,00	171,08	47,77	168,560	4,00	170,41			0,00	2,35		
30.10.2015	24,00	61,76	202,770	7,00	206,30	49,45	203,460	4,00	205,80			0,00	2,51		
31.10.2015	24,00	61,77	210,370	7,00	214,08	49,87	211,050	4,00	213,55			0,00	2,51		
Среднее		55,93	82,714	7,00	84,16	39,03	82,630	4,00	83,58			0,00	1,50		
Итого	744,00		2564,130		2609,06		2567,740		2591,08			0,00	46,53		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
30.09.2015	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		654,000	49,000
31.10.2015	2564,130	2567,740		2609,060	2591,080	0,000	46,525		1398,000	49,000

Дата печати отчета : 02.11.2015

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

ПОСУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВОДЫ

с 01/10/2015 по 31/10/2015

Название потребителя ООО "Ук "Уют" Телефон 89271373731

Абонент № _____ Адрес: Сахарный пер, 13 кв 9.

Ответственное за учет лицо _____

Расход1 _____ Ду _____

Расход2 _____ Ду _____

Система учета 1, тип системы 'закрыт.'

Тепловыч. Малахит-ТС8с исп.06 зав.N10284 Верс.ПО 02.01.24 кс = 8739

Дата дд/мм	Q Гкал	T раб час.	M под. тонн	M обр тонн	+(Mп-Mо) тонн	-(Mп-Mо) тонн	tпод °C	tобр °C	p под	p обр
01/10	3.916	22.60	922.281	920.438	1.844	0.000	63.4	59.1	0.6	0.8
02/10	4.002	23.53	962.375	960.406	1.969	0.000	63.6	59.6	0.6	0.8
03/10	4.077	23.52	848.000	846.031	1.969	0.000	64.7	59.9	0.6	0.8
04/10	4.286	23.98	771.938	770.094	1.844	0.000	64.4	58.8	0.5	0.8
05/10	10.132	24.00	898.844	896.563	2.281	0.000	63.8	52.5	0.5	0.8
06/10	16.792	24.00	1379.750	1377.813	1.938	0.000	63.0	50.8	0.5	0.8
07/10	17.710	23.98	1425.350	1425.281	0.469	0.000	63.5	51.0	0.6	0.8
08/10	18.365	24.00	1340.969	1343.188	0.000	2.219	64.8	51.0	0.6	0.8
09/10	18.545	24.00	1261.875	1264.281	0.000	2.406	64.9	50.1	0.6	0.8
10/10	18.253	24.00	1195.500	1197.719	0.000	2.219	64.8	49.4	0.6	0.8
11/10	18.785	24.00	1186.313	1187.813	0.000	1.500	65.2	49.3	0.6	0.8
12/10	18.018	24.00	1196.969	1199.031	0.000	2.063	65.3	50.2	0.6	0.8
13/10	16.645	24.00	1169.531	1171.406	0.000	1.875	65.9	51.7	0.6	0.8
14/10	15.265	24.00	957.688	957.656	0.031	0.000	67.7	51.7	0.6	0.8
15/10	15.887	24.00	1043.219	1044.719	0.000	1.500	67.8	52.5	0.6	0.8
16/10	14.519	22.77	1174.969	1176.063	0.000	1.094	65.6	53.2	0.6	0.8
17/10	15.679	24.00	1270.375	1268.250	2.125	0.000	65.6	53.2	0.6	0.8
18/10	15.472	24.00	1257.906	1254.906	3.000	0.000	65.3	53.0	0.6	0.8
19/10	15.787	24.00	1286.188	1283.656	2.531	0.000	65.9	53.6	0.6	0.8
20/10	18.521	24.00	1346.313	1345.750	0.563	0.000	66.7	52.9	0.6	0.8
21/10	19.226	24.00	1377.313	1375.406	1.906	0.000	65.6	51.6	0.6	0.8
22/10	18.767	24.00	1323.063	1321.500	1.563	0.000	66.0	51.8	0.6	0.8
23/10	17.755	23.93	1198.406	1196.656	1.750	0.000	65.5	50.7	0.6	0.8
24/10	17.843	24.00	1182.844	1181.000	1.844	0.000	65.2	50.1	0.6	0.8
25/10	17.902	24.00	1177.831	1175.594	1.938	0.000	65.5	50.3	0.6	0.8
26/10	17.421	23.95	1141.438	1139.875	1.563	0.000	64.6	49.3	0.6	0.8
27/10	16.310	23.83	1131.375	1129.375	2.000	0.000	66.8	52.4	0.6	0.8
28/10	17.344	24.00	1170.063	1168.188	1.875	0.000	65.8	51.0	0.6	0.8
29/10	17.600	24.00	1145.469	1144.094	1.375	0.000	65.5	50.1	0.6	0.8
30/10	18.251	24.00	1153.156	1151.719	1.438	0.000	65.0	49.1	0.6	0.8
31/10	17.871	24.00	1054.469	1052.938	1.531	0.000	65.2	48.3	0.6	0.8
Итого	476.943	739.10	35951.875	35927.406	39.344	14.875	65.3	52.0	0.6	0.8

Показания интеграторов dt=tпр-tобр, °C: 13.31

01/10	6017.481	10481.73	382555.4	382537.5						
01/11	6494.424	11220.83	418507.3	418464.9						
Итого	476.943	739.10	35951.875	35927.406	39.344	14.875	65.3	52.0	0.6	0.8

Время работы теплосистемы Тобщ = 744.00 Траб + 739.10 Terr + 1.63 Tmin + 0.00 Tmax + 0.00 Tdt 3.27

Траб - нормальная работа, Terr - ошибки или 'нет питания', Tmin - G<Gmin, Tmax - G>Gmax, Tdt - (tпод - tобр)< dtmin

Подпись Потребителя _____ Подпись Поставщика _____

Отчет создан 01/11/2015 (Agat2 v1.0.0.3)

Организация ООО "Управляющая компания Уют" Номер договора

Адрес ул. Сибирский тракт 23б жилая часть Телефон 89600505079

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 345861

Дата последующей поверки теплосчетчика 21.12.2016 г.

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 01.10.2015 по 31.10.2015

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
01.10.15	0.000	0.0000	0.0000	-	-	14.9	15.2	-0.2	24.00	0.00	D
02.10.15	0.000	0.0000	0.0000	-	-	15.7	15.3	0.4	24.00	0.00	D
03.10.15	0.000	0.0000	0.0000	-	-	16.2	15.6	0.6	24.00	0.00	D
04.10.15	0.000	0.0000	0.0000	-	-	15.2	15.1	0.1	24.00	0.00	D
05.10.15	1.637	182.6289	181.5840	1.0449	-	48.7	39.8	8.9	9.09	14.91	D
06.10.15	2.624	305.9414	304.3359	1.6055	-	48.4	39.9	8.5	0.00	24.00	
07.10.15	2.974	299.8574	298.3145	1.5430	-	50.6	40.8	9.8	0.10	23.90	D
08.10.15	3.222	298.6152	296.9063	1.7090	-	52.4	41.7	10.7	0.13	23.87	D
09.10.15	3.894	316.7070	314.7480	1.9590	-	57.0	44.7	12.2	0.00	24.00	
10.10.15	4.206	308.9512	306.9785	1.9727	-	59.3	45.7	13.5	0.00	24.00	
11.10.15	4.345	316.4863	314.3516	2.1348	-	60.6	47.0	13.6	0.00	24.00	
12.10.15	4.173	298.5000	296.5723	1.9277	-	60.3	46.4	13.9	0.00	24.00	
13.10.15	3.396	233.1680	231.8047	1.3633	-	57.2	42.7	14.5	0.00	24.00	
14.10.15	3.432	222.6699	221.3809	1.2891	-	58.1	42.8	15.3	0.00	24.00	
15.10.15	3.302	290.5566	288.7480	1.8086	-	54.2	42.9	11.3	0.00	24.00	
16.10.15	3.255	322.6836	320.6777	2.0059	-	53.4	43.4	10.0	0.00	24.00	
17.10.15	3.268	325.2871	323.2617	2.0254	-	53.6	43.6	10.0	0.00	24.00	
18.10.15	3.123	321.8711	319.8906	1.9805	-	53.0	43.4	9.6	0.00	24.00	
19.10.15	3.299	324.2598	322.2734	1.9863	-	54.4	44.3	10.1	0.00	24.00	
20.10.15	3.856	298.8105	296.9805	1.8301	-	58.9	46.1	12.8	0.00	24.00	
21.10.15	4.050	296.0723	294.2910	1.7813	-	61.3	47.7	13.6	0.00	24.00	
22.10.15	4.067	274.6230	272.9883	1.6348	-	62.6	47.9	14.7	0.00	24.00	
23.10.15	3.891	242.0410	240.6660	1.3750	-	62.3	46.4	16.0	0.00	24.00	
24.10.15	3.902	248.8535	247.4063	1.4473	-	62.1	46.5	15.6	0.00	24.00	
25.10.15	3.758	283.1133	281.4336	1.6797	-	59.0	45.8	13.2	0.00	24.00	
26.10.15	3.838	294.3613	292.6602	1.7012	-	59.9	47.0	12.9	0.00	24.00	
27.10.15	3.474	248.6602	247.2930	1.3672	-	58.7	44.8	13.9	0.00	24.00	
28.10.15	3.620	275.5781	274.0215	1.5566	-	59.4	46.3	13.0	0.00	24.00	
29.10.15	3.607	277.7461	276.1875	1.5586	-	58.9	46.0	12.9	0.00	24.00	
30.10.15	4.172	302.6484	300.7891	1.8594	-	62.2	48.5	13.7	0.00	24.00	
31.10.15	4.225	284.8652	283.1465	1.7188	-	62.7	47.9	14.7	0.00	24.00	
Итого	96.610	7695.5566	7649.6914	45.8657	0.0000	57.3	44.9	12.5	105.33	638.67	105.33

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
31.10.15 24:00	652.235	30125.51	29977.59	3626.10
01.10.15 00:00	555.625	22429.95	22327.89	2987.43
Итого	96.610	7695.56	7649.69	638.67

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 638.67 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 105.33 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (V) 0.00 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/15г.-31/10/15г.

Абонент: ООО УК «Чф
Адрес: Сторожки Граф, 23б ГВС
Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Пределы измерений:
Договорные расходы:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 0р226867 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТЗ=1 КС=0x086C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01/10/15	54.27	47.84	6.43	86.30	85.14	74.11	73.32	0.00	11.82	7.00	7.00	1.079	0.615	24	0	*
02/10/15	55.10	48.75	6.35	86.20	84.99	74.12	73.32	0.00	11.67	7.00	7.00	1.072	0.591	24	0	*
03/10/15	54.93	48.16	6.77	86.70	85.50	73.97	73.17	0.00	12.33	7.00	7.00	1.142	0.641	24	0	*
04/10/15	55.87	49.23	6.64	89.90	88.61	72.35	71.54	0.00	17.07	7.00	7.00	1.377	0.888	24	0	*
05/10/15	54.19	47.29	6.90	84.50	83.33	74.36	73.60	0.00	9.73	7.00	7.00	1.012	0.485	24	0	*
06/10/15	54.33	47.84	6.49	87.10	85.90	73.08	72.26	0.00	13.64	7.00	7.00	1.170	0.682	24	0	*
07/10/15	55.74	48.80	6.94	86.70	85.45	73.28	72.47	0.00	12.98	7.00	7.00	1.187	0.682	24	0	*
08/10/15	57.40	50.14	7.26	85.90	84.60	73.59	72.70	0.00	11.90	7.00	7.00	1.179	0.651	24	0	*
09/10/15	58.94	51.37	7.57	87.20	85.80	72.72	71.76	0.00	14.04	7.00	7.00	1.319	0.776	24	0	*
10/10/15	59.11	50.92	8.19	84.20	82.83	74.09	73.13	0.00	9.70	7.00	7.00	1.152	0.556	24	0	*
11/10/15	59.24	51.56	7.68	88.90	87.47	72.27	71.33	0.00	16.14	7.00	7.00	1.438	0.891	24	0	*
12/10/15	59.21	51.55	7.66	85.70	84.34	73.52	72.56	0.00	11.78	7.00	7.00	1.218	0.662	24	0	*
13/10/15	57.30	50.20	7.10	86.30	84.99	73.39	72.50	0.00	12.49	7.00	7.00	1.186	0.664	24	0	*
14/10/15	58.70	51.26	7.44	87.90	86.52	72.77	71.83	0.00	14.69	7.00	7.00	1.333	0.799	24	0	*
15/10/15	58.72	51.35	7.37	85.70	84.33	73.93	72.97	0.00	11.36	7.00	7.00	1.168	0.633	24	0	*
16/10/15	58.72	51.35	7.37	86.90	85.53	73.38	72.42	0.00	13.11	7.00	7.00	1.258	0.726	24	0	*
17/10/15	58.90	51.21	7.69	87.00	85.61	73.39	72.43	0.00	13.18	7.00	7.00	1.303	0.747	24	0	*
18/10/15	59.04	51.78	7.26	89.00	87.56	72.66	71.71	0.00	15.85	7.00	7.00	1.386	0.871	24	0	*
19/10/15	59.10	51.77	7.33	83.90	82.55	71.32	70.38	0.00	12.17	7.00	7.00	1.195	0.678	24	0	*
20/10/15	59.11	52.44	6.67	81.00	79.71	68.05	67.14	0.00	12.57	7.00	7.00	1.143	0.696	24	0	*
21/10/15	59.34	52.34	7.00	78.50	77.25	66.71	65.81	0.00	11.44	7.00	7.00	1.110	0.650	24	0	*
22/10/15	59.49	52.99	6.50	79.90	78.59	66.33	65.40	0.00	13.19	7.00	7.00	1.175	0.747	24	0	*
23/10/15	59.36	52.86	6.50	78.90	77.64	66.35	65.43	0.00	12.21	7.00	7.00	1.112	0.686	24	0	*
24/10/15	59.35	52.75	6.60	80.10	78.81	67.98	67.02	0.00	11.79	7.00	7.00	1.093	0.651	24	0	*
25/10/15	59.09	51.88	7.21	82.40	81.07	67.78	66.91	0.00	14.16	7.00	7.00	1.283	0.803	24	0	*
26/10/15	59.05	51.86	7.19	80.20	78.92	67.66	66.77	0.00	12.15	7.00	7.00	1.172	0.693	24	0	*
27/10/15	58.91	51.21	7.70	82.70	81.39	70.32	69.45	0.00	11.94	7.00	7.00	1.205	0.667	24	0	*
28/10/15	59.14	51.01	8.13	86.70	85.31	77.77	76.81	0.00	8.50	7.00	7.00	1.136	0.514	24	0	*
29/10/15	59.27	52.52	6.75	89.30	87.85	77.62	76.66	0.00	11.19	7.00	7.00	1.155	0.642	24	0	*
30/10/15	59.32	52.73	6.59	90.00	88.56	77.70	76.74	0.00	11.82	7.00	7.00	1.177	0.672	24	0	*
31/10/15	59.43	52.70	6.73	90.20	88.74	77.50	76.54	0.00	12.20	7.00	7.00	1.207	0.695	24	0	*
Итого:				2645.90	2604.89	2244.07	2216.08	0.00	388.81			37.142	21.354	744	0	*
Средние:	58.05	50.96	7.09							7.00	7.00					

Итоговые параметры на 02/11/15г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
02/11/15	49976.92	49205.35	28847.02	28505.05	0.00	20700.30	1297.044	1094.616	9815	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9815ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент:
Адрес: Новобульвар 11/84
Договор N:
Тип расходомера:
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Пределы измерений:
Договорные расходы:
G под max= 180.00 м3/ч G под min= 1.80 м3/ч
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
G обр max= 180.00 м3/ч G обр min= 1.80 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.06 м3/ч

Заводской номер 00058033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x4A39 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС	НС
01/10/15	68.87	45.06	23.81	118.65	116.14	117.98	116.83	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	2.770	0.000	24	0	*
02/10/15	68.35	45.20	23.15	122.40	119.81	121.76	120.58	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	2.778	0.000	24	0	*
03/10/15	69.38	43.71	25.67	117.08	114.52	116.71	115.66	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	2.944	0.000	24	0	*
04/10/15	67.56	44.19	23.37	142.25	139.14	142.02	140.78	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	3.262	0.000	24	0	*
05/10/15	68.49	42.81	25.68	289.19	283.10	285.47	282.99	0.59	0.58	0.58	7.00	4.00	7.301	0.039	24	0	*
06/10/15	69.45	43.85	25.60	421.80	413.65	415.08	411.28	0.20	0.20	0.20	7.00	4.00	10.582	0.013	24	0	*
07/10/15	70.14	46.43	23.71	561.03	548.68	551.78	546.15	0.54	0.54	0.54	7.00	4.00	13.050	0.034	24	0	*
08/10/15	72.31	47.46	24.85	570.39	557.14	560.23	554.23	0.70	0.70	0.70	7.00	4.00	13.901	0.046	24	0	*
09/10/15	75.12	46.79	28.33	501.37	488.86	491.44	486.34	0.85	0.85	0.85	7.00	4.00	13.809	0.057	24	0	*
10/10/15	74.86	47.24	27.62	529.67	515.36	518.27	512.78	0.87	0.87	0.87	7.00	4.00	14.295	0.059	24	0	*
11/10/15	75.73	46.95	28.78	524.08	510.81	513.31	507.94	0.86	0.86	0.86	7.00	4.00	14.759	0.059	24	0	*
12/10/15	75.55	46.66	28.89	491.69	479.33	481.63	476.67	0.85	0.85	0.85	7.00	4.00	13.900	0.060	24	0	*
13/10/15	75.62	43.92	31.70	390.52	380.66	382.69	378.17	0.86	0.86	0.86	7.00	4.00	12.115	0.061	24	0	*
14/10/15	72.77	43.24	29.53	393.51	383.26	384.87	381.44	0.76	0.76	0.76	7.00	4.00	11.525	0.052	24	0	*
15/10/15	70.54	44.13	26.41	461.52	451.38	453.90	449.17	0.75	0.75	0.75	7.00	4.00	11.964	0.053	24	0	*
16/10/15	71.24	43.90	27.44	423.55	413.10	414.90	410.26	0.27	0.27	0.27	7.00	4.00	11.329	0.017	24	0	*
17/10/15	70.74	43.28	27.46	410.45	401.28	402.94	399.39	0.24	0.24	0.24	7.00	4.00	11.036	0.016	24	0	*
18/10/15	70.40	43.18	27.22	420.11	410.79	412.44	408.80	0.18	0.18	0.18	7.00	4.00	11.201	0.011	24	0	*
19/10/15	70.66	44.65	26.01	459.88	449.79	451.14	446.97	0.06	0.06	0.06	7.00	4.00	11.918	0.004	24	0	*
20/10/15	70.98	46.16	24.82	541.34	529.16	530.70	525.40	1.20	1.18	1.18	7.00	4.00	13.202	0.076	24	0	*
21/10/15	73.36	46.58	26.78	538.35	526.02	527.00	521.59	0.25	0.25	0.25	7.00	4.00	14.106	0.016	24	0	*
22/10/15	73.82	47.28	26.53	519.40	506.22	507.84	502.16	0.28	0.28	0.28	7.00	4.00	14.275	0.018	24	0	*
23/10/15	74.18	45.28	28.90	466.06	454.69	456.87	451.46	0.48	0.48	0.48	7.00	4.00	13.176	0.029	24	0	*
24/10/15	73.00	44.83	28.17	466.93	456.88	456.91	452.53	0.50	0.50	0.50	7.00	4.00	12.977	0.030	24	0	*
25/10/15	73.40	44.58	28.90	488.04	476.34	477.21	472.71	0.43	0.43	0.43	7.00	4.00	13.798	0.028	25	0	*
26/10/15	71.52	45.18	26.34	509.35	497.49	498.85	494.03	0.49	0.49	0.49	7.00	4.00	13.005	0.030	24	0	*
27/10/15	72.51	43.95	28.57	484.99	474.71	476.43	472.49	0.21	0.24	0.24	7.00	4.00	12.304	0.016	24	0	*
28/10/15	71.7	44.82	26.94	455.66	444.74	446.49	442.23	0.38	0.38	0.38	7.00	4.00	12.015	0.022	24	0	*
29/10/15	73.63	45.42	28.23	483.75	472.42	473.79	469.31	0.23	0.23	0.23	7.00	4.00	13.347	0.016	24	0	*
Итого:				12277.01	11966.67	12044.91	11927.82	12.96	12.93	12.93			326.24	0.864	696	0	*
Средние:	71.91	45.03	26.84								7.00	4.00					

Итоговые параметры на 30/10/15г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС

ч		м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	
30/10/15 0	114617.69	111412.66	111985.87	110573.54	83.46	83.39	83.39	3144.392	5.356	792

Период нормальной работы 697ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7920ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Октябрь 2015г.

Абонент :

Адрес : Ленова, 15 (ТП-1)

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 214058

Тхв, °С = 1

Дата	ВНР, час	t1, °С	М1, т	Р1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	М3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.10.2015	24,00	70,36	35,530	7,00	36,34	51,03	36,040	3,00	36,52				0,69		
02.10.2015	24,00	68,61	41,040	7,00	41,91	51,72	41,810	3,00	42,36				0,70		
03.10.2015	24,00	70,38	37,980	7,00	38,84	50,54	38,820	3,00	39,30				0,76		
04.10.2015	24,00	68,37	46,750	7,00	47,77	51,33	47,670	3,00	48,28				0,80		
05.10.2015	24,00	69,33	86,170	7,00	88,07	44,69	86,640	3,00	87,48				2,13		
06.10.2015	24,00	70,29	111,540	7,00	114,05	43,39	112,230	3,00	113,26				3,00		
07.10.2015	24,00	70,66	128,170	7,00	131,09	44,04	129,130	3,00	130,33				3,42		
08.10.2015	24,00	72,53	129,460	7,00	132,56	44,47	130,650	3,00	131,90				3,64		
09.10.2015	24,00	77,10	105,410	7,00	108,26	43,86	106,760	3,00	107,76				3,51		
10.10.2015	24,00	75,56	116,430	7,00	119,45	44,23	117,790	3,00	118,91				3,65		
11.10.2015	24,00	76,18	117,190	7,00	120,28	44,06	118,720	3,00	119,83				3,77		
12.10.2015	24,00	76,60	109,960	7,00	112,85	43,91	111,440	3,00	112,47				3,60		
13.10.2015	24,00	76,38	96,060	7,00	98,59	43,07	97,880	3,00	98,76				3,20		
14.10.2015	24,00	72,70	101,390	7,00	103,83	43,40	103,580	3,00	104,50				2,97		
15.10.2015	24,00	71,63	110,760	7,00	113,34	43,57	113,250	3,00	114,27				3,11		
16.10.2015	24,00	71,64	103,260	7,00	105,67	43,39	105,490	3,00	106,45				2,92		
17.10.2015	24,00	71,59	104,340	7,00	106,78	43,54	106,420	3,00	107,40				2,93		
18.10.2015	24,00	71,29	108,290	7,00	110,83	43,96	109,650	3,00	110,65				2,97		
19.10.2015	24,00	70,81	115,200	7,00	117,85	44,33	116,280	3,00	117,37				3,06		
20.10.2015	24,00	71,64	127,220	7,00	130,22	44,37	128,340	3,00	129,53				3,47		
21.10.2015	24,00	74,48	115,860	7,00	118,77	44,11	116,840	3,00	117,93				3,52		
22.10.2015	24,00	74,79	115,360	7,00	118,29	44,21	116,470	3,00	117,54				3,53		
23.10.2015	24,00	74,43	110,030	7,00	112,79	43,87	111,070	3,00	112,10				3,37		
24.10.2015	24,00	73,63	110,890	7,00	113,62	43,78	111,850	3,00	112,89				3,31		
25.10.2015	24,00	73,78	113,630	7,00	116,42	43,64	114,600	3,00	115,64				3,43		
26.10.2015	24,00	72,09	116,080	7,00	118,82	43,94	117,100	3,00	118,20				3,28		
27.10.2015	24,00	73,34	102,300	7,00	104,79	42,98	103,250	3,00	104,18				3,11		
28.10.2015	24,00	73,78	101,990	7,00	104,53	42,69	102,900	3,00	103,83				3,17		
29.10.2015	21,00	74,45	91,790	7,00	94,11	43,18	92,540	3,00	93,36				2,87		
Среднее		72,70	100,385	7,00	102,82	44,81	101,598	3,00	102,56				2,89		
Итого	693,00		2910,080		2980,72		2945,210		2973,00				83,92		

Показания счетчиков :

Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
30.09.2015	23534,640	23746,120		24219,720	23992,030		801,995		8072,000	27,000
29.10.2015	26444,720	26691,330		27200,440	26965,030		885,917		8765,000	30,000

Дата печати отчета : 30.10.2015

Период нормальной работы,ч : 693

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 3

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

30.10.15г.

Подпись и дата

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Октябрь 2015г.

Абонент :

Договор :

Адрес : Лодова, 15 (ТП-2)

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 214081

Тхв, °С = 1

Дата	ВНР, час	t1, °С	М1, т	Р1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	М2, т	Р2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	М3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.10.2015	24,00	69,14	41,450	7,00	42,37	53,23	38,270	3,00	38,76				0,66		
02.10.2015	24,00	67,63	50,020	7,00	51,09	53,91	47,080	3,00	47,72				0,69		
03.10.2015	24,00	69,32	41,840	7,00	42,78	52,94	38,690	3,00	39,18				0,69		
04.10.2015	24,00	67,51	52,670	7,00	53,77	53,55	49,800	3,00	50,46				0,74		
05.10.2015	24,00	68,72	85,020	7,00	86,84	46,35	83,960	3,00	84,80				1,90		
06.10.2015	24,00	69,81	103,580	7,00	105,91	44,49	103,810	3,00	104,82				2,63		
07.10.2015	24,00	70,20	114,050	7,00	116,63	44,89	114,810	3,00	115,93				2,89		
08.10.2015	24,00	72,04	113,640	7,00	116,33	45,34	114,820	3,00	115,94				3,04		
09.10.2015	24,00	76,45	97,980	7,00	100,56	44,76	99,150	3,00	100,09				3,11		
10.10.2015	24,00	74,99	106,200	7,00	108,88	45,02	107,450	3,00	108,49				3,19		
11.10.2015	24,00	75,62	106,770	7,00	109,53	44,61	108,120	3,00	109,15				3,32		
12.10.2015	24,00	75,98	102,920	7,00	105,61	44,69	104,070	3,00	105,07				3,23		
13.10.2015	24,00	75,73	90,990	7,00	93,37	43,87	91,260	3,00	92,09				2,90		
14.10.2015	24,00	72,17	94,150	7,00	96,37	43,88	93,560	3,00	94,43				2,67		
15.10.2015	24,00	71,04	100,340	7,00	102,66	44,03	99,880	3,00	100,79				2,71		
16.10.2015	24,00	71,06	95,650	7,00	97,86	43,98	95,160	3,00	96,06				2,60		
17.10.2015	24,00	71,01	89,190	7,00	91,24	43,65	88,850	3,00	89,67				2,44		
18.10.2015	24,00	70,68	94,320	7,00	96,45	43,88	94,040	3,00	94,93				2,53		
19.10.2015	24,00	70,24	104,450	7,00	106,80	45,03	104,480	3,00	105,53				2,64		
20.10.2015	24,00	71,10	115,130	7,00	117,80	45,23	116,080	3,00	117,21				2,98		
21.10.2015	24,00	73,94	101,920	7,00	104,45	44,91	102,580	3,00	103,57				2,96		
22.10.2015	24,00	74,20	100,180	7,00	102,70	44,92	100,880	3,00	101,86				2,94		
23.10.2015	24,00	73,81	100,380	7,00	102,87	44,58	101,050	3,00	102,04				2,94		
24.10.2015	24,00	73,01	102,100	7,00	104,57	44,52	102,740	3,00	103,74				2,92		
25.10.2015	24,00	73,31	101,380	7,00	103,85	44,17	102,030	3,00	102,97				2,96		
26.10.2015	24,00	71,53	106,530	7,00	109,01	44,69	107,120	3,00	108,15				2,87		
27.10.2015	24,00	72,72	98,050	7,00	100,41	44,11	98,330	3,00	99,25				2,81		
28.10.2015	24,00	73,20	94,640	7,00	96,96	43,94	94,960	3,00	95,85				2,77		
29.10.2015	23,00	73,91	97,990	7,00	100,44	44,34	98,830	3,00	99,79				2,90		
Среднее		72,07	93,218	7,00	95,44	45,78	93,159	3,00	94,07				2,54		
Итого	695,00		2703,530		2768,11		2701,860		2728,34				73,63		

Показания счетчиков :

Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
30.09.2015	25301,720	25019,110		26034,020	25307,410		784,319		8078,000	22,000
29.10.2015	28005,250	27720,970		28802,130	28035,750		857,947		8773,000	23,000

Дата печати отчета : 30.10.2015

Период нормальной работы,ч : 695

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 1

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

30.10.15г.

Подпись и дата

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения 01/10/15г.-31/10/15г.

Абонент: Дачная, 35А
Адрес:
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Договорные расходы:
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 5.60 град С

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00229068 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 0 ОТ=0 ТЗ=0 КС=0x2781 00 2.0

Дата	t1 °C	t2 °C	Δt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгр/см2	P2 кгр/см2	Qo Гкал	ВНР ч	БОС ч	ПНС ч
01/10/15	160.28	151.65	8.63	85.86	84.42	85.95	84.88	-0.46	6.00	5.00	0.730	24	0	
02/10/15	156.57	150.28	6.29	133.60	131.66	133.81	132.22	-0.56	6.00	5.00	0.696	24	0	
03/10/15	162.33	154.67	7.66	104.14	102.30	104.24	102.80	-0.50	6.00	5.00	0.784	24	0	
04/10/15	162.10	153.54	8.57	92.00	90.38	92.18	91.53	-0.45	6.00	5.00	0.777	24	0	
05/10/15	163.38	148.78	14.60	131.80	129.48	131.94	130.40	-0.48	6.00	5.00	1.121	24	0	
06/10/15	159.89	144.24	15.65	97.14	95.43	97.28	96.29	-0.34	6.00	5.00	1.121	22	4	
07/10/15	166.65	146.22	20.43	96.47	94.73	96.62	95.58	-0.30	6.00	5.00	1.494	22	0	
08/10/15	167.76	146.57	21.19	147.16	144.57	147.32	145.78	-0.36	6.00	5.00	1.654	24	0	
09/10/15	167.76	146.69	21.07	171.94	168.70	172.05	170.25	-0.11	6.00	5.00	1.989	24	0	
10/10/15	166.05	146.82	19.23	241.20	236.82	241.40	238.78	-1.22	6.00	5.00	1.984	24	0	
11/10/15	168.69	146.47	22.22	236.48	232.43	236.92	234.46	-1.23	6.00	5.00	2.143	24	0	
12/10/15	168.41	146.16	22.25	222.97	218.58	223.16	220.93	-1.63	6.00	5.00	2.167	24	0	
13/10/15	168.05	144.98	23.12	198.83	195.09	199.10	197.03	-1.65	6.00	5.00	2.465	24	0	
14/10/15	165.97	144.76	21.28	202.36	198.36	202.56	200.53	-1.84	6.00	5.00	2.211	24	0	
15/10/15	163.17	146.13	17.04	267.49	262.43	267.68	264.89	-1.81	6.00	5.00	1.908	24	0	
16/10/15	163.58	146.11	17.47	220.41	216.14	220.65	218.31	-1.18	6.00	5.00	1.836	24	0	
17/10/15	163.74	144.94	18.80	219.21	215.04	219.35	217.06	-1.16	6.00	5.00	1.958	24	0	
18/10/15	163.64	144.86	18.78	213.92	209.74	214.13	211.83	-1.14	6.00	5.00	1.954	24	0	
19/10/15	162.66	145.54	18.62	238.02	233.50	238.29	235.89	-1.26	6.00	5.00	1.908	24	0	
20/10/15	163.83	147.02	16.81	286.22	280.93	286.50	283.58	-1.51	6.00	5.00	1.965	24	0	
21/10/15	163.90	147.45	16.45	292.89	287.40	293.19	290.15	-1.51	6.00	5.00	1.918	24	0	
22/10/15	163.88	146.82	17.06	244.53	239.98	244.84	242.34	-1.49	6.00	5.00	1.958	24	0	
23/10/15	165.58	146.09	17.49	266.76	261.84	267.05	264.26	-1.58	6.00	5.00	2.042	24	0	
24/10/15	164.43	145.84	18.59	256.23	251.51	256.52	253.88	-1.60	6.00	5.00	2.034	24	0	
25/10/15	163.48	146.58	16.90	288.96	283.64	289.26	286.29	-1.66	6.00	5.00	1.872	24	0	
26/10/15	165.85	146.12	19.73	234.66	230.33	234.94	232.49	-1.50	6.00	5.00	1.996	24	0	
27/10/15	166.65	144.90	21.75	234.93	230.22	235.24	232.84	-1.50	6.00	5.00	2.034	24	0	
28/10/15	167.16	145.13	22.03	205.43	201.55	205.73	203.48	-1.37	6.00	5.00	1.958	24	0	
29/10/15	166.61	146.10	20.49	234.30	229.90	234.65	232.05	-1.47	6.00	5.00	1.835	24	0	
30/10/15	166.12	146.55	19.57	253.38	248.53	253.81	250.82	-1.60	6.00	5.00	1.702	24	0	
31/10/15	166.89	146.43	20.46	246.98	241.98	247.36	243.99	-1.64	6.00	5.00	1.867	24	0	
Итого:				6402.60	6278.37	6416.15	6405.45	-34.88			129.139736	0		
Средние:	164.66	147.07	17.59						6.00	5.00				

Итоговые параметры на 02/11/15г. 11 ч

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	БОС ч
02/11/15	77536.34	75910.14	78435.74	76981.46	-71.15	1281.800	952	5729

Период нормальной работы 736ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после [illegible] 1248ч

Представитель абонента Представитель теплоснабжающей организации