Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Адрес : ул.Минская 37 (ж/дом)

Договор : 11128 Т

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 331345

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	24,00	69,80	18,108	7,96	18,51	40,18	17,955	2,63	18,10			-60,00	0,54	
20.08.2016	24,00	69,54	17,335	7,96	17,72	40,22	17,188	2,63	17,32			-60,00	0,51	
21.08.2016	24,00	69,27	16,253	7,96	16,61	40,49	16,092	2,63	16,22			-60,00	0,47	
22.08.2016	24,00	69,48	19,213	7,96	19,63	40,48	19,039	2,63	19,19			-60,00	0,56	
23.08.2016	24,00	70,18	17,108	7,96	17,49	40,37	16,944	2,63	17,08			-60,00	0,51	
24.08.2016	24,00	69,50	17,763	7,96	18,15	40,82	17,600	2,63	17,74			-60,00	0,51	
25.08.2016	24,00	70,00	17,777	7,96	18,18	40,43	17,629	2,63	17,77			-60,00	0,53	
26.08.2016	24,00	69,45	17,537	7,96	17,92	40,60	17,396	2,63	17,54			-60,00	0,51	
27.08.2016	24,00	69,83	17,697	7,96	18,09	40,49	17,549	2,63	17,69			-60,00	0,52	
28.08.2016	24,00	68,90	17,079	7,96	17,45	40,57	16,928	2,63	17,06			-60,00	0,49	
29.08.2016	24,00	69,60	19,753	7,96	20,19	40,88	19,596	2,63	19,75			-60,00	0,57	
30.08.2016	24,00	69,60	21,507	7,96	21,98	40,85	21,337	2,63	21,51			-60,00	0,62	
31.08.2016	24,00	69,75	21,409	7,96	21,88	40,96	21,241	2,63	21,41			-60,00	0,62	
01.09.2016	24,00	69,84	21,423	7,96	21,90	40,38	21,241	2,63	21,41			-60,00	0,63	
02.09.2016	24,00	70,17	22,131	7,96	22,62	40,31	21,961	2,63	22,13			-60,00	0,66	
03.09.2016	24,00	70,28	20,182	7,96	20,63	39,24	20,039	2,63	20,19			-60,00	0,63	
04.09.2016	23,92	64,58	30,040	7,95	30,62	42,67	29,846	2,63	30,11			-60,00	0,66	
05.09.2016	17,64	50,26	42,472	7,95	42,98	43,59	42,249	2,62	42,64			-58,49	0,25	
06.09.2016	0,00	28,92	0,000	7,94	0,00	27,43	0,000	2,62	0,00			-24,04	0,00	
07.09.2016	0,00	25,75	0,000	7,94	0,00	30,02	0,000	2,62	0,00			-19,13	0,00	
08.09.2016	7,09	39,72	27,947	7,94	28,16	34,85	27,817	2,62	27,98			-16,96	0,12	
09.09.2016	22,56	59,88	30,476	7,95	30,99	40,32	30,304	2,62	30,55			-47,35	0,60	
10.09.2016	24,00	69,64	24,056	7,95	24,58	39,10	23,937	2,62	24,11			-50,86	0,74	
11.09.2016	24,00	69,59	21,718	7,95	22,20	38,86	21,581	2,62	21,74			-60,00	0,67	
12.09.2016	24,00	70,27	25,061	7,95	25,62	38,86	24,915	2,62	25,10			-59,98	0,79	
13.09.2016	24,00	69,74	24,675	7,95	25,22	39,50	24,536	2,62	24,72			-56,35	0,75	
14.09.2016	24,00	69,27	26,626	7,95	27,21	39,70	26,470	2,62	26,67			-58,08	0,79	
15.09.2016	24,00	69,51	25,617	7,95	26,18	39,17	25,448	2,62	25,64			-58,20	0,78	
16.09.2016	24,00	70,41	24,316	7,95	24,86	37,73	24,132	2,62	24,30			-58,25	0,80	
17.09.2016	24,00	69,26	26,715	7,95	27,30	38,30	26,539	2,62	26,73			-58,35	0,83	
18.09.2016	24,00	69,57	26,387	7,95	26,97	38,43	26,216	2,62	26,41			-58,37	0,82	
Среднее		68,36	22,366	7,95	22,84	40,04	22,205	2,63	22,38			-58,31	0,62	
Итого	671,22		658,380		671,82		653,725		658,82				17,45	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 671,22

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата

Казанские тепловые сети
Южный эксплуатационный райо
ул. Родина, 43А тел: 205-60-95

19 СЕН 2016

Ведомость получил:

Абрамов Н.Н.

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Адрес : ул. Вишнеского 29/48

Договор : 11128 Т

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 91613

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
19.08.2016	24,00	70,02	51,120	9,00	52,29	47,84	52,390	5,00	52,95			0,00	1,14		
20.08.2016	24,00	70,54	50,220	9,00	51,35	47,92	49,910	5,00	50,39			0,00	1,14		
21.08.2016	24,00	70,08	50,090	9,00	51,23	47,80	49,630	5,00	50,11			0,00	1,12		
22.08.2016	24,00	70,18	50,850	9,00	51,97	47,53	50,330	5,00	50,86			0,00	1,16		
23.08.2016	24,00	70,81	49,820	9,00	50,94	47,30	118,870	5,00	120,16			0,00	1,16		
24.08.2016	24,00	70,17	49,550	9,00	50,65	47,61	70,490	5,00	71,27			0,00	1,14		
25.08.2016	24,00	70,40	49,280	9,00	50,37	47,34	51,930	5,00	52,48			0,00	1,15		
26.08.2016	24,00	70,20	50,790	9,00	51,93	47,58	50,250	5,00	50,73			0,00	1,15		
27.08.2016	24,00	70,31	51,780	9,00	52,93	47,45	51,160	5,00	51,66			0,00	1,19		
28.08.2016	24,00	69,84	55,090	9,00	56,30	47,18	54,360	5,00	54,92			0,00	1,25		
29.08.2016	24,00	70,28	57,790	9,00	59,09	46,10	57,030	5,00	57,60			0,00	1,40		
30.08.2016	24,00	69,70	60,750	9,00	62,13	46,31	59,920	5,00	60,57			0,00	1,43		
31.08.2016	24,00	70,51	57,630	9,00	58,96	45,37	56,890	5,00	57,43			0,00	1,45		
01.09.2016	24,00	70,41	58,600	9,00	59,93	45,48	57,800	5,00	58,37			0,00	1,46		
02.09.2016	24,00	70,50	59,300	9,00	60,61	45,68	58,470	5,00	59,03			0,00	1,48		
03.09.2016	24,00	70,45	58,760	9,00	60,07	45,74	57,970	5,00	58,50			0,00	1,46		
04.09.2016	24,00	56,40	290,650	9,00	294,98	51,44	287,320	5,00	290,92			0,00	1,46		
05.09.2016	24,00	46,58	199,440	9,00	201,47	45,30	196,390	5,00	198,30			0,00	0,27		*
06.09.2016	24,00	26,31	0,000	9,00	0,00	26,33	0,000	5,00	0,00			0,00	0,00		*
07.09.2016	24,00	28,72	6,170	9,00	6,19	23,69	6,590	5,00	6,59			0,00	0,03		*
08.09.2016	24,00	47,78	47,180	9,00	47,72	38,66	46,510	5,00	46,84			0,00	0,42		*
09.09.2016	24,00	69,14	75,250	9,00	76,87	43,02	139,870	5,00	141,14			0,00	1,88		
10.09.2016	24,00	70,43	67,300	9,00	68,82	43,29	158,380	5,00	159,80			0,00	1,84		
11.09.2016	24,00	70,10	69,770	9,00	71,35	43,71	155,690	5,00	157,11			0,00	1,86		
12.09.2016	24,00	71,02	62,980	9,00	64,40	44,26	100,100	5,00	101,04			0,00	1,72		
13.09.2016	24,00	69,74	67,180	9,00	68,69	45,15	71,220	5,00	71,93			0,00	1,66		
14.09.2016	24,00	69,90	70,810	9,00	72,38	44,95	69,420	5,00	70,12			0,00	1,77		
15.09.2016	24,00	69,97	70,380	9,00	71,95	44,34	97,040	5,00	97,97			0,00	1,76		
16.09.2016	24,00	70,55	68,760	9,00	70,31	44,05	129,060	5,00	130,27			0,00	1,85		
17.09.2016	24,00	69,41	74,760	9,00	76,40	45,15	77,970	5,00	78,77			0,00	1,83		
18.09.2016	24,00	70,07	74,000	9,00	75,66	44,35	72,980	5,00	73,70			0,00	1,91		
Среднее		65,50	67,937	9,00	69,29	44,45	82,450	5,00	83,28			0,00	1,31		
Итого	744,00		2106,050		2147,94		2555,940		2581,53			0,00	40,54		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
18.08.2016	52478,490	52198,470		54071,520	52795,810	2,090	1755,079		6790,000	13,000
18.09.2016	54584,540	54754,410		56219,460	55377,340	2,090	1795,617		7534,000	13,000

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ТСЖ "Уют+"

Адрес : ул.Нигматуллина 11/84

Договор : 11738 Т

Тип расходомера : ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 58033

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
19.08.2016	24,00	68,34	130,780	7,00	133,58	52,45	130,750	4,00	132,45		0,000	0,00	2,09	0,00	*
20.08.2016	24,00	68,38	131,520	7,00	134,33	52,33	131,290	4,00	133,02		0,000	0,00	2,12	0,00	*
21.08.2016	24,00	69,35	123,020	7,00	125,69	51,57	122,760	4,00	124,33		0,000	0,00	2,19	0,00	*
22.08.2016	24,00	68,66	130,550	7,00	133,40	51,68	130,250	4,00	131,94		0,000	0,00	2,22	0,00	*
23.08.2016	24,00	69,39	122,630	7,00	125,35	51,36	122,450	4,00	123,97		0,000	0,00	2,22	0,00	*
24.08.2016	24,00	69,35	124,360	7,00	127,10	51,89	124,290	4,00	125,88		0,000	0,00	2,18	0,00	*
25.08.2016	24,00	70,03	117,720	7,00	120,36	51,25	117,750	4,00	119,21		0,000	0,00	2,22	0,00	*
26.08.2016	24,00	68,96	127,720	7,00	130,49	52,15	127,960	4,00	129,61		0,000	0,00	2,15	0,00	*
27.08.2016	24,00	69,81	120,990	7,00	123,71	51,49	121,190	4,00	122,74		0,000	0,00	2,22	0,00	*
28.08.2016	24,00	69,37	127,170	7,00	129,98	51,51	127,020	4,00	128,64		0,000	0,00	2,28	0,00	*
29.08.2016	24,00	69,04	134,450	7,00	137,39	51,20	134,180	4,00	135,84		0,000	0,00	2,40	0,00	*
30.08.2016	24,00	69,66	127,730	7,00	130,57	50,46	127,440	4,00	129,01		0,000	0,00	2,46	0,00	*
31.08.2016	24,00	68,22	148,850	7,00	152,01	51,17	148,490	4,00	150,33		0,000	0,00	2,55	0,00	*
01.09.2016	24,00	69,92	337,200	7,00	344,75	61,74	336,470	4,00	342,49		0,000	0,00	2,79	0,00	*
02.09.2016	24,00	69,74	483,680	7,00	494,47	63,97	483,690	4,00	492,93		0,000	0,00	2,82	0,00	*
03.09.2016	24,00	69,87	495,570	7,00	506,64	64,02	496,750	4,00	506,21		0,000	0,00	2,92	0,00	*
04.09.2016	24,00	66,90	405,490	7,00	413,89	60,35	406,090	4,00	413,08		0,000	0,00	2,68	0,00	*
05.09.2016	24,00	43,44	96,840	7,00	97,69	40,15	90,800	4,00	91,50		0,000	0,00	0,38	0,00	*
06.09.2016	24,00	27,21	11,210	7,00	11,21	26,88	0,000	4,00	0,00		0,000	0,00	0,00	0,00	*
07.09.2016	24,00	63,59	136,990	7,00	139,60	49,45	131,670	4,00	133,23		0,000	0,00	2,04	0,00	*
08.09.2016	24,00	70,93	157,270	7,00	160,85	52,46	156,190	4,00	158,24		0,000	0,00	2,91	0,00	*
09.09.2016	24,00	69,00	231,960	7,00	237,02	55,67	230,080	4,00	233,46		0,000	0,00	3,11	0,00	*
10.09.2016	24,00	69,85	153,190	7,00	156,62	50,22	151,530	4,00	153,37		0,000	0,00	3,02	0,00	*
11.09.2016	24,00	70,02	152,110	7,00	155,52	49,96	150,400	4,00	152,19		0,000	0,00	3,06	0,00	*
12.09.2016	24,00	69,71	163,540	7,00	167,20	49,90	161,670	4,00	163,59		0,000	0,00	3,25	0,00	*
13.09.2016	24,00	70,11	153,200	7,00	156,62	49,49	151,460	4,00	153,23		0,000	0,00	3,17	0,00	*
14.09.2016	24,00	69,35	166,780	7,00	170,46	50,53	165,070	4,00	167,07		0,000	0,00	3,15	0,00	*
15.09.2016	24,00	69,12	171,050	7,00	174,80	50,82	169,240	4,00	171,33		0,000	0,00	3,14	0,00	*
16.09.2016	24,00	68,66	155,240	7,00	158,60	50,45	153,740	4,00	155,62		0,000	0,00	2,84	0,00	*
17.09.2016	24,00	69,36	153,350	7,00	156,74	49,01	151,740	4,00	153,47		0,000	0,00	3,13	0,00	*
18.09.2016	24,00	69,04	178,170	7,00	182,03	49,86	176,370	4,00	178,46		0,000	0,00	3,43	0,00	*
Среднее		66,92	176,462	7,00	180,28	51,47	175,122	4,00	177,63		0,000	0,00	2,49	0,00	
Итого	744,00		5470,330		5588,67		5428,780		5506,44		0,000	0,00	77,11	0,00	

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
18.08.2016	3637,100	3634,370	0,000	3718,100	3677,350	0,000	73,457	0,000	854,000	42,000
18.09.2016	9107,430	9063,150	0,000	9306,770	9183,790	0,000	150,569	0,000	1598,000	42,000

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69
19 СЕН 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
Подпись ГИЗАТУЛЛИНА А.Н.

Уют+

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют"

Адрес : Сибгата Хакима, 31 ж/д

Договор : 11128Т

Тип расходомера : КМ-5

Тепловычислитель КМ-5 номер: 92235

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	23,54	67,96	42,336	7,90	43,25	52,86	42,689	2,63	43,26			-60,00	0,64	
20.08.2016	24,00	67,98	41,432	7,90	42,30	52,81	41,896	2,62	42,45			-60,00	0,63	
21.08.2016	24,00	69,06	38,686	7,90	39,51	52,61	39,141	2,62	39,65			-60,00	0,64	
22.08.2016	24,00	68,52	42,328	7,90	43,23	52,96	42,730	2,62	43,29			-60,00	0,66	
23.08.2016	24,00	69,08	39,271	7,90	40,12	52,82	39,557	2,62	40,08			-60,00	0,64	
24.08.2016	24,00	69,12	41,064	7,90	41,95	53,02	41,332	2,62	41,89			-60,00	0,66	
25.08.2016	24,00	69,68	38,301	7,90	39,14	52,85	38,758	2,62	39,27			-60,00	0,65	
26.08.2016	24,00	68,83	42,553	7,90	43,46	53,29	43,031	2,62	43,62			-60,00	0,67	
27.08.2016	24,00	69,51	39,791	7,90	40,66	52,90	40,125	2,62	40,65			-60,00	0,66	
28.08.2016	24,00	69,22	42,221	7,90	43,13	53,17	42,564	2,62	43,14			-60,00	0,68	
29.08.2016	24,00	68,85	45,234	7,90	46,21	53,25	45,570	2,62	46,18			-60,00	0,71	
30.08.2016	24,00	69,68	45,367	7,90	46,37	53,10	45,623	2,62	46,23			-60,00	0,76	
31.08.2016	24,00	68,14	53,551	7,90	54,68	53,82	53,689	2,62	54,43			-60,00	0,77	
01.09.2016	24,00	69,04	48,877	7,90	49,94	53,34	49,197	2,62	49,86			-60,00	0,77	
02.09.2016	24,00	69,00	50,018	7,90	51,10	53,39	50,428	2,62	51,10			-60,00	0,79	
03.09.2016	24,00	69,18	49,363	7,90	50,43	53,25	49,705	2,62	50,37			-60,00	0,79	
04.09.2016	23,43	62,53	75,154	7,90	76,52	52,25	75,684	2,62	76,66			-60,00	0,77	
05.09.2016	3,34	45,59	73,346	7,91	74,08	42,98	74,164	2,63	74,83			-60,00	0,10	
06.09.2016	0,00	28,81	0,000	7,91	0,00	28,74	0,000	2,63	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	13,06	62,85	41,990	7,91	42,77	50,90	42,271	2,63	42,80			-60,00	0,51	
08.09.2016	24,00	70,50	47,473	7,90	48,54	52,02	47,924	2,63	48,54			-60,00	0,88	
09.09.2016	24,00	68,78	52,469	7,90	53,59	52,49	52,592	2,63	53,28			-60,00	0,86	
10.09.2016	24,00	69,81	49,221	7,90	50,31	52,20	49,250	2,62	49,89			-60,00	0,87	
11.09.2016	24,00	69,86	49,006	7,90	50,09	52,42	49,156	2,62	49,80			-60,00	0,86	
12.09.2016	24,00	69,73	52,766	7,90	53,93	52,44	52,947	2,62	53,64			-60,00	0,92	
13.09.2016	24,00	70,12	51,668	7,90	52,82	52,24	51,854	2,62	52,53			-60,00	0,93	
14.09.2016	24,00	69,32	54,479	7,90	55,68	52,27	54,684	2,62	55,40			-60,00	0,93	
15.09.2016	24,00	69,20	56,783	7,90	58,02	52,30	56,889	2,62	57,63			-60,00	0,97	
16.09.2016	23,99	68,72	56,527	7,90	57,74	52,41	56,582	2,63	57,32			-60,00	0,93	
17.09.2016	24,00	69,40	58,205	7,90	59,48	52,56	58,336	2,62	59,10			-60,00	0,99	
18.09.2016	24,00	69,12	58,574	7,90	59,84	52,25	58,752	2,63	59,51			-60,00	0,99	
Среднее		68,70	48,643	7,90	49,68	52,68	48,930	2,62	49,57			-60,00	0,78	
Итого	687,37		1478,053		1508,88		1487,121		1506,40				22,63	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 687,37

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31а тел. 520-57-69

19 сен 2016

Ведомость получил:

Подпись Гизатуллина А.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют"

Адрес : Сибгата Хакима, 33 ж/д

Договор : 11128Т

Тип расходомера : КМ-5

Тепловычислитель КМ-5 номер: 92245

Дата	Тр, час	t1, °С	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °С	M3, т	ta, °С	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	24,00	69,30	36,709	7,87	37,50	49,05	36,590	2,56	37,02			-60,00	0,75	
20.08.2016	24,00	68,71	37,875	7,87	38,69	49,82	37,770	2,56	38,22			-60,00	0,72	
21.08.2016	24,00	70,07	34,779	7,87	35,54	49,01	34,617	2,56	35,01			-60,00	0,74	
22.08.2016	23,98	69,09	38,107	7,87	38,94	49,84	37,955	2,56	38,40			-60,00	0,74	
23.08.2016	24,00	70,15	35,818	7,87	36,62	49,44	35,594	2,56	36,01			-60,00	0,74	
24.08.2016	24,00	69,84	37,805	7,87	38,63	49,99	37,682	2,56	38,13			-60,00	0,75	
25.08.2016	24,00	70,65	35,498	7,87	36,30	49,86	35,369	2,56	35,79			-60,00	0,74	
26.08.2016	24,00	69,44	42,449	7,87	43,38	50,88	42,443	2,56	42,97			-60,00	0,79	
27.08.2016	24,00	70,57	38,967	7,87	39,84	49,96	38,824	2,56	39,29			-60,00	0,81	
28.08.2016	24,00	70,00	41,133	7,87	42,04	50,44	40,945	2,56	41,45			-60,00	0,81	
29.08.2016	24,00	69,76	43,539	7,87	44,50	50,65	43,408	2,56	43,94			-60,00	0,84	
30.08.2016	24,00	70,31	42,922	7,87	43,88	50,24	42,727	2,56	43,24			-60,00	0,86	
31.08.2016	24,00	68,88	50,771	7,87	51,87	51,40	50,604	2,56	51,24			-60,00	0,89	
01.09.2016	24,00	69,77	45,516	7,87	46,51	50,47	45,453	2,56	46,00			-60,00	0,88	
02.09.2016	24,00	69,62	44,824	7,87	45,81	50,67	44,811	2,56	45,37			-60,00	0,85	
03.09.2016	24,00	69,73	46,834	7,87	47,87	50,50	46,814	2,56	47,38			-60,00	0,90	
04.09.2016	21,13	60,54	136,029	7,87	138,36	51,75	135,631	2,56	137,37			-60,00	1,14	
05.09.2016	0,25	43,94	86,365	7,87	87,16	42,46	86,188	2,57	86,94			-60,00	0,01	
06.09.2016	0,00	27,49	0,000	7,88	0,00	27,72	0,000	2,57	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	14,72	62,88	47,264	7,88	48,14	48,84	47,219	2,57	47,77			-60,00	0,63	
08.09.2016	24,00	71,23	34,738	7,87	35,54	44,04	34,643	2,56	34,96			-60,00	0,95	
09.09.2016	23,94	69,18	40,162	7,87	41,03	46,38	40,086	2,56	40,50			-60,00	0,92	
10.09.2016	24,00	70,40	37,107	7,87	37,94	44,57	36,916	2,56	37,26			-60,00	0,96	
11.09.2016	24,00	70,55	38,559	7,87	39,42	44,46	38,348	2,56	38,72			-60,00	1,01	
12.09.2016	24,00	70,44	42,100	7,87	43,05	44,42	41,957	2,56	42,36			-60,00	1,10	
13.09.2016	24,00	70,74	40,453	7,87	41,37	44,39	40,252	2,56	40,64			-60,00	1,07	
14.09.2016	24,00	69,89	43,723	7,87	44,69	45,13	43,516	2,56	43,95			-60,00	1,09	
15.09.2016	24,00	69,61	46,951	7,87	47,98	45,29	46,578	2,56	47,03			-60,00	1,15	
16.09.2016	24,00	69,48	45,715	7,87	46,71	45,85	45,291	2,56	45,75			-60,00	1,08	
17.09.2016	24,00	69,97	47,236	7,87	48,27	45,27	46,908	2,56	47,38			-60,00	1,17	
18.09.2016	24,00	69,36	51,293	7,87	52,42	45,79	50,951	2,56	51,46			-60,00	1,21	
Среднее		69,43	44,599	7,87	45,56	48,20	44,427	2,56	44,93			-60,00	0,91	
Итого	684,02		1391,242		1420,02		1386,088		1401,54				26,30	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 684,02

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ИНН 1660104777

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31а тел: 520-57-69

19 СЕН 2016

Ведомость получил:

Подпись Гизатуллина А.Н.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют"

Адрес : Сибгата Хакима, 35 ж/д

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 92234

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	24,00	68,68	42,385	8,10	43,28	54,04	42,576	2,75	43,16			-60,00	0,62	
20.08.2016	24,00	68,16	45,283	8,09	46,24	53,94	45,664	2,74	46,29			-60,00	0,65	
21.08.2016	24,00	69,24	41,303	8,09	42,19	53,31	41,551	2,74	42,11			-60,00	0,66	
22.08.2016	24,00	68,65	44,820	8,09	45,78	53,78	45,285	2,74	45,90			-60,00	0,67	
23.08.2016	24,00	69,43	46,805	8,09	47,82	53,49	47,297	2,74	47,93			-60,00	0,75	
24.08.2016	24,00	69,29	45,943	8,09	46,95	53,49	46,344	2,74	46,96			-60,00	0,73	
25.08.2016	24,00	69,91	43,668	8,09	44,63	53,11	44,025	2,74	44,61			-60,00	0,74	
26.08.2016	24,00	69,00	48,865	8,09	49,91	53,83	49,035	2,74	49,72			-60,00	0,75	
27.08.2016	24,00	69,83	44,238	8,09	45,22	53,01	44,426	2,74	45,02			-60,00	0,75	
28.08.2016	24,00	69,45	48,531	8,09	49,59	53,31	48,748	2,74	49,40			-60,00	0,79	
29.08.2016	24,00	68,99	50,779	8,09	51,87	53,74	51,127	2,74	51,82			-60,00	0,78	
30.08.2016	24,00	69,89	50,898	8,09	52,02	53,13	51,174	2,74	51,86			-60,00	0,86	
31.08.2016	23,98	68,23	53,818	8,10	54,95	53,75	54,072	2,74	54,82			-60,00	0,78	
01.09.2016	24,00	69,14	54,582	8,10	55,76	53,52	54,930	2,74	55,67			-60,00	0,86	
02.09.2016	24,00	69,00	50,148	8,10	51,24	53,07	50,221	2,75	50,89			-60,00	0,80	
03.09.2016	24,00	69,43	52,506	8,10	53,65	52,72	52,621	2,75	53,31			-60,00	0,88	
04.09.2016	23,27	61,27	91,453	8,10	93,06	51,47	91,900	2,75	93,06			-60,00	0,88	
05.09.2016	3,79	45,53	106,279	8,10	107,34	43,05	106,639	2,75	107,60			-60,00	0,18	
06.09.2016	0,00	28,42	0,000	8,11	0,00	28,33	0,000	2,75	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	12,59	61,37	58,998	8,11	60,04	50,94	59,283	2,75	60,03			-60,00	0,58	
08.09.2016	23,87	70,64	46,902	8,10	47,96	50,60	47,291	2,75	47,87			-60,00	0,94	
09.09.2016	24,00	68,89	60,234	8,10	61,54	52,48	60,564	2,75	61,36			-60,00	0,99	
10.09.2016	24,00	69,94	52,566	8,10	53,73	51,54	52,973	2,75	53,64			-60,00	0,97	
11.09.2016	24,00	70,08	54,660	8,10	55,87	51,83	54,982	2,75	55,69			-60,00	1,00	
12.09.2016	24,00	69,95	58,721	8,10	60,02	52,17	58,873	2,75	59,64			-60,00	1,05	
13.09.2016	24,00	70,22	53,611	8,10	54,81	51,91	53,689	2,75	54,39			-60,00	0,99	
14.09.2016	24,00	69,41	62,180	8,10	63,54	52,84	62,303	2,75	63,13			-60,00	1,04	
15.09.2016	24,00	69,22	61,914	8,10	63,26	52,83	62,404	2,75	63,23			-60,00	1,02	
16.09.2016	23,99	68,99	67,674	8,10	69,14	53,47	68,238	2,75	69,17			-60,00	1,06	
17.09.2016	24,00	69,64	68,338	8,10	69,83	53,32	69,076	2,75	70,00			-60,00	1,12	
18.09.2016	24,00	69,20	72,303	8,10	73,87	53,59	73,275	2,75	74,28			-60,00	1,14	
Среднее		68,80	54,450	8,10	55,61	52,88	54,790	2,75	55,52			-60,00	0,86	
Итого	687,50		1680,408		1715,12		1690,588		1712,56				25,04	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 687,50

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) (Подпись и дата

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ИНН 1660104777 ОГРН 1071690

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31а тел. 520-57-69

19 СЕН 2016

Ведомость получил:

Подпись Гизатуллина А.Н.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют"

Адрес : Сибгата Хакима, 37 ТП-1 ж/д

Договор : 11128Т

Тип расходомера : КМ-5

Тепловычислитель КМ-5 номер: 89787

Дата	Тр, час	t1, °С	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °С	M3, т	ta, °С	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	23,93	69,28	39,045	7,89	39,90	54,28	38,985	2,68	39,53			-60,00	0,59	
20.08.2016	24,00	68,87	40,287	7,90	41,15	54,56	40,222	2,68	40,79			-60,00	0,58	
21.08.2016	24,00	70,07	34,482	7,90	35,25	53,73	34,429	2,68	34,90			-60,00	0,57	
22.08.2016	24,00	69,53	37,117	7,90	37,94	54,13	37,076	2,68	37,59			-60,00	0,58	
23.08.2016	24,00	70,01	35,387	7,90	36,17	53,97	35,303	2,68	35,79			-60,00	0,57	
24.08.2016	24,00	70,13	35,582	7,90	36,38	53,86	35,490	2,68	35,98			-60,00	0,58	
25.08.2016	24,00	70,65	31,787	7,90	32,50	53,55	31,666	2,68	32,09			-60,00	0,55	
26.08.2016	24,00	69,79	36,408	7,90	37,21	54,41	36,313	2,68	36,82			-60,00	0,56	
27.08.2016	24,00	70,49	37,619	7,90	38,46	54,01	37,536	2,68	38,06			-60,00	0,62	
28.08.2016	24,00	70,20	37,227	7,90	38,06	54,17	37,181	2,68	37,70			-60,00	0,60	
29.08.2016	24,00	69,77	41,174	7,89	42,08	54,34	41,082	2,68	41,66			-60,00	0,64	
30.08.2016	24,00	70,66	40,279	7,89	41,19	53,89	40,194	2,68	40,75			-60,00	0,68	
31.08.2016	24,00	68,90	49,563	7,89	50,63	55,08	49,475	2,68	50,18			-60,00	0,69	
01.09.2016	24,00	69,93	43,967	7,89	44,94	54,18	43,882	2,68	44,49			-60,00	0,70	
02.09.2016	24,00	69,87	44,414	7,89	45,40	54,07	44,327	2,68	44,94			-60,00	0,71	
03.09.2016	24,00	70,16	48,336	7,89	49,41	54,33	48,478	2,68	49,16			-60,00	0,77	
04.09.2016	22,99	63,83	67,311	7,89	68,58	53,28	67,547	2,68	68,46			-60,00	0,70	
05.09.2016	4,70	46,32	79,654	7,89	80,47	43,33	79,639	2,68	80,36			-60,00	0,15	
06.09.2016	0,00	28,44	0,000	7,89	0,00	28,14	0,000	2,68	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	12,04	64,97	41,395	7,89	42,21	53,82	41,318	2,68	41,89			-60,00	0,46	
08.09.2016	24,00	71,50	42,955	7,89	43,94	52,57	42,833	2,68	43,39			-60,00	0,82	
09.09.2016	24,00	69,73	48,686	7,89	49,76	53,36	48,617	2,68	49,27			-60,00	0,80	
10.09.2016	24,00	70,78	44,076	7,89	45,07	52,73	44,015	2,68	44,60			-60,00	0,80	
11.09.2016	24,00	70,78	45,982	7,89	47,03	52,94	45,963	2,68	46,58			-60,00	0,82	
12.09.2016	24,00	70,64	49,801	7,89	50,92	53,27	49,791	2,68	50,46			-60,00	0,87	
13.09.2016	24,00	71,00	48,447	7,89	49,55	53,46	48,394	2,68	49,05			-60,00	0,85	
14.09.2016	24,00	70,18	50,939	7,89	52,08	53,72	50,895	2,68	51,59			-60,00	0,84	
15.09.2016	24,00	70,12	54,768	7,89	55,99	53,66	54,729	2,68	55,48			-60,00	0,91	
16.09.2016	24,00	69,58	55,447	7,89	56,66	54,22	55,405	2,68	56,18			-60,00	0,86	
17.09.2016	24,00	70,33	56,561	7,89	57,82	54,14	56,551	2,68	57,33			-60,00	0,92	
18.09.2016	24,00	69,97	61,295	7,89	62,65	54,56	61,355	2,68	62,22			-60,00	0,95	
Среднее		69,65	45,104	7,89	46,09	53,80	45,060	2,68	45,68			-60,00	0,71	
Итого	687,66		1379,990		1409,41		1378,689		1397,28				20,73	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 687,66

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Управляющая компания УЮТ для документов №2

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

19 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись ГИЗАТУЛЛИНА А.Н.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют"

Адрес : Сибгата Хакима, 37 ТП-2 ж/д

Договор : 11128Т

Тип расходомера : КМ-5

Тепловычислитель КМ-5 номер: 91037

Дата	Тр, час	t1, °С	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °С	M3, т	ta, °С	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	24,00	69,50	33,912	7,68	34,65	54,06	33,893	2,63	34,36			-60,00	0,53	
20.08.2016	24,00	68,87	39,945	7,68	40,81	54,92	39,904	2,63	40,47			-60,00	0,56	
21.08.2016	24,00	70,35	36,922	7,68	37,75	54,25	36,904	2,63	37,42			-60,00	0,60	
22.08.2016	24,00	69,29	39,904	7,68	40,77	54,92	39,883	2,63	40,46			-60,00	0,58	
23.08.2016	24,00	70,39	35,986	7,68	36,79	54,02	35,943	2,63	36,44			-60,00	0,59	
24.08.2016	24,00	70,06	35,213	7,68	35,99	53,97	35,178	2,63	35,66			-60,00	0,57	
25.08.2016	24,00	70,87	33,121	7,68	33,87	53,58	33,084	2,63	33,53			-60,00	0,58	
26.08.2016	24,00	69,56	36,805	7,68	37,61	54,31	36,773	2,63	37,29			-60,00	0,56	
27.08.2016	24,00	70,65	30,402	7,68	31,09	53,34	30,313	2,63	30,72			-60,00	0,53	
28.08.2016	24,00	70,13	34,328	7,68	35,09	53,72	34,223	2,63	34,70			-60,00	0,57	
29.08.2016	24,00	69,86	36,393	7,68	37,19	53,67	36,316	2,63	36,81			-60,00	0,59	
30.08.2016	24,00	70,45	36,672	7,68	37,49	53,31	36,590	2,63	37,07			-60,00	0,63	
31.08.2016	24,00	69,08	43,436	7,68	44,37	54,34	43,383	2,63	43,99			-60,00	0,64	
01.09.2016	24,00	69,98	41,281	7,68	42,19	53,70	41,271	2,63	41,83			-60,00	0,68	
02.09.2016	24,00	69,80	43,965	7,68	44,93	54,10	43,967	2,63	44,58			-60,00	0,69	
03.09.2016	24,00	69,90	43,650	7,68	44,62	53,84	43,615	2,63	44,22			-60,00	0,70	
04.09.2016	23,76	60,09	74,270	7,68	75,52	50,08	74,447	2,63	75,35			-60,00	0,75	
05.09.2016	1,31	43,97	50,941	7,68	51,41	41,90	51,170	2,63	51,61			-60,00	0,03	
06.09.2016	0,00	28,47	0,000	7,68	0,00	28,56	0,000	2,63	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	15,61	66,09	41,438	7,68	42,27	52,51	41,473	2,63	42,02			-60,00	0,57	
08.09.2016	24,00	71,62	37,326	7,67	38,20	51,40	37,285	2,63	37,76			-60,00	0,76	
09.09.2016	24,00	69,46	42,553	7,67	43,48	52,91	42,451	2,63	43,02			-60,00	0,71	
10.09.2016	24,00	70,74	42,027	7,67	42,98	51,96	41,914	2,63	42,46			-60,00	0,79	
11.09.2016	24,00	70,85	38,975	7,67	39,86	52,04	38,855	2,63	39,35			-60,00	0,74	
12.09.2016	24,00	70,79	47,563	7,67	48,64	52,45	47,469	2,63	48,09			-60,00	0,88	
13.09.2016	24,00	71,02	42,691	7,67	43,66	52,25	42,584	2,63	43,14			-60,00	0,81	
14.09.2016	24,00	70,15	54,908	7,67	56,13	53,72	54,863	2,63	55,62			-60,00	0,91	
15.09.2016	24,00	69,87	57,547	7,67	58,81	53,75	57,561	2,63	58,35			-60,00	0,93	
16.09.2016	23,90	69,77	59,811	7,67	61,13	54,34	59,828	2,63	60,67			-60,00	0,93	
17.09.2016	24,00	70,40	66,650	7,67	68,14	55,03	66,701	2,63	67,66			-60,00	1,03	
18.09.2016	24,00	69,69	72,148	7,67	73,73	55,63	72,242	2,63	73,30			-60,00	1,02	
Среднее		69,63	44,166	7,68	45,13	53,51	44,133	2,63	44,73			-60,00	0,70	
Итого	688,59		1330,783		1359,20		1330,084		1347,93				20,44	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 688,59

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31А тел: 520-57-69

19 СЕН 2016

Ведомость получил:

Подпись

Гизатуллина А.Н.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют" **Договор :** 11128 Т

Адрес : ул. Сибгата Хакима 39 **Тип расходомера :** ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 67294

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
19.08.2016	24,00	69,43	112,450	7,00	114,95	58,75	112,420	5,00	114,25			0,00	1,21		*
20.08.2016	24,00	68,99	119,250	7,00	121,85	59,24	119,280	5,00	121,23			0,00	1,17		*
21.08.2016	24,00	70,07	102,290	7,00	104,61	58,44	102,180	5,00	103,81			0,00	1,19		*
22.08.2016	24,00	69,30	116,090	7,00	118,63	59,30	116,090	5,00	117,99			0,00	1,16		*
23.08.2016	24,00	70,10	99,450	7,00	101,68	57,93	99,300	5,00	100,84			0,00	1,21		*
24.08.2016	24,00	70,03	103,820	7,00	106,14	59,19	103,700	5,00	105,38			0,00	1,13		*
25.08.2016	24,00	70,63	90,980	7,00	93,04	57,63	90,750	5,00	92,17			0,00	1,19		*
26.08.2016	24,00	69,52	111,250	7,00	113,68	58,53	111,290	5,00	113,07			0,00	1,22		*
27.08.2016	24,00	70,46	104,620	7,00	106,96	58,05	104,420	5,00	106,09			0,00	1,30		*
28.08.2016	24,00	69,99	108,850	7,00	111,27	58,26	108,670	5,00	110,41			0,00	1,28		*
29.08.2016	24,00	69,73	120,430	7,00	123,10	58,48	120,300	5,00	122,23			0,00	1,36		*
30.08.2016	24,00	70,31	109,870	7,00	112,35	57,58	109,590	5,00	111,29			0,00	1,40		*
31.08.2016	24,00	68,85	146,700	7,00	149,89	59,08	146,740	5,00	149,15			0,00	1,44		*
01.09.2016	24,00	69,84	124,570	7,00	127,37	57,95	124,460	5,00	126,41			0,00	1,49		*
02.09.2016	24,00	69,68	125,400	7,00	128,19	57,98	125,460	5,00	127,45			0,00	1,47		*
03.09.2016	24,00	69,74	125,240	7,00	128,03	58,02	125,900	5,00	127,92			0,00	1,47		*
04.09.2016	24,00	63,01	150,500	7,00	153,29	53,73	151,830	5,00	153,95			0,00	1,40		*
05.09.2016	24,00	43,56	69,700	7,00	70,33	40,55	71,630	5,00	72,18			0,00	0,21		*
06.09.2016	24,00	27,85	0,090	7,00	0,09	27,34	0,000	5,00	0,00			0,00	0,00		*
07.09.2016	24,00	65,17	131,720	7,00	134,33	55,87	131,890	5,00	133,85			0,00	1,23		*
08.09.2016	24,00	71,41	109,200	7,00	111,75	56,78	109,230	5,00	110,88			0,00	1,60		*
09.09.2016	24,00	69,31	132,540	7,00	135,45	57,65	132,530	5,00	134,63			0,00	1,55		*
10.09.2016	24,00	70,50	115,410	7,00	118,03	57,08	115,040	5,00	116,83			0,00	1,55		*
11.09.2016	24,00	70,71	115,970	7,00	118,63	56,97	115,660	5,00	117,42			0,00	1,60		*
12.09.2016	24,00	70,36	122,480	7,00	125,25	57,50	122,260	5,00	124,18			0,00	1,58		*
13.09.2016	24,00	70,82	119,390	7,00	122,11	57,01	119,020	5,00	120,85			0,00	1,65		*
14.09.2016	24,00	70,01	130,860	7,00	133,81	57,27	130,660	5,00	132,67			0,00	1,67		*
15.09.2016	24,00	69,73	142,600	7,00	145,78	57,86	142,470	5,00	144,70			0,00	1,70		*
16.09.2016	24,00	69,49	141,530	7,00	144,65	58,10	141,440	5,00	143,68			0,00	1,62		*
17.09.2016	24,00	70,01	142,170	7,00	145,34	57,89	142,030	5,00	144,27			0,00	1,73		*
18.09.2016	24,00	69,46	141,410	7,00	144,55	57,64	141,490	5,00	143,71			0,00	1,67		*
Среднее		67,36	115,704	7,00	118,23	56,25	115,733	5,00	117,53			0,00	1,34		
Итого	744,00		3586,830		3665,13		3587,730		3643,49			0,00	41,46		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
18.08.2016	66096,470	65534,300		67952,700	66580,750	174,300	1371,242		6639,000	1,000
18.09.2016	69683,300	69122,030		71617,830	70224,240	174,300	1412,703		7383,000	1,000

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

19 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

ГИЗАТУЛЛИНА А.

Подпись

Управляющая компания УЮТ для документов №2 ИНН 1660104777

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "Уют"

Адрес : Чистопольская, 68 ж/д

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 88413

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	24,00	69,58	45,453	7,80	46,46	55,06	45,383	2,65	46,04			-60,00	0,66	
20.08.2016	24,00	68,73	47,133	7,80	48,15	55,54	47,045	2,65	47,72			-60,00	0,63	
21.08.2016	24,00	70,38	42,654	7,80	43,61	54,80	42,543	2,65	43,15			-60,00	0,67	
22.08.2016	23,97	69,25	47,674	7,80	48,71	55,40	47,566	2,65	48,26			-60,00	0,66	
23.08.2016	24,00	70,44	40,582	7,80	41,49	54,72	40,443	2,65	41,01			-60,00	0,64	
24.08.2016	24,00	70,00	41,709	7,80	42,64	54,97	41,557	2,65	42,15			-60,00	0,63	
25.08.2016	24,00	70,92	39,184	7,80	40,08	54,54	39,041	2,65	39,59			-60,00	0,65	
26.08.2016	24,00	69,50	43,939	7,80	44,90	55,35	43,805	2,65	44,44			-60,00	0,63	
27.08.2016	24,00	70,73	38,824	7,80	39,70	54,28	38,662	2,65	39,20			-60,00	0,64	
28.08.2016	24,00	70,11	44,066	7,80	45,05	54,78	43,955	2,65	44,57			-60,00	0,68	
29.08.2016	24,00	69,85	45,418	7,80	46,42	54,76	45,348	2,65	45,99			-60,00	0,69	
30.08.2016	24,00	70,35	46,553	7,80	47,59	54,30	46,439	2,65	47,09			-60,00	0,75	
31.08.2016	24,00	68,96	54,959	7,80	56,15	55,15	54,846	2,65	55,64			-60,00	0,76	
01.09.2016	24,00	69,86	49,297	7,80	50,38	54,52	49,271	2,65	49,96			-60,00	0,76	
02.09.2016	24,00	69,74	49,520	7,80	50,61	54,44	49,430	2,65	50,13			-60,00	0,76	
03.09.2016	24,00	69,75	47,545	7,80	48,60	54,21	47,443	2,65	48,11			-60,00	0,74	
04.09.2016	21,14	58,54	96,191	7,80	97,74	51,08	96,248	2,65	97,45			-60,00	0,67	
05.09.2016	0,55	43,27	62,900	7,81	63,46	41,58	62,871	2,65	63,39			-60,00	0,02	
06.09.2016	0,00	28,53	0,000	7,81	0,00	28,31	0,000	2,65	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	15,70	64,89	51,914	7,81	52,92	53,22	51,900	2,65	52,60			-60,00	0,59	
08.09.2016	24,00	71,73	40,508	7,80	41,45	52,84	40,424	2,65	40,96			-60,00	0,77	
09.09.2016	24,00	69,22	50,539	7,80	51,64	53,52	50,420	2,65	51,11			-60,00	0,80	
10.09.2016	24,00	70,66	46,740	7,80	47,79	52,60	46,643	2,65	47,25			-60,00	0,85	
11.09.2016	24,00	70,75	44,920	7,80	45,93	52,44	44,848	2,65	45,43			-60,00	0,83	
12.09.2016	24,00	70,61	47,658	7,80	48,73	52,61	47,666	2,65	48,29			-60,00	0,86	
13.09.2016	24,00	70,92	46,979	7,80	48,04	52,41	46,924	2,65	47,54			-60,00	0,87	
14.09.2016	24,00	69,99	51,205	7,80	52,34	52,98	51,158	2,65	51,84			-60,00	0,88	
15.09.2016	24,00	69,71	54,512	7,80	55,71	53,24	54,549	2,65	55,28			-60,00	0,90	
16.09.2016	24,00	69,55	52,045	7,80	53,19	53,16	51,928	2,65	52,63			-60,00	0,86	
17.09.2016	24,00	70,12	53,525	7,80	54,71	52,87	53,322	2,65	54,04			-60,00	0,93	
18.09.2016	24,00	69,34	56,984	7,80	58,22	53,25	56,832	2,65	57,60			-60,00	0,92	
Среднее		69,53	48,682	7,80	49,74	53,91	48,591	2,65	49,26			-60,00	0,75	
Итого	685,37		1481,131		1512,42		1478,510		1498,46				21,70	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 685,37

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Управляющая компания УЮТ для документов №2 ИНН 1660104777

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

19 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись ГИЗАТУЛЛИНА А.Н.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ"

Адрес : Чистопольская 70 ж/д

Тепловычислитель КМ-5 номер: 87380

Договор :

Тип расходомера :

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	24,00	69,71	45,105	7,65	46,09	53,51	45,473	2,52	46,09			-60,00	0,73	
20.08.2016	24,00	69,03	44,664	7,64	45,64	53,93	45,281	2,52	45,91			-60,00	0,68	
21.08.2016	24,00	70,53	42,742	7,64	43,68	53,69	43,340	2,52	43,93			-60,00	0,72	
22.08.2016	23,99	69,44	51,082	7,64	52,19	54,10	51,738	2,52	52,46			-60,00	0,79	
23.08.2016	24,00	70,63	50,914	7,64	52,06	53,83	51,578	2,52	52,30			-60,00	0,86	
24.08.2016	24,00	70,23	49,328	7,64	50,43	54,03	49,844	2,52	50,52			-60,00	0,80	
25.08.2016	24,00	71,13	47,406	7,64	48,49	53,64	47,863	2,52	48,52			-60,00	0,83	
26.08.2016	24,00	69,71	54,367	7,64	55,57	54,37	54,859	2,52	55,63			-60,00	0,84	
27.08.2016	24,00	70,95	49,129	7,64	50,24	53,60	49,574	2,52	50,24			-60,00	0,86	
28.08.2016	24,00	70,33	56,516	7,64	57,79	53,92	56,965	2,52	57,74			-60,00	0,93	
29.08.2016	24,00	70,10	55,551	7,64	56,79	53,56	56,047	2,52	56,81			-60,00	0,92	
30.08.2016	24,00	70,56	58,164	7,64	59,49	53,34	58,641	2,52	59,43			-60,00	1,01	
31.08.2016	24,00	69,19	64,820	7,64	66,23	53,92	65,391	2,52	66,31			-60,00	1,00	
01.09.2016	24,00	70,09	55,316	7,64	56,54	53,10	55,742	2,52	56,48			-60,00	0,94	
02.09.2016	24,00	69,95	57,211	7,65	58,48	53,27	57,641	2,52	58,41			-60,00	0,96	
03.09.2016	24,00	69,95	57,695	7,65	58,97	53,26	58,133	2,52	58,91			-60,00	0,97	
04.09.2016	20,90	59,04	123,664	7,65	125,69	50,99	124,750	2,52	126,30			-60,00	0,92	
05.09.2016	0,73	43,62	81,191	7,66	81,93	41,89	82,020	2,52	82,72			-60,00	0,03	
06.09.2016	0,00	27,15	0,000	7,66	0,00	27,48	0,000	2,52	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	16,02	64,45	63,152	7,66	64,37	51,53	63,789	2,52	64,60			-60,00	0,82	
08.09.2016	24,00	71,86	48,531	7,65	49,66	51,68	49,105	2,52	49,73			-60,00	0,98	
09.09.2016	24,00	69,51	59,039	7,65	60,36	52,22	59,770	2,52	60,57			-60,00	1,03	
10.09.2016	24,00	70,85	56,586	7,65	57,88	51,73	57,270	2,52	57,99			-60,00	1,09	
11.09.2016	24,00	71,03	58,539	7,65	59,88	51,85	59,262	2,52	60,02			-60,00	1,13	
12.09.2016	24,00	70,77	59,934	7,65	61,29	51,80	60,664	2,52	61,43			-60,00	1,14	
13.09.2016	24,00	71,07	55,832	7,65	57,11	51,85	56,496	2,52	57,23			-60,00	1,08	
14.09.2016	24,00	70,19	64,824	7,65	66,27	52,46	65,594	2,52	66,46			-60,00	1,15	
15.09.2016	24,00	69,92	62,063	7,65	63,44	52,41	62,852	2,52	63,68			-60,00	1,09	
16.09.2016	24,00	69,81	65,168	7,65	66,60	52,64	65,984	2,52	66,84			-60,00	1,12	
17.09.2016	24,00	70,28	70,969	7,65	72,55	52,48	71,844	2,52	72,78			-60,00	1,27	
18.09.2016	24,00	69,51	76,867	7,65	78,55	53,04	77,844	2,52	78,87			-60,00	1,27	
Среднее		69,73	58,479	7,65	59,76	52,97	59,103	2,52	59,89			-60,00	0,96	
Итого	685,63		1786,371		1824,23		1805,352		1828,91				27,98	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 685,63

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Управляющая компания «УЮТ» для документов №2

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31а тел. 520-57-69
19 СЕН 2016
Ведомость получил:
Подпись Гизатуллина А.Р.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ"

Адрес : Чистопольская, 72 ж/д

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 335151

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	24,00	69,13	47,359	7,91	48,39	51,85	47,574	2,77	48,18			-60,00	0,82	
20.08.2016	23,99	68,58	55,094	7,91	56,25	52,84	55,543	2,77	56,29			-60,00	0,87	
21.08.2016	24,00	69,99	47,301	7,91	48,35	51,52	47,699	2,77	48,29			-60,00	0,88	
22.08.2016	23,97	69,03	54,629	7,91	55,81	52,24	55,051	2,77	55,77			-60,00	0,92	
23.08.2016	24,00	70,12	50,617	7,91	51,75	51,45	50,945	2,77	51,59			-60,00	0,95	
24.08.2016	24,00	69,68	50,344	7,91	51,46	51,98	50,648	2,77	51,29			-60,00	0,90	
25.08.2016	24,00	70,55	49,418	7,91	50,53	51,35	49,676	2,77	50,31			-60,00	0,95	
26.08.2016	24,00	69,31	53,684	7,91	54,85	52,52	53,984	2,77	54,70			-60,00	0,91	
27.08.2016	24,00	70,49	48,887	7,91	49,98	51,01	49,125	2,77	49,73			-60,00	0,96	
28.08.2016	24,00	69,91	58,215	7,91	59,50	51,79	58,566	2,77	59,32			-60,00	1,06	
29.08.2016	24,00	69,54	57,391	7,91	58,65	51,82	57,641	2,77	58,39			-60,00	1,02	
30.08.2016	24,00	70,19	53,629	7,91	54,82	50,98	54,125	2,77	54,77			-60,00	1,03	
31.08.2016	24,00	68,81	70,098	7,91	71,60	52,32	70,742	2,77	71,68			-60,00	1,16	
01.09.2016	24,00	69,64	60,043	7,91	61,37	51,29	60,641	2,77	61,40			-60,00	1,11	
02.09.2016	24,00	69,49	58,629	7,91	59,91	51,28	59,199	2,77	59,95			-60,00	1,07	
03.09.2016	24,00	69,64	65,105	7,91	66,54	51,02	65,785	2,77	66,59			-60,00	1,22	
04.09.2016	23,33	60,53	118,320	7,91	120,35	50,13	119,617	2,77	121,05			-60,00	1,22	
05.09.2016	1,69	44,43	92,078	7,91	92,95	42,44	93,125	2,77	93,94			-60,00	0,07	
06.09.2016	0,00	27,92	0,000	7,91	0,00	28,32	0,000	2,77	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	14,18	62,58	74,109	7,91	75,47	50,84	74,727	2,77	75,66			-60,00	0,84	
08.09.2016	23,97	71,37	58,301	7,91	59,64	49,90	58,813	2,77	59,52			-60,00	1,26	
09.09.2016	24,00	69,30	72,191	7,91	73,77	51,44	72,965	2,77	73,88			-60,00	1,30	
10.09.2016	24,00	70,41	63,746	7,91	65,17	50,50	64,340	2,77	65,12			-60,00	1,28	
11.09.2016	24,00	70,60	67,867	7,91	69,39	50,92	68,531	2,77	69,38			-60,00	1,34	
12.09.2016	24,00	70,45	74,301	7,91	75,96	50,86	75,109	2,77	76,04			-60,00	1,46	
13.09.2016	24,00	70,72	68,320	7,91	69,88	51,20	69,043	2,77	69,92			-60,00	1,34	
14.09.2016	24,00	69,87	72,281	7,91	73,87	51,72	73,020	2,77	73,95			-60,00	1,32	
15.09.2016	24,00	69,54	83,039	7,91	84,88	52,42	83,871	2,77	84,96			-60,00	1,43	
16.09.2016	24,00	69,37	77,742	7,91	79,44	52,16	78,488	2,77	79,50			-60,00	1,34	
17.09.2016	24,00	69,98	76,879	7,91	78,59	51,73	77,590	2,77	78,59			-60,00	1,41	
18.09.2016	24,00	69,30	99,402	7,91	101,56	53,38	100,523	2,77	101,89			-60,00	1,59	
Среднее		69,29	64,953	7,91	66,36	51,52	65,527	2,77	66,36			-60,00	1,14	
Итого	687,14		1979,020		2020,67		1996,707		2021,65				33,03	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 687,14

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата

«Управляющая компания УЮТ» для документов №2

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

19 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись ГИЗАТУЛЛИНА А.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ"

Адрес : Чистопольская, 74 ТП-1 ж/д

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 87745

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	24,00	68,17	36,832	7,89	37,61	51,65	37,021	2,60	37,49			-60,00	0,61	
20.08.2016	24,00	67,90	41,350	7,89	42,21	51,84	41,537	2,60	42,07			-60,00	0,67	
21.08.2016	24,00	68,97	38,715	7,89	39,55	51,44	38,900	2,60	39,39			-60,00	0,68	
22.08.2016	23,97	68,27	43,016	7,89	43,92	51,80	43,227	2,60	43,77			-60,00	0,71	
23.08.2016	24,00	69,07	39,764	7,89	40,62	51,53	39,949	2,60	40,46			-60,00	0,70	
24.08.2016	24,00	68,89	41,715	7,89	42,62	51,77	41,902	2,60	42,44			-60,00	0,72	
25.08.2016	24,00	69,51	37,975	7,89	38,81	51,53	38,205	2,60	38,69			-60,00	0,69	
26.08.2016	24,00	68,50	42,121	7,89	43,02	51,86	42,346	2,60	42,89			-60,00	0,70	
27.08.2016	24,00	69,33	37,098	7,89	37,91	51,57	37,268	2,60	37,74			-60,00	0,66	
28.08.2016	24,00	69,06	44,098	7,89	45,05	51,87	44,201	2,60	44,77			-60,00	0,76	
29.08.2016	24,00	68,75	45,629	7,89	46,61	52,10	45,730	2,60	46,32			-60,00	0,76	
30.08.2016	24,00	69,31	44,141	7,89	45,10	51,89	44,236	2,60	44,80			-60,00	0,77	
31.08.2016	24,00	68,14	53,635	7,89	54,76	52,86	53,688	2,60	54,39			-60,00	0,82	
01.09.2016	24,00	68,87	47,732	7,89	48,75	52,41	47,842	2,60	48,46			-60,00	0,79	
02.09.2016	24,00	68,75	48,938	7,89	49,99	52,56	48,982	2,60	49,62			-60,00	0,80	
03.09.2016	24,00	68,89	50,537	7,89	51,62	52,30	50,574	2,60	51,24			-60,00	0,84	
04.09.2016	22,29	60,37	88,506	7,89	90,02	50,56	88,578	2,60	89,65			-60,00	0,84	
05.09.2016	1,19	44,08	55,811	7,90	56,33	42,02	55,818	2,60	56,29			-60,00	0,04	
06.09.2016	0,00	24,90	0,000	7,90	0,00	24,37	0,000	2,60	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	15,94	62,76	56,213	7,90	57,26	49,61	55,977	2,60	56,65			-60,00	0,74	
08.09.2016	23,94	70,35	45,402	7,90	46,42	50,52	45,258	2,60	45,81			-60,00	0,90	
09.09.2016	24,00	68,47	52,496	7,90	53,62	52,05	52,604	2,60	53,28			-60,00	0,87	
10.09.2016	24,00	69,66	51,414	7,89	52,55	51,35	51,559	2,60	52,20			-60,00	0,95	
11.09.2016	24,00	69,85	51,645	7,89	52,78	51,65	51,807	2,60	52,46			-60,00	0,94	
12.09.2016	24,00	69,72	54,156	7,89	55,35	51,84	54,326	2,60	55,02			-60,00	0,97	
13.09.2016	24,00	69,86	47,109	7,89	48,15	51,86	47,287	2,60	47,89			-60,00	0,85	
14.09.2016	24,00	69,23	56,742	7,89	57,98	52,54	56,938	2,60	57,69			-60,00	0,95	
15.09.2016	24,00	68,87	58,156	7,89	59,42	52,63	58,396	2,60	59,16			-60,00	0,95	
16.09.2016	24,00	68,71	56,758	7,89	57,97	52,51	56,998	2,60	57,74			-60,00	0,92	
17.09.2016	24,00	69,21	54,662	7,89	55,85	51,95	54,957	2,60	55,67			-60,00	0,95	
18.09.2016	24,00	68,84	61,475	7,89	62,80	52,13	61,789	2,60	62,59			-60,00	1,03	
Среднее		68,54	49,075	7,89	50,12	51,81	49,219	2,60	49,85			-60,00	0,81	
Итого	687,34		1483,838		1514,66		1487,900		1506,64				23,62	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 687,34

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ОГРН 1071690 ИНН 1660104777

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31А тел. 520-57-69

19 СЕН 2016

Ведомость получил:

Подпись Гизатуллина А.Н.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ"

Адрес : Чистопольская, 74 ТП-2 ж/д

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 91955

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
19.08.2016	24,00	68,13	30,443	7,94	31,09	52,76	30,037	2,64	30,43			-60,00	0,47	
20.08.2016	24,00	67,86	32,695	7,94	33,38	52,75	32,381	2,64	32,80			-60,00	0,50	
21.08.2016	24,00	68,92	33,166	7,94	33,88	52,03	32,891	2,64	33,32			-60,00	0,56	
22.08.2016	23,97	68,22	35,314	7,94	36,05	52,12	34,994	2,64	35,45			-60,00	0,57	
23.08.2016	24,00	69,06	33,318	7,94	34,04	51,88	32,990	2,64	33,42			-60,00	0,58	
24.08.2016	24,00	68,87	33,549	7,94	34,27	52,07	33,258	2,64	33,69			-60,00	0,57	
25.08.2016	23,30	69,56	31,795	7,94	32,49	51,76	31,592	2,64	31,99			-60,00	0,57	
26.08.2016	24,00	68,49	34,795	7,94	35,53	52,33	34,564	2,64	35,01			-60,00	0,57	
27.08.2016	24,00	69,33	32,564	7,94	33,27	52,14	32,215	2,64	32,63			-60,00	0,56	
28.08.2016	24,00	68,96	35,238	7,94	36,00	52,00	34,834	2,64	35,29			-60,00	0,60	
29.08.2016	24,00	68,70	36,070	7,94	36,85	52,11	35,709	2,64	36,17			-60,00	0,60	
30.08.2016	24,00	69,29	35,180	7,94	35,94	51,83	34,791	2,64	35,23			-60,00	0,62	
31.08.2016	24,00	68,12	42,016	7,94	42,90	51,82	41,566	2,64	42,10			-60,00	0,69	
01.09.2016	24,00	68,83	38,221	7,94	39,04	51,73	37,893	2,64	38,38			-60,00	0,66	
02.09.2016	24,00	68,80	41,092	7,94	41,97	51,47	40,760	2,64	41,28			-60,00	0,72	
03.09.2016	24,00	68,85	39,297	7,94	40,14	51,58	38,957	2,64	39,46			-60,00	0,68	
04.09.2016	23,30	60,88	58,756	7,94	59,77	49,49	58,250	2,64	58,93			-60,00	0,67	
05.09.2016	3,74	44,12	35,480	7,94	35,81	40,90	35,145	2,64	35,43			-60,00	0,07	
06.09.2016	0,00	27,52	0,000	7,94	0,00	27,61	0,000	2,64	0,00			-60,00	0,00	
07.09.2016	15,94	62,90	40,066	7,93	40,81	48,36	39,701	2,64	40,16			-60,00	0,58	
08.09.2016	23,85	70,29	37,334	7,93	38,16	50,31	36,992	2,64	37,44			-60,00	0,75	
09.09.2016	24,00	68,67	43,516	7,93	44,45	51,14	43,078	2,64	43,62			-60,00	0,77	
10.09.2016	24,00	69,61	40,410	7,93	41,30	51,10	39,988	2,64	40,48			-60,00	0,75	
11.09.2016	24,00	69,74	40,010	7,94	40,89	51,33	39,564	2,64	40,06			-60,00	0,74	
12.09.2016	24,00	69,63	45,121	7,94	46,11	51,11	44,633	2,64	45,18			-60,00	0,84	
13.09.2016	24,00	69,94	44,053	7,93	45,03	50,99	43,555	2,64	44,09			-60,00	0,84	
14.09.2016	24,00	69,23	45,537	7,93	46,53	51,50	44,977	2,64	45,54			-60,00	0,81	
15.09.2016	24,00	68,95	47,791	7,93	48,82	51,50	47,191	2,64	47,79			-60,00	0,84	
16.09.2016	24,00	68,75	47,898	7,93	48,93	51,68	47,279	2,64	47,88			-60,00	0,82	
17.09.2016	24,00	69,16	45,422	7,93	46,40	51,52	44,920	2,64	45,49			-60,00	0,81	
18.09.2016	24,00	68,70	46,752	7,93	47,76	51,71	46,281	2,64	46,87			-60,00	0,80	
Среднее		68,44	39,527	7,94	40,37	51,50	39,128	2,64	39,62			-60,00	0,67	
Итого	690,10		1182,900		1207,63		1170,986		1185,60				19,59	

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 690,10

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ИНН 1660104771

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. ЧЕТАЕВА, 31А ТЕЛ: 520-57-69

19 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись ГИЗАТУЛЛИНА А.Н.

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за Сентябрь 2016г.

Абонент : ООО УК "УЮТ"

Договор :

Адрес : Чистопольская, 76

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 71296

Тхв, °С = 1

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
19.08.2016	24,00	69,30	102,470	7,00	104,71	58,19	100,930	5,00	102,53			0,00	1,14		
20.08.2016	24,00	68,86	109,650	7,00	112,04	58,65	108,460	5,00	110,21			0,00	1,12		
21.08.2016	24,00	69,91	81,140	7,00	82,92	56,77	80,210	5,00	81,41			0,00	1,07		
22.08.2016	23,00	69,14	91,280	7,00	93,28	57,76	90,400	5,00	91,82			0,00	1,04		*
23.08.2016	24,00	69,94	81,530	7,00	83,36	56,43	80,800	5,00	82,01			0,00	1,10		
24.08.2016	24,00	69,80	81,610	7,00	83,44	56,59	80,900	5,00	82,13			0,00	1,08		
25.08.2016	24,00	70,50	76,850	7,00	78,56	55,65	76,090	5,00	77,19			0,00	1,14		
26.08.2016	24,00	69,40	96,380	7,00	98,49	57,83	95,400	5,00	96,89			0,00	1,12		
27.08.2016	24,00	70,29	81,510	7,00	83,36	56,85	80,650	5,00	81,89			0,00	1,10		
28.08.2016	24,00	69,86	91,350	7,00	93,40	56,80	90,220	5,00	91,62			0,00	1,20		
29.08.2016	24,00	69,59	99,010	7,00	101,23	57,11	97,640	5,00	99,14			0,00	1,24		
30.08.2016	24,00	70,07	85,530	7,00	87,44	54,33	84,180	5,00	85,35			0,00	1,35		
31.08.2016	24,00	68,72	124,760	7,00	127,46	57,22	123,200	5,00	125,10			0,00	1,44		
01.09.2016	24,00	69,68	103,910	7,00	106,25	56,15	102,320	5,00	103,84			0,00	1,41		
02.09.2016	24,00	69,60	109,630	7,00	112,06	56,55	108,160	5,00	109,77			0,00	1,43		
03.09.2016	24,00	69,57	108,910	7,00	111,33	56,06	107,740	5,00	109,32			0,00	1,47		
04.09.2016	24,00	62,59	133,360	7,00	135,77	52,06	132,530	5,00	134,25			0,00	1,40		
05.09.2016	24,00	43,69	58,150	7,00	58,67	40,52	58,390	5,00	58,86			0,00	0,19		*
06.09.2016	24,00	28,18	0,000	7,00	0,00	28,02	0,000	5,00	0,00			0,00	0,00		*
07.09.2016	24,00	65,80	108,850	7,00	111,05	54,81	107,620	5,00	109,17			0,00	1,20		*
08.09.2016	24,00	71,24	97,220	7,00	99,46	55,23	95,670	5,00	97,06			0,00	1,56		
09.09.2016	24,00	69,31	135,050	7,00	138,04	57,29	133,850	5,00	135,91			0,00	1,63		
10.09.2016	24,00	70,40	106,610	7,00	109,03	55,01	106,320	5,00	107,85			0,00	1,64		
11.09.2016	24,00	70,58	107,470	7,00	109,91	55,22	106,890	5,00	108,44			0,00	1,66		
12.09.2016	24,00	70,17	116,320	7,00	118,95	56,07	115,920	5,00	117,64			0,00	1,64		
13.09.2016	24,00	70,69	106,920	7,00	109,36	54,81	106,240	5,00	107,75			0,00	1,70		
14.09.2016	24,00	69,84	121,960	7,00	124,70	56,76	121,710	5,00	123,53			0,00	1,60		
15.09.2016	24,00	69,64	121,270	7,00	123,94	56,31	121,070	5,00	122,85			0,00	1,62		
16.09.2016	24,00	69,41	130,870	7,00	133,76	56,78	130,830	5,00	132,82			0,00	1,66		
17.09.2016	24,00	69,87	124,980	7,00	127,76	56,26	124,860	5,00	126,73			0,00	1,71		
18.09.2016	24,00	69,48	122,310	7,00	125,02	55,14	122,130	5,00	123,90			0,00	1,76		
Среднее		67,26	100,556	7,00	102,75	54,81	99,733	5,00	101,21			0,00	1,30		
Итого	743,00		3116,860		3184,75		3091,330		3136,98			0,00	40,44		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
18.08.2016	201451,780	197927,880		207175,050	200502,120	9,420	5469,284		28577,000	2516,000
18.09.2016	204568,640	201019,210		210359,800	203639,100	9,420	5509,723		29320,000	2517,000

Дата печати отчета : 19.09.2016

Период нормальной работы,ч : 743

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 1

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания УЮТ» для документов №2 ИНН 1660194777

Казанские тепловые сети
Восточный эксплуатационный район
ул. Четаева, 31А тел. 520-57-69
19 СЕН 2016
Ведомость получил:
Подпись
Гизатуллина

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за ~~Октябрь~~ сентябрь 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Адрес : ул. Спартаковская 165 (ж/дом тп-2)

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 162724

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.09.2016	24,00	24,48	0,000	7,00	0,00	24,16	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
02.09.2016	24,00	23,84	0,000	7,00	0,00	23,53	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
03.09.2016	24,00	23,47	0,000	7,00	0,00	23,15	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
04.09.2016	24,00	23,18	0,000	7,00	0,00	22,88	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
05.09.2016	24,00	23,10	0,000	7,00	0,00	22,80	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
06.09.2016	24,00	22,90	0,000	7,00	0,00	22,61	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
07.09.2016	24,00	22,58	0,000	7,00	0,00	22,32	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
08.09.2016	24,00	22,21	0,000	7,00	0,00	21,95	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
09.09.2016	24,00	21,66	0,000	7,00	0,00	21,44	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
10.09.2016	24,00	21,31	0,000	7,00	0,00	21,09	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
11.09.2016	24,00	20,98	0,000	7,00	0,00	20,74	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
12.09.2016	24,00	20,72	0,000	7,00	0,00	20,49	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
13.09.2016	24,00	20,53	0,000	7,00	0,00	20,32	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
14.09.2016	24,00	20,23	0,000	7,00	0,00	20,02	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
15.09.2016	24,00	19,97	0,000	7,00	0,00	19,78	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
16.09.2016	24,00	19,74	0,000	7,00	0,00	19,54	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
17.09.2016	24,00	19,57	0,000	7,00	0,00	19,36	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
18.09.2016	24,00	19,42	0,000	7,00	0,00	19,21	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
19.09.2016	24,00	19,26	0,000	7,00	0,00	19,04	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
20.09.2016	24,00	19,06	0,000	7,00	0,00	18,82	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
21.09.2016	24,00	18,87	0,000	7,00	0,00	18,61	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
22.09.2016	24,00	18,70	0,000	7,00	0,00	18,50	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
23.09.2016	24,00	18,41	0,000	7,00	0,00	18,54	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
24.09.2016	24,00	18,34	0,000	7,00	0,00	18,55	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
25.09.2016	24,00	18,42	0,000	7,00	0,00	18,65	0,000	4,00	0,00			0,00	0,00		*
26.09.2016	24,00	54,21	30,780	7,00	31,20	36,57	30,810	4,00	31,01			0,00	0,54		*
27.09.2016	24,00	53,68	68,050	7,00	68,99	37,30	68,330	4,00	68,81			0,00	1,12		
28.09.2016	24,00	55,33	61,180	7,00	62,08	37,33	61,350	4,00	61,76			0,00	1,10		
29.09.2016	24,00	58,58	50,350	7,00	51,07	37,37	50,570	4,00	50,81			0,00	1,07		
30.09.2016	24,00	59,05	48,600	7,00	49,32	37,52	48,870	4,00	49,11			0,00	1,05		
Среднее		26,73	8,632	7,00	8,76	23,41	8,664	4,00	8,72			0,00	0,16		
Итого	720,00		258,960		262,66		259,930		261,50			0,00	4,88		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.08.2016	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		2148,000	49,000
30.09.2016	258,960	259,930		262,660	261,500	0,000	4,880		2868,000	49,000

Дата печати отчета : 03.10.2016

Период нормальной работы,ч : 720

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

03 ОКТ 2016

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за ~~Октябрь~~ 2016г.
сентябрь

Абонент : ООО УК "Уют"

Адрес : Даурская, 35А

Договор :

Тип расходомера : ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 229068

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.09.2016	24,00	62,86	39,780	6,00	40,52	46,43	40,090	5,00	40,47				0,65		
02.09.2016	24,00	62,84	41,010	6,00	41,76	45,33	41,320	5,00	41,72				0,72		
03.09.2016	24,00	62,10	41,440	6,00	42,19	44,77	41,750	5,00	42,16				0,72		
04.09.2016	24,00	60,81	49,560	6,00	50,41	45,45	49,870	5,00	50,37				0,76		
05.09.2016	24,00	61,05	46,470	6,00	47,28	45,07	46,780	5,00	47,24				0,74		
06.09.2016	24,00	60,69	51,200	6,00	52,05	45,62	51,510	5,00	52,00				0,77		
07.09.2016	24,00	61,35	49,770	6,00	50,64	46,12	50,110	5,00	50,60				0,76		
08.09.2016	24,00	62,52	45,670	6,00	46,49	45,98	45,910	5,00	46,41				0,75		
09.09.2016	24,00	62,79	44,070	6,00	44,90	46,40	44,390	5,00	44,85				0,72		
10.09.2016	24,00	62,35	48,290	6,00	49,19	46,46	48,630	5,00	49,12				0,77		
11.09.2016	24,00	62,91	46,330	6,00	47,20	46,09	46,590	5,00	47,09				0,78		
12.09.2016	24,00	63,56	49,640	6,00	50,58	46,77	49,960	5,00	50,48				0,83		
13.09.2016	24,00	62,50	47,020	6,00	47,92	45,09	47,360	5,00	47,84				0,82		
14.09.2016	24,00	62,03	48,820	6,00	49,74	45,40	49,150	5,00	49,64				0,81		
15.09.2016	24,00	62,68	45,120	6,00	45,98	45,03	45,470	5,00	45,91				0,80		
16.09.2016	24,00	62,81	45,130	6,00	45,96	45,24	45,390	5,00	45,86				0,79		
17.09.2016	24,00	63,46	45,940	6,00	46,82	44,83	46,280	5,00	46,72				0,86		
18.09.2016	24,00	63,47	45,040	6,00	45,89	44,16	45,340	5,00	45,76				0,87		
19.09.2016	24,00	63,88	41,670	6,00	42,46	42,63	41,970	5,00	42,33				0,88		
20.09.2016	24,00	64,65	36,280	6,00	36,97	40,60	36,580	5,00	36,84				0,87		
21.09.2016	24,00	58,28	66,150	6,00	67,20	45,94	66,450	5,00	67,13				0,82		
22.09.2016	24,00	65,37	40,560	6,00	41,32	43,81	40,810	5,00	41,19				0,87		
23.09.2016	24,00	65,10	38,480	6,00	39,26	44,57	38,770	5,00	39,13				0,79		
24.09.2016	24,00	65,17	40,550	6,00	41,32	44,55	40,800	5,00	41,22				0,84		
25.09.2016	24,00	65,37	43,160	6,00	44,00	42,83	43,440	5,00	43,80				0,97		
26.09.2016	24,00	66,69	81,950	6,00	83,62	43,23	82,140	5,00	82,87				1,92		
27.09.2016	24,00	66,99	139,530	6,00	142,42	41,00	139,980	5,00	141,08				3,62		
28.09.2016	24,00	66,82	139,560	6,00	142,43	41,31	140,010	5,00	141,16				3,56		
29.09.2016	24,00	66,83	135,650	6,00	138,45	41,36	136,110	5,00	137,22				3,45		
30.09.2016	24,00	66,95	137,440	6,00	140,27	41,51	137,880	5,00	139,02				3,49		
Среднее		63,50	59,043	6,00	60,17	44,45	59,361	5,00	59,91				1,20		
Итого	720,00		1771,280		1805,24		1780,840		1797,23				36,00		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.08.2016	129983,620	130262,930		140399,640	139502,110		2167,818		16139,000	6386,000
30.09.2016	131754,900	132043,770		142204,880	141299,340		2203,820		16859,000	6386,000

Дата печати отчета : 03.10.2016

Период нормальной работы,ч : 720

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

03 ОКТ 2016

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

ПОСУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВОДЫ
с 01/09/2016 по 30/10/2016

Название потребителя ООО УК "Уют" Телефон - -
Абонент № Адрес:
Ответственное за учет лицо Сибирский тракт, 13 м/дом

Расход1 Ду
Расход2 Ду

Система учета 1, тип системы 'закрыт.'
Тепловыч. Малахит-ТСВс исп.06 зав.N10284 Верс.ПО 02.21.14 кс = 8738

Дата дд/мм	Q Гкал	T раб час.	M под тонн	M обр тонн	(Мп-Мо) тонн	-(Мп-Мо) тонн	tпод °C	tобр °C	p под	p обр
01/09	3.801	23.97	659.188	667.938	0.000	8.750	66.0	60.2	0.5	0.8
02/09	3.866	24.00	694.188	703.125	0.000	8.938	66.6	61.0	0.5	0.8
03/09	3.920	24.00	706.313	714.750	0.000	8.438	66.5	60.9	0.5	0.8
04/09	3.984	24.00	677.250	684.375	0.000	7.125	65.6	59.6	0.5	0.8
05/09	3.858	24.00	589.688	595.000	0.000	5.313	64.6	58.0	0.5	0.8
06/09	3.919	24.00	583.813	589.125	0.000	5.313	65.4	58.6	0.5	0.8
07/09	4.226	23.98	698.000	705.188	0.000	7.188	66.5	60.4	0.5	0.8
08/09	4.413	24.00	740.563	748.000	0.000	7.438	66.5	60.5	0.5	0.8
09/09	4.356	24.00	786.188	792.500	0.000	6.313	65.8	60.2	0.5	0.8
10/09	4.405	24.00	803.813	808.188	0.000	4.375	66.0	60.4	0.6	0.8
11/09	4.529	24.00	809.438	813.313	0.000	3.875	65.9	60.3	0.6	0.8
12/09	4.746	23.93	839.125	842.250	0.000	3.125	66.8	61.1	0.6	0.8
13/09	4.566	23.87	808.438	810.750	0.000	2.313	66.9	61.2	0.6	0.8
14/09	4.642	23.97	776.500	777.625	0.000	1.125	65.9	59.9	0.5	0.8
15/09	4.378	24.00	706.688	707.563	0.000	0.875	64.1	57.9	0.5	0.8
16/09	4.419	24.00	698.250	699.250	0.000	1.000	65.1	58.8	0.5	0.8
17/09	4.425	24.00	653.000	654.250	0.750	0.000	64.5	57.7	0.5	0.8
18/09	4.212	24.00	578.500	577.125	1.375	0.000	62.1	54.8	0.5	0.8
19/09	4.440	23.25	700.563	702.438	0.000	1.875	65.0	58.6	0.5	0.8
20/09	4.806	23.95	700.625	702.625	0.000	2.000	69.4	62.5	0.5	0.8
21/09	4.918	24.00	711.125	710.250	0.875	0.000	68.9	61.9	0.5	0.8
22/09	4.906	24.00	685.750	685.188	0.563	0.000	68.9	61.7	0.5	0.8
23/09	4.784	24.00	677.125	676.813	0.313	0.000	69.1	62.0	0.5	0.8
24/09	4.809	24.00	665.375	666.125	0.000	0.750	69.2	61.9	0.5	0.8
25/09	4.866	24.00	654.313	656.063	0.000	1.750	69.0	61.5	0.5	0.8
26/09	8.438	23.95	724.375	727.750	0.000	3.375	69.0	57.3	0.5	0.8
27/09	14.705	24.00	976.125	981.688	0.000	5.563	69.4	54.2	0.5	0.8
28/09	14.193	24.00	974.813	981.000	0.000	6.188	69.0	54.4	0.5	0.8
29/09	13.896	24.00	1013.000	1019.813	0.000	6.813	68.7	55.0	0.5	0.8
30/09	13.440	24.00	992.688	1000.938	0.000	10.250	69.8	56.2	0.5	0.8
Итого	174.868	718.87	22286.813	22403.000	3.875	120.063	67.1	59.1	0.5	0.8

Показания интеграторов dt=tпр-tобр, °C: 7.99

01/09	16045.550	18109.95	707205.8	707969.3						
01/10	10720.418	18828.82	729492.6	730372.3						
Итого	174.868	718.87	22286.813	22403.000	3.875	120.063	67.1	59.1	0.5	0.8

Время работы теплосистемы Тобщ = 720.00 Траб = 718.87 Terr = 0.00 Tmin = 0.00 Tmax = 1.13 Tdt

Траб - нормальная работа, Terr - ошибки или 'нет питания', Tmin - G<Gmin,
Tmax - G>Gmax, Tdt - (tпод - tобр)< dtmin

Подпись Потребителя Подпись Поставщика

Отчет создан 01/11/16г (Ядро v1.0.0.3)

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.КАЗАНЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАН ШЕЙХЕ ЖАВАПЛЫЛЫГЫ ЧИКЛЕНГЕН ЖЕМЛЫЯТЬ ОГРН 1071690050378 «Управляющая компания УКТ» для документов №3 ИНН 1660104777

03 ОКТ 2016

Организация ООО УК "Уют" Номер договора
Адрес Сибирский тракт, 23Б ж/д Телефон 89274373731
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 345861
Дата последующей поверки теплосчетчика

Gпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
Gобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
Gп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.09.2016 по 30.09.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн M1	M2	M1-M2 утечка	Vи	Температура, °C M2-M1 подмес	t1	t2	Время, час t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
01.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	23.57	23.67	-0.10	24.00	0.00	D
02.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	23.26	23.41	-0.15	24.00	0.00	D
03.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	23.14	23.31	-0.17	24.00	0.00	D
04.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	23.03	23.22	-0.19	24.00	0.00	D
05.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.97	23.17	-0.20	24.00	0.00	D
06.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.83	23.05	-0.22	24.00	0.00	D
07.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.63	22.88	-0.25	24.00	0.00	D
08.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.41	22.68	-0.27	24.00	0.00	D
09.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.23	22.54	-0.31	24.00	0.00	D
10.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.13	22.46	-0.33	24.00	0.00	D
11.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.94	22.29	-0.35	24.00	0.00	D
12.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.81	22.15	-0.35	24.00	0.00	D
13.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.68	22.05	-0.36	24.00	0.00	D
14.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.51	21.88	-0.37	24.00	0.00	D
15.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.34	21.72	-0.38	24.00	0.00	D
16.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.21	21.60	-0.39	24.00	0.00	D
17.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.12	21.53	-0.41	24.00	0.00	D
18.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.00	21.42	-0.42	24.00	0.00	D
19.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.92	21.17	-0.25	24.00	0.00	D
20.09.16	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.92	21.10	0.82	24.00	0.00	D
21.09.16	1.506	175.0723	175.1348	-	0.00	0.0625	45.20	36.68	8.52	10.30	13.70	D
22.09.16	2.704	363.3359	363.6563	-	0.00	0.3203	46.29	38.94	7.35	0.00	24.00	
23.09.16	2.615	339.8398	339.9961	-	0.00	0.1563	47.53	39.93	7.60	0.00	24.00	
24.09.16	2.542	337.5781	337.7949	-	0.00	0.2168	47.67	40.24	7.44	0.00	24.00	
25.09.16	2.441	345.2266	345.7266	-	0.00	0.5000	48.83	41.86	6.98	0.00	24.00	
26.09.16	2.123	336.3555	337.1074	-	0.00	0.7520	47.33	41.11	6.22	0.00	24.00	
27.09.16	2.030	324.4102	325.3008	-	0.00	0.8906	46.21	40.04	6.16	0.00	24.00	
28.09.16	2.117	331.8926	332.7441	-	0.00	0.8516	45.70	39.41	6.29	0.00	24.00	
29.09.16	2.164	343.4961	344.0723	-	0.00	0.5762	46.95	40.73	6.21	0.05	23.95	D
30.09.16	2.123	337.9082	338.1816	-	0.00	0.2734	45.98	39.79	6.19	0.00	24.00	
Итого	22.365	3235.1152	3239.7148	0.0000	0.00	4.5997	46.85	40.03	6.82	490.35	229.65	490.35

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Vи	Тр
30.09.16 24:00	538.807	28017.24	27922.26	0.00	3003.60
01.09.16 00:00	516.443	24782.13	24682.54	0.00	2773.95
Итого	22.365	3235.12	3239.71	0.00	229.65

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 229.65 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
Период t1-t2 < min (D) 490.349 час. Период G<min (g) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (КАЗАНЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАН ШАНЛЫГЫ ЖАВАПЛЫЛЫГЫ ЧИКЛЕНГЕН ЖЕЛЕМЯТЬ ОГРН 1 1690 50378 «Управляющая компания УЮТ» для документов №3 ИНН 1660104777

АО «КАЗАНЬ ... СЛУЖЕБНОЕ ПОЧТА
03 ОКТ 2016
ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Подпись

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за ~~Октябрь~~ 2016г.
сентябрь

Абонент : ООО УК "УЮТ"

Адрес : Сибирский Тракт 23б ГВС

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 226867

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.09.2016	24,00	56,55	83,560	7,00	84,80	50,22	75,800	7,00	76,72			0,00	0,91	0,40	*
02.09.2016	24,00	57,10	81,790	7,00	83,00	50,50	75,390	7,00	76,31			0,00	0,87	0,34	*
03.09.2016	24,00	56,93	83,520	7,00	84,80	50,34	75,280	7,00	76,20			0,00	0,96	0,43	*
04.09.2016	24,00	56,50	84,400	7,00	85,70	50,04	74,980	7,00	75,89			0,00	1,01	0,49	*
05.09.2016	24,00	56,55	82,360	7,00	83,60	50,01	75,310	7,00	76,23			0,00	0,88	0,36	*
06.09.2016	24,00	56,48	83,340	7,00	84,60	49,82	74,960	7,00	75,88			0,00	0,95	0,42	*
07.09.2016	24,00	56,80	82,650	7,00	83,90	49,95	74,640	7,00	75,56			0,00	0,96	0,41	*
08.09.2016	24,00	56,35	83,060	7,00	84,30	49,68	75,000	7,00	75,91			0,00	0,94	0,40	*
09.09.2016	24,00	56,35	82,970	7,00	84,20	49,65	74,670	7,00	75,57			0,00	0,95	0,42	*
10.09.2016	24,00	56,36	81,870	7,00	83,10	49,44	74,700	7,00	75,60			0,00	0,91	0,36	*
11.09.2016	24,00	56,74	83,390	7,00	84,70	49,87	74,500	7,00	75,42			0,00	1,01	0,45	*
12.09.2016	24,00	56,11	84,360	7,00	85,60	49,41	74,360	7,00	75,26			0,00	1,03	0,48	*
13.09.2016	24,00	56,46	81,960	7,00	83,20	49,43	74,530	7,00	75,45			0,00	0,93	0,37	*
14.09.2016	24,00	56,61	82,250	7,00	83,50	48,95	74,550	7,00	75,44			0,00	1,01	0,40	*
15.09.2016	24,00	56,48	82,940	7,00	84,20	49,58	74,190	7,00	75,09			0,00	1,00	0,45	*
16.09.2016	24,00	55,91	82,300	7,00	83,50	49,04	74,340	7,00	75,24			0,00	0,94	0,39	*
17.09.2016	24,00	56,45	84,620	7,00	85,90	49,60	74,050	7,00	74,96			0,00	1,07	0,51	*
18.09.2016	24,00	56,26	84,750	7,00	86,00	49,44	74,130	7,00	75,04			0,00	1,08	0,52	*
19.09.2016	24,00	51,83	85,200	7,00	86,30	46,22	74,050	7,00	74,83			0,00	0,97	0,49	*
20.09.2016	24,00	52,76	83,910	7,00	85,00	46,59	74,110	7,00	74,82			0,00	0,95	0,46	*
21.09.2016	24,00	54,10	85,510	7,00	86,70	47,89	73,520	7,00	74,34			0,00	1,08	0,55	*
22.09.2016	24,00	54,68	83,790	7,00	85,00	48,19	73,670	7,00	74,45			0,00	1,01	0,48	*
23.09.2016	24,00	54,80	83,310	7,00	84,50	48,43	73,800	7,00	74,55				0,97	0,44	*
24.09.2016	24,00	55,30	83,520	7,00	84,70	48,86	73,730	7,00	74,54				1,00	0,46	*
25.09.2016	23,00	56,31	63,960	7,00	64,94	50,43	53,900	5,62	54,56				0,87	0,54	*
26.09.2016	24,00	55,36	80,050	7,00	81,24	49,67	65,550	4,00	66,29				1,11	0,72	*
27.09.2016	24,00	55,01	81,420	7,00	82,57	48,91	65,140	4,00	65,86				1,21	0,81	*
28.09.2016	24,00	54,76	84,250	7,00	85,42	48,81	67,600	4,00	68,32				1,23	0,82	*
29.09.2016	24,00	55,84	84,710	7,00	85,96	49,83	69,490	4,00	70,25				1,19	0,77	*
30.09.2016	24,00	55,37	83,670	7,00	84,86	49,44	69,640	4,00	70,37				1,13	0,70	*
Среднее		55,77	82,672	7,00	83,89	49,27	72,679	6,46	73,52			0,00	1,00	0,49	
Итого	719,00		2479,390		2515,79		2179,580		2204,95			0,00	30,12	14,85	

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.08.2016	72674,350	48360,760		73815,720	48946,200	0,000	1635,740	1270,343	17101,000	0,000
30.09.2016	75153,740	50540,340		76331,510	51151,150	0,000	1665,862	1285,192	17820,000	1,000

Дата печати отчета : 03.10.2016

Период нормальной работы,ч : 719

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 1

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

03 ОКТ 2016

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за ~~Октябрь~~ сентябрь 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"

Адрес : ул.Волкова 70 (ж/дом)

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель КМ-5 номер: 332063

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
01.09.2016	24,00	64,63	93,660	7,94	95,46	56,06	94,656	2,61	96,07			-60,00	0,81	
02.09.2016	24,00	64,75	93,141	7,94	94,93	56,07	94,148	2,61	95,56			-60,00	0,82	
03.09.2016	24,00	65,73	73,531	7,94	74,99	54,79	74,348	2,61	75,41			-60,00	0,81	
04.09.2016	24,00	65,63	76,422	7,94	77,94	54,38	77,258	2,61	78,35			-60,00	0,87	
05.09.2016	22,37	63,95	126,012	7,94	128,39	56,88	127,340	2,61	129,29			-60,00	0,85	
06.09.2016	17,18	62,93	189,984	7,94	193,45	58,28	191,523	2,61	194,60			-60,00	0,70	
07.09.2016	24,00	64,71	93,797	7,94	95,61	55,34	94,973	2,61	96,34			-60,00	0,89	
08.09.2016	24,00	64,34	106,262	7,94	108,28	55,83	107,453	2,61	109,04			-60,00	0,91	
09.09.2016	23,80	64,87	92,113	7,94	93,88	54,80	93,250	2,61	94,58			-60,00	0,93	
10.09.2016	23,97	65,36	81,859	7,94	83,46	54,19	82,887	2,61	84,04			-60,00	0,92	
11.09.2016	23,81	65,26	84,258	7,94	85,90	55,21	85,254	2,61	86,49			-60,00	0,85	
12.09.2016	24,00	66,49	66,648	7,94	68,00	53,17	67,449	2,61	68,35			-60,00	0,89	
13.09.2016	24,00	65,72	77,172	7,94	78,71	54,12	78,102	2,61	79,18			-60,00	0,90	
14.09.2016	24,00	65,65	78,012	7,94	79,54	54,42	78,945	2,61	80,05			-60,00	0,88	
15.09.2016	23,60	65,33	77,867	7,94	79,41	53,43	78,859	2,61	79,94			-60,00	0,92	
16.09.2016	21,02	62,67	150,316	7,94	153,04	56,30	151,410	2,61	153,66			-60,00	0,88	
17.09.2016	24,00	65,18	91,270	7,94	93,05	54,20	92,496	2,61	93,79			-60,00	1,01	
18.09.2016	24,00	65,67	81,434	7,94	83,04	53,40	82,715	2,61	83,84			-60,00	1,01	
19.09.2016	24,00	64,31	115,441	7,94	117,65	55,61	117,004	2,61	118,70			-60,00	1,02	
20.09.2016	22,98	64,09	115,754	7,94	117,95	55,33	117,160	2,61	118,87			-60,00	1,00	
21.09.2016	24,00	69,48	49,078	7,94	50,14	48,50	49,941	2,61	50,52			-60,00	1,03	
22.09.2016	21,21	64,40	126,105	7,94	128,50	56,22	127,793	2,61	129,71			-60,00	0,95	
23.09.2016	23,94	66,32	72,098	7,94	73,55	52,21	73,637	2,61	74,61			-60,00	1,02	
24.09.2016	24,00	66,97	65,449	7,94	66,78	51,79	66,816	2,61	67,67			-60,00	1,00	
25.09.2016	20,69	59,84	122,070	7,94	124,11	52,17	124,117	2,61	125,72			-60,00	0,88	
26.09.2016	24,00	67,44	66,117	7,94	67,49	49,48	67,637	2,61	68,44			-60,00	1,19	
27.09.2016	24,00	67,57	73,941	7,94	75,48	47,46	75,152	2,61	75,98			-60,00	1,49	
28.09.2016	24,00	68,12	93,762	7,94	95,73	47,24	94,043	2,61	95,05			-60,00	1,97	
29.09.2016	24,00	68,94	122,105	7,94	124,74	44,75	124,309	2,61	125,50			-60,00	2,96	
30.09.2016	24,00	69,70	120,711	7,94	123,36	43,94	123,777	2,61	124,93			-60,00	3,12	
Среднее		65,61	94,406	7,94	96,25	53,10	95,667	2,61	96,97			-60,00	1,12	
Итого	700,56		2876,391		2932,54		2914,453		2954,26				33,51	

Дата печати отчета : 03.10.2016

Период нормальной работы,ч : 700,56

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1
за ~~Октябрь~~ 2016г.
сентябрь

Абонент : ООО "УК Уют"

Адрес : ул. Спартаковская 165 (ж/дом тп-1)

Договор :

Тип расходомера :

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 191782

Тхв, °С = 0

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.09.2016	24,00	65,93	96,960	7,00	98,90	42,96	96,240	4,00	97,07				2,23		*
02.09.2016	24,00	65,75	100,160	7,00	102,18	42,94	99,470	4,00	100,36				2,29		*
03.09.2016	24,00	65,44	109,130	7,00	111,27	42,83	108,480	4,00	109,43				2,47		*
04.09.2016	24,00	65,18	111,420	7,00	113,60	43,25	110,410	4,00	111,40				2,44		*
05.09.2016	24,00	65,31	110,230	7,00	112,39	43,48	109,390	4,00	110,40				2,41		*
06.09.2016	24,00	65,48	106,430	7,00	108,54	43,37	105,760	4,00	106,72				2,36		*
07.09.2016	24,00	65,34	110,180	7,00	112,33	43,39	109,480	4,00	110,49				2,42		*
08.09.2016	24,00	65,20	112,190	7,00	114,39	43,37	111,620	4,00	112,59				2,45		*
09.09.2016	24,00	65,03	113,760	7,00	115,99	43,48	113,140	4,00	114,19				2,45		*
10.09.2016	24,00	65,31	109,610	7,00	111,78	43,28	108,960	4,00	109,93				2,42		*
11.09.2016	24,00	64,99	116,670	7,00	118,97	43,58	116,090	4,00	117,13				2,50		*
12.09.2016	24,00	64,51	131,930	7,00	134,46	43,81	131,410	4,00	132,62				2,73		*
13.09.2016	24,00	64,44	128,780	7,00	131,24	44,10	128,170	4,00	129,38				2,62		*
14.09.2016	24,00	64,49	125,770	7,00	128,20	44,01	125,200	4,00	126,38				2,58		*
15.09.2016	24,00	64,33	133,050	7,00	135,61	43,84	132,560	4,00	133,76				2,73		*
16.09.2016	24,00	64,94	118,530	7,00	120,86	43,54	117,930	4,00	119,01				2,54		*
17.09.2016	24,00	64,20	136,370	7,00	138,98	43,90	135,890	4,00	137,13				2,77		*
18.09.2016	24,00	64,13	142,870	7,00	145,61	44,25	142,360	4,00	143,72				2,84		*
19.09.2016	24,00	64,29	133,710	7,00	136,29	44,10	133,150	4,00	134,41				2,70		*
20.09.2016	24,00	64,13	139,470	7,00	142,13	44,09	138,930	4,00	140,24				2,80		*
21.09.2016	24,00	63,92	147,700	7,00	150,48	44,21	147,220	4,00	148,60				2,92		*
22.09.2016	24,00	54,94	528,410	7,00	535,93	49,17	528,810	4,00	534,97				3,07		*
23.09.2016	24,00	52,60	1013,240	7,00	1026,42	49,16	1015,140	4,00	1026,85				3,54		
24.09.2016	24,00	52,41	1027,740	7,00	1041,03	48,94	1027,440	4,00	1039,19				3,62		
25.09.2016	24,00	52,65	1027,380	7,00	1040,78	49,07	1029,570	4,00	1041,43				3,74		
26.09.2016	24,00	53,27	1069,860	7,00	1084,14	48,94	1073,140	4,00	1085,41				4,70		
27.09.2016	24,00	52,89	1143,990	7,00	1159,04	47,46	1148,140	4,00	1160,52				6,27		
28.09.2016	24,00	54,63	1092,560	7,00	1107,89	48,67	1096,540	4,00	1108,98				6,56		
29.09.2016	24,00	57,82	705,840	7,00	716,87	48,91	708,510	4,00	716,60				6,32		
30.09.2016	24,00	58,21	756,010	7,00	767,98	50,00	758,960	4,00	768,02				6,24		
Среднее		61,73	363,332	7,00	368,81	45,20	363,604	4,00	367,56				3,26		
Итого	720,00		10899,950		11064,28		10908,110		11026,93				97,75		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
31.08.2016	759443,590	761456,500		773662,410	771023,380		9428,309		28327,000	55,000
30.09.2016	770343,540	772364,610		784726,690	782050,310		9526,062		29047,000	55,000

Дата печати отчета : 03.10.2016

Период нормальной работы,ч : 720

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.) Подпись и дата

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru