

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т  
 Адрес Чистопольская 74 ТП-1 жилая часть Телефон 89600505079  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 087745  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.03.16	4.145	160.1455	160.4771	-	0.3315	82.2	56.4	25.8	0.00	24.00	
02.03.16	4.491	166.4209	166.5015	-	0.0806	81.5	54.6	26.9	0.00	24.00	
03.03.16	3.987	161.4351	161.5151	-	0.0801	80.3	55.7	24.6	0.00	24.00	
04.03.16	3.841	182.7935	182.5620	0.2314	-	79.0	58.1	20.9	0.00	24.00	
05.03.16	3.806	178.3604	178.0947	0.2656	-	78.3	57.1	21.2	0.00	24.00	
06.03.16	3.881	180.8428	180.8154	0.0273	-	78.5	57.1	21.4	0.00	24.00	
07.03.16	3.657	152.2695	152.1816	0.0879	-	79.0	55.1	23.9	0.00	24.00	
08.03.16	3.634	151.1504	151.1309	0.0195	-	79.5	55.5	23.9	0.00	24.00	
09.03.16	3.582	141.8037	141.8174	-	0.0137	80.1	54.9	25.2	0.00	24.00	
10.03.16	3.767	140.1846	140.3125	-	0.1279	80.5	53.7	26.8	0.00	24.00	
11.03.16	3.744	146.7041	146.7656	-	0.0615	80.0	54.6	25.4	0.00	24.00	
12.03.16	3.809	158.9502	158.9248	0.0254	-	79.6	55.8	23.9	0.00	24.00	
13.03.16	4.080	183.5381	183.4844	0.0537	-	79.2	57.0	22.1	0.00	24.00	
14.03.16	4.176	169.4541	169.4541	-	-	79.4	54.8	24.5	0.00	24.00	
15.03.16	4.454	153.9170	153.7393	0.1777	-	82.2	53.3	28.8	0.00	24.00	
16.03.16	4.328	158.6035	158.8184	-	0.2148	81.3	54.1	27.2	0.00	24.00	
17.03.16	3.745	144.5254	144.4971	0.0283	-	79.5	53.7	25.8	0.00	24.00	
18.03.16	4.070	178.6953	178.6396	0.0557	-	78.8	56.2	22.7	0.00	24.00	
19.03.16	4.595	168.6543	168.8799	-	0.2256	81.7	54.5	27.1	0.00	24.00	
20.03.16	4.690	151.1650	151.1035	0.0615	-	84.1	53.2	30.9	0.00	24.00	
21.03.16	4.573	149.7617	149.7598	0.0020	-	83.4	53.0	30.4	0.00	24.00	
22.03.16	4.413	136.1885	136.3115	-	0.1230	84.4	52.1	32.3	0.00	24.00	
23.03.16	4.261	172.2246	172.1973	0.0273	-	80.7	56.0	24.6	0.00	24.00	
24.03.16	4.217	186.7178	186.5664	0.1514	-	79.6	57.1	22.5	0.00	24.00	
25.03.16	4.153	162.9922	163.0176	-	0.0254	80.1	54.8	25.4	0.00	24.00	
26.03.16	3.635	150.5254	150.4639	0.0615	-	79.6	55.6	24.0	0.00	24.00	
27.03.16	3.673	186.9082	186.4365	0.4717	-	78.1	58.5	19.5	0.00	24.00	
28.03.16	3.637	163.2344	163.0527	0.1816	-	78.0	55.9	22.2	0.00	24.00	
29.03.16	3.590	180.2520	179.8506	0.4014	-	78.2	58.4	19.8	0.00	24.00	
30.03.16	3.383	159.3574	159.0020	0.3555	-	78.4	57.3	21.1	0.00	24.00	
31.03.16	3.409	179.7979	179.4365	0.3613	-	77.7	58.8	18.9	0.00	24.00	
Итого	123.428	5057.5732	5055.8096	3.0477	1.2841	80.0	55.7	24.3	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5					
Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	406.445	12418.78	12407.72	2181.87
01.03.16	00:00	283.018	7361.21	7351.91	1437.88
Итого		123.428	5057.57	5055.81	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G < min (g) 0.00 час.  
 Период G > max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т  
 Адрес ул. Чистопольская 74 ТП-2 жилая часть Телефон 89600505079  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 091955  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Работы Тн	Тр	
01.03.16	3.209	98.9082	98.2134	0.6948	-	82.0	49.6	32.3	0.00	24.00	
02.03.16	3.539	121.5820	120.8384	0.7437	-	81.4	52.4	29.0	0.00	24.00	
03.03.16	3.046	98.8271	98.1157	0.7114	-	80.2	49.5	30.7	0.00	24.00	
04.03.16	3.060	99.5156	98.8574	0.6582	-	79.1	48.5	30.7	0.00	24.00	
05.03.16	3.078	105.7354	105.0112	0.7241	-	78.2	49.2	29.0	0.00	24.00	
06.03.16	3.024	103.6055	102.9380	0.6675	-	78.3	49.2	29.1	0.00	24.00	
07.03.16	2.865	93.6426	93.0073	0.6353	-	78.8	48.3	30.5	0.00	24.00	
08.03.16	2.908	92.0117	91.4028	0.6089	-	79.2	47.7	31.5	0.00	24.00	
09.03.16	2.842	87.6045	87.0063	0.5981	-	80.0	47.7	32.3	0.00	24.00	
10.03.16	2.964	92.4409	91.8628	0.5781	-	80.5	48.5	32.0	0.00	24.00	
11.03.16	2.994	95.9067	95.2920	0.6147	-	80.1	48.9	31.1	0.00	24.00	
12.03.16	2.951	93.5034	92.9126	0.5908	-	80.1	48.6	31.5	0.00	24.00	
13.03.16	3.143	105.7715	105.0498	0.7217	-	79.1	49.5	29.6	0.00	24.00	
14.03.16	3.222	111.0728	110.3184	0.7544	-	79.5	50.5	28.9	0.00	24.00	
15.03.16	3.463	115.5859	114.9482	0.6377	-	82.1	52.3	29.9	0.00	24.00	
16.03.16	3.365	117.5742	116.9443	0.6299	-	81.3	52.8	28.5	0.00	24.00	
17.03.16	2.886	95.3477	94.6963	0.6514	-	79.5	49.3	30.2	0.00	24.00	
18.03.16	3.150	110.3340	109.6211	0.7129	-	79.0	50.5	28.5	0.00	24.00	
19.03.16	3.423	116.0088	115.3242	0.6846	-	81.7	52.3	29.4	0.00	24.00	
20.03.16	3.707	123.8896	123.2285	0.6611	-	84.1	54.3	29.8	0.00	24.00	
21.03.16	3.576	120.2227	119.4268	0.7959	-	83.4	53.8	29.6	0.00	24.00	
22.03.16	3.528	110.6133	109.8955	0.7178	-	84.4	52.6	31.8	0.00	24.00	
23.03.16	3.207	109.6943	108.9336	0.7607	-	80.9	51.8	29.1	0.00	24.00	
24.03.16	3.170	110.0000	109.2354	0.7646	-	79.6	50.9	28.7	0.00	24.00	
25.03.16	3.204	108.3438	107.5264	0.8174	-	80.0	50.6	29.5	0.00	24.00	
26.03.16	2.785	88.0303	87.4277	0.6025	-	79.6	48.0	31.5	0.00	24.00	
27.03.16	2.877	96.4209	95.7354	0.6855	-	78.0	48.2	29.7	0.00	24.00	
28.03.16	2.896	97.8818	97.2002	0.6816	-	77.9	48.4	29.5	0.00	24.00	
29.03.16	2.645	88.8057	88.1514	0.6543	-	78.0	48.3	29.7	0.00	24.00	
30.03.16	2.609	85.9404	85.3564	0.5840	-	78.2	47.9	30.3	0.00	24.00	
31.03.16	2.956	162.0615	161.4951	0.5664	-	77.6	59.5	18.1	0.00	24.00	
Итого	96.291	3256.8828	3235.9727	20.9100	0.0000	80.1	50.7	29.5	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	330.113	10148.23	10083.54	2181.78
01.03.16	00:00	233.823	6891.34	6847.56	1437.78
Итого		96.291	3256.88	3235.97	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.  
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т  
 Адрес ул. Сибгата Хакима 31 жилая часть Телефон 89600505079  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092235  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.03.16	4.068	117.6699	117.1406	0.5293	-	82.0	47.5	34.5	0.00	24.00	
02.03.16	4.508	142.4873	142.0029	0.4844	-	81.6	50.0	31.5	0.00	24.00	
03.03.16	3.978	119.6299	119.0742	0.5557	-	80.3	47.2	33.2	0.00	24.00	
04.03.16	3.652	107.0156	106.4434	0.5723	-	79.3	45.2	34.0	0.00	24.00	
05.03.16	3.797	117.3584	116.7090	0.6494	-	78.2	46.0	32.3	0.00	24.00	
06.03.16	3.786	118.2266	117.5850	0.6416	-	78.2	46.3	31.9	0.00	24.00	
07.03.16	3.538	104.7617	104.2510	0.5107	-	78.7	45.0	33.7	0.00	24.00	
08.03.16	3.565	102.0527	101.5020	0.5508	-	79.0	44.1	34.8	0.00	24.00	
09.03.16	3.519	98.7549	98.2471	0.5078	-	80.0	44.5	35.5	0.00	24.00	
10.03.16	3.883	112.5928	111.9795	0.6133	-	80.4	46.0	34.4	0.00	24.00	
11.03.16	3.836	114.5996	114.0000	0.5996	-	80.1	46.7	33.4	0.00	24.00	
12.03.16	3.791	107.8057	107.1934	0.6123	-	80.3	45.2	35.1	0.00	24.00	
13.03.16	3.928	120.5195	119.7988	0.7207	-	79.0	46.5	32.5	0.00	24.00	
14.03.16	4.160	133.5752	132.8525	0.7227	-	79.5	48.5	31.0	0.00	24.00	
15.03.16	4.707	157.5586	156.9678	0.5908	-	82.0	52.2	29.8	0.00	24.00	
16.03.16	4.513	150.0615	149.4688	0.5928	-	81.6	51.6	30.0	0.00	24.00	
17.03.16	3.734	112.1914	111.5283	0.6631	-	79.7	46.5	33.2	0.00	24.00	
18.03.16	3.927	123.4395	122.6660	0.7734	-	79.1	47.3	31.7	0.00	24.00	
19.03.16	4.476	143.0078	142.3232	0.6846	-	81.4	50.2	31.2	0.00	24.00	
20.03.16	4.935	156.7783	156.2285	0.5498	-	84.2	52.8	31.4	0.00	24.00	
21.03.16	4.842	158.4209	157.7559	0.6650	-	83.4	53.0	30.5	0.00	24.00	
22.03.16	4.540	140.1611	139.6719	0.4893	-	84.4	52.1	32.3	0.00	24.00	
23.03.16	4.207	130.6553	129.9004	0.7549	-	81.4	49.3	32.1	0.00	24.00	
24.03.16	3.982	125.3975	124.5703	0.8271	-	79.7	48.1	31.7	0.00	24.00	
25.03.16	3.961	124.6357	123.8594	0.7764	-	79.9	48.2	31.7	0.00	24.00	
26.03.16	3.481	101.3652	100.7607	0.6045	-	79.7	45.4	34.3	0.00	24.00	
27.03.16	3.264	95.4229	94.8135	0.6094	-	78.1	44.0	34.1	0.00	24.00	
28.03.16	3.492	107.1855	106.4619	0.7236	-	77.6	45.1	32.5	0.00	24.00	
29.03.16	3.349	100.0879	99.4404	0.6475	-	78.0	44.6	33.4	0.00	24.00	
30.03.16	3.236	95.0020	94.3604	0.6416	-	78.0	44.0	34.0	0.00	24.00	
31.03.16	3.195	95.5566	94.9629	0.5938	-	77.5	44.1	33.4	0.00	24.00	
Итого	121.850	3733.9775	3714.5195	19.4582	0.0000	80.3	47.8	32.5	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5					
Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	433.010	12173.58	12109.87	2182.55
01.03.16	00:00	311.159	8439.61	8395.35	1438.55
Итого		121.850	3733.98	3714.52	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т  
 Адрес ул. Чистопольская 70 жилая часть Телефон 89600505079  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 087380  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.03.16	5.153	220.1289	221.3281	-	1.1992	82.4	59.1	23.3	0.00	24.00	
02.03.16	5.513	246.3750	247.7539	-	1.3789	81.8	59.5	22.3	0.00	24.00	
03.03.16	4.948	289.4355	292.6406	-	3.2051	80.6	63.6	17.0	0.00	24.00	
04.03.16	4.754	455.9414	461.6543	-	5.7129	79.1	68.8	10.3	0.00	24.00	
05.03.16	4.853	586.3564	594.3750	-	8.0186	78.6	70.5	8.2	0.00	24.00	
06.03.16	4.785	667.1523	675.3906	-	8.2383	78.8	71.7	7.1	0.00	24.00	
07.03.16	4.596	513.2842	518.7314	-	5.4473	79.3	70.5	8.8	0.00	24.00	
08.03.16	4.741	428.0361	432.5635	-	4.5273	79.7	68.7	11.0	0.00	24.00	
09.03.16	4.800	361.9561	365.1230	-	3.1670	80.0	66.9	13.2	0.00	24.00	
10.03.16	5.027	309.1680	311.8262	-	2.6582	80.6	64.4	16.2	0.00	24.00	
11.03.16	4.897	351.3203	354.6113	-	3.2910	80.2	66.4	13.8	0.00	24.00	
12.03.16	4.761	395.5566	399.4688	-	3.9121	79.7	67.7	11.9	0.00	24.00	
13.03.16	5.098	477.1484	482.0410	-	4.8926	79.4	68.9	10.6	0.00	24.00	
14.03.16	5.273	395.8086	400.2344	-	4.4258	79.6	66.4	13.2	0.00	24.00	
15.03.16	5.750	241.0703	241.6816	-	0.6113	82.6	58.9	23.7	0.00	24.00	
16.03.16	5.400	281.4336	283.3164	-	1.8828	81.3	62.3	19.1	0.00	24.00	
17.03.16	4.763	441.0430	445.7148	-	4.6719	79.4	68.7	10.7	0.00	24.00	
18.03.16	5.064	450.5000	455.8613	-	5.3613	79.0	67.9	11.1	0.00	24.00	
19.03.16	5.579	261.1602	262.2676	-	1.1074	82.0	60.7	21.3	0.00	24.00	
20.03.16	6.103	224.3691	225.0059	-	0.6367	84.4	57.3	27.1	0.00	24.00	
21.03.16	5.802	216.2227	216.7148	-	0.4922	83.9	57.1	26.7	0.00	24.00	
22.03.16	5.561	191.9902	192.4219	-	0.4316	84.9	56.1	28.9	0.00	24.00	
23.03.16	5.194	355.0313	358.7227	-	3.6914	80.4	65.9	14.5	0.00	24.00	
24.03.16	5.033	385.8574	389.8086	-	3.9512	79.6	66.6	12.9	0.00	24.00	
25.03.16	5.075	344.0000	347.6523	-	3.6523	80.3	65.7	14.6	0.00	24.00	
26.03.16	4.575	429.9141	434.4199	-	4.5059	79.7	69.2	10.5	0.00	24.00	
27.03.16	4.820	616.2402	624.0332	-	7.7930	78.5	70.8	7.7	0.00	24.00	
28.03.16	4.743	662.7852	671.1270	-	8.3418	78.4	71.4	7.0	0.00	24.00	
29.03.16	4.735	640.7188	648.0879	-	7.3691	78.6	71.3	7.3	0.00	24.00	
30.03.16	4.594	632.4961	638.3047	-	5.8086	78.8	71.6	7.2	0.00	24.00	
31.03.16	4.488	673.0703	679.3086	-	6.2383	78.0	71.4	6.6	0.00	24.00	
Итого	156.479	12745.5703	12872.1914	0.0000	126.6211	79.8	67.6	12.2	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	535.883	25601.70	25818.31	2183.99
01.03.16	00:00	379.404	12856.13	12946.12	1439.99
Итого		156.479	12745.57	12872.19	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.  
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т  
 Адрес ул.Чистопольская 72 жилая часть Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 335151  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Работы Тн	Тр	
01.03.16	7.170	342.4844	343.2773	-	0.7930	82.4	61.6	20.8	0.00	24.00	
02.03.16	7.705	381.0352	382.4922	-	1.4570	81.8	61.6	20.1	0.00	24.00	
03.03.16	6.916	421.1816	423.9902	-	2.8086	80.7	64.4	16.3	0.00	24.00	
04.03.16	6.224	471.6523	474.5918	-	2.9395	79.3	66.2	13.1	0.00	24.00	
05.03.16	6.628	572.7715	576.0918	-	3.3203	78.6	67.2	11.5	0.00	24.00	
06.03.16	6.728	611.3281	615.0137	-	3.6855	78.7	67.8	10.9	0.00	24.00	
07.03.16	6.332	539.2207	542.7031	-	3.4824	79.3	67.6	11.6	0.00	24.00	
08.03.16	6.196	480.3926	483.8613	-	3.4688	79.8	67.0	12.8	0.00	24.00	
09.03.16	6.321	411.9277	413.5859	-	1.6582	80.3	65.0	15.2	0.00	24.00	
10.03.16	6.793	407.4727	409.0996	-	1.6270	80.7	64.1	16.6	0.00	24.00	
11.03.16	6.873	451.2969	454.9805	-	3.6836	80.2	65.1	15.1	0.00	24.00	
12.03.16	6.561	468.4668	471.3516	-	2.8848	80.0	66.1	13.9	0.00	24.00	
13.03.16	6.970	541.1152	544.3008	-	3.1855	79.4	66.6	12.8	0.00	24.00	
14.03.16	7.417	471.1543	475.5996	-	4.4453	79.6	64.0	15.6	0.00	24.00	
15.03.16	8.553	408.9551	411.1152	-	2.1602	82.5	61.6	20.8	0.00	24.00	
16.03.16	7.997	427.5801	429.2227	-	1.6426	81.4	62.8	18.6	0.00	24.00	
17.03.16	6.623	481.4590	484.7676	-	3.3086	79.6	65.9	13.6	0.00	24.00	
18.03.16	6.786	470.8926	474.1328	-	3.2402	79.0	64.7	14.3	0.00	24.00	
19.03.16	7.878	397.3770	399.6836	-	2.3066	81.9	62.2	19.7	0.00	24.00	
20.03.16	8.735	366.1133	366.0684	0.0449	-	84.3	60.6	23.7	0.00	24.00	
21.03.16	8.411	350.6973	350.7109	-	0.0137	83.7	59.9	23.9	0.00	24.00	
22.03.16	7.989	307.8594	308.6094	-	0.7500	84.8	58.9	25.8	0.00	24.00	
23.03.16	7.256	415.8730	419.0605	-	3.1875	80.8	63.4	17.3	0.00	24.00	
24.03.16	6.968	468.6973	473.0000	-	4.3027	79.7	65.0	14.8	0.00	24.00	
25.03.16	7.102	682.8301	688.2402	-	5.4102	80.5	70.2	10.3	0.00	24.00	
26.03.16	6.235	737.4277	743.6992	-	6.2715	80.2	71.9	8.3	0.00	24.00	
27.03.16	6.275	700.3672	706.4043	-	6.0371	78.6	69.8	8.9	0.00	24.00	
28.03.16	6.107	686.3555	691.3945	-	5.0391	78.3	69.5	8.8	0.00	24.00	
29.03.16	6.156	686.8379	692.0977	-	5.2598	78.6	69.7	8.9	0.00	24.00	
30.03.16	5.852	687.3184	692.7227	-	5.4043	78.7	70.3	8.4	0.00	24.00	
31.03.16	5.875	696.1953	701.4902	-	5.2949	78.0	69.6	8.3	0.00	24.00	
<b>Итого</b>	<b>215.630</b>	<b>15544.3359</b>	<b>15643.3594</b>	<b>0.0449</b>	<b>99.0685</b>	<b>80.0</b>	<b>66.3</b>	<b>13.8</b>	<b>0.00</b>	<b>744.00</b>	<b>0.00</b>

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	743.528	32113.91	32200.41	2183.99
01.03.16	00:00	527.897	16569.57	16557.05	1439.99
<b>Итого</b>		<b>215.630</b>	<b>15544.34</b>	<b>15643.36</b>	<b>744.00</b>

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.  
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128  
 Адрес ул. Чистопольская д.68 жилая часть Телефон 89600505079  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 088413  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Работы Тн Тр		
01.03.16	4.464	198.3486	196.8574	1.4912	-	82.5	60.1	22.4	0.00	24.00	
02.03.16	4.218	175.7603	174.4702	1.2900	-	81.7	57.8	23.9	0.00	24.00	
03.03.16	4.273	196.3560	194.9712	1.3848	-	80.6	58.9	21.7	0.00	24.00	
04.03.16	4.202	196.2485	194.8628	1.3857	-	79.6	58.3	21.3	0.00	24.00	
05.03.16	4.032	186.4775	185.0625	1.4150	-	78.6	57.1	21.5	0.00	24.00	
06.03.16	4.010	187.1133	185.5693	1.5439	-	78.6	57.3	21.3	0.00	24.00	
07.03.16	4.134	196.7188	195.1143	1.6045	-	79.3	58.3	20.9	0.00	24.00	
08.03.16	4.223	203.1602	201.4961	1.6641	-	79.8	59.1	20.7	0.00	24.00	
09.03.16	3.477	141.0322	140.0859	0.9463	-	80.7	56.2	24.5	0.00	24.00	
10.03.16	3.344	106.8662	106.1338	0.7324	-	80.8	49.6	31.2	0.00	24.00	
11.03.16	3.259	106.5273	105.8965	0.6309	-	80.4	49.9	30.5	0.00	24.00	
12.03.16	3.456	114.3057	113.4912	0.8145	-	80.2	50.0	30.1	0.00	24.00	
13.03.16	3.510	119.7256	118.8447	0.8809	-	79.4	50.2	29.2	0.00	24.00	
14.03.16	4.045	144.2041	142.8115	1.3926	-	79.6	51.6	28.0	0.00	24.00	
15.03.16	4.249	139.5771	138.2412	1.3359	-	82.4	52.0	30.3	0.00	24.00	
16.03.16	4.155	134.3047	132.9551	1.3496	-	81.5	50.7	30.8	0.00	24.00	
17.03.16	3.577	108.5898	107.5947	0.9951	-	79.9	47.0	32.8	0.00	24.00	
18.03.16	3.571	112.7139	111.6113	1.1025	-	79.4	47.8	31.6	0.00	24.00	
19.03.16	4.330	132.9580	131.3691	1.5889	-	82.0	49.5	32.5	0.00	24.00	
20.03.16	4.515	134.7568	133.1826	1.5742	-	84.2	50.8	33.4	0.00	24.00	
21.03.16	4.201	125.3096	123.8867	1.4229	-	83.7	50.3	33.4	0.00	24.00	
22.03.16	4.040	113.5684	112.3271	1.2412	-	84.7	49.3	35.5	0.00	24.00	
23.03.16	3.999	123.5732	122.0615	1.5117	-	81.1	48.8	32.3	0.00	24.00	
24.03.16	3.911	122.2988	120.8438	1.4551	-	79.8	47.9	31.9	0.00	24.00	
25.03.16	3.777	115.8555	114.5352	1.3203	-	80.3	47.8	32.5	0.00	24.00	
26.03.16	3.341	99.7354	99.0908	0.6445	-	80.0	46.5	33.4	0.00	24.00	
27.03.16	3.305	104.5674	103.8555	0.7119	-	78.2	46.6	31.5	0.00	24.00	
28.03.16	3.363	104.1484	103.3379	0.8105	-	78.2	46.0	32.2	0.00	24.00	
29.03.16	3.179	99.3203	98.7637	0.5566	-	78.3	46.4	31.9	0.00	24.00	
30.03.16	3.009	91.5303	91.0684	0.4619	-	78.5	45.7	32.8	0.00	24.00	
31.03.16	3.021	95.4512	95.0234	0.4277	-	77.7	46.1	31.6	0.00	24.00	
Итого	118.190	4231.1030	4195.4155	35.6873	0.0000	80.4	52.6	27.8	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	402.970	11757.66	11660.92	2183.99
01.03.16	00:00	284.780	7526.55	7465.51	1439.99
Итого		118.190	4231.10	4195.42	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.  
 Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т  
 Адрес ул.Сибгата Хакима 37ПП-1 жилая часть Телефон 89600505079  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 091037  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
01.03.16	0.441	14.4673	0.0000	14.4673	-	82.1	51.7	30.4	21.00	3.00	E
02.03.16	2.837	98.1538	52.5572	45.5966	-	82.2	53.4	28.8	7.75	16.25	UE
03.03.16	3.685	134.0415	133.9768	0.0647	-	81.0	53.6	27.4	0.00	24.00	
04.03.16	3.384	128.3047	128.3834	-	0.0787	80.0	53.7	26.3	0.00	24.00	
05.03.16	3.433	141.6343	141.7628	-	0.1285	78.8	54.6	24.1	0.00	24.00	
06.03.16	3.360	127.8389	128.0629	-	0.2240	78.8	52.7	26.2	0.00	24.00	
07.03.16	3.182	115.8799	115.7751	0.1047	-	79.4	52.0	27.4	0.00	24.00	
08.03.16	3.070	111.7686	111.4666	0.3020	-	79.7	52.3	27.4	0.00	24.00	
09.03.16	3.150	111.6953	111.5219	0.1735	-	80.7	52.6	28.1	0.00	24.00	
10.03.16	3.044	100.3447	100.2572	0.0875	-	81.0	50.8	30.2	0.00	24.00	
11.03.16	3.285	115.8423	116.1321	-	0.2898	80.7	52.5	28.3	0.00	24.00	
12.03.16	3.218	112.8291	112.9109	-	0.0818	80.6	52.2	28.4	0.00	24.00	
13.03.16	3.450	132.3071	132.5815	-	0.2744	79.6	53.6	26.0	0.00	24.00	
14.03.16	3.683	137.1865	137.4026	-	0.2161	80.0	53.3	26.8	0.00	24.00	
15.03.16	3.998	139.3804	139.6704	-	0.2900	82.2	53.6	28.6	0.00	24.00	
16.03.16	4.181	148.0859	148.3354	-	0.2495	82.1	54.0	28.1	0.00	24.00	
17.03.16	3.401	125.5747	125.4883	0.0864	-	80.2	53.2	27.0	0.00	24.00	
18.03.16	3.486	134.3994	134.6821	-	0.2827	79.6	53.7	25.8	0.00	24.00	
19.03.16	4.111	147.2144	147.3396	-	0.1252	81.7	53.9	27.8	0.00	24.00	
20.03.16	4.331	142.7012	142.8391	-	0.1379	84.4	54.2	30.2	0.00	24.00	
21.03.16	4.328	143.9546	144.1455	-	0.1909	83.9	53.9	30.0	0.00	24.00	
22.03.16	4.029	124.6108	124.8391	-	0.2283	84.9	52.7	32.2	0.00	24.00	
23.03.16	3.949	137.2593	137.3884	-	0.1292	82.0	53.3	28.7	0.00	24.00	
24.03.16	3.707	137.8286	137.4758	0.3528	-	80.3	53.5	26.8	0.00	24.00	
25.03.16	3.854	144.7104	144.5203	0.1902	-	80.4	53.9	26.5	0.00	24.00	
26.03.16	3.179	113.9634	114.1699	-	0.2065	80.4	52.6	27.8	0.00	24.00	
27.03.16	2.988	118.6299	118.4988	0.1311	-	78.9	53.8	25.1	0.00	24.00	
28.03.16	3.107	131.7178	131.3911	0.3267	-	78.3	54.8	23.5	0.00	24.00	
29.03.16	2.985	120.9727	120.8066	0.1660	-	78.6	54.1	24.6	0.00	24.00	
30.03.16	1.092	42.2676	42.0469	0.2207	-	78.1	52.4	25.7	14.71	9.29	U
31.03.16	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
Итого	99.948	3635.5649	3576.4285	62.2702	3.1335	80.7	53.3	27.4	67.45	676.55	67.45

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	282.871	8513.03	4455.03	1582.78
01.03.16	00:00	182.923	4877.47	878.61	906.23
Итого		99.948	3635.56	3576.43	676.55

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 676.55 час.  
 Период отключения питания (U) 39.16 час. Период функц. отказа (E) 28.30 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G < min (g) 0.00 час.  
 Период G > max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

99.948, 3635.56, 3576.43 x 744.00 = 109

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т  
 Адрес ул.Сибгата Хакима 37 ТП-2 жилая часть Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 089787  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.03.16	4.197	144.1934	143.5645	0.6289	-	82.7	53.7	29.0	0.00	24.00	
02.03.16	4.818	182.7705	182.0518	0.7188	-	82.0	55.7	26.3	0.00	24.00	
03.03.16	4.046	154.2285	153.6152	0.6133	-	80.9	54.8	26.1	0.00	24.00	
04.03.16	3.734	146.1064	145.6143	0.4922	-	79.6	54.1	25.5	0.00	24.00	
05.03.16	4.033	170.8047	170.4697	0.3350	-	78.8	55.3	23.5	0.00	24.00	
06.03.16	3.907	160.7803	160.2686	0.5117	-	78.9	54.7	24.2	0.00	24.00	
07.03.16	3.690	143.1055	142.7627	0.3428	-	79.5	53.8	25.7	0.00	24.00	
08.03.16	3.792	146.3369	145.7852	0.5518	-	80.0	54.2	25.8	0.00	24.00	
09.03.16	3.545	128.2139	127.7295	0.4844	-	80.6	53.1	27.6	0.00	24.00	
10.03.16	3.678	134.9941	134.2627	0.7314	-	80.9	53.8	27.1	0.00	24.00	
11.03.16	3.613	133.3457	132.6670	0.6787	-	80.7	53.7	27.0	0.00	24.00	
12.03.16	3.742	142.4580	141.7930	0.6650	-	80.5	54.3	26.2	0.00	24.00	
13.03.16	4.065	173.2832	172.3936	0.8896	-	79.7	56.3	23.4	0.00	24.00	
14.03.16	4.338	178.0176	177.1914	0.8262	-	79.9	55.6	24.3	0.00	24.00	
15.03.16	4.531	162.3701	161.8809	0.4893	-	82.7	54.9	27.8	0.00	24.00	
16.03.16	4.630	177.3330	176.6152	0.7178	-	81.9	55.9	26.0	0.00	24.00	
17.03.16	3.875	152.4248	151.8105	0.6143	-	80.1	54.8	25.3	0.00	24.00	
18.03.16	3.971	158.9717	158.0742	0.8975	-	79.6	54.7	24.9	0.00	24.00	
19.03.16	4.749	176.8330	176.2959	0.5371	-	82.3	55.5	26.8	0.00	24.00	
20.03.16	4.803	166.4805	166.0137	0.4668	-	84.6	55.9	28.7	0.00	24.00	
21.03.16	4.773	166.9092	166.5859	0.3232	-	84.1	55.6	28.5	0.00	24.00	
22.03.16	4.516	146.8477	146.5020	0.3457	-	85.1	54.4	30.6	0.00	24.00	
23.03.16	4.415	170.9258	170.4209	0.5049	-	81.2	55.5	25.7	0.00	24.00	
24.03.16	4.247	170.7773	170.4521	0.3252	-	80.1	55.3	24.8	0.00	24.00	
25.03.16	4.205	162.2520	161.7715	0.4805	-	80.6	54.8	25.8	0.00	24.00	
26.03.16	3.651	140.8965	140.2373	0.6592	-	80.2	54.4	25.8	0.00	24.00	
27.03.16	3.540	158.4434	157.7324	0.7109	-	78.5	56.2	22.2	0.00	24.00	
28.03.16	3.575	147.1953	146.5176	0.6777	-	78.6	54.4	24.2	0.00	24.00	
29.03.16	3.363	139.2275	138.4746	0.7529	-	78.7	54.6	24.1	0.00	24.00	
30.03.16	3.234	129.9600	129.2090	0.7510	-	78.9	54.1	24.8	0.00	24.00	
31.03.16	3.275	143.6777	143.0742	0.6035	-	78.1	55.4	22.7	0.00	24.00	
<b>Итого</b>	<b>124.553</b>	<b>4810.1641</b>	<b>4791.8369</b>	<b>18.3273</b>	<b>0.0000</b>	<b>80.7</b>	<b>54.9</b>	<b>25.8</b>	<b>0.00</b>	<b>744.00</b>	<b>0.00</b>

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	440.436	14137.58	14062.26	2183.97
01.03.16	00:00	315.883	9327.42	9270.42	1439.97
<b>Итого</b>		<b>124.553</b>	<b>4810.16</b>	<b>4791.84</b>	<b>744.00</b>

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.

Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т  
 Адрес ул. Сибгата Хакима 35 жилая часть Телефон 89600505079  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092234  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Тн	Тр	
01.03.16	5.024	160.8281	161.1240	-	0.2959	82.2	51.1	31.1	0.00	24.00	
02.03.16	5.384	180.8838	180.7705	0.1133	-	81.8	52.1	29.7	0.00	24.00	
03.03.16	4.869	168.5820	168.3945	0.1875	-	80.6	51.8	28.8	0.00	24.00	
04.03.16	4.636	177.0439	176.9160	0.1279	-	79.5	53.4	26.1	0.00	24.00	
05.03.16	4.615	181.5742	181.4375	0.1367	-	78.5	53.2	25.3	0.00	24.00	
06.03.16	4.639	183.6025	183.6221	-	0.0195	78.5	53.4	25.2	0.00	24.00	
07.03.16	4.437	167.4824	167.5342	-	0.0518	79.1	52.7	26.4	0.00	24.00	
08.03.16	4.261	160.2617	160.6523	-	0.3906	79.4	52.9	26.5	0.00	24.00	
09.03.16	4.346	152.3994	153.0781	-	0.6787	80.4	51.9	28.4	0.00	24.00	
10.03.16	4.604	158.4707	158.8350	-	0.3643	80.7	51.8	28.9	0.00	24.00	
11.03.16	4.690	160.6807	161.1006	-	0.4199	80.2	51.1	29.1	0.00	24.00	
12.03.16	4.648	164.9648	164.9668	-	0.0020	80.3	52.2	28.1	0.00	24.00	
13.03.16	4.972	197.0391	197.2676	-	0.2285	79.2	54.1	25.1	0.00	24.00	
14.03.16	5.233	198.1611	197.9453	0.2158	-	79.7	53.4	26.3	0.00	24.00	
15.03.16	5.755	197.6514	197.8223	-	0.1709	82.2	53.2	29.0	0.00	24.00	
16.03.16	5.799	206.1045	206.0547	0.0498	-	81.6	53.6	28.0	0.00	24.00	
17.03.16	4.790	175.2588	175.4932	-	0.2344	79.9	52.6	27.2	0.00	24.00	
18.03.16	5.003	196.7471	196.9531	-	0.2061	79.3	53.9	25.3	0.00	24.00	
19.03.16	5.517	192.4668	192.2236	0.2432	-	81.5	52.9	28.6	0.00	24.00	
20.03.16	5.926	188.0234	188.0156	0.0078	-	84.2	52.8	31.4	0.00	24.00	
21.03.16	5.823	187.0410	186.1836	0.8574	-	83.6	52.6	31.0	0.00	24.00	
22.03.16	5.751	176.3311	175.5361	0.7949	-	84.6	52.1	32.5	0.00	24.00	
23.03.16	5.280	185.2969	184.7637	0.5332	-	81.3	52.9	28.4	0.00	24.00	
24.03.16	5.056	187.8857	187.4971	0.3887	-	79.9	53.1	26.8	0.00	24.00	
25.03.16	4.959	174.1465	173.0068	1.1396	-	80.2	51.8	28.4	0.00	24.00	
26.03.16	4.416	159.9463	158.9414	1.0049	-	79.9	52.4	27.5	0.00	24.00	
27.03.16	4.391	186.1338	185.2090	0.9248	-	78.4	54.9	23.5	0.00	24.00	
28.03.16	4.584	189.9971	188.9658	1.0313	-	78.0	54.0	24.0	0.00	24.00	
29.03.16	4.429	181.0996	180.5615	0.5381	-	78.4	54.0	24.4	0.00	24.00	
30.03.16	4.243	167.0654	166.3350	0.7305	-	78.5	53.2	25.3	0.00	24.00	
31.03.16	4.126	166.0625	165.2207	0.8418	-	77.8	53.1	24.7	0.00	24.00	
Итого	152.203	5529.2324	5522.4277	9.8672	3.0626	80.3	52.9	27.4	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	533.043	15637.03	15598.74	2182.24
01.03.16	00:00	380.840	10107.80	10076.31	1438.24
Итого		152.203	5529.23	5522.43	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.  
 Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц. отказа (E) 0.00 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G < min (g) 0.00 час.  
 Период G > max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Организация ООО "УК Уют" Номер договора 11128Т  
 Адрес ул. Сибгата Хакима 33 жилая часть Телефон 89600505079  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 092245  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Работы Тн Тр		
01.03.16	5.686	177.4424	175.3379	2.1045	-	82.5	50.6	31.9	0.00	24.00	
02.03.16	5.918	196.0244	192.8164	3.2080	-	81.9	51.8	30.1	0.00	24.00	
03.03.16	5.383	179.2871	176.6299	2.6572	-	80.7	50.8	29.9	0.00	24.00	
04.03.16	5.194	181.9990	179.1260	2.8730	-	79.5	51.1	28.4	0.00	24.00	
05.03.16	5.383	200.6182	197.4902	3.1279	-	78.7	52.0	26.7	0.00	24.00	
06.03.16	5.293	191.2861	188.2441	3.0420	-	78.8	51.2	27.6	0.00	24.00	
07.03.16	5.168	178.1992	175.3867	2.8125	-	79.4	50.5	28.9	0.00	24.00	
08.03.16	5.088	167.9775	165.3574	2.6201	-	79.8	49.7	30.2	0.00	24.00	
09.03.16	5.207	199.6016	197.1406	2.4609	-	80.4	54.5	26.0	0.00	24.00	
10.03.16	5.365	366.8945	364.7861	2.1084	-	80.6	66.0	14.6	0.18	23.82	D
11.03.16	5.158	356.8955	354.6865	2.2090	-	80.4	66.0	14.3	0.00	24.00	
12.03.16	5.237	415.9199	413.0566	2.8633	-	79.8	67.3	12.5	0.00	24.00	
13.03.16	5.593	503.8994	501.2314	2.6680	-	79.5	68.5	11.0	0.08	23.92	D
14.03.16	5.688	427.8447	424.0967	3.7480	-	79.7	66.4	13.2	0.27	23.73	D
15.03.16	6.154	237.9990	234.6357	3.3633	-	82.7	56.9	25.7	0.00	24.00	
16.03.16	5.902	255.7285	252.2539	3.4746	-	81.6	58.6	23.0	0.00	24.00	
17.03.16	5.357	416.2832	413.5664	2.7168	-	79.4	66.7	12.8	0.00	24.00	
18.03.16	5.431	428.5234	425.4219	3.1016	-	78.9	66.3	12.7	0.53	23.47	D
19.03.16	6.180	249.0156	245.4004	3.6152	-	82.1	57.4	24.7	0.00	24.00	
20.03.16	6.591	223.9814	220.7559	3.2256	-	84.5	55.2	29.3	0.00	24.00	
21.03.16	6.343	208.1563	204.4209	3.7354	-	84.0	53.6	30.4	0.00	24.00	
22.03.16	6.017	179.0723	176.2773	2.7949	-	84.9	51.5	33.5	0.00	24.00	
23.03.16	5.586	198.6357	195.7354	2.9004	-	81.2	53.1	28.0	0.00	24.00	
24.03.16	5.613	216.6494	213.3789	3.2705	-	80.0	54.2	25.8	0.00	24.00	
25.03.16	5.491	199.4131	196.3662	3.0469	-	80.5	53.1	27.4	0.00	24.00	
26.03.16	4.891	179.7891	177.1855	2.6035	-	80.1	53.0	27.1	0.00	24.00	
27.03.16	5.068	235.3730	232.6895	2.6836	-	78.4	56.9	21.4	0.00	24.00	
28.03.16	4.963	208.0176	205.1543	2.8633	-	78.4	54.7	23.8	0.00	24.00	
29.03.16	4.966	321.1152	318.0078	3.1074	-	78.6	63.3	15.4	0.00	24.00	
30.03.16	4.769	324.0195	321.6914	2.3281	-	78.6	64.0	14.6	0.00	24.00	
31.03.16	4.716	452.2988	449.6094	2.6895	-	78.0	67.7	10.3	0.01	23.99	D
Итого	169.397	8277.9609	8187.9375	90.0234	0.0000	80.2	59.8	20.4	1.07	742.93	1.07

Показания интеграторов КМ-5					
Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
31.03.16	24:00	538.464	18173.69	17939.50	2087.54
01.03.16	00:00	369.067	9895.72	9751.56	1344.61
Итого		169.397	8277.96	8187.94	742.93

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 742.93 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц. отказа (E) 0.00 час.

Период t1-t2 < min (D) 1.07 час. Период G < min (g) 0.00 час.

Период G > max (G) 0.00 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"  
Адрес : ул. Спартаковская 165 (ж/дом тп-1)  
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 191782  
Тхв, °С = 0

Договор :  
Тип расходомера :

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.03.2016	24,00	61,61	789,410	7,00	803,34	49,40	792,620	4,00	801,88				9,68		
02.03.2016	24,00	63,07	860,450	7,00	876,34	50,95	864,230	4,00	874,93				10,46		
03.03.2016	24,00	60,74	681,860	7,00	693,56	48,34	684,250	4,00	691,88				8,49		
04.03.2016	24,00	60,73	645,240	7,00	656,32	48,19	647,550	4,00	654,76				8,12		
05.03.2016	24,00	60,76	700,870	7,00	712,90	48,71	703,500	4,00	711,48				8,47		
06.03.2016	24,00	60,75	713,900	7,00	726,14	48,96	716,610	4,00	724,79				8,45		
07.03.2016	24,00	60,76	643,680	7,00	654,69	48,42	646,050	4,00	653,31				7,97		
08.03.2016	24,00	60,80	719,440	7,00	731,82	49,06	722,310	4,00	730,62				8,48		
09.03.2016	24,00	60,80	694,980	7,00	706,91	48,84	697,550	4,00	705,54				8,34		
10.03.2016	24,00	60,76	762,880	7,00	775,99	49,09	765,680	4,00	774,50				8,94		
11.03.2016	24,00	61,09	747,770	7,00	760,77	49,33	750,470	4,00	759,21				8,83		
12.03.2016	24,00	60,79	757,970	7,00	771,03	49,23	760,700	4,00	769,48				8,79		
13.03.2016	24,00	60,90	897,630	7,00	913,09	50,04	900,940	4,00	911,71				9,79		
14.03.2016	24,00	61,83	956,230	7,00	973,25	50,67	960,490	4,00	972,22				10,71		
15.03.2016	24,00	64,95	931,740	7,00	949,94	52,71	936,140	4,00	948,51				11,44		
16.03.2016	24,00	64,05	832,490	7,00	848,35	51,59	835,500	4,00	846,10				10,40		
17.03.2016	24,00	60,75	715,410	7,00	727,71	48,87	717,830	4,00	726,04				10,40		
18.03.2016	24,00	61,17	815,480	7,00	829,67	49,55	818,460	4,00	828,07				8,53		
19.03.2016	24,00	64,17	1028,290	7,00	1047,88	52,78	1033,010	4,00	1046,68				9,51		
20.03.2016	24,00	65,52	924,280	7,00	942,65	52,75	927,600	4,00	939,88				11,76		
21.03.2016	24,00	66,24	838,750	7,00	855,74	52,65	841,610	4,00	852,74				11,84		
22.03.2016	24,00	64,57	812,870	7,00	828,58	51,59	815,860	4,00	826,23				11,43		
23.03.2016	24,00	61,48	753,750	7,00	767,00	49,41	756,390	4,00	765,19				10,59		
24.03.2016	24,00	60,82	904,340	7,00	919,93	49,98	906,950	4,00	917,78				9,13		
25.03.2016	24,00	60,82	776,780	7,00	790,17	49,32	778,790	4,00	787,85				9,84		
26.03.2016	24,00	60,19	725,400	7,00	737,63	49,19	727,100	4,00	735,47				8,97		
27.03.2016	24,00	60,70	711,930	7,00	724,15	48,88	713,700	4,00	721,83				8,01		
28.03.2016	24,00	60,76	660,140	7,00	671,48	48,13	661,890	4,00	669,23				8,45		
29.03.2016	24,00	60,65	616,760	7,00	627,32	48,25	618,450	4,00	625,32				8,37		
30.03.2016	24,00	60,62	571,460	7,00	581,25	48,00	572,910	4,00	579,21				7,67		
31.03.2016	24,00	60,22	658,890	7,00	670,01	48,95	660,610	4,00	668,18				7,24		
всего		61,71	769,389	7,00	783,08	49,74	772,121	4,00	781,31				7,46		
Итого	744,00		3851,070		24275,61		3935,750		24220,62				286,16		

**Показания счетчиков :**

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
29.02.2016	702361,610	704299,160		715597,990	713231,390		8708,189		23915,000	51,000
31.03.2016	726212,680	728234,910		739873,600	737452,010		8994,349		24659,000	51,000

Дата печати отчета : 01.04.2016

Период нормальной работы,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч : 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата



# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"  
 Адрес : ул. Спартаковская 165 (ж/дом тп-2)  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 162724  
 Тхв, °С = 0

Договор :  
 Тип расходомера :

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °C	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.03.2016	24,00	62,51	124,850	7,00	127,12	45,92	125,010	4,00	126,28			0,00	2,08		
02.03.2016	24,00	64,16	159,210	7,00	162,26	49,00	159,630	4,00	161,44			0,00	2,42		
03.03.2016	24,00	61,63	103,170	7,00	105,01	43,87	102,990	4,00	103,91			0,00	1,84		
04.03.2016	24,00	61,62	86,980	7,00	88,51	42,20	86,500	4,00	87,27			0,00	1,69		
05.03.2016	24,00	61,67	98,860	7,00	100,60	43,19	98,420	4,00	99,34			0,00	1,83		
06.03.2016	24,00	61,65	99,250	7,00	101,03	43,32	98,960	4,00	99,81			0,00	1,82		
07.03.2016	24,00	61,63	83,510	7,00	84,97	41,72	83,100	4,00	83,77			0,00	1,66		
08.03.2016	24,00	61,68	78,150	7,00	79,50	41,05	77,670	4,00	78,28			0,00	1,61		
09.03.2016	24,00	61,66	80,630	7,00	82,04	41,41	80,220	4,00	80,88			0,00	1,64		
10.03.2016	24,00	61,69	101,850	7,00	103,65	43,83	101,670	4,00	102,62			0,00	1,82		
11.03.2016	24,00	62,21	97,710	7,00	99,47	44,25	97,640	4,00	98,55			0,00	1,76		
12.03.2016	24,00	61,69	93,110	7,00	94,76	43,16	92,880	4,00	93,70			0,00	1,73		
13.03.2016	24,00	61,88	114,360	7,00	116,38	45,04	114,370	4,00	115,49			0,00	1,93		
14.03.2016	24,00	62,80	156,730	7,00	159,60	48,18	157,090	4,00	158,83			0,00	2,30		
15.03.2016	24,00	66,28	164,170	7,00	167,50	50,78	164,570	4,00	166,59			0,00	2,55		
16.03.2016	21,00	66,48	114,090	7,00	116,42	49,13	114,270	4,00	115,58			0,00	1,98		*
17.03.2016	24,00	61,64	92,600	7,00	94,25	43,06	92,260	4,00	93,07			0,00	1,73		
18.03.2016	24,00	62,12	124,140	7,00	126,35	45,97	124,130	4,00	125,38			0,00	2,01		
19.03.2016	24,00	65,18	170,080	7,00	173,42	50,41	170,460	4,00	172,51			0,00	2,53		
20.03.2016	24,00	67,38	150,620	7,00	153,77	50,56	151,020	4,00	152,88			0,00	2,54		
21.03.2016	24,00	67,70	155,800	7,00	159,09	51,19	156,240	4,00	158,19			0,00	2,58		
22.03.2016	24,00	65,81	150,070	7,00	153,06	49,76	150,410	4,00	152,21			0,00	2,41		
23.03.2016	24,00	62,68	133,110	7,00	135,54	47,08	133,160	4,00	134,58			0,00	2,08		
24.03.2016	24,00	61,77	136,340	7,00	138,73	46,36	136,530	4,00	137,93			0,00	2,10		
25.03.2016	24,00	61,79	127,670	7,00	129,93	46,19	127,750	4,00	129,06			0,00	2,00		
26.03.2016	24,00	61,31	69,790	7,00	71,02	40,76	69,520	4,00	70,08			0,00	1,44		
27.03.2016	24,00	61,59	71,290	7,00	72,55	40,47	70,890	4,00	71,48			0,00	1,51		
28.03.2016	24,00	61,61	79,900	7,00	81,31	41,46	79,470	4,00	80,14			0,00	1,61		
29.03.2016	24,00	61,55	74,320	7,00	75,60	41,02	74,050	4,00	74,64			0,00	1,53		
30.03.2016	24,00	61,48	68,240	7,00	69,47	40,52	68,250	4,00	68,75			0,00	1,43		
31.03.2016	24,00	61,28	71,070	7,00	72,30	41,16	70,920	4,00	71,44			0,00	1,43		
всего	741,00	62,76	3431,670	7,00	3495,21	44,89	3430,050	4,00	3464,68			0,00	59,58		

**Показания счетчиков :**

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
29.02.2016	20598,090	20627,770		21025,540	20876,960	0,000	347,663		4297,000	55,000
31.03.2016	24029,760	24057,820		24520,750	24341,640	0,000	407,241		5038,000	58,000

Дата печати отчета : 01.04.2016

Период нормальной работы, ч : 741

Период отсутств. счета тепловой энергии, ч : 3

Ответственный за учет :

(Должность , Ф.И.О.)

Подпись и дата



# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"  
 Адрес : ул.Волкова 70 (ж/дом)  
 Тепловычислитель КМ-5 номер: 332063

Договор :  
 Тип расходомера :

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
01.03.2016	24,00	70,61	189,869	7,94	194,15	47,90	189,594	2,61	191,68			-60,00	4,33	
02.03.2016	24,00	70,90	221,572	7,94	226,60	49,13	221,200	2,61	223,76			-60,00	4,84	
03.03.2016	24,00	69,31	200,855	7,94	205,23	48,45	200,665	2,61	202,93			-60,00	4,21	
04.03.2016	24,00	69,35	189,094	7,94	193,21	48,52	188,711	2,61	190,84			-60,00	3,96	
05.03.2016	24,00	70,78	167,918	7,94	171,72	46,68	167,752	2,61	169,51			-60,00	4,06	
06.03.2016	24,00	70,45	178,123	7,94	182,13	47,62	178,026	2,61	179,96			-60,00	4,08	
07.03.2016	24,00	70,47	168,923	7,94	172,72	47,43	168,838	2,61	170,66			-60,00	3,91	
08.03.2016	24,00	70,07	170,255	7,94	174,04	47,88	170,295	2,61	172,17			-60,00	3,79	
09.03.2016	24,00	70,01	167,297	7,94	171,01	47,14	167,305	2,61	169,09			-60,00	3,84	
10.03.2016	24,00	70,02	195,047	7,94	199,38	48,54	195,104	2,61	197,31			-60,00	4,21	
11.03.2016	24,00	70,16	190,619	7,94	194,87	48,50	190,525	2,61	192,68			-60,00	4,15	
12.03.2016	24,00	70,10	178,154	7,94	182,12	47,92	178,377	2,61	180,35			-60,00	3,97	
13.03.2016	24,00	70,59	191,561	7,94	195,88	48,25	191,979	2,61	194,12			-60,00	4,30	
14.03.2016	24,00	70,20	207,189	7,94	211,81	48,38	207,420	2,61	209,74			-60,00	4,54	
15.03.2016	24,00	73,69	207,553	7,94	212,61	49,41	207,611	2,61	210,03			-60,00	5,06	
16.03.2016	24,00	74,38	193,295	7,94	198,09	49,38	193,195	2,61	195,45			-60,00	4,85	
17.03.2016	24,00	71,53	163,883	7,94	167,67	47,49	164,010	2,61	165,78			-60,00	3,95	
18.03.2016	24,00	70,19	197,088	7,94	201,48	48,59	197,303	2,61	199,53			-60,00	4,27	
19.03.2016	24,00	71,87	208,262	7,94	213,11	48,97	208,396	2,61	210,78			-60,00	4,79	
20.03.2016	24,00	74,72	207,746	7,94	212,95	49,93	207,881	2,61	210,35			-60,00	5,17	
21.03.2016	24,00	76,99	185,734	7,94	190,65	49,49	185,961	2,61	188,13			-60,00	5,13	
22.03.2016	24,00	77,06	173,021	7,94	177,62	49,02	173,275	2,61	175,27			-60,00	4,87	
23.03.2016	24,00	75,49	162,070	7,94	166,21	47,79	162,262	2,61	164,04			-60,00	4,50	
24.03.2016	24,00	71,62	181,018	7,94	185,21	47,96	180,969	2,61	182,96			-60,00	4,30	
25.03.2016	24,00	72,54	166,490	7,94	170,44	47,18	166,748	2,61	168,53			-60,00	4,24	
26.03.2016	24,00	70,11	172,838	7,94	176,69	48,05	173,055	2,61	174,96			-60,00	3,83	
27.03.2016	24,00	69,73	159,998	7,94	163,52	47,26	160,369	2,61	162,09			-60,00	3,61	
28.03.2016	23,16	59,30	363,762	7,94	369,79	49,35	364,365	2,61	368,65			-60,00	3,61	
29.03.2016	24,00	68,13	195,863	7,94	199,99	49,30	196,254	2,61	198,54			-60,00	3,71	
30.03.2016	24,00	69,41	169,371	7,94	173,07	47,89	169,898	2,61	171,77			-60,00	3,66	
31.03.2016	24,00	69,49	163,977	7,94	167,57	46,99	164,441	2,61	166,19			-60,00	3,70	
Среднее		70,96	189,753	7,94	194,04	48,27	189,861	2,61	191,99			-60,00	4,24	
Итого	743,16		5888,445		6021,50		5891,785		5957,86				131,41	

Дата печати отчета : 01.04.2016  
 Период нормальной работы, ч : 743,16  
 Ответственный за учет :

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись и дата



# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"  
 Адрес : ул Лядова 15 ТП-1  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 214058  
 Тхв, °С = 0

Договор : 11128 Т  
 Тип расходомера :

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.03.2016	23,00	82,43	89,130	7,00	91,84	44,50	89,100	3,00	89,96						
02.03.2016	24,00	81,94	104,640	7,00	107,77	45,43	104,590	3,00	105,61				3,39		*
03.03.2016	24,00	80,94	88,470	7,00	91,04	43,94	88,490	3,00	89,32				3,83		
04.03.2016	23,00	79,22	88,180	7,00	90,65	43,90	88,190	3,00	88,99				3,28		
05.03.2016	24,00	78,76	97,940	7,00	100,68	44,20	97,940	3,00	98,88				3,12		*
06.03.2016	24,00	79,01	96,170	7,00	98,86	44,22	96,090	3,00	97,01				3,39		
07.03.2016	24,00	79,62	87,210	7,00	89,70	43,80	87,290	3,00	88,08				3,35		
08.03.2016	24,00	80,35	83,670	7,00	86,07	43,57	83,650	3,00	84,42				3,13		
09.03.2016	24,00	80,70	83,630	7,00	86,09	43,56	83,700	3,00	84,46				3,08		
10.03.2016	24,00	80,90	89,040	7,00	91,64	44,12	89,020	3,00	89,86				3,11		
11.03.2016	24,00	80,65	86,650	7,00	89,18	44,14	86,710	3,00	87,49				3,28		
12.03.2016	24,00	80,40	88,440	7,00	91,02	44,22	88,500	3,00	89,32				3,17		
13.03.2016	24,00	79,81	102,140	7,00	105,06	44,99	102,050	3,00	103,04				3,20		
14.03.2016	24,00	80,22	103,700	7,00	106,70	45,63	103,590	3,00	104,61				3,56		
15.03.2016	24,00	82,90	109,480	7,00	112,85	46,85	109,380	3,00	110,51				3,59		
16.03.2016	24,00	81,83	99,980	7,00	102,95	46,12	99,850	3,00	100,86				3,95		
17.03.2016	24,00	80,24	92,870	7,00	95,52	44,68	92,780	3,00	93,66				3,58		
18.03.2016	24,00	80,26	97,510	7,00	100,32	45,01	97,330	3,00	98,27				3,31		
19.03.2016	24,00	82,75	108,670	7,00	111,99	46,09	108,500	3,00	109,62				3,44		
20.03.2016	24,00	84,89	108,330	7,00	111,80	46,76	108,250	3,00	109,37				3,99		
21.03.2016	24,00	84,24	103,250	7,00	106,48	46,48	103,160	3,00	104,23				4,14		
22.03.2016	24,00	85,29	94,360	7,00	97,42	46,34	94,360	3,00	95,33				3,91		
23.03.2016	24,00	81,01	99,940	7,00	102,89	45,79	99,930	3,00	100,93				3,68		
24.03.2016	24,00	79,97	101,670	7,00	104,56	45,53	101,620	3,00	102,65				3,53		
25.03.2016	24,00	80,55	94,390	7,00	97,11	44,90	94,390	3,00	95,32				3,51		
26.03.2016	24,00	80,15	85,460	7,00	87,92	44,27	85,530	3,00	86,32				3,37		
27.03.2016	24,00	78,47	92,200	7,00	94,76	44,85	92,210	3,00	93,11				3,07		
28.03.2016	24,00	78,64	87,150	7,00	89,58	44,33	87,100	3,00	87,92				3,11		
29.03.2016	24,00	78,52	84,020	7,00	86,37	44,28	84,030	3,00	84,83				3,00		
30.03.2016	24,00	78,86	83,740	7,00	86,08	44,29	83,690	3,00	84,51				2,88		
31.03.2016	24,00	77,99	88,140	7,00	90,56	44,74	88,050	3,00	88,92				2,90		
днее		80,69	94,214	7,00	96,97	44,89	94,178	3,00	95,09				2,93		
Итого	742,00		2920,170		3005,46		2919,070		2947,41				3,38		
													104,79		

**Показания счетчиков :**

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
29.02.2016	39188,100	39512,100		40362,280	39915,670		1396,168			
31.03.2016	42108,270	42431,170		43367,740	42863,080		1500,956		11716,000	31,000
									12458,000	33,000

Дата печати отчета : 01.04.2016

Период нормальной работы, ч : 742

Период отсутств. счета тепловой энергии, ч : 2

Ответственный за учет :

(Должность , Ф.И.О.)

Подпись и дата



# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"  
Адрес : ул. Лядова 15 ТП-2  
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 214081  
Тхв, °С = 0

Договор : 11128 Т  
Тип расходомера :

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.03.2016	23,00	81,73	81,280	7,00	83,70	43,82	81,810	3,00	82,56				3,09		*
02.03.2016	24,00	81,17	93,780	7,00	96,54	44,62	94,770	3,00	95,69				3,43		
03.03.2016	24,00	80,13	85,120	7,00	87,58	43,15	85,510	3,00	86,27				3,15		
04.03.2016	23,00	78,52	80,800	7,00	83,02	43,10	80,920	3,00	81,66				2,87		*
05.03.2016	24,00	78,08	88,680	7,00	91,10	43,48	89,000	3,00	89,81				3,07		
06.03.2016	24,00	78,29	87,970	7,00	90,38	43,37	88,300	3,00	89,09				3,08		
07.03.2016	24,00	78,86	81,770	7,00	84,05	43,00	81,760	3,00	82,49				2,94		
08.03.2016	24,00	79,55	79,380	7,00	81,62	42,60	79,280	3,00	79,99				2,94		
09.03.2016	24,00	79,91	79,670	7,00	81,94	42,69	79,660	3,00	80,37				2,97		
10.03.2016	24,00	80,10	80,630	7,00	82,96	43,16	80,680	3,00	81,42				2,98		
11.03.2016	24,00	79,84	81,690	7,00	84,06	44,03	81,740	3,00	82,51				2,93		
12.03.2016	24,00	79,65	83,740	7,00	86,13	43,98	83,890	3,00	84,65				2,99		
13.03.2016	24,00	79,15	92,540	7,00	95,15	44,30	93,120	3,00	94,02				3,23		
14.03.2016	24,00	79,53	95,740	7,00	98,43	45,26	96,470	3,00	97,42				3,29		
15.03.2016	24,00	82,28	100,050	7,00	103,06	46,25	101,360	3,00	102,40				3,61		
16.03.2016	24,00	81,16	95,330	7,00	98,16	45,59	96,290	3,00	97,26				3,40		
17.03.2016	24,00	79,53	87,070	7,00	89,55	44,19	87,400	3,00	88,24				3,08		
18.03.2016	24,00	79,48	89,020	7,00	91,53	44,63	89,360	3,00	90,21				3,11		
19.03.2016	24,00	82,00	96,580	7,00	99,48	45,71	97,630	3,00	98,60				3,51		
20.03.2016	24,00	84,10	99,400	7,00	102,54	46,31	100,900	3,00	101,94				3,76		
21.03.2016	24,00	83,48	96,180	7,00	99,17	46,34	97,320	3,00	98,34				3,58		
22.03.2016	24,00	84,48	90,110	7,00	92,96	45,65	91,020	3,00	91,94				3,51		
23.03.2016	24,00	80,27	94,560	7,00	97,27	45,09	95,270	3,00	96,19				3,34		
24.03.2016	24,00	79,30	93,560	7,00	96,21	44,99	94,110	3,00	95,03				3,21		
25.03.2016	24,00	79,86	89,740	7,00	92,29	44,57	90,130	3,00	90,99				3,17		
26.03.2016	24,00	79,40	81,250	7,00	83,53	43,61	81,130	3,00	81,87				2,91		
27.03.2016	24,00	77,80	86,880	7,00	89,24	44,00	86,910	3,00	87,72				2,95		
28.03.2016	24,00	77,94	85,850	7,00	88,20	43,87	85,850	3,00	86,65				2,93		
29.03.2016	24,00	77,81	83,050	7,00	85,32	43,62	82,860	3,00	83,64				2,84		
30.03.2016	24,00	78,14	79,340	7,00	81,53	43,51	78,940	3,00	79,68				2,75		
31.03.2016	24,00	77,23	82,910	7,00	85,16	44,05	82,650	3,00	83,41				2,76		
Среднее		79,96	87,879	7,00	90,40	44,28	88,278	3,00	89,12				3,14		
Итого	742,00		2723,670		2801,86		2736,040		2762,06				97,37		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
29.02.2016	39560,970	39506,330		40730,190	39938,100		1315,445		11724,000	24,000
31.03.2016	42284,640	42242,370		43532,050	42700,160		1412,813		12466,000	26,000

Дата печати отчета : 01.04.2016

Период нормальной работы, ч : 742

Период отсутств. счета тепловой энергии, ч : 2

Ответственный за учет :

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись и дата



# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"  
Адрес : ул.Минская 37 (ж/дом)  
Тепловычислитель КМ-5 номер: 331345

Договор : 11128 Т  
Тип расходомера :

Дата	Тр, час	t1, °C	M1, т	P1, атм	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, атм	V2, м3	t3, °C	M3, т	ta, °C	Q, Гкал	Qгвс, Гкал
01.03.2016	24,00	81,52	102,085	7,96	105,09	43,50	101,377	2,63	102,30			-60,00	3,89	
02.03.2016	23,99	83,71	121,467	7,97	125,22	46,52	120,573	2,63	121,83			-60,00	4,53	
03.03.2016	24,00	80,40	94,060	7,96	96,76	41,90	93,268	2,63	94,06			-60,00	3,63	
04.03.2016	24,00	78,17	89,535	7,96	91,97	39,30	88,823	2,63	89,49			-54,16	3,49	
05.03.2016	24,00	78,23	91,146	7,96	93,63	40,20	90,435	2,63	91,15			-55,75	3,47	
06.03.2016	24,00	78,25	90,836	7,96	93,31	40,72	90,250	2,63	90,98			-59,27	3,42	
07.03.2016	24,00	77,91	83,866	7,96	86,13	39,48	83,315	2,63	83,95			-55,89	3,23	
08.03.2016	24,00	77,87	81,149	7,96	83,34	38,49	80,410	2,63	80,99			-58,07	3,20	
09.03.2016	24,00	77,84	86,542	7,96	88,88	39,54	85,772	2,63	86,42			-59,07	3,32	
10.03.2016	24,00	78,95	103,332	7,96	106,20	41,96	102,341	2,63	103,21			-59,21	3,83	
11.03.2016	24,00	78,83	108,346	7,96	111,34	43,30	107,389	2,63	108,36			-59,44	3,86	
12.03.2016	24,00	78,61	93,277	7,96	95,84	41,12	92,346	2,63	93,10			-59,47	3,50	
13.03.2016	24,00	79,18	104,071	7,96	106,97	42,01	103,016	2,63	103,90			-59,65	3,88	
14.03.2016	24,00	80,64	113,137	7,96	116,40	44,07	112,058	2,63	113,10			-59,73	4,15	
15.03.2016	24,00	84,27	134,866	7,97	139,08	48,42	133,643	2,63	135,15			-59,89	4,85	
16.03.2016	24,00	85,17	117,938	7,97	121,70	47,41	116,854	2,63	118,12			-60,00	4,46	
17.03.2016	24,00	80,15	89,880	7,96	92,44	41,14	89,018	2,63	89,75			-60,00	3,51	
18.03.2016	24,00	78,57	105,704	7,96	108,61	42,13	104,650	2,63	105,55			-60,00	3,86	
19.03.2016	24,00	86,47	108,895	7,96	112,46	45,99	107,873	2,63	108,97			-60,00	4,42	
20.03.2016	24,00	87,02	128,105	7,97	132,35	49,06	126,957	2,63	128,42			-60,00	4,88	
21.03.2016	24,00	87,92	129,896	7,97	134,29	50,08	128,755	2,63	130,30			-60,00	4,93	
22.03.2016	24,00	87,43	115,790	7,97	119,67	47,85	114,809	2,63	116,08			-60,00	4,60	
23.03.2016	24,00	82,83	90,515	7,97	93,26	42,60	89,719	2,63	90,51			-60,00	3,65	
24.03.2016	24,00	80,21	83,193	7,96	85,57	39,94	82,409	2,63	83,04			-60,00	3,36	
25.03.2016	24,00	79,77	86,203	7,96	88,64	40,09	85,354	2,63	86,02			-60,00	3,43	
26.03.2016	24,00	79,46	77,982	7,96	80,17	38,48	77,267	2,63	77,82			-60,00	3,20	
27.03.2016	24,00	77,58	75,283	7,96	77,30	37,99	74,597	2,63	75,12			-59,82	2,99	
28.03.2016	24,00	77,79	76,236	7,96	78,29	37,99	75,500	2,63	76,03			-59,92	3,04	
29.03.2016	23,99	77,52	75,293	7,96	77,31	37,59	74,534	2,63	75,05			-60,00	3,01	
30.03.2016	24,00	78,14	82,744	7,96	84,99	38,89	81,913	2,63	82,52			-60,00	3,25	
31.03.2016	24,00	77,20	82,144	7,96	84,33	38,71	81,351	2,63	81,94			-60,00	3,17	
днее		80,57	97,533	7,96	100,37	42,14	96,664	2,63	97,52			-59,33	3,74	
Итого	743,98		3023,517		3111,57		2996,574		3023,26				116,00	

Дата печати отчета : 01.04.2016  
Период нормальной работы, ч : 743,98  
Ответственный за учет :

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись и дата





# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"  
 Адрес : ул. Вишнеского 29/48  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 91613  
 Тхв, °С = 0

Договор : 11128 Т  
 Тип расходомера :

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °С	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °С	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.03.2016	24,00	81,97	255,100	9,00	262,72	46,02	251,930	5,00	254,48			0,00	9,19		
02.03.2016	24,00	79,76	343,180	9,00	352,94	49,95	339,020	5,00	343,05			0,00	10,25		
03.03.2016	24,00	79,73	272,140	9,00	279,87	46,56	268,960	5,00	271,74			0,00	9,05		
04.03.2016	24,00	78,09	253,460	9,00	260,38	44,87	250,530	5,00	252,96			0,00	8,43		
05.03.2016	24,00	76,65	286,310	9,00	293,87	45,80	283,110	5,00	285,93			0,00	8,85		
06.03.2016	24,00	78,66	254,050	9,00	261,12	45,16	251,100	5,00	253,55			0,00	8,53		
07.03.2016	24,00	77,87	239,040	9,00	245,55	44,51	236,340	5,00	238,60			0,01	7,99		
08.03.2016	24,00	79,25	222,860	9,00	229,13	43,41	220,330	5,00	222,28			0,01	8,00		
09.03.2016	24,00	80,15	199,450	9,00	205,17	42,45	197,130	5,00	198,82			0,01	7,53		
10.03.2016	24,00	80,18	214,150	9,00	220,30	43,39	211,640	5,00	213,55			0,00	7,89		
11.03.2016	24,00	79,71	213,530	9,00	219,61	43,84	211,060	5,00	213,02			0,00	7,67		
12.03.2016	24,00	80,30	218,300	9,00	224,60	43,72	215,730	5,00	217,68			0,00	8,00		
13.03.2016	24,00	78,68	267,190	9,00	274,61	45,46	264,090	5,00	266,72			0,00	8,89		
14.03.2016	24,00	80,42	271,080	9,00	278,91	47,12	267,910	5,00	270,74			0,00	9,05		
15.03.2016	24,00	82,54	289,160	9,00	297,94	49,16	285,760	5,00	289,03			0,01	9,67		
16.03.2016	24,00	81,91	296,320	9,00	305,18	48,91	292,810	5,00	296,15			0,00	9,80		
17.03.2016	24,00	79,91	247,270	9,00	254,33	45,62	244,420	5,00	246,84			0,00	8,49		
18.03.2016	24,00	79,70	262,320	9,00	269,78	46,33	259,310	5,00	261,96			0,00	8,77		
19.03.2016	24,00	81,98	307,770	9,00	316,96	49,67	304,080	5,00	307,63			0,00	9,97		
20.03.2016	24,00	82,40	321,930	9,00	331,66	50,35	318,030	5,00	321,86			0,00	10,35		
21.03.2016	24,00	83,76	313,230	9,00	322,98	50,79	308,460	5,00	312,24			0,00	10,35		
22.03.2016	24,00	84,33	286,760	9,00	295,81	49,35	281,880	5,00	285,18			0,00	10,06		
23.03.2016	24,00	81,27	283,870	9,00	292,21	47,92	279,260	5,00	282,31			0,00	9,49		
24.03.2016	24,00	78,56	303,650	9,00	312,06	47,29	298,910	5,00	302,11			0,00	9,51		
25.03.2016	24,00	79,26	283,070	9,00	291,01	46,84	278,770	5,00	281,69			0,00	9,20		
26.03.2016	24,00	79,58	221,060	9,00	227,32	43,45	217,560	5,00	219,54			0,00	8,00		
27.03.2016	24,00	76,93	233,660	9,00	239,90	43,13	230,200	5,00	232,24			0,00	7,91		
28.03.2016	24,00	75,97	252,210	9,00	258,76	43,98	248,670	5,00	250,97			0,00	8,08		
29.03.2016	24,00	77,14	214,490	9,00	220,24	42,77	211,490	5,00	213,34			0,00	7,38		
30.03.2016	24,00	77,54	195,400	9,00	200,66	41,43	192,580	5,00	194,16			0,01	7,07		
31.03.2016	24,00	77,10	190,800	9,00	195,92	41,01	188,100	5,00	189,62			0,00	6,90		
вднее		79,72	258,478	9,00	265,85	45,81	255,135	5,00	257,74			0,00	8,72		
Итого	744,00		8012,810		8241,50		7909,170		7989,99			0,05	270,31		

**Показания счетчиков :**

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
29.02.2016	32941,070	32528,640		34039,500	32933,550	0,570	1179,783		2687,000	12,000
31.03.2016	40953,880	40437,810		42281,000	40923,540	0,620	1450,091		3431,000	12,000

Дата печати отчета : 01.04.2016

Период нормальной работы, ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии, ч : 0

Ответственный за учет :

(Должность ,Ф.И.О.)

Подпись и дата



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/03/16г.-31/03/16г.

Абонент: НП «Солнечная»  
 Адрес: ВКТ7 сет. N 1  
 Тепловычислитель: 1/184  
 Договорные расходы:  
 М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
 Тхв = 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.80 м3/ч  
 G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч  
 G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00058033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x4A39 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01/03/16	82.04	48.87	33.17	493.86	479.47	478.98	473.55	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	15.936	0.008	24	0	*
02/03/16	81.36	51.09	30.27	582.39	565.64	565.87	558.91	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	17.160	0.010	24	0	*
03/03/16	80.19	47.47	32.72	465.73	452.66	452.00	447.17	0.14	0.14	0.14	7.00	4.00	14.841	0.012	24	0	*
04/03/16	78.99	46.56	32.43	451.88	439.56	438.66	434.14	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	14.281	0.010	24	0	*
05/03/16	78.18	47.66	30.52	501.72	488.29	487.56	482.32	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	14.931	0.010	24	0	*
06/03/16	78.25	48.07	30.18	491.59	478.36	477.78	472.55	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	14.462	0.010	24	0	*
07/03/16	78.79	46.26	32.53	432.59	420.84	419.79	415.52	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	13.714	0.011	24	0	*
08/03/16	79.26	45.34	33.92	407.31	396.13	394.90	391.03	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	13.461	0.010	24	0	*
09/03/16	80.02	46.58	33.44	438.45	426.19	425.08	420.69	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	14.276	0.010	24	0	*
10/03/16	80.46	48.43	32.03	485.04	471.36	470.57	465.35	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	15.131	0.010	24	0	*
11/03/16	80.15	48.70	31.45	485.70	472.08	471.34	466.03	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	14.878	0.011	24	0	*
12/03/16	80.04	46.28	33.76	414.00	402.43	401.21	397.15	0.15	0.15	0.15	7.00	4.00	13.615	0.011	24	0	*
13/03/16	79.09	45.95	33.14	450.93	438.62	437.18	432.78	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	14.559	0.009	24	0	*
14/03/16	79.42	49.04	30.38	524.72	510.27	509.49	503.71	0.30	0.29	0.29	7.00	4.00	15.539	0.021	24	0	*
15/03/16	82.13	51.32	30.81	567.86	551.26	551.11	544.27	0.10	0.10	0.10	7.00	4.00	17.026	0.010	24	0	*
16/03/16	81.25	49.38	31.87	505.10	490.61	490.08	484.43	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	15.670	0.011	24	0	*
17/03/16	79.45	45.82	33.63	415.41	403.97	402.82	398.82	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	13.604	0.010	24	0	*
18/03/16	79.09	47.08	32.01	470.47	457.60	456.51	451.71	0.10	0.10	0.10	7.00	4.00	14.671	0.010	24	0	*
19/03/16	81.71	49.63	32.08	534.30	518.82	518.24	512.21	0.08	0.08	0.08	7.00	4.00	16.677	0.008	24	0	*
20/03/16	84.09	50.76	33.33	539.90	523.44	523.05	516.67	0.10	0.10	0.10	7.00	4.00	17.487	0.010	24	0	*
21/03/16	83.39	50.98	32.41	547.88	531.40	531.11	524.61	0.17	0.17	0.17	7.00	4.00	17.265	0.014	24	0	*
22/03/16	84.38	49.60	34.78	475.66	461.06	460.33	454.98	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	16.074	0.010	24	0	*
23/03/16	80.72	47.65	33.07	473.14	459.71	458.62	453.69	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	15.228	0.011	24	0	*
24/03/16	79.51	47.60	31.91	474.18	461.09	459.94	455.01	0.09	0.09	0.09	7.00	4.00	14.742	0.009	24	0	*
25/03/16	79.89	46.66	33.23	453.75	441.12	439.72	435.18	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	14.689	0.009	24	0	*
26/03/16	79.49	45.05	34.44	374.47	364.15	362.71	359.21	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	12.562	0.011	24	0	*
27/03/16	77.84	44.67	33.17	386.43	376.17	374.57	371.01	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	12.497	0.011	23	0	*
28/03/16	77.75	45.50	32.25	414.30	403.31	401.81	397.86	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	13.028	0.011	24	0	*
29/03/16	77.91	45.06	32.85	399.51	388.89	387.30	383.56	0.11	0.11	0.11	7.00	4.00	12.796	0.010	24	0	*
30/03/16	78.00	44.79	33.21	378.84	368.75	367.12	363.61	0.13	0.13	0.13	7.00	4.00	12.268	0.011	24	0	*
31/03/16	77.28	45.08	32.20	393.93	383.61	381.95	378.24	0.12	0.12	0.12	7.00	4.00	12.371	0.010	24	0	*
Итого:				14431.04	14026.86	13997.40	13845.97	3.83	3.82	3.82			455.439	0.329	743	0	*
Средние:	80.00	47.51	32.49								7.00	4.00					
Итоговые параметры на 01/04/16г. 9 ч																	
Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	VНР	ВОС						
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч						
01/04/16	192540.56	186931.73	187671.94	185358.86	105.01	104.93	104.93	5739.839	6.947	11614	0						

Период нормальной работы 743ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 11614ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/03/16г.-31/03/16г.

Абонент: Химик-39  
Адрес: Химик-39  
Тепловычислитель ВКТ7 Сет. N 1  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00067294 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x14A8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	82.40	56.57	25.83	303.76	294.81	295.77	291.37	0.03	3.44	7.00	5.00	7.631	24	0	*
02/03/16	81.71	57.45	24.26	344.43	334.45	335.91	330.78	0.00	3.67	7.00	5.00	8.132	24	0	*
03/03/16	80.61	57.64	22.97	310.70	301.91	303.32	298.64	0.00	3.27	7.00	5.00	6.947	24	0	*
04/03/16	79.29	59.88	19.41	358.63	348.78	351.03	345.22	0.01	3.56	7.00	5.00	6.787	24	0	*
05/03/16	78.59	60.76	17.83	406.60	395.63	398.71	391.94	0.00	3.69	7.00	5.00	7.072	24	0	*
06/03/16	78.69	60.43	18.26	401.23	390.36	393.56	386.93	0.00	3.43	7.00	5.00	7.146	24	0	*
07/03/16	79.29	59.26	20.03	332.69	323.55	325.76	320.47	0.00	3.08	7.00	5.00	6.495	24	0	*
08/03/16	79.46	59.27	20.48	323.90	314.92	316.79	311.64	0.00	3.28	7.00	5.00	6.466	24	0	*
09/03/16	80.43	58.95	21.48	327.73	318.52	320.59	315.43	0.00	3.09	7.00	5.00	6.866	24	0	*
10/03/16	80.82	58.45	22.37	333.03	323.56	325.39	320.25	0.00	3.31	7.00	5.00	7.254	24	0	*
11/03/16	80.36	59.22	21.14	344.80	335.12	337.22	331.76	0.01	3.36	7.00	5.00	7.101	24	0	*
12/03/16	80.21	59.92	20.29	361.33	351.19	353.62	347.76	0.00	3.43	7.00	5.00	7.146	24	0	*
13/03/16	79.46	59.99	19.47	386.35	375.70	378.38	372.11	0.00	3.59	7.00	5.00	7.335	24	0	*
14/03/16	79.73	59.13	20.60	395.37	384.41	387.13	380.88	0.00	3.53	7.00	5.00	7.941	24	0	*
15/03/16	82.51	57.61	24.90	358.12	347.56	349.55	344.19	0.00	3.37	7.00	5.00	8.668	24	0	*
16/03/16	81.52	58.02	23.50	352.54	342.40	344.43	339.06	0.00	3.34	7.00	5.00	8.062	24	0	*
17/03/16	79.75	58.84	20.91	344.80	335.23	337.60	332.18	0.01	3.05	7.00	5.00	7.027	24	0	*
18/03/16	79.32	58.65	20.67	361.64	351.71	354.19	348.54	0.00	3.17	7.00	5.00	7.283	24	0	*
19/03/16	81.97	57.80	24.17	360.52	350.02	352.32	346.86	0.00	3.16	7.00	5.00	8.476	24	0	*
20/03/16	84.29	57.41	26.88	337.30	326.96	328.81	323.78	0.00	3.18	7.00	5.00	8.802	24	0	*
21/03/16	83.78	57.07	26.71	333.46	323.36	324.99	320.08	0.01	3.28	7.00	5.00	8.655	24	0	*
22/03/16	84.79	56.18	28.61	297.12	287.92	289.01	284.75	0.00	3.17	7.00	5.00	8.254	24	0	*
23/03/16	81.04	57.69	23.35	333.53	323.98	325.62	320.58	0.01	3.40	7.00	5.00	7.579	24	0	*
24/03/16	79.89	58.81	21.08	370.67	360.32	362.65	356.83	0.00	3.49	7.00	5.00	7.612	24	0	*
25/03/16	80.39	57.96	22.43	338.45	328.94	331.08	325.92	0.01	3.02	7.00	5.00	7.394	24	0	*
26/03/16	79.92	59.00	20.92	299.40	291.05	292.99	288.28	0.01	2.77	7.00	5.00	6.106	24	0	*
27/03/16	78.30	61.13	17.17	390.43	379.97	383.29	376.70	0.00	3.27	7.00	5.00	6.544	24	0	*
28/03/16	78.34	59.87	18.47	367.27	357.40	360.72	354.78	0.00	2.62	7.00	5.00	6.620	24	0	*
29/03/16	78.46	59.42	19.04	339.08	329.93	332.80	327.38	0.01	2.55	7.00	5.00	6.297	24	0	*
30/03/16	78.64	59.87	18.77	333.04	324.01	326.86	321.45	0.01	2.56	7.00	5.00	6.094	24	0	*
31/03/16	77.88	60.20	17.68	348.83	339.56	342.53	336.82	0.01	2.74	7.00	5.00	6.020	24	0	*
Итого:				10796.75	10493.23	10562.62	10393.36	0.13	99.87			225.812	744	0	*
Средние:	80.39	58.79	21.60							7.00	5.00				

Итоговые параметры на 01/04/16г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
01/04/16	35793.48	34680.92	34769.72	34295.57	174.18	385.35	1073.137	3289	1

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3290ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/03/16г.-31/03/16г.

Абонент: Чистопольская, 76  
Адрес: Чистопольская, 76  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00071296 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x08AD ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	82.32	51.91	30.41	242.58	235.46	236.62	233.63	0.01	1.83	7.00	5.00	7.170	24	0	
02/03/16	81.62	53.50	28.12	285.96	277.68	279.52	275.79	0.00	1.89	7.00	5.00	7.819	24	0	
03/03/16	80.49	49.77	30.72	222.70	216.40	217.20	214.67	0.04	1.73	7.00	5.00	6.655	24	0	
04/03/16	79.32	49.48	29.84	216.56	210.63	211.41	208.96	0.00	1.67	7.00	5.00	6.289	24	0	
05/03/16	78.48	50.53	27.95	245.61	238.99	240.07	237.20	0.02	1.79	7.00	5.00	6.690	24	0	
06/03/16	78.59	51.06	27.53	250.27	243.51	244.65	241.66	0.00	1.85	7.00	5.00	6.713	24	0	
07/03/16	79.16	50.59	28.57	223.86	217.73	218.83	216.18	0.03	1.55	7.00	5.00	6.227	24	0	
08/03/16	79.68	50.85	28.83	216.32	210.33	211.48	208.92	0.00	1.41	7.00	5.00	6.070	24	0	
09/03/16	80.41	51.55	28.86	227.42	221.01	222.28	219.51	0.02	1.50	7.00	5.00	6.386	24	0	
10/03/16	80.80	52.39	28.41	246.89	239.89	241.30	238.18	0.00	1.71	7.00	5.00	6.823	24	0	
11/03/16	80.52	53.00	27.52	249.83	242.78	244.41	241.20	0.02	1.58	7.00	5.00	6.693	24	0	
12/03/16	80.41	51.74	28.67	235.08	228.47	229.74	226.83	0.00	1.64	7.00	5.00	6.557	24	0	
13/03/16	79.52	51.85	27.67	268.33	260.94	262.29	259.00	0.02	1.94	7.00	5.00	7.230	24	0	
14/03/16	79.82	54.43	25.39	312.85	304.17	306.49	302.26	0.00	1.91	7.00	5.00	7.736	24	0	
15/03/16	82.46	56.77	25.69	328.81	319.13	321.99	317.20	0.00	1.93	7.00	5.00	8.213	24	0	
16/03/16	81.57	55.24	26.33	289.54	281.18	283.37	279.35	0.00	1.83	7.00	5.00	7.415	24	0	
17/03/16	79.88	52.77	27.11	246.99	240.14	241.67	238.54	0.03	1.60	7.00	5.00	6.520	24	0	
18/03/16	79.59	53.94	25.65	290.20	282.20	284.26	280.41	0.00	1.79	7.00	5.00	7.248	24	0	
19/03/16	82.19	56.57	25.62	332.48	322.71	325.66	320.80	0.00	1.91	7.00	5.00	8.285	24	0	
20/03/16	84.46	55.85	28.61	302.80	293.49	295.88	291.55	0.00	1.94	7.00	5.00	8.415	24	0	
21/03/16	83.74	55.83	27.91	301.87	292.72	295.17	290.88	0.01	1.84	7.00	5.00	8.186	24	0	
22/03/16	84.75	54.90	29.85	270.04	261.71	263.56	259.86	0.00	1.85	7.00	5.00	7.826	24	0	
23/03/16	81.10	53.36	27.74	267.92	260.26	261.93	258.45	0.03	1.81	7.00	5.00	7.229	24	0	
24/03/16	79.87	53.12	26.75	278.35	270.59	272.31	268.72	0.00	1.87	7.00	5.00	7.246	24	0	
25/03/16	80.31	53.21	27.10	264.09	256.66	258.25	254.83	0.02	1.83	7.00	5.00	6.967	24	0	
26/03/16	79.96	52.39	27.57	215.27	209.26	210.77	208.05	0.02	1.21	7.00	5.00	5.780	24	0	
27/03/16	78.30	51.33	26.97	218.68	212.79	214.09	211.45	0.01	1.34	7.00	5.00	5.746	23	0	
28/03/16	78.21	51.99	26.22	239.37	232.96	234.34	231.35	0.00	1.61	7.00	5.00	6.116	24	0	
29/03/16	78.36	51.67	26.69	230.90	224.69	226.15	223.33	0.03	1.36	7.00	5.00	6.006	24	0	
30/03/16	78.47	52.14	26.33	221.63	215.66	217.11	214.34	0.00	1.32	7.00	5.00	5.687	24	0	
31/03/16	77.75	52.32	25.43	227.57	221.56	223.11	220.25	0.03	1.31	7.00	5.00	5.640	24	0	
Итого:				7970.77	7745.70	7795.91	7693.35	0.34	52.35			213.583	743	0	
Средние:	80.39	52.78	27.61							7.00	5.00				

Итоговые параметры на 01/04/16г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
01/04/16	182981.21	177813.17	176514.79	174338.96	9.02	3474.21	5189.373	25228	2513

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 27741ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 за Апрель 2016г.

Абонент : ООО "УК Уют"  
 Адрес : Фаурская 15А  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 229068  
 Тхв, °C = 1

Договор :  
 Тип расходомера :

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	P1, кгс/см 2	V1, м3	t2, °C	M2, т	P2, кгс/см 2	V2, м3	t3, °C	M3, т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.03.2016	24,00	68,31	259,910	6,00	265,49	48,29	260,670	5,00	263,59				5,20		
02.03.2016	24,00	68,34	303,620	6,00	310,12	49,70	304,450	5,00	308,03				5,66		
03.03.2016	24,00	68,69	233,300	6,00	238,38	47,09	234,080	5,00	236,54				5,04		
04.03.2016	24,00	68,34	221,160	6,00	225,91	46,66	221,860	5,00	224,20				4,79		
05.03.2016	24,00	68,27	234,530	6,00	239,56	47,17	235,280	5,00	237,78				4,95		
06.03.2016	24,00	68,77	226,180	6,00	231,09	46,97	226,900	5,00	229,29				4,93		
07.03.2016	24,00	68,60	208,990	6,00	213,50	46,38	209,720	5,00	211,86				4,64		
08.03.2016	24,00	67,92	213,170	6,00	217,71	46,06	213,900	5,00	216,07				4,66		
09.03.2016	24,00	68,13	207,900	6,00	212,34	46,16	208,620	5,00	210,75				4,57		
10.03.2016	24,00	68,34	222,850	6,00	227,60	47,16	223,570	5,00	225,92				4,72		
11.03.2016	24,00	69,01	201,480	6,00	205,88	46,74	202,180	5,00	204,30				4,49		
12.03.2016	24,00	69,09	207,260	6,00	211,81	46,69	208,000	5,00	210,14				4,64		
13.03.2016	24,00	68,58	225,290	6,00	230,15	47,09	226,020	5,00	228,42				4,84		
14.03.2016	24,00	68,26	272,640	6,00	278,48	49,34	273,500	5,00	276,65				5,16		
15.03.2016	24,00	68,37	322,810	6,00	329,74	51,36	323,770	5,00	327,83				5,49		
16.03.2016													5		
17.03.2016	24,00	69,20	209,350	6,00	213,96	46,43	210,100	5,00	212,26				4,77		
18.03.2016	24,00	68,55	239,260	6,00	244,45	47,97	240,080	5,00	242,73				4,92		
19.03.2016	24,00	68,28	318,560	6,00	325,38	50,52	319,520	5,00	323,39				5,66		
20.03.2016	24,00	68,33	317,030	6,00	323,84	50,49	318,020	5,00	321,88				5,66		
21.03.2016	24,00	69,87	298,310	6,00	304,99	50,80	299,250	5,00	302,91				5,69		
22.03.2016	24,00	69,72	274,510	6,00	280,62	49,99	275,360	5,00	278,64				5,42		
23.03.2016	24,00	69,56	248,970	6,00	254,47	48,63	249,750	5,00	252,58				5,21		
24.03.2016	24,00	69,11	252,280	6,00	257,82	48,23	253,140	5,00	255,92				5,27		
25.03.2016	24,00	69,32	244,470	6,00	249,86	48,33	245,310	5,00	248,02				5,13		
26.03.2016	24,00	68,60	199,020	6,00	203,32	45,62	199,730	5,00	201,71				4,57		
27.03.2016	24,00	68,21	206,870	6,00	211,29	45,70	207,610	5,00	209,68				4,65		
28.03.2016	24,00	68,75	201,290	6,00	205,67	46,06	202,050	5,00	204,09				4,57		
29.03.2016	24,00	68,54	190,820	6,00	194,92	45,76	191,490	5,00	193,39				4,34		
30.03.2016	24,00	68,61	179,840	6,00	183,75	45,44	180,540	5,00	182,30				4,16		
31.03.2016	24,00	68,12	180,010	6,00	183,85	45,80	180,710	5,00	182,52				4,02		
всего	720,00	68,66	237,389	6,00	242,53	47,62	238,173	5,00	240,78				4,93		
Итого	720,00		7121,680		7275,95		7145,180		7223,39				147,82		

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qr,Гкал	ВНР,ч	ВОС,ч
29.02.2016	103710,340	103875,950		113629,970	112781,460		1847,171		11727,000	6382,000
31.03.2016	111113,870	111303,850		121193,880	120290,930		2000,316		12471,000	6382,000

152,82.

Дата печати отчета : 01.04.2016  
 Период нормальной работы, ч : 720  
 Период отсутств. счета тепловой энергии, ч : 0

147,82 + 5 = 152,82

Ответственный за учет :

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись и дата



Организация ООО УК "Уют"  
 Адрес Сибирский тракт, 23Б ж/д  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон 89274373731  
 Номер теплосчетчика 345861

Gпод.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Gобр.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Gп : 0 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.03.2016 по 31.03.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Vi	Температура, °C			Время, час		Классиф. Работы ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес		t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Тр	
01.03.16	4.363	217.7422	216.8037	0.9385	0.00	-	69.20	49.25	19.95	0.00	24.00	
02.03.16	4.758	262.7012	261.4385	1.2627	0.00	-	69.75	51.73	18.02	0.00	24.00	
03.03.16	4.021	171.9063	171.3047	0.6016	0.00	-	70.76	47.46	23.30	0.00	24.00	
04.03.16	3.814	166.7041	166.1641	0.5400	0.00	-	68.26	45.46	22.79	0.00	24.00	
05.03.16	3.937	172.9238	172.3340	0.5898	0.00	-	68.84	46.15	22.68	0.00	24.00	
06.03.16	3.899	179.4346	178.8037	0.6309	0.00	-	68.29	46.64	21.64	0.00	24.00	
07.03.16	3.705	155.2656	154.7881	0.4775	0.00	-	69.09	45.31	23.78	0.00	24.00	
08.03.16	3.473	140.4785	140.1006	0.3779	0.00	-	68.43	43.79	24.64	0.00	24.00	
09.03.16	3.595	160.7344	160.2324	0.5020	0.00	-	67.11	44.82	22.29	0.00	24.00	
10.03.16	3.772	197.8428	197.0762	0.7666	0.00	-	66.29	47.32	18.98	0.00	24.00	
11.03.16	3.609	194.9316	194.1650	0.7666	0.00	-	66.56	48.13	18.43	0.00	24.00	
12.03.16	3.488	174.0586	173.4473	0.6113	0.00	-	66.52	46.56	19.95	0.00	24.00	
13.03.16	3.774	205.0967	204.2705	0.8262	0.00	-	66.68	48.37	18.31	0.00	24.00	
14.03.16	3.994	211.6025	210.7090	0.8936	0.00	-	68.63	49.84	18.78	0.00	24.00	
15.03.16	4.548	220.3965	219.3867	1.0098	0.00	-	74.35	53.81	20.54	0.00	24.00	
16.03.16	4.543	193.9424	193.1260	0.8164	0.00	-	76.51	53.19	23.33	0.00	24.00	
17.03.16	3.656	156.5459	155.9971	0.5488	0.00	-	69.41	46.14	23.27	0.00	24.00	
18.03.16	4.033	211.2402	210.3184	0.9219	0.00	-	68.07	49.07	19.00	0.00	24.00	
19.03.16	4.592	238.8926	237.7168	1.1758	0.00	-	71.88	52.75	19.13	0.00	24.00	
20.03.16	4.776	222.4004	221.3203	1.0801	0.00	-	75.91	54.54	21.38	0.00	24.00	
21.03.16	4.619	183.7090	182.9180	0.7910	0.00	-	78.28	53.23	25.04	0.00	24.00	
22.03.16	4.359	165.8105	165.1621	0.6484	0.00	-	77.59	51.39	26.19	0.00	24.00	
23.03.16	4.065	149.3438	148.8242	0.5195	0.00	-	75.78	48.65	27.13	0.00	24.00	
24.03.16	4.144	171.9473	171.2754	0.6719	0.00	-	72.42	48.40	24.01	0.00	24.00	
25.03.16	4.075	166.8730	166.2129	0.6602	0.00	-	72.49	48.16	24.33	0.00	24.00	
26.03.16	3.337	133.5938	133.1563	0.4375	0.00	-	69.40	44.51	24.89	0.00	24.00	
27.03.16	3.249	139.6484	139.1738	0.4746	0.00	-	66.92	43.74	23.18	0.00	24.00	
28.03.16	3.387	166.3066	165.6602	0.6465	0.00	-	65.30	45.01	20.28	0.00	24.00	
29.03.16	3.181	160.5840	159.9805	0.6035	0.00	-	63.87	44.15	19.73	0.00	24.00	
30.03.16	3.073	152.9727	152.4316	0.5410	0.00	-	63.86	43.86	20.00	0.00	24.00	
31.03.16	3.026	147.5527	147.0508	0.5020	0.00	-	64.43	44.01	20.42	0.00	24.00	
Итого	120.865	5593.1826	5571.3486	21.8341	0.00	0.0000	69.86	48.34	21.52	0.00	744.00	0.00


Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.03.16	24:00	459.094	18741.41	18672.89	0.00	2183.39
01.03.16	00:00	338.228	13148.23	13101.54	0.00	1439.39
Итого		120.865	5593.18	5571.35	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



ПОСУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВОДЫ  
с 01/03/2016 по 02/04/2016

Название потребителя ООО УК "УСБ" Телефон \_\_\_\_\_  
Абонент No \_\_\_\_\_ Адрес: \_\_\_\_\_  
Ответственное за учет лицо Сидорский Франк В(пол)

Расход1 \_\_\_\_\_ Ду \_\_\_\_\_  
Расход2 \_\_\_\_\_ Ду \_\_\_\_\_

Система учета 1, тип системы 'закрыт.'  
Тепловыч. Малахит-ТС8с исп.06 зав.N10284

Верс.ПО 02.21.24 кс = 8739

Дата дд/мм	Q Гкал	T раб час.	M под тонн	M обр тонн	+(Mп-Mо) тонн	-(Mп-Mо) тонн	tпод °C	tобр °C	p под	p обр
01/03	20.182	24.00	1186.813	1185.750	1.063	0.000	67.3	50.2	0.6	0.8
02/03	21.656	24.00	1225.438	1225.750	0.000	0.313	69.2	51.5	0.6	0.8
03/03	20.397	24.00	1194.375	1194.750	0.000	0.375	69.8	52.6	0.6	0.8
04/03	18.897	24.00	1119.875	1119.750	0.125	0.000	69.3	52.4	0.6	0.8
05/03	19.414	24.00	1130.938	1131.625	0.000	0.688	69.8	52.6	0.6	0.8
06/03	19.751	24.00	1151.750	1151.625	0.125	0.000	69.9	52.7	0.6	0.8
07/03	18.559	24.00	1138.313	1137.688	0.625	0.000	69.1	52.7	0.6	0.8
08/03	17.976	24.00	1121.750	1121.875	0.000	0.125	69.1	53.0	0.7	0.8
09/03	18.716	24.00	1117.563	1117.688	0.000	0.125	69.1	52.3	0.6	0.8
10/03	19.678	24.00	1166.938	1167.875	0.000	0.938	69.1	52.2	0.6	0.8
11/03	18.512	24.00	1149.625	1150.750	0.000	1.125	68.5	52.3	0.7	0.8
12/03	18.759	24.00	1172.063	1173.938	0.000	1.875	68.5	52.4	0.7	0.8
13/03	20.185	24.00	1167.313	1169.688	0.000	2.375	68.8	51.4	0.6	0.8
14/03	20.113	24.00	1127.313	1129.875	0.000	2.563	68.9	51.0	0.6	0.8
15/03	20.026	24.00	1032.750	1035.313	0.000	2.563	69.7	50.3	0.6	0.8
16/03	20.997	24.00	1159.813	1161.625	0.000	1.813	69.9	51.7	0.6	0.8
17/03	19.815	24.00	1222.813	1222.688	0.125	0.000	69.3	53.1	0.7	0.8
18/03	20.640	24.00	1191.875	1191.563	0.313	0.000	69.6	52.2	0.6	0.8
19/03	20.728	24.00	1093.938	1093.500	0.438	0.000	69.7	50.8	0.6	0.8
20/03	21.006	24.00	1069.438	1069.375	0.063	0.000	70.2	50.5	0.6	0.8
21/03	20.827	24.00	1079.250	1080.000	0.000	0.750	70.6	51.2	0.6	0.8
22/03	20.882	24.00	1107.125	1108.375	0.000	1.250	70.2	51.3	0.6	0.8
23/03	20.881	24.00	1155.625	1157.500	0.000	1.875	69.5	51.4	0.6	0.8
24/03	20.931	24.00	1187.313	1189.188	0.000	1.875	69.1	51.4	0.6	0.8
25/03	20.471	24.00	1179.875	1181.438	0.000	1.563	69.3	51.9	0.6	0.8
26/03	17.883	24.00	1182.875	1184.688	0.000	1.813	69.2	54.1	0.7	0.8
27/03	17.437	24.00	1116.125	1117.875	0.000	1.750	69.0	53.3	0.7	0.8
28/03	17.962	24.00	1111.688	1113.313	0.000	1.625	69.6	53.4	0.7	0.8
29/03	17.455	24.00	1108.125	1109.875	0.000	1.750	68.6	52.8	0.7	0.8
30/03	16.991	23.95	1287.125	1291.438	0.000	4.313	68.4	55.0	0.6	0.8
31/03	16.586	24.00	1273.500	1278.250	0.000	4.750	68.3	55.4	0.6	0.8
Итого	604.311	743.95	35729.313	35764.625	2.875	38.188	69.2	52.3	0.6	0.8

Показания интеграторов dt=tпр-tобр, °C: 16.89

Дата	Q	T раб	M под	M обр	+	-	tпод	tобр	p под	p обр
01/03	9175.226	14124.33	554303.5	553991.4						
01/04	9779.536	14868.28	590032.8	589756.1						
Итого	604.311	743.95	35729.313	35764.625	2.875	38.188	69.2	52.3	0.6	0.8

Время работы теплосистемы 744.00 Тобщ = 743.95 Траб + 0.05 Terr + 0.00 Tmin + 0.00 Tmax + 0.00 Tdt

Траб - нормальная работа, Terr - ошибки или 'нет питания', Tmin - G<Gmin,  
Tmax - G>Gmax, Tdt - (tпод - tобр) < dtmin

Подпись Потребителя \_\_\_\_\_ Подпись Поставщика \_\_\_\_\_

Отчет создан 01/04/2016 (1.0.0.3)

